

# ТЕПЛО- ЭНЕРГЕТИКА

## В номере:

- *Технологическое обновление теплоэнергетики как долгосрочный фактор сдерживания роста цен электроэнергии*
- *Опыт использования твердых коммунальных отходов в энергетике*
- *Совершенствование геотермальных энергоустановок с бинарным циклом*

# 12 2015

---

ООО МАИК «НАУКА/  
ИНТЕРПЕРИОДИКА»

# CONSTANT™

СТАБИЛЬНОСТЬ В НАСТОЯЩЕМ,  
УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!

---

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И РЕМОНТ КОТЛОВ, ТУРБИН, СЕТЕЙ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ  
BOILERS, TURBINES, NETWORKS AND FIRE ALARM ENGINEERING, ASSEMBLING AND MAINTENANCE

锅炉, 气轮机, 网络系统和火警, 工程, 组装和维修

[www.constant-kte.com](http://www.constant-kte.com)



**10 ЛЕТ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРСТВА!**

**ООО «КОМТЕХЭНЕРГО»**

Россия, город Ярославль, Проспект Ленина, 7. Тел./факс: +7 (4852) 757-027. E-mail: [info@constant-kte.com](mailto:info@constant-kte.com)

# КЭР-ИНЖИНИРИНГ

## группа компаний



Комплексное проектирование  
в энергетике и промышленности

Комплексная автоматизация производства

Энерготехнологический аудит предприятий

Экспертиза промышленной безопасности,  
диагностика и испытания

Пуско-наладка, режимная наладка,  
сервисное обслуживание, ремонт энерго-  
и теплотехнического оборудования, КИПиА, ОПС и др.

Производство: программно-технических комплексов,  
шкафов управления, преобразователей частоты, датчиков  
давления, насосных станций, технологических карт,  
информационных знаков и плакатов по охране труда и др.

Повышение квалификации специалистов в области  
тепловой автоматики энергопредприятий



«КЭР-Инжиниринг», группа компаний  
420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 83  
тел.: +7 (843) 557-62-05  
факс: +7 (843) 557-62-07  
kereng@ker-eng.com

[www.ker-eng.com](http://www.ker-eng.com)

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 12, 2015

---

---

*С Днем энергетика, дорогие читатели!*

## Общие вопросы энергетики

Технологическое обновление теплоэнергетики как долгосрочный фактор сдерживания роста цен электроэнергии

*Веселов Ф.В., Новикова Т.В., Хоршев А.А.*

3

---

## Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Опыт использования твердых коммунальных отходов в энергетике (обзор)

*Тугов А.Н.*

13

Выбор параметров осевых гидротурбин для низконапорных микроГЭС

*Šoukal J., Pochylý F., Varchola M., Парыгин А.Г., Волков А.В.,  
Хованов Г.П., Наумов А.В.*

23

Промышленные технологии фотоэнергетики и возможные пути их развития в России (обзор). Ч. 2. Модификации технологий производства фотоэлектрических преобразователей, совершенствование контактных структур и выбор перспективных технологий для расширения производства ФЭП в России

*Тарасенко А.Б., Попель О.С.*

29

Совершенствование геотермальных энергоустановок с бинарным циклом

*Томаров Г.В., Шипков А.А., Сорокина Е.В.*

40

---

## Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Оптимизация аэродинамики газового тракта котла ПК-39 энергоблока № 4 Троицкой ГРЭС с помощью математического моделирования течения газов

*Прохоров В.Б., Григорьев И.В., Фоменко М.В., Каверин А.А.*

49

Разработка технических решений по пылеугольному котлу энергоблока 800 МВт на параметры пара 35 МПа, 700/720°C

*Шварц А.Л., Вербовецкий Э.Х., Сомова Е.В., Смолин А.В.*

56

---

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Численное моделирование процессов тепло- и массопереноса в сопле и расширителе системы сепаратор–парогенератор теплоутилизационного комплекса

*Артемов В.И., Минко К.Б., Яньков Г.Г.*

61

---

## Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Экспериментальное исследование осевого компрессора, работающего на водяном паре

*Батенин В.М., Зейгарник Ю.А., Косой А.С., Даценко В.В., Синкевич М.В.*

70

---

## **Водоподготовка и водно-химический режим**

Численное моделирование массопереноса в жидкой фазе барботажного слоя  
термического деаэрата

*Лаптев А.Г., Мисбахов Р.Ш., Лаптева Е.А.*

---

---

76

---

---

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ

---

---

## Технологическое обновление теплоэнергетики как долгосрочный фактор сдерживания роста цен электроэнергии<sup>1</sup>

© 2015 г. Веселов Ф.В.<sup>2,3</sup>, Новикова Т.В.<sup>2</sup>, Хоршев А.А.<sup>2</sup>

Институт энергетических исследований Российской академии наук<sup>2</sup> –  
Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”<sup>3</sup>

e-mail: erifedor@mail.ru

Исследованы экономические аспекты масштабного обновления российской теплоэнергетики в конкурентной среде. Проведена оценка потенциала существующих механизмов конкурентного ценообразования на электроэнергию и мощность, созданных в ходе реформирования оптового рынка, для поддержки инвестиционных решений по глубокой модернизации действующих тепловых электростанций. Сформулированы предложения по дополнению этих механизмов мерами, стимулирующими инвестиционный процесс. Дана предварительная оценка дополнительных затрат на поддержку инвестиций в обновление ТЭС. Проанализирован системный эффект сдерживания роста цен на оптовом рынке, который может быть получен благодаря повышению эффективности обновляемых ТЭС, в зависимости от масштабов обновления и цен топлива.

**Ключевые слова:** электроэнергетика, модернизация электростанций, тепловые электростанции, цена производства, конкурентное ценообразование, спотовый рынок, меры поддержки инвестиций.

---

---

## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

---

---

### Опыт использования твердых коммунальных отходов в энергетике (обзор)

© 2015 г. Тугов А.Н.

Всероссийский теплотехнический институт<sup>1</sup>

e-mail: vti-boiler@mail.ru

Приводятся данные по состоянию дел в области энергетической утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в Европе, США и Китае. Показано, что за рубежом ТКО давно уже заняли достойное место среди альтернативных видов топлива и широко используются в качестве возобновляемого источника энергии. Строительством и эксплуатацией предприятий для термической утилизации отходов часто занимаются энергетические компании. В настоящее время благодаря применению наилучших доступных технологий (НДТ), каковыми считаются сжигание в слоевых топках на механических колосниковых решетках и в топках с вихревым кипящим слоем, и многоступенчатой газоочистки проблемы экологически безопасной эксплуатации предприятий для энергетической утилизации ТКО полностью решены. Основные исследования направлены на повышение энергоэффективности этих предприятий, прежде всего в результате увеличения параметров пара и организации его промежуточного перегрева. Показано, что достичь высокого КПД преобразования энергопотенциала ТКО в электроэнергию можно также путем интеграции установок для сжигания ТКО в тепловую схему ТЭС, основным топливом для которой является уголь или газ. Приводятся примеры зарубежных действующих установок для энергетической утилизации ТКО, на которых реализованы мероприятия, повышающие электрический КПД до 30% и более.

**Ключевые слова:** возобновляемый источник энергии, твердые коммунальные отходы, энергетическая утилизация, наилучшая доступная технология, ТЭС на ТКО, энергоэффективность.

---

## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

---

### Выбор параметров осевых гидротурбин для низконапорных микроГЭС<sup>1</sup>

© 2015 г. Šoukal J.<sup>2</sup>, Pochylý F.<sup>3</sup>, Varchola M.<sup>4</sup>, Парыгин А.Г.<sup>5</sup>, Волков А.В.<sup>5</sup>, Хованов Г.П.<sup>5</sup>, Наумов А.В.<sup>5</sup>

Центр гидравлических исследований “Сигма”<sup>2</sup> – Технологический университет Брно<sup>3</sup> –

Словацкий технический университет в Братиславе<sup>4</sup> –

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”<sup>5</sup>

e-mail: parygin\_ag@mail.ru

Рассматриваются вопросы создания высокоэффективных гидротурбин для низконапорных микроГЭС. Отмечается, что для минимизации стоимости микроГЭС и периода окупаемости представляется перспективным использование нерегулируемых (пропеллерных) гидротурбин. В качестве примера приведены результаты экспериментальных исследований, осуществленных в Технологическом университете г. Брно. Достигнуты высокие характеристики модельной осевой гидротурбины, созданной чешскими специалистами. Диаметр колеса этой гидротурбины составляет 194 мм. На этапах проектирования рабочего колеса использовался расчетный пакет ANSYS Fluent. Показаны направления повышения эффективности функционирования микроГЭС на основе оптимального выбора параметров гидротурбины, используемой в составе гидроэнергетической установки, на ранних стадиях проектирования. Предложено оценивать энергоэффективность проектируемой гидротурбины, предназначенной для функционирования в составе микроГЭС, по коэффициенту использования энергии, который является функцией суммы потерь во всех элементах водовода и потерь в проточной части, включая рабочее колесо гидротурбины. Отмечается, что предел коэффициента использования энергии напорного водовода есть гидравлический аналог предела Беца – Жуковского, широко используемого при проектировании ветрогенераторов. Экспериментальная проверка предложенного подхода была осуществлена в НИУ МЭИ. Для проведения исследований была спроектирована модельная осевая гидротурбина с серией из четырех различных рабочих колес. Диаметры всех четырех колес были одинаковыми и составляли 80 мм. Водовод был выполнен в виде сифона. Рабочее колесо РК2, спроектированное с учетом критерия оптимальности параметров, в результате экспериментов показало самый высокий коэффициент использования энергии напорного водовода при максимальном КПД, что подтвердило перспективность предложенного подхода для достижения максимальной энергоэффективности микроГЭС в целом.

**Ключевые слова:** малая гидроэнергетика, микрогидроэлектростанция, микроГЭС, низконапорная микроГЭС, осевая гидравлическая турбина, сифонная микроГЭС, напорный водовод, гидравлические потери, энергетическая эффективность.



---

---

## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

---

---

Промышленные технологии фотоэнергетики и возможные пути их развития в России (обзор). Ч. 2. Модификации технологий производства фотоэлектрических преобразователей, совершенствование контактных структур и выбор перспективных технологий для расширения производства ФЭП в России<sup>1</sup>

© 2015 г. Тарасенко А.Б., Попель О.С.

Объединенный институт высоких температур РАН

e-mail: a.b.tarasenko@gmail.com, o\_popel@mail.ru

В развитие первой части обзора современных промышленных технологий производства фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) солнечной энергии в данной статье рассмотрены модификации технологий производства ФЭП, включая различные тонкопленочные технологии. Описаны основные тенденции в совершенствовании контактных структур ФЭП. Сформулированы и обоснованы наиболее перспективные, по мнению авторов, направления развития производства ФЭП в России исходя из планируемого ввода в эксплуатацию к 2020 г. 1.5 ГВт сетевых фотоэлектрических станций, создание которых будет осуществляться с государственной поддержкой при условии выполнения жестких требований по локализации производства. В качестве наиболее перспективной технологии для создания конкурентоспособного производства фотоэлектрических преобразователей с учетом имеющегося в России научно-технического задела авторами рекомендуется технология на основе монокристаллического кремния *n*-типа с пассивацией фронтальной и тыльной сторон и симметричными контактами (*n*-PASHa), предусматривающая возможность выпуска и двусторонних солнечных модулей.

**Ключевые слова:** фотоэлектрические преобразователи, технологии промышленного производства, производство ФЭП в России.

---

---

## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

---

---

### Совершенствование геотермальных энергоустановок с бинарным циклом<sup>1</sup>

© 2015 г. Томаров Г.В., Шипков А.А., Сорокина Е.В.

Закрытое акционерное общество “Геотерм-ЭМ”<sup>2</sup>

e-mail: geotherm@gmail.com

Проведен анализ современного развития геотермальных бинарных энерготехнологий. Выделена общемировая тенденция вовлечения низкотемпературных геотермальных источников в электрогенерацию. Отмечены возможность и целесообразность использования низкотемпературных геотермальных однофазных водных теплоносителей в бинарных энергоустановках. Показаны преимущества энергоустановок с бинарным циклом по сравнению с традиционными энергоблоками. Рассмотрены особенности выбора рабочих тел и влияния их физико-химических свойств на технологическую схему, состав и конструкцию оборудования бинарных энергоустановок. Работы по проектированию бинарной электростанции основаны на результатах исследования химического состава и энергипотенциала геотермальных теплоносителей, ландшафтных и климатических условий на месте площадки для ее сооружения. Приведен опыт создания российского пилотного бинарного энергоблока на Паужетской ГеоЭС (п-ов Камчатка) мощностью 2.5 МВт. При этом большинство бинарных установок проектируют индивидуально для конкретного геотермального месторождения. Определены направления совершенствования технологии и оборудования геотермальных бинарных энергоустановок, в том числе на основе создания блочно-каскадных энергокомплексов, которые включают в себя несколько бинарных установок, утилизирующих тепло геотермального теплоносителя различного температурного уровня.

**Ключевые слова:** геотермальный теплоноситель, рабочее тело, бинарная установка, тепловая схема, бинарная турбина, теплообменное оборудование.

---

---

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,  
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

---

---

**Оптимизация аэродинамики газового тракта котла ПК-39 энергоблока № 4  
Троицкой ГРЭС с помощью математического моделирования течения газов<sup>1</sup>**

© 2015 г. Прохоров В.Б., Григорьев И.В., Фоменко М.В., Каверин А.А.

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”<sup>2</sup>

e-mail: ProkhorovVB@mpei.ru

Энергоблок № 4 Троицкой ГРЭС из-за высокого аэродинамического сопротивления газового тракта не может нести номинальную нагрузку 278 МВт. Максимальная нагрузка дубль-блока в настоящее время составляет 210 МВт, и практически отсутствует регулировочный диапазон ее изменения. Представлены результаты компьютерного моделирования течения газового потока на существующем участке газового тракта от электрофильгра (ЭФ) до дымососов (ДС), а также двух предлагаемых вариантов реконструкции газоходов на этом участке. Результаты моделирования показывают, что существующий участок газоходов имеет высокое аэродинамическое сопротивление, что связано с плохим, в аэродинамическом отношении, его устройством. Коэффициент местных потерь узла, отнесенный к динамическому давлению во всасывающем кармане дымососа, равен 4.57. Коэффициент местных аэродинамических потерь после реконструкции газоходов на рассматриваемом участке по первому варианту составит 1.48, по второму – 1.325, что обеспечит уменьшение потерь на этом участке более чем в 3 раза и номинальную нагрузку энергоблока.

*Ключевые слова:* газовый тракт, котел, аэродинамическое сопротивление, математическое моделирование.

---

---

## ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

---

---

### Разработка технических решений по пылеугольному котлу энергоблока 800 МВт на параметры пара 35 МПа, 700/720°С<sup>1</sup>

© 2015 г. Шварц А.Л., Вербовецкий Э.Х., Сомова Е.В., Смолин А.В.

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”<sup>2</sup>

e-mail: vti\_kotel@mail.ru

Представлены результаты разработки пылеугольного котла для современного энергоблока мощностью 800 МВт на ультрасверхкритические параметры пара 35 МПа, 700/720°С. Приведены основные технические решения, обеспечивающие надежность, экономичность, низкие выбросы вредных веществ в атмосферу. Топливо – кузнецкий каменный уголь Талдинского месторождения марки ГД, КПД брутто котла 94%. Принята U-образная компоновка котла, которая позволит сократить капитальные затраты на паропроводы из дорогостоящих никелевых сплавов, подводящие пар к турбине. Соединительный горизонтальный газоход котла, где размещены ширмы первичного пара и пара промежуточного перегрева, оборудован двумя холодными воронками. Верхняя часть конвективной шахты разделена вертикальной экранной перегородкой на два параллельных газохода по принципу “расщепленного хвоста”, что позволяет регулировать температуру пара промежуточного перегрева путем перераспределения дымовых газов между газоходами. Экраны верхней радиационной части (ВРЧ) двухходовые с подъемным движением среды и частичным байпасированием первого хода. Нижняя радиационная часть выполнена в два хода. Для снижения температуры стенки экранов на выходе из топки использовано спутное (опускное) движение рабочей среды и дымовых газов. Проанализирована гидродинамика экранов с опускным движением среды для предотвращения аperiодической неустойчивости в пусковых режимах. Помимо ступенчатого сжигания угольной пыли для достижения перспективных экологических показателей котельная установка оснащается системой селективного каталитического восстановления (СКВ), комбинированным золоуловителем (электрофильтр плюс рукавный фильтр) и сероочисткой.

**Ключевые слова:** пылеугольный энергоблок, котел, ультрасверхкритические параметры пара, инвертная компоновка, аperiодическая устойчивость.

---

---

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

---

---

**Численное моделирование процессов тепло- и массопереноса  
в сопле и расширителе системы сепаратор–парогенератор  
теплоутилизационного комплекса<sup>1</sup>**

© 2015 г. Артемов В.И.<sup>2</sup>, Минко К.Б.<sup>2</sup>, Яньков Г.Г.<sup>2</sup>

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”<sup>2</sup>

e-mail: minkokb@gmail.com

Томогенные равновесная и неравновесная (релаксационная) модели используются для численного моделирования вскипающих потоков в соплах. Расчеты выполнены с помощью разработанного авторами CFD-кода ANES. Тестирование реализованной математической модели и модифицированных для рассматриваемого класса задач алгоритмов кода ANES проведено с привлечением известных экспериментальных данных. Представлены результаты тестовых расчетов, а также данные, полученные применительно к режимным параметрам и конструкции сопла и расширителя системы парогенератор–сепаратор теплоутилизационного комплекса ЗАО НПВП “Турбоконт”. Показана работоспособность алгоритма SIMPLE на задачах трансзвукового и сверхзвукового истечения вскипающей жидкости. Продемонстрировано, что учет неравновесности с помощью релаксационной модели позволяет получить лучшее согласие с экспериментальными данными по распределению доли паровой фазы вдоль оси сопла, при этом различие 1D- и 2D-моделей для рассматриваемого класса течений невелико.

**Ключевые слова:** компьютерное моделирование, сверхзвуковое сопло, равновесная и неравновесная модели, вскипающие потоки, одномерная и двумерная постановка, критическое истечение.

---

## ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

---

### Экспериментальное исследование осевого компрессора, работающего на водяном паре

© 2015 г. Батенин В.М., Зейгарник Ю.А., Косой А.С., Даценко В.В., Синкевич М.В.

Объединенный институт высоких температур РАН<sup>1</sup>

e-mail: smvmikl@mail.ru

Водяной пар как рабочее тело для термодинамических циклов имеет весомые преимущества. В низкотемпературных циклах, где преобразуют тепловую энергию с одного температурного потенциала в другой (термотрансформаторы), использование водяного пара в качестве рабочего тела существенно меньше, чем в высокотемпературных. Недостатками водяного пара при его применении в качестве рабочего тела термотрансформаторов являются низкие давления при рабочих температурах и, соответственно, большие удельные объемы. Требуется компрессор с большой объемной производительностью и достаточно высокой степенью повышения давления. Для этих целей может быть использован многоступенчатый осевой компрессор авиационного двигателя. Для подтверждения возможности применения компрессора авиационного двигателя в установках с низкотемпературным термодинамическим циклом был создан испытательный стенд и проведены испытания компрессора авиационного двигателя АЛ-21. В статье приведены результаты экспериментальных исследований многоступенчатого осевого компрессора при работе на водяном паре при давлениях на входе 0.5–5 кПа.

**Ключевые слова:** термотрансформатор, тепловой насос, холодильная машина, водяной пар, компрессор на водяном паре, результаты испытаний, характеристика компрессора.

---

---

## ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

---

---

### Численное моделирование массопереноса в жидкой фазе барботажного слоя термического деаэрата<sup>1</sup>

© 2015 г. Лаптев А.Г., Мисбахов Р.Ш., Лаптева Е.А.

Казанский государственный энергетический университет<sup>2</sup>

e-mail: tvt\_kgeu@mail.ru

На основе одномерной диффузионной модели структуры потока и теории пограничного слоя разработан метод расчета массопереноса растворенного кислорода в жидкой фазе барботажного слоя термического деаэрата. Рассмотрен массоперенос с объемным источником массы, при этом основным параметром является коэффициент массоотдачи. Предложена модель псевдоламинарного пограничного слоя на поверхности пузыря и показана возможность вычисления коэффициента массоотдачи от пузырей в источнике массы диффузионной модели с учетом газосодержания и внешней турбулентности. Дано сравнение результатов расчета коэффициента массоотдачи от пузырей с известными экспериментальными данными. Показано, что учет газосодержания приводит к повышению коэффициента массоотдачи в 2–4 раза. Представлены выражения для расчета газосодержания, динамической скорости и коэффициента обратного перемешивания в жидкой фазе барботажного слоя. В частном случае сделан переход от диффузионной модели структуры потока к ячеечной и проведено сравнение результатов расчетов по концентрации кислорода в воде на выходе барботажного термического деаэрата ДСА-300 с экспериментальными данными. Разработанная математическая модель и алгоритм расчета могут применяться при проектировании, диагностике и модернизации термических деаэраторов.

**Ключевые слова:** деаэратор, массоотдача, диффузия, массоперенос, математическая модель, пузыри, структура потока.