

ТЕПЛО- ЭНЕРГЕТИКА

В номере:

- *Термодинамическая оценка возможности повышения экономичности теплофикационных турбин с использованием теплового насоса*
- *Расчет температур газа на выходе из камеры сгорания и в проточной части ГТУ*
- *Интенсификация теплообмена в трубах с помощью спиральных вставок*

1 **2016**

**ООО МАИК «НАУКА/
ИНТЕРПЕРИОДИКА»**

Дорогие читатели!

Приглашаем вас посетить обновленный сайт журнала «Теплоэнергетика»,
находящийся, как и прежде, по адресу: www.tepen.ru



тепен.ru

тепло-энергетика
Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал

О журнале | Редакция | Авторы | Рецензенты | Рекламодателям | Подписка | Архив номеров | Новости | Вопрос-ответ

свежий номер

лента новостей

Подведены итоги конкурса рецензентов
13.10.2015
30 сентября 2015 г. состоялось заседание Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса рецензентов журнала «Теплоэнергетика».

О конкурсе рецензентов
28.08.2015
С 1 сентября 2015 г. редакция объявляет конкурс на лучшего рецензента журнала «Теплоэнергетика»! Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.

О пополнении архива
23.08.2015
В архив добавлено содержание № 9, 2015 с метадаанными статей. Вышли в свет № 6 и № 7. В редакции можно получить авторские экземпляры.

Все новости

О журнале
Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках (под названием Thermal Engineering).
Русскоязычная версия журнала «Теплоэнергетика» ISSN 0040-3636.
Англоязычная версия журнала Thermal Engineering ISSN PRINT: 0040-6015; ISSN ONLINE: 1555-6301
Главный редактор: Клименко Александр Викторович
Журнал входит в библиографические и реферативные базы Scopus, РИНЦ.
SJR 2013 г. 0.230
H-index 2013 г. 9
Двулетний импакт-фактор РИНЦ 2014 г. – 0.463
Пятилетний индекс Херфиндала 2014 г. – 753
Журнал включен в список периодических изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов кандидатских и докторских диссертаций.

вопрос-ответ
Сколько стоит опубликоваться в вашем журнале?
Публикация статей в нашем журнале для авторов бесплатная, а за публикацию статьи в переводной форме выплачивается гонорар.

Все вопросы-ответы

подписка
ПОДПИСКА на 1 полугодие 2016 г.

доска объявлений
Принимаются заявки на размещение рекламы в 2016 г.
Появилась возможность в e-library скачать (за небольшую плату) любую статью, опубликованную в журнале «Теплоэнергетика», начиная с 2013 г.

партнеры журнала
ЭНЕРГЕТИКА
Ученые
Информационные ресурсы
Информационные ресурсы
Информационные ресурсы
Информационные ресурсы
Turbotect
Проблемы вибрации, шумов, инфразвука и радиации в энергетике
Информационные ресурсы

Scopus

© 2015 «Теплоэнергетика»
Любое использование материалов сайта допускается только с согласия ООО МАИК «Наука/Интерпериодика»



Сайт разработан в рамках выполнения Программы развития журнала на 2014–2016 г., реализуемой журналом как победителем конкурса на предоставление государственной поддержки отечественным научным журналам.

Turbotect
Санкт-Петербург

КОГДА* ЧИСТО

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

* ПОВЫШЕНИЕ КПД НА 5%, МОЩНОСТИ НА 10%

Продукция и услуги ЗАО «Турботект Санкт-Петербург»:

- Системы промывки осевых компрессоров ГТУ;
- Мобильные и стационарные устройства для подготовки и подачи моющего раствора и воды;
- Моющие растворы;
- Маслозаправочные установки;
- Устройство для сбора масла;
- Очиститель масла электростатический;
- Сервисные работы и оборудование для наружной и внутренней промывки АВО газа;
- Проектирование и изготовление нестандартного оборудования;

ЗАО «Турботект Санкт-Петербург»
197110, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Красного Курсанта, 11/1-2
Тел.: +7 812 380 20 77
факс: +7 812 380 31 46
e-mail: info@turbotectspb.com
www.turbotectspb.com



TURBOTECT® ТУРБОТЕКТ®

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 1, 2016

С Новым годом, дорогие читатели!

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

- Термодинамическая оценка возможности повышения экономичности теплофикационных турбин с использованием теплового насоса, работающего на водяном паре
Батенин В.М., Даценко В.В., Зейгарник Ю.А., Косой А.С., Синкевич М.В. 3
- Концевые уплотнения с легкоъемной обоймой для цилиндра низкого давления паровых турбин
Захаров А.Е., Родионов Д.А., Пименов Е.В., Соболев А.С. 9
- Расчет площади горла лопаточного венца турбины
Мамаев Б.И., Мурашко В.Л. 14
- Экспериментальное исследование переохлаждения конденсата на модели воздухоохлаждаемого конденсатора
Суханов В.А., Безухов А.П., Богов И.А., Донцов Н.Ю., Волковицкий И.Д., Толмачев В.В. 19
- Расчет температур газа на выходе из камеры сгорания и в проточной части ГТУ по данным приемных испытаний по ISO
Костюк А.Г., Карпунин А.П. 26
- Исследование влияния установки перфорированных экранов на течение в диффузорных каналах с поворотом потока на 90°
Дмитриев С.С., Борщ И.М., Плодистый М.О., Гусев А.А., Ларин Н.А. 30
-

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

- Исследование теплообменных аппаратов для систем преобразования энергии космических энергоустановок мегаваттного класса
Ильмов Д.Н., Мамонтов Ю.Н., Скороходов А.С., Смоляров В.А., Филатов Н.И. 37
- Интенсификация теплообмена в трубах с помощью спиральных вставок
Ali R.K., Sharafeldeen M.A., Berbish N.S., Moawed M.A. 44
-

Атомные электростанции

- Влияние неравномерной перфорации погруженного дырчатого листа на выравнивание паровой нагрузки на зеркале испарения парогенератора ВВЭР
Блинков В.Н., Елкин И.В., Емельянов Д.А., Мелихов В.И., Мелихов О.И., Неровнов А.А., Никонов С.М., Парфенов Ю.В. 54
-

Водоподготовка и водно-химический режим

- Энергоэффективный способ низкотемпературной деаэрации подпиточной воды теплосети на ТЭЦ
Шарапов В.И., Пазушкина О.В., Кудрявцева Е.В. 59
-

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Исследование процессов воспламенения, горения и образования вредных веществ при сжигании твердого органического топлива на стенде с вихревой камерой

*Бурдуков А.П., Чернецкий М.Ю., Дектерев А.А.,
Ануфриев И.С., Стрижак П.А., Гребеньков П.Ю.*

64

Теплофикация и тепловые сети

Методика многоуровневого наладочного расчета теплогидравлического режима крупных систем теплоснабжения с промежуточными ступенями управления

Токарев В.В., Шалагинова З.И.

71

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Термодинамическая оценка возможности повышения экономичности теплофикационных турбин с использованием теплового насоса, работающего на водяном паре

© 2016 г. Батенин В.М.¹, Даценко В.В.^{1,2}, Зейгарник Ю.А.¹, Косой А.С.^{1,2}, Синкевич М.В.¹

Объединенный институт высоких температур РАН¹ – Национальный исследовательский университет
“Московский энергетический институт”²

e-mail: smvmikl@mail.ru

Теплофикационные турбины эксплуатируются в различных режимах, существенно различающихся условиями протекания рабочего процесса. В летнее время, когда потребности в выработке тепла минимальны, практически весь пар проходит все ступени турбины и сбрасывается в конденсатор (конденсационный режим). Когда требуется выработка тепла, используются теплофикационные отборы пара. Несколько последних ступеней, часть низкого давления (ЧНД) имеют на входе регулируемую диафрагму (РД). Если потребности в выработке тепла большие, то регулируемую диафрагму прикрывают максимально и весь пар, за исключением минимального вентиляционного пропуска, направляют в теплофикационные отборы (теплофикационный режим). Проточная часть ЧНД проектируется оптимальным образом для работы в конденсационном режиме. В теплофикационном режиме условия работы ЧНД не оптимальны. В зависимости от значения вентиляционного пропуска и давления пара на выходе мощность ЧНД может опуститься до нуля и даже перейти в отрицательную область (вентиляционный режим). Предлагается управлять давлением пара на выходе из ЧНД с помощью теплового насоса, работающего на водяном паре. Затраты энергии на привод теплового насоса могут быть компенсированы исправлением процесса расширения пара в ЧНД. В статье рассмотрены режимы работы ЧНД теплофикационных турбин в отопительный сезон, кратко описан тепловой насос, работающий на водяном паре и проведен анализ повышения эффективности работы теплофикационных турбин при использовании таких тепловых насосов.

Ключевые слова: паровая турбина, теплофикационная турбина, конденсатор, тепловой насос, режим работы, вентиляционный пропуск, термодинамический процесс.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Концевые уплотнения с легкоъемной обоймой для цилиндра низкого давления паровых турбин¹

© 2016 г. Захаров А.Е.², Родионов Д.А.³, Пименов Е.В.⁴, Соболев А.С.²

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”² – Филиал “Ириклинская ГРЭС” ОАО “Интер РАО – Электрогенерация” – ООО “ГридЭнерго”⁴

e-mail: Zakharovae85@mail.ru

Рассмотрены проблемы, возникающие в процессе эксплуатации концевых уплотнений (КУ) цилиндров низкого давления (ЦНД) турбин и их подшипников в результате износа КУ и маслозащитных колец подшипников, а также последствия, к которым они могут привести. Указаны основные трудности, возникающие при восстановлении зазоров в КУ ЦНД турбин ЛМЗ традиционной конструкции. Представлены существующие в настоящее время альтернативные конструкции корпусов КУ и их эксплуатационные особенности. Дано описание новой конструкции КУ с легкоъемной обоймой и всех основных ее элементов. Рассмотрена последовательность действий ремонтного персонала при необходимости восстановления зазоров в КУ предложенного типа. Проведен сравнительный анализ новой и существующих конструкций КУ. Приведены результаты оценки изменения эффективности и удобства эксплуатации КУ после установки уплотнений нового типа, а также оценка экономического эффекта. По результатам сравнительного анализа и проведенной оценки сделаны выводы о перспективности предложенной конструкции, главным преимуществом которой является то, что она обеспечивает возможность восстановления зазоров до необходимых значений как в КУ, так и в маслозащитном щитке за время краткосрочного останова турбины, даже без ее расхолаживания. Конструкция успешно опробована на работающей турбине К-300-23.5 ЛМЗ, при этом возможна ее адаптация и для использования в других турбинах.

Ключевые слова: паровая турбина, ЦНД, концевое уплотнение, корпус уплотнения, съемная обойма, обводнение масла, восстановление зазоров, краткосрочный останов.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Расчет площади горла лопаточного венца турбины

© 2016 г. Мамаев Б.И., Мурашко В.Л.

ООО “Сименс”¹

e-mail: boris.mamaev@siemens.com

Площадь горла – геометрический параметр венца, необходимый для профилирования его лопаток и расчета пропускной способности турбины. Применительно к струйной модели течения дано определение площади по развертке пространственной фигуры горла на плоскость, которая образована горловиной решетки, расположенной на одном из цилиндрических сечений венца, и радиусом. Получено уравнение для расчета площади этой развертки, в котором учитывается влияние формы концевых обводов венца и галтелей на переходе от этих обводов к перу лопатки. Сравнение результатов вычислений площади по полученному уравнению и более сложному способу, основанному на поиске минимальных расстояний от выходной кромки лопатки до спинки соседней в канале лопатки, для нескольких турбин показало небольшие различия. В газодинамическом 2D-расчете определяются радиальные границы струек, параметры решеток профилей, лежащих на цилиндрических поверхностях струйки, и скорость потока, нормальная к горловому сечению струйки. Изложенный подход к расчету площади горла – единый для задач проектирования и анализа работы турбины и на практике позволяет исключить методические различия при определении расхода и углов потока на выходе из венца.

Ключевые слова: турбина, венец, решетка, горловина, развертка горла, площадь, 2D-расчет.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Экспериментальное исследование переохлаждения конденсата на модели воздухоохлаждаемого конденсатора

© 2016 г. Суханов В.А., Безухов А.П., Богов И.А., Донцов Н.Ю., Волковицкий И.Д., Толмачев В.В.

Санкт-Петербургский политехнический университет¹

e-mail: sukhanoff@mail.ru

В настоящее время многие регионы мира испытывают дефицит водных ресурсов, что затрудняет рост числа паротурбинных и комбинированных парогазовых тепловых электростанций. Применение сухих систем охлаждения и, в частности, паротурбинных воздухоохлаждаемых конденсаторов (ВК), позволяет расширить возможности выбора места размещения таких электростанций. При этом возрастает роль переохлаждения конденсата Δt как величины, негативно влияющей на основные технико-экономические показатели паротурбинных установок (ПТУ). Выявлены режимные и конструктивные факторы, воздействующие на переохлаждение конденсата в ВК, и, таким образом, осуществлена соответствующая постановка задачи исследования. Рассматриваются конструкция, совмещенная принципиальная и измерительная схема специализированного многофункционального лабораторного стенда “Паротурбинная воздухоохлаждаемая конденсационная установка”, на котором указанные исследования были выполнены методом физического моделирования. Результаты экспериментальных исследований представлены в виде графических зависимостей значения переохлаждения конденсата от кратности охлаждения m и относительного массового содержания воздуха в паре на входе в ВК ε' при различных температурах охлаждающего воздуха $t'_{0.в}$. На основании анализа достигнутого уровня Δt в ВК и результатов многочисленных прогнозов по его снижению выделены характерные диапазоны изменения переохлаждения конденсата $4 \leq \Delta t \leq 6^\circ\text{C}$, $2 \leq \Delta t \leq 4^\circ\text{C}$ и $0 \leq \Delta t \leq 2^\circ\text{C}$, а затем для них указаны соответствующие диапазоны изменения кратности охлаждения, выявленные для различных температур охлаждающего воздуха на входе в ВК. Даны рекомендации по выбору уточненных диапазонов изменения кратности охлаждения с учетом результатов экспериментальных исследований зависимостей абсолютного давления паровоздушной смеси в верхнем коллекторе ВК и плотности теплового потока от кратности охлаждения при различных температурах охлаждающего воздуха на входе в ВК.

Ключевые слова: паротурбинная установка, воздухоохлаждаемый конденсатор, переохлаждение конденсата, кратность охлаждения, температура охлаждающего воздуха, относительное массовое содержание воздуха в паре.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Расчет температур газа на выходе из камеры сгорания и в проточной части ГТУ по данным приемных испытаний по ISO

© 2016 г. Костюк А.Г., Карпунин А.П.

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”¹

Статья посвящена описанию способа, позволяющего с высокой точностью выполнить расчет реальных значений начальной температуры ГТУ, т.е. температуры газа на выходе из камеры сгорания, в ситуации, когда фирмами-производителями эта информация не раскрывается. Проанализированы особенности определения начальной температуры ГТУ по нормам ISO. Отмечается, что реальные температуры для высокотемпературных ГТУ существенно выше значений, определяемых по нормам ISO. Предложена расчетная методика определения температур газа в проточной части газовой турбины и расходов охлаждающего воздуха по венцам. В качестве исходных приняты уравнение теплового баланса камеры сгорания и уравнение смещения потоков в камере сгорания. Также для расчета использованы результаты приемных испытаний ГТУ по нормам ISO и статистические зависимости требуемых расходов охлаждающего воздуха от температур газа и металла лопаток. Приведен пример расчета для одной из установок. С использованием разработанной компьютерной программы выполнены расчеты температур в проточной части некоторых ГТУ с учетом их конструктивных особенностей. Указанные расчеты проведены по ранее опубликованной методике детального расчета охлаждаемой газовой турбины с учетом дополнительных потерь, возникающих вследствие наличия системы охлаждения. Точность расчетов по компьютерной программе подтверждена путем проведения проверочных вычислений для ГТУ фирмы “Мицубиси” и сравнения результатов с опубликованными данными фирмы. Результаты расчетов температур сопоставлены с экспериментальными данными и характеристиками ГТУ, выполнена оценка погрешности предлагаемого метода.

Ключевые слова: газотурбинная установка (ГТУ), парогазовая установка (ПГУ), газовая турбина, система охлаждения, начальная температура ГТУ, приемные испытания, нормы ISO.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Исследование влияния установки перфорированных экранов на течение в диффузорных каналах с поворотом потока на 90°

© 2016 г. Дмитриев С.С.¹, Борщ И.М.², Плодистый М.О.³, Гусев А.А.¹, Ларин Н.А.¹

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”¹ – ОАО “ТЭК-Мосэнерго”² –
ООО “Альстом Поуер Унигурбо”³

e-mail: DmitriyevSS@mpei.ru

Для замедления и поворота потока рабочего тела в некоторых технических устройствах используются диффузорные каналы с поворотом потока на 90° . На выходе из таких каналов необходимо, как правило, получение по возможности равномерного поля скоростей. Однако при создании технических устройств в обязательном порядке следует учитывать требования их компактности, которые в некоторых случаях являются определяющими и приводят к необходимости применять неоптимальные относительно аэродинамики каналы, в том числе широкоугольные диффузоры, в которых с большой степенью вероятности реализуется отрыв потока с резко неравномерным выходным полем скоростей. В настоящей работе изложены результаты экспериментального исследования способа выравнивания поля скоростей на выходе из плоского широкоугольного диффузорного канала с поворотом потока на 90° с помощью установки внутри канала пластин с круглыми и квадратными отверстиями и различной степенью перфорации. Исследования проводились на аэродинамической трубе открытого типа при изменении безразмерной скорости на входе в диффузорный участок канала в диапазоне от 0.18 до 0.72. Получены значения коэффициентов полных потерь энергии в канале, установлено, при размещении каких перфорированных пластин в канале потери энергии повышаются в наименьшей степени. Определено оптимальное местоположение этих пластин внутри канала. Проведены измерения полей скоростей на выходе из канала. Измерены пульсации давления на боковой стенке в выходном сечении канала. Показано, что при минимальном увеличении потерь энергии из-за установки пластин возможны существенное выравнивание выходного поля скоростей и снижение динамических нагрузок на стенки. Полученные результаты позволяют рекомендовать этот способ выравнивания выходного поля скоростей для реальных технических устройств, в которых необходимо одновременно выполнить замедление потока и его поворот.

Ключевые слова: диффузор, отрыв потока, потери энергии, коэффициент полных потерь, пластина с перфорацией, поле скоростей, пульсации давления.

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН, СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

Исследование теплообменных аппаратов для систем преобразования энергии космических энергоустановок мегаваттного класса

© 2016 г. Ильмов Д.Н., Мамонтов Ю.Н., Скороходов А.С., Смоляров В.А., Филатов Н.И.
ГНЦ РФ ФГУП “Исследовательский центр им. М.В. Келдыша”¹
e-mail: ilmovdn@mail.ru

Применительно к созданию космических энергодвигательных установок рассмотрены особенности работы теплообменных аппаратов в замкнутом контуре газотурбинного преобразователя энергии, работающего по циклу Брайтона с внутренней регенерацией тепла: высокие температуры (более 1000 К) и большие перепады давления (несколько мегапаскалей) между “горячим” и “холодным” трактами теплоносителей. Предложена конструкция теплообменной матрицы из набора двояковыпуклых штампованных пластин со специфическим рельефом поверхности, что обеспечивает создание теплообменников с требуемыми параметрами по прочности, жесткости, массе и габаритам при заданных условиях эксплуатации. Приведены схемы рабочего участка стеновой установки и методики проведения экспериментов. Изложены результаты экспериментальных исследований теплообмена и режимов течения в моделях теплообменников с матрицами из 50 и 300 пластин для двух пар теплоносителей: газ–газ и газ–жидкость. Предложено критериальное уравнение для числа Нуссельта в диапазоне чисел Рейнольдса 200–20000. Определены коэффициенты гидравлического сопротивления для каждого тракта теплоносителя в зависимости от числа Рейнольдса. Отмечено, что в серии экспериментов газ–жидкость давление в водянном тракте практически не увеличивалось, что свидетельствует об отсутствии развитого процесса парообразования в данной конструкции теплообменной матрицы даже при температурных напорах от газа к воде в десятки и сотни градусов. Полученные результаты позволяют проектировать штатные образцы теплообменников космических энергоустановок различного назначения.

Ключевые слова: газотурбинный контур, теплообменник, теплообменная матрица, двояковыпуклая штампованная пластина, критерий Нуссельта, коэффициент гидравлического сопротивления, число Рейнольдса.

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

Интенсификация теплообмена в трубах с помощью спиральных вставок

© 2016 г. Ali R.K., Sharafeldeen M.A., Berbish N.S., Moawed M.A.

Университет Бенха¹

e-mail: Ragabkhalil1971@gmail.com

Экспериментально исследован конвективный теплообмен в трубах с установленными в них спиральными вставками при турбулентном течении жидкости с числами Рейнольдса $14400 \leq Re \leq 42900$. Цель работы — распространить область имеющихся экспериментальных данных по проволочным спиральям на относительные диаметры проволоки от 0.044 до 0.133 и относительные шаги спирали от 1 до 5. Эксперименты проводились при однородном тепловом потоке на наружной поверхности трубы, в качестве жидкости использовался воздух. Исследовано влияние числа Рейнольдса и относительного межвиткового расстояния спирали на число Нуссельта и коэффициент сопротивления трения. Наблюдалось увеличение коэффициента усиления теплообмена в пределах 46.9–82.6% и критерия эффективности в пределах 100.1–128.0% при различных значениях исследованных параметров. Получены формулы для средних значений числа Нуссельта и коэффициента сопротивления трения в исследованных интервалах геометрических параметров и чисел Рейнольдса.

Ключевые слова: конвективный теплообмен, турбулентный поток, трубы с интенсификаторами теплообмена, проволочные спирали.

Влияние неравномерной перфорации погруженного дырчатого листа на выравнивание паровой нагрузки на зеркале испарения парогенератора ВВЭР¹

© 2016 г. Блинков В.Н.², Елкин И.В.², Емельянов Д.А.³, Мелихов В.И.², Мелихов О.И.³, Неровнов А.А.², Никонов С.М.³, Парфенов Ю.В.³

АО “Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности АЭС”² –
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”³

e-mail: tf.12.05@mail.ru

Приведены результаты расчетно-экспериментального исследования влияния неравномерной перфорации погруженного дырчатого листа (ПДЛ) на выравнивание паровой нагрузки на зеркале испарения. Дано краткое описание экспериментального стенда, рабочий участок которого представляет собой поперечную “вырезку” натурального парогенератора ПГВ-1000 с моделями внутрикорпусных устройств. Изложена методика проведения опытных пусков, описана система контрольно-измерительных приборов. В экспериментальных режимах использовались равномерно перфорированный лист с живым проходным сечением 5.7% и неравномерно перфорированный лист с живым проходным сечением 4.3% на “холодной” стороне, 8.1% на “горячей” стороне. Давление в системе составляло примерно 7 МПа, подаваемый расход пара менялся от 4.23 до 7.94 т/ч, что соответствует скорости пара на зеркале испарения 0.15–0.29 м/с. Полученные экспериментальные данные были проанализированы с помощью инженерной методики, основанной на оценке расходов пара через ПДЛ на “горячей” и “холодной” половинах по экспериментальным значениям перепадов давления на ПДЛ, и расчетного кода STEG, который был разработан для трехмерного математического моделирования двухфазной теплогидравлики в объеме парогенератора и модифицирован. Было получено, что переход с равномерной перфорации на неравномерную обеспечивает повышение коэффициента выравнивания, характеризующего интегральное перетекание пара под погруженным дырчатым листом с “горячей” половины на “холодную”. Однако при этом ухудшается сепарация пара из-за высоких локальных значений коэффициента остаточной неравномерности вблизи границы смыкания пластин с разной степенью перфорации.

Ключевые слова: неравномерная перфорация, двухфазные течения, парогенератор, погруженный дырчатый лист, гидравлическое сопротивление, барботаж, объемное паросодержание.

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Энергоэффективный способ низкотемпературной деаэрации подпиточной воды теплосети на ТЭЦ¹

© 2016 г. Шарапов В.И., Пазушкина О.В., Кудрявцева Е.В.

Ульяновский государственный технический университет²

e-mail: vlad-sharapov2008@yandex.ru

Разработана технология низкотемпературной деаэрации подпиточной воды систем теплоснабжения, позволяющая существенно повысить энергетическую эффективность тепловых электрических станций. В качестве десорбирующего агента для деаэрации подпиточной воды тепловых сетей предложено использовать не пар или перегретую воду, а газ, подаваемый в горелки котлов. Природный газ, подаваемый на паровые котлы электростанций, после редуцирующих установок имеет весьма низкую, часто отрицательную температуру. В то же время он практически не содержит коррозионно-агрессивных газов: кислорода и диоксида углерода и поэтому может успешно использоваться в качестве десорбирующего агента при деаэрации воды. Благодаря этим факторам деаэрацию подпиточной воды тепловых сетей производят при относительно низких температурах (10–30°C). Смешение холодной деаэрированной подпиточной воды с обратной сетевой водой приводит к существенному понижению температуры обратной сетевой воды перед нижним сетевым подогревателем теплофикационной турбоустановки, росту выработки электроэнергии на тепловом потреблении и, как следствие, повышению экономичности работы тепловой электрической станции. Оценена массообменная эффективность деаэрации подпиточной воды тепловых сетей при использовании в качестве десорбирующего агента природного газа, для чего рассчитан теоретически необходимый удельный расход газа для деаэрации. Показано, что расход природного газа, используемого в качестве топлива в котлах тепловых электростанций, достаточен для деаэрации практически любых количеств подпиточной воды тепловых сетей. Выполнена оценка энергетической эффективности разработанной технологии для типового теплофикационного энергоблока ТЭЦ с турбиной Т-100-12.8. Расчет показал, что применение новой технологии позволяет увеличить электрическую мощность турбины, развиваемую на тепловом потреблении, путем использования отборов пара на подогрев потоков подпиточной и сетевой воды, почти на 1 МВт. Показано, что наибольшая энергетическая эффективность от реализации технологии низкотемпературной деаэрации воды для подпитки тепловых сетей достигается на тепловых электростанциях с открытыми системами теплоснабжения, характеризующимися большими расходами подпиточной воды.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, тепловые электростанции, деаэрация, подпиточная вода систем теплоснабжения.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

Исследование процессов воспламенения, горения и образования вредных веществ при сжигании твердого органического топлива на стенде с вихревой камерой¹

© 2016 г. Бурдуков А.П.², Чернецкий М.Ю.², Дектерев А.А.²,
Ануфриев И.С.², Стрижак П.А.³, Гребеньков П.Ю.⁴

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН² –
Томский политехнический университет³ –
Институт СибВТИ, Красноярский филиал ЗАО Сибирский ЭНТЦ⁴
e-mail: micch@yandex.ru

Представлены результаты исследования на стенде мощностью 5 МВт топочных процессов при сжигании пылеугольного топлива. Стенд состоит из двух ступеней с тангенциальным подводом воздуха и угольной пыли, оснащен виброцентробежной мельницей и мельницей дезинтеграторного типа. Такие мельничные устройства оказывают интенсивное механическое воздействие на твердое органическое топливо, что в ряде случаев позволяет увеличить реакционную способность измельчаемого материала. На данном стенде были проведены исследования процессов воспламенения и устойчивого горения смеси газового угля и шлама (отходов обогатительной фабрики), а также экибастузского угля после измельчения в мельнице дезинтеграторного типа. Результаты опытного сжигания показали, что предварительное измельчение топлива в мельнице-дезинтеграторе позволяет обеспечить автотермический режим горения трудновоспламеняемых твердых органических топлив. На стенде было проведено опытное сжигание биомассы – соломы пшеницы с различным содержанием лигнина (18, 30 и 60%) после измельчения в дезинтеграторе – для определения возможности поддержания устойчивого автотермического горения. В процессе экспериментов был достигнут устойчивый режим горения биотоплива без подсветки высокорекрационным топливом. Выполнены работы по изучению степени влияния присадки GTS-Powder (L.O.M.LEADERS Co., Ltd., Республика Корея) в твердом и жидком состоянии на снижение образования оксидов серы при сжигании мугунского угля. Как свидетельствуют результаты опытного сжигания, при добавлении присадки в количестве от 1 до 15% общей массы сжигаемой смеси максимальное снижение концентрации SO₂ в уходящих газах составляло не более 18% относительно этого показателя при сжигании чистого угля.

Ключевые слова: воспламенение, горение, пылеугольное топливо, дезинтегратор, биомасса, оксиды серы, катализатор.

ТЕПЛОФИКАЦИЯ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Методика многоуровневого наладочного расчета теплогидравлического режима крупных систем теплоснабжения с промежуточными ступенями управления¹

© 2016 г. Токарев В.В., Шалагинова З.И.

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН²

e-mail: tslava@isem.sei.irk.ru

Предлагается новая методика наладочного теплогидравлического расчета для организации нормальных эксплуатационных режимов теплоснабжающих систем, предназначенная для решения задач планирования и выбора режима, обеспечивающего требуемые тепловые нагрузки при соблюдении всех ограничений на его параметры. Основная особенность методики заключается в определении параметров дросселирующих устройств, устанавливаемых на сети и вводах в здания потребителей, с учетом дифференцированных поправок к расходам на компенсацию тепловых потерь в сети. Методика включает в себя решение задачи многоуровневого наладочного расчета, в которой минимизируются отклонения граничных параметров режима (давление, расход, температура) в месте декомпозиции модели системы теплоснабжения на уровни магистральных и распределительных тепловых сетей с учетом промежуточных ступеней регулирования на ЦТП. На каждом из уровней решается задача одноуровневого наладочного теплогидравлического расчета, которая математически обозначена как оптимизационная, где минимизируется отклонение температуры внутреннего воздуха от требуемого значения с априорно заданной точностью. Методика реализована в составе ИВК АНГАРА-ТС и позволяет разрабатывать наладочные мероприятия для повышения качества теплоснабжения и обеспеченности потребителей, определять минимально необходимые значения напоров на источниках и насосных станциях.

Ключевые слова: теплоснабжающие системы, тепловые сети, промежуточные ступени регулирования, теплогидравлический режим, многоуровневое моделирование, математическое моделирование, методика наладочного расчета, программное обеспечение.