

ТЕПЛО- ЭНЕРГЕТИКА

В номере:

- *Корректное численное моделирование двухфазного теплоносителя*
- *Водородно-воздушная газотурбинная система аккумулирования энергии*
- *Современное состояние разработок биоразлагаемых ингибиторов солеотложений*

2

2016

ООО МАИК «НАУКА/
ИНТЕРПЕРИОДИКА»

A low-angle shot of a sailboat's white sails billowing against a clear blue sky. The sun is visible on the left, creating a bright lens flare. The boat's deck and rigging are partially visible in the lower right.

CONSTANT™

www.constant-kte.com

**НАДЕЖНОГО
ПАРТНЕРСТВА**

11
л е т

**НА СЛУЖБЕ
ЭНЕРГЕТИКИ**

Проектирование, монтаж и ремонт
котлов, турбин, сетей, пожарной сигнализации

**ПРЕДПРИЯТИЯ СЕМИ ОТРАСЛЕЙ
В НЕСКОЛЬКИХ СТРАНАХ МИРА
ВЫБИРАЮТ КОМПАНИЮ**

«НВТ-АВТОМАТИКА»

www.nvtav.ru

ISO 9001
EAC

**Более
20 лет**

**на рынке промышленной
автоматизации**

- Инновационные технологии ● Наилучшие технические характеристики ●
- Привлекательные цены ● Высокое качество сервиса ● Огромный опыт ●
- Высокопрофессиональный коллектив ● Налаженные производственные процессы ●



О Т Р А С Л Е В Ы Е Р Е Ш Е Н И Я П О А В Т О М А Т И З А Ц И И

Энергетика | Котельные | Металлургия | Тепловые сети и ЖКХ | Водоканалы | Производство стекловолокна | Освещение

НВТ
АВТОМАТИКА

АО «НВТ-Автоматика»
111250, Россия, Москва, Проезд завода «Серп и Молот», дом 6
Телефон +7 (495) 361-2334, факс +7 (495) 362-1771
mail@nvtav.ru, www.nvtav.ru



Тел: (495) 223-61-89
223-61-08



Торговая марка **АМИНАТ™**

Реагенты для стабилизационной и коррекционной обработки воды энергообъектов различных параметров.

Технологии применения реагентов АМИНАТ™:

- предотвращают коррозию и накипеобразование;
- повышают надежность работы оборудования;
- снижают эксплуатационные затраты.

Реагенты АМИНАТ™ разработаны специалистами **ТРАВЕРС**.

www.prom-voda.ru

www.travers.ru

voda@travers.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 2, 2016

Фортов Владимир Евгеньевич [к 70-летию со дня рождения]	3
--	---

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Лабораторное моделирование теплообмена жидкостей с числами $Pr > 1$. Теплоотдача <i>Беляев И.А., Захарова О.Д., Краснощёкова Т.Е., Свиридов В.Г., Сукомел Л.А.</i>	5
Исследование гидродинамики и теплообмена при опускном течении жидкого металла в канале прямоугольного сечения в компланарном магнитном поле <i>Поддубный И.И., Разуванов Н.Г.</i>	13
Корректное численное моделирование двухфазного теплоносителя <i>Крошилин А.Е., Крошилин В.Е.</i>	22

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Водородно-воздушная газотурбинная система аккумулирования энергии <i>Счастливец А.И., Назарова О.В.</i>	31
--	----

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Возможности энергообеспечения фермерских хозяйств на базе малых возобновляемых источников энергии <i>Эфендиев А.М., Николаев Ю.Е., Евстафьев Д.П.</i>	38
--	----

Водоподготовка и водно-химический режим

Современное состояние разработок биоразлагаемых ингибиторов солеотложений для различных систем водопользования (обзор) <i>Попов К.И., Ковалева Н.Е., Рудакова Г.Я., Комбарова С.П., Ларченко В.Е.</i>	46
--	----

Атомные электростанции

Базовые положения, текущее состояние разработки и перспективы дальнейшего развития теплогидравлического расчетного кода нового поколения HYDRA-IBRAE/LM для моделирования реакторных установок на быстрых нейтронах <i>Алипченков В.М., Анфимов А.М., Афремов Д.А., Горбунов В.С., Зейгарник Ю.А., Кудрявцев А.В., Осипов С.Л., Мосунова Н.А., Стрижов В.Ф., Усов Э.В.</i>	54
---	----

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Трехзонный инженерный метод теплового расчета топок с кипящим слоем на основе данных промышленных исследований распределения тепловыделения при сжигании биомассы <i>Литун Д.С., Рябов Г.А.</i>	65
--	----

Металлы и вопросы прочности

Опыт применения высокоазотистых стальных порошков при ремонте и упрочнении поверхности ответственных деталей энергетического оборудования плазменным напылением

Колпаков А.С., Кардошина Н.И.

75

Фортов Владимир Евгеньевич
[к 70-летию со дня рождения]

DOI: 10.1134/S0040363616330018



23 января 2016 г. исполнилось 70 лет Президенту Российской академии наук, директору Объединенного института высоких температур РАН (ОИВТ РАН) академику Владимиру Евгеньевичу Фортovu.

В 1968 г. В.Е. Фортов с отличием окончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института, а в 1971 г. аспирантуру с защитой кандидатской диссертации по ядерным ракетным двигателям. В 1976 г. защитил докторскую диссертацию по физике плазмы и физике мощных ударных волн. В 1971 г. по рекомендации академика Я.Б. Зельдовича был принят академиком Н.Н. Семеновым в Институт химической физики АН СССР, а в 1976 г. поступил на работу в Институт высоких температур АН СССР. С 1992 по 2007 г. — директор Института теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, а с 2007 г. и по настоящее время директор — ОИВТ РАН.

В 1987 г. избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1991 г. — действительным членом Российской академии наук.

В 1993 г. был создан Российский фонд фундаментальных исследований. В.Е. Фортов стал его первым председателем. Благодаря его усилиям была организована работа фонда, бюджет фонда увеличился в 3 раза. В фонде были разработаны первая в России система независимой научной экспертизы и грантовая система, введена в строй сеть научных телекоммуникаций с выходом на зарубежные научные центры.

С 1996 по 1998 г. В.Е. Фортвов заместитель председателя Правительства России – председатель Государственного комитета РФ по науке и технологиям, Министр науки и технологий России. За это время был принят закон о науке и научно-технической политике РФ, Концепция развития науки и технологий РФ и ряд других государственных документов, направленных на защиту и сохранение научно-технического комплекса страны. Совместно с академиками А.В. Гапоновым-Греховым, В.Е. Захаровым, В.П. Скулачевым Владимир Евгеньевич предложил программу поддержки научных школ и выдающихся ученых России, которая была претворена в жизнь. В результате материальную поддержку получили тысячи специалистов страны.

С 2001 по 2013 г. академик В.Е. Фортвов являлся академиком-секретарем Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления (ОЭММПУ) РАН. Отделение по поручению руководства страны выполнило работу по анализу майской аварии 2005 г. в энергосистеме Москвы, выявило ее причины и дало рекомендации по исправлению энергетической ситуации в Московском регионе. Был проведен анализ и сделаны рекомендации по развитию энергетики в других регионах России. С активным участием ОЭММПУ РАН разработаны и приняты Энергетическая стратегия России с детальным анализом состояния, перспектив и направлений развития отрасли, Концепция технического перевооружения энергетической отрасли, схема оптимального размещения энергетических объектов и много иных документов государственного уровня.

В 2013 г. избран Президентом Российской академии наук.

В.Е. Фортвов известный и активно работающий ученый в области мощных ударных и детонационных волн, физики плазмы, энергетики и физической механики. Он разработал динамические методы генерации состояний вещества с экстремально высокими параметрами, создал широкий спектр генераторов ударных волн: пневматические и электродинамические ускорители, мощные лазеры, электронные и ионные пучки, с помощью которых проведены пионерские исследования в области динамической физики экстремальных давлений и температур неидеальной плазмы. Им развита общая теория построения широкодиапазонных уравнений состояния вещества, разработаны новые методы преобразования химической энергии в энергию электромагнитного излучения и электрическую энергию, исследованы процессы, происходящие при импульсном воздействии на материалы мощных потоков направленной энергии. В последние годы В.Е. Фортвов проявляет большой интерес к проблемам развития энергетики и исследованиям сильно неидеальной плазмы, вопросам воздействия сверхкоротких мощных лазерных импульсов на вещество.

Пристальное внимание академик В.Е. Фортвов уделяет подготовке научных кадров. Он руководит кафедрой физики высокотемпературных процессов Московского физико-технического института. Под его руководством защищено более 30 кандидатских и более 10 докторских диссертаций, пять его учеников избраны членами РАН. Он автор более 30 монографий и более 900 оригинальных и обзорных научных статей. Имеет индекс цитирования статей более 7000 и интегральный индекс Хирша – 47.

Научная, педагогическая и организационная деятельность В.Е. Фортвова получила высокую оценку государства и научной общественности. Он награжден орденами и медалями СССР и Российской Федерации, является лауреатом ряда престижных премий, избран в состав многих иностранных академий и университетов.

Редакционная коллегия журнала “Теплоэнергетика” искренне поздравляет Владимира Евгеньевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и неиссякаемой энергии в его плодотворной деятельности на благо науки.

Редколлегия журнала

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН, СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

Лабораторное моделирование теплообмена жидкостей с числами $Pr > 1$. Теплоотдача¹

© 2016 г. Беляев И.А.², Захарова О.Д.³, Краснощёкова Т.Е.³, Свиридов В.Г.³, Сукомел Л.А.³

Объединенный институт высоких температур РАН² — Национальный исследовательский университет
“Московский энергетический институт”³

e-mail: kon09.tiger@yandex.ru

Жидкие металлы являются перспективными теплоносителями ядерных энергоустановок нового поколения, таких как реакторы на быстрых нейтронах и гибридные токамаки — термоядерные источники нейтронов (ТИН). Авторы статьи на протяжении многих лет проводят исследования гидродинамики и теплообмена жидких металлов, стараясь воспроизвести условия, приближенные к реальным в реакторах на быстрых нейтронах и в ТИН. В последнем случае течение жидкого металла происходит в сильном магнитном поле и при больших тепловых нагрузках, которые приводят к развитию термогравитационной конвекции в потоке. При этом могут возникать весьма опасные режимы магнитогидродинамического (МГД) теплообмена, которые не были известны ранее, но в сочетании с другими, известными давно режимами, например возрастанием гидравлического сопротивления в сильном магнитном поле, делают возможность создания надежной системы охлаждения ТИН с жидкометаллическим теплоносителем проблематичной. Существует разумная альтернатива жидким металлам в ТИН — расплавленные соли, а именно расплав фторидов лития и бериллия (флайб) или расплав фторидов щелочных металлов (флинак). Однако расплавы солей — пока еще мало изученные среды, и их применение требует детального научного обоснования. Авторы статьи проводят анализ современного состояния исследований в данном направлении. Свой вклад в эти исследования авторы видят в получении ответа на вопрос: возможно ли в расплавах солей существование крайне опасных режимов МГД-теплообмена, обнаруженных в жидких металлах и упомянутых выше? Для ответа на этот вопрос проводятся эксперименты и параллельно численное моделирование. Экспериментальный стенд представляет собой водяной контур, поскольку вода (или вода с добавками, увеличивающими электропроводность) является удобной средой для лабораторного моделирования теплообмена солей в условиях ТИН. Исследуются локальные коэффициенты теплоотдачи по длине обогреваемой трубы, трехмерные (по длине и по сечению, включая область вязкого подслоя) поля осредненной температуры и температурных пульсаций. Подробно описана зондовая методика измерений в потоке. Опытные данные предназначены для верификации кодов численного моделирования теплообмена расплавов солей.

Ключевые слова: турбулентное течение, теплообмен, расплавы солей, модельная жидкость, экспериментальное исследование, начальный термический участок, методика зондовых измерений, теплоотдача.

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН, СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

Исследование гидродинамики и теплообмена при опускном течении жидкого металла в канале прямоугольного сечения в компланарном магнитном поле¹

© 2016 г. Поддубный И.И.², Разуванов Н.Г.³

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”² —
Объединенный институт высоких температур РАН³

e-mail: poddubnyii@gmail.com

Выполнены исследования гидродинамики и теплообмена при опускном течении жидкого металла в прямоугольном канале с соотношением сторон примерно 3/1 в компланарном магнитном поле (МП) при условии неоднородного (одностороннего) обогрева канала. Моделируется течение в теплообменном канале системы охлаждения жидкометаллического модуля blankets термоядерного реактора типа токамак. Эксперименты проведены на базе ртутного магнитогидродинамического (МГД) стенда, входящего в состав МГД-комплекса МЭИ–ОИВТ РАН. Применена зондовая методика проведения измерений в потоке. Исследования выполнены в диапазоне режимных параметров по числам Рейнольдса $Re = 10000–55000$, Гартмана $Ha = 0–800$, Грасгофа $Gr_q = 0–6 \times 10^8$. Представлены осредненные профили скорости, температуры и температурных пульсаций потока, температуры стенки канала для двух характерных режимов течения. Подробные измерения выполнены в сечении канала, удаленном от начала обогрева в области однородного МП. Магнитное поле приводит к подавлению турбулентного переноса, вследствие чего температура на обогреваемой стенке возрастает. В условиях опускного течения обнаружено значительное влияние встречной термогравитационной конвекции (ТГК), взаимодействие которой с внешним магнитным полем приводит в некоторых режимах к появлению и развитию неустойчивостей в ламинаризованном потоке. Порождение крупномасштабных вторичных вихрей с осью, параллельной индукции магнитного поля, вызывает пульсации температуры аномальной интенсивности, значительно превышающей уровень турбулентных пульсаций. Такие пульсации температуры легко проникают в стенку канала и могут приводить к усталостному разрушению трактов охлаждения термоядерных реакторов. Выявлены области запрещенных режимных параметров и представлена граница в координатах $Gr–Re$, где этот эффект проявляется или исчезает. Выполнено численное моделирование исследуемых величин в условиях, соответствующих эксперименту. Результаты расчетов удовлетворительно совпадают с опытными данными в режимах течения с большими числами Рейнольдса, где эффект, связанный с развитием неустойчивостей, вызванных ТГК, отсутствует или относительно мал.

Ключевые слова: магнитная гидродинамика, термогравитационная конвекция, теплообмен, измерение скорости и температуры.

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН, СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

Корректное численное моделирование двухфазного теплоносителя

© 2016 г. Крошилин А.Е.¹, Крошилин В.Е.²

“Дженерал Энерджи Технолоджиз”¹ — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова²

e-mail: vladimir.kroshilin@gmail.com

Проведен анализ различных моделей, используемых при расчете течений двухфазного теплоносителя. Представлена система дифференциальных уравнений, описывающих течение, исследованы гиперболичность и устойчивость ее стационарных решений. Рассмотрена корректность задачи Коши. Проанализирована способность моделей описывать следующие течения; устойчивые пузырьковые и газокapelные; устойчивое течение с уровнем, в котором под уровнем наблюдается пузырьковое течение, а над уровнем — газокapelное; распространение возмущения концентрации фаз для пузырьковой и газокapelной сред. Построено решение задачи о распаде произвольного разрыва. Представлены характерные времена развития неустойчивости при различных параметрах потока. Определены условия, при которых неустойчивость не позволяет проводить расчет. Построены инварианты Римана для рассматриваемой нелинейной задачи. Проведены численные расчеты для различных условий. Исследовано влияние вязкости на структуру фронта разрыва. Показаны преимущества дивергентных уравнений. Доказано, что используемая практически во всех известных исследовательских теплогидравлических программах как в России, так и за рубежом модель имеет существенные недостатки, например может приводить к неустойчивым решениям, что требует введения сглаживающих механизмов и очень мелкого шага для описания режимов с уровнем. Это не позволяет использовать эффективные численные схемы для расчета течения двухфазных потоков. Предложена возможная модель, лишенная указанных недостатков.

Ключевые слова: двухфазный двухскоростной теплоноситель, численное моделирование, гиперболичность уравнений, корректность задачи Коши.

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водородно-воздушная газотурбинная система аккумулирования энергии¹

© 2016 г. Счастливец А.И., Назарова О.В.

Объединенный институт высоких температур Российской академии наук²

e-mail: h2lab@mail.ru

Рассмотрена водородно-воздушная газотурбинная система аккумулирования энергии, которая может быть использована как в автономной, так и в централизованной энергетике. Однако наиболее перспективным является ее использование для энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии. Главная особенность рассмотренной системы аккумулирования — комбинированное накопление энергии в воздухе, сжатом с помощью компрессоров, а также в водороде и кислороде, полученных методом электролиза воды. Такая схема позволяет сделать накопление энергии более гибким, особенно для энергоустановок на основе ВИЭ, выработка энергии в которых может существенно изменяться в течение суток, а также снижает удельную стоимость системы за счет уменьшения требуемого объема хранилищ. Это дает возможность строить такие системы независимо от рельефа местности, в отличие от воздушно-аккумулирующих газотурбинных электростанций, для которых нужны подземные хранилища большого объема. Следует отметить, что при обратном получении энергии происходит подогрев воздуха, поступающего из хранилища, при сжигании водорода в кислороде, в результате чего в выхлопе газовой турбины практически отсутствуют опасные для человека или загрязняющие окружающую среду вещества. Представлены результаты анализа водородно-воздушной газотурбинной системы аккумулирования энергии. Приведены схема и описание принципа ее работы и рассчитаны основные параметры. Проведен анализ узлов системы, оценены их стоимость и коэффициент рекуперации, который может составить более 60%. Согласно результатам анализа практически все основные элементы водородно-воздушной газотурбинной системы аккумулирования энергии в настоящее время известны и не требуются существенные затраты на выполнение научно-исследовательских работ. Новым элементом системы является H_2-O_2 -камера сгорания, сложность изготовления которой заключается в необходимости обеспечения как можно более полного сгорания водорода в кислороде и предотвращения образования оксидов азота.

Ключевые слова: водород, аккумулирование энергии, газотурбинная установка, коэффициент рекуперации.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Возможности энергообеспечения фермерских хозяйств на базе малых возобновляемых источников энергии

© 2016 г. Эфендиев А.М.¹, Николаев Ю.Е.², Евстафьев Д.П.¹

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова¹ –
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина²

e-mail: niko00949@mail.ru

Одной из важнейших народно-хозяйственных задач России является наращивание производства сельскохозяйственной продукции, которое обеспечит стратегическую безопасность и устойчивое снабжение населения страны продовольствием. Создание личных подсобных, фермерских и крестьянско-фермерских хозяйств потребует решения вопросов их энергообеспечения. При значительной удаленности мелких хозяйств от централизованных систем энергоснабжения (топливом, электрической и тепловой энергией) предлагается создавать системы локальных энергетических сетей на базе маломощных энергетических установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Отмечается экономическая нецелесообразность применения импортных составляющих малых энергетических установок. Рекомендуются создание новых комбинированных малых энергетических установок на ВИЭ, выпускаемых отечественными производителями. Предлагаются схемы компоновок малых энергетических установок на базе ВИЭ, приводятся варианты и характеристики базовых источников – биогазовые установки, разработанные авторами. Расчетами установлено, что тепло- и электроснабжение автономных хозяйств, удаленных от малых энергетических установок на базе ВИЭ, в 2.5–2.6 раза дешевле, чем от централизованных сетей. В качестве базового рассмотрено производство биогаза, полученного на основе анаэробного сбраживания биоотходов животноводческих комплексов. Проведен анализ выхода биоотходов в различных животноводческих хозяйствах, определен объем биогаза для обеспечения потребности этих хозяйств в электрической и тепловой энергии. Целью представленной работы является обоснование возможности создания в России малых комбинированных энергетических установок на базе возобновляемых источников энергии для автономных потребителей.

Ключевые слова: малые сельхозтоваропроизводители, биоотходы, биоэнергетические установки, возобновляемые источники энергии, когенерационная установка, аккумулирующие системы.

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Современное состояние разработок биоразлагаемых ингибиторов солеотложений для различных систем водопользования (обзор)¹

© 2016 г. Попов К.И., Ковалева Н.Е., Рудакова Г.Я., Комбарова С.П., Ларченко В.Е.

Публичное акционерное общество Научный центр “Малотоннажная химия”²

e-mail: ki-popov@mtu-net.ru

Солеотложения в водооборотных системах промышленных и коммунальных предприятий представляют серьезную проблему для индустриально развитых и развивающихся стран. Эффективным решением данной проблемы является применение ингибиторов солеотложений. Закономерным результатом развития исследований в области разработок реагентов для водоподготовки различных систем водопользования служит проведение широкомасштабных работ по созданию биоразлагаемых экологически безопасных ингибиторов нового поколения. Рассмотрено состояние мирового и отечественного рынков ингибиторов солеотложений для водооборотных систем, приведены основные зарубежные и отечественные производители и выпускаемые ими коммерческие продукты, представлен анализ современных разработок ингибиторов нового поколения. Показано, что главными направлениями являются поиск новых полимерных биоразлагаемых материалов, снижение содержания фосфора в ингибиторах на основе фосфоновых кислот, а также встраивание мономерных фрагментов в матрицу полиакрилатов с целью повысить их способность к биоразложению. В качестве перспективных рассматриваются главным образом производные малеиновой и аспарагиновой кислот. Однако биоразлагаемые материалы нередко уступают по ингибирующей способности своим традиционным аналогам, что требует дальнейшей оптимизации их состава. Обозначены проблемы сопоставимости оценок ингибирующей способности реагентов, а также качества отечественных продуктов и пробелы в теоретических воззрениях на механизмы ингибирования. Отмечается также актуальность направления, связанного со встраиванием в ингибитор флуоресцентных меток, что позволяет облегчить мониторинг эффективной концентрации реагента в водооборотных системах.

Ключевые слова: ингибиторы солеотложений, биоразлагаемые ингибиторы, водоподготовка, системы водопользования.

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Базовые положения, текущее состояние разработки и перспективы дальнейшего развития теплогидравлического расчетного кода нового поколения HYDRA-IBRAE/LM для моделирования реакторных установок на быстрых нейтронах

© 2016 г. Алипченков В.М.^{1, 2}, Анфимов А.М.³, Афремов Д.А.⁴, Горбунов В.С.³, Зейгарник Ю.А.^{1, 2}, Кудрявцев А.В.⁴, Осипов С.Л.³, Мосунова Н.А.¹, Стрижов В.Ф.¹, Усов Э.В.¹

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН¹ – Объединенный институт высоких температур РАН² – Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова³ – Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежала⁴

e-mail: nam@ibrae.ac.ru

Описаны концептуальные положения разработки системного теплогидравлического расчетного кода нового поколения HYDRA-IBRAE/LM, предназначенного для моделирования теплогидравлических процессов, протекающих в контурах и теплообменном оборудовании реакторных установок на быстрых нейтронах, охлаждаемых жидкометаллическими теплоносителями, в условиях нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и при авариях. Представлен краткий обзор российских и зарубежных системных теплогидравлических кодов для моделирования жидкометаллических теплоносителей, обоснована необходимость разработки кода нового поколения HYDRA-IBRAE/LM. С учетом конструктивных особенностей АЭС с РУ БН-1200 и БРЕСТ-ОД-300 выделены процессы и явления, которые потребовали детального анализа и разработки моделей для их корректного описания рассматриваемым системным теплогидравлическим кодом. Представлена информация по функциональному наполнению расчетного кода: двухжидкостная модель теплогидравлики, свойства натриевого и свинцового теплоносителей, замыкающие соотношения для моделирования процессов тепломассообмена, модели межконтурных течей в парогенераторах АЭС с реакторными установками на быстрых нейтронах и др. Приведен краткий обзор пользовательских качеств расчетного кода, включая описание сопроводительной документации, пакета поставки, возможности использования кодом преимуществ современной вычислительной техники (параллельные вычисления). Показано состояние верификации и валидации расчетного кода, в том числе представлена информация о принципах построения и наполнения матриц верификации для реакторных установок БРЕСТ-ОД-300 и БН-1200. Сформулированы перспективы дальнейшего развития кода HYDRA-IBRAE/LM в области разработки и включения в него новых моделей, повышения пользовательских качеств. Показано, что программа развития расчетного кода и его внедрения позволит в ближайшее время проводить расчеты обоснования безопасности перспективных проектов АЭС на качественно новом уровне.

Ключевые слова: системный теплогидравлический код, жидкометаллический теплоноситель, реакторная установка на быстрых нейтронах, свинец, натрий, тепломассообмен, замыкающие соотношения, верификация, валидация.

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

Трехзонный инженерный метод теплового расчета топок с кипящим слоем на основе данных промышленных исследований распределения тепловыделения при сжигании биомассы¹

© 2016 г. Литун Д.С., Рябов Г.А.

Всероссийский теплотехнический институт²

e-mail: litoun@gmail.com

Описан трехзонный метод теплового расчета топочных устройств для сжигания биомассы и низко-реакционных топлив в псевдоожиженном слое. Метод основан на уравнениях теплового и материального баланса, учитывающих тепловыделение топлива в зоне, теплообмен между топочной средой и поверхностями, ограничивающими зону, а также тепломассоперенос между зонами топки. Предложен способ расчета тепловыделения топлива в кипящем слое (КС) с использованием доли тепловыделения топлива. На основе проведенных промышленных исследований определены факторы, влияющие на среднюю температуру в КС и долю тепла топлива, выделившегося в КС. Результаты промышленных исследований показали, что определяющим режимным параметром, влияющим на среднюю температуру в КС и, следовательно, на тепловыделение в КС, следует признать коэффициент расхода воздуха в КС. Скорость газов в КС может быть выделена как второй фактор, воздействующий на степень расхода окислителя, поданного в КС. Проведенные промышленные исследования позволили выявить влияние на перемешивание скорости газов в КС и размера частиц материала слоя, который может изменяться в процессе работы котла вследствие агломерации частиц песка и золы. По результатам расчетной обработки данных промышленных исследований на котле КМ-75-40М ТЭЦ-3 Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) методом обратной задачи с помощью разработанной компьютерной программы определен диапазон значений доли тепловыделения топлива в КС, который составил 0.26–0.45 при избытке воздуха в слое 0.59–0.93, а также значения доли тепловыделения в зоне максимальных температур в общем тепловыделении в надслоевом пространстве. Определены аппроксимирующие зависимости доли тепловыделения в нем от избытка воздуха в нем и числа псевдоожижения. Результаты работы могут быть использованы при проектировании котлов с кипящим слоем на биомассе.

Ключевые слова: трехзонный метод теплового расчета, кипящий слой, биомасса, доля тепловыделения.

МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

Опыт применения высокоазотистых стальных порошков при ремонте и упрочнении поверхности ответственных деталей энергетического оборудования плазменным напылением¹

© 2016 г. Колпаков А.С., Кардолина Н.И.

Уральский федеральный университет²

e-mail: a.s.kolpakov@urfu.ru

Рассмотрены вопросы применения для ремонта и упрочнения поверхности ответственных деталей энергетического оборудования методом плазменного напыления порошковых материалов нового класса — диффузионно-легированных высокоазотистых стальных порошков. Обоснована целесообразность метода для оперативного ремонта оборудования и увеличения его эксплуатационного ресурса. Приведены основные сведения о структуре, свойствах и способах получения экономно легированных диффузионным методом стальных порошков, содержащих азот, алюминий и хром. Отмечено, что выделение азота при распаде нитридов железа при нагреве защищает частицы порошка от окисления в плазменной струе. Показано, что в покрытии сохраняются 50% азота, содержащегося в порошке. Приведены режимы плазменного напыления диффузионно-легированных высокоазотистых стальных порошков. Проанализированы служебные свойства плазменных покрытий, полученных на их основе. Показано, что высокоазотистые порошковые стали с содержанием азота до 8.9% (по массе) обеспечивают необходимые износостойчивость и твердость покрытия, а также прочность его сцепления с основой и коррозионную устойчивость к воздействию типовых агрессивных сред. Отмечено, что повышение пористости покрытия способствует релаксации напряжений и позволяет увеличить его предельную по условиям отслоения толщину по сравнению с плотными покрытиями при сохранении низкой дефектности границы и высокой прочности сцепления с основой. Приведены примеры использования высокоазотистых стальных порошков в энергетике при выполнении ремонтов оборудования специализированными организациями и ремонтными подразделениями тепловых электрических станций. Отмечено, что плазменное напыление диффузионно-легированных высокоазотистых стальных порошков является уникальной возможностью восстановить азотированные стальные изделия.

Ключевые слова: ремонт энергетического оборудования, упрочнение поверхности, плазменное напыление, диффузионно-легированные высокоазотистые стальные порошки.