

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 5, 2016

---

---

## НПВП “Турбокон” – 25 лет

Научно-производственному внедренческому предприятию “Турбокон” – 25 лет <i>О. Н. Фаворский, А. И. Леонтьев, О. О. Мильман</i>	3
Переменные режимы работы воздушно-конденсационной установки <i>О. О. Мильман, А. В. Кондратьев, А. В. Птахин, С. Н. Дунаев, А. В. Кирюхин</i>	7
Моделирование процессов тепломассообмена в экспериментальной секции воздушно-конденсационной установки ЗАО НПВП “Турбокон” <i>В. И. Артемов, К. Б. Минко, Г. Г. Яньков, А. В. Кирюхин</i>	14
Пуск воздушно-конденсационных установок и сухих градирен при отрицательных температурах охлаждающего воздуха <i>О. О. Мильман, А. В. Птахин, А. В. Кондратьев, Б. А. Шифрин, Г. Г. Яньков</i>	24
Экспериментальное исследование процесса горения смесей водород–кислород и метан–кислород в среде слабоперегретого водяного пара <i>Н. А. Прибатурин, В. А. Федоров, М. В. Алексеев, А. Р. Богомолов, А. Л. Сорокин, С. С. Азиханов, С. А. Шевырев</i>	31

---

## Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Генерация холода с применением детандер-генераторных агрегатов <i>А. В. Клименко, В. С. Агабабов, А. В. Корягин, Ю. О. Байдакова</i>	37
Эксплуатационная диагностика теплового состояния и экономичности паровых турбин ТЭС и АЭС <i>В. В. Божко, А. Н. Коваленко, В. М. Ляпунов, Л. А. Хоменок</i>	45
Выбор и оптимизация соотношения компонентов для разработки быстромонтируемых термостойких теплоизоляционных конструкций <i>Н. А. Логинова, С. В. Григорьев, Е. Е. Лапин, С. И. Погорелов, А. В. Рыженков</i>	51
Применение турбодетандера в паросиловых установках для утилизации тепловой энергии в системах теплоснабжения <i>Р. А. Садыков, А. З. Даминов, И. Н. Соломин, В. А. Футин</i>	56

---

## Атомные электростанции

Очистка геттерами жидкометаллических систем с натриевым теплоносителем от кислорода <i>Ф. А. Козлов, М. А. Коновалов, А. П. Сорокин</i>	63
--	----

---

## Водоподготовка и водно-химический режим

Совершенствование химического контроля водно-химического режима ТЭС на основе измерений удельной электрической проводимости и рН <i>А. Б. Ларин, Б. М. Ларин</i>	70
Влияние реагентов, содержащих полиамины, на обменную емкость ионитов <i>Т. И. Петрова, Ф. В. Дяченко, Ю. В. Богатырева, А. К. Бородастов, И. С. Ершова</i>	75

---

---



**VIII Международная школа-семинар молодых ученых и специалистов  
«Энергосбережение – теория и практика»  
Национальный исследовательский университет  
«Московский энергетический институт»  
10 – 14 октября 2016 г.**

Научный комитет школы-семинара приглашает принять участие молодых ученых и специалистов в ее работе, которая будет организована по следующим направлениям:

1. Энергосбережение при потреблении энергии.
2. Энергосбережение при транспортировке энергии.
3. Энергосбережение при генерации энергии.
4. Диагностика, мониторинг, информационно-аналитические системы.
5. Малая энергетика, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, вторичные энергетические ресурсы.
6. Экономические аспекты энергосбережения.
7. Использование нанотехнологий для повышения энергоэффективности.

Подробности на сайте [mpei.ru](http://mpei.ru), раздел «Наука и инновации».

Вопросы об участии [shkola-seminar-etp@mail.ru](mailto:shkola-seminar-etp@mail.ru).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

**20 – 21 октября 2016 г.**

проводит учебно-методическую конференцию

**«Актуальные задачи и пути их решения в области кадрового обеспечения электро- и теплоэнергетики»**

На конференцию выносятся вопросы организации эффективного взаимодействия работодателей и академического сообщества в профессиональном образовании; качества профессионального образования; профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ и независимой оценки квалификаций.

С вопросами по участию в конференции «Актуальные задачи и пути их решения в области кадрового обеспечения электро- и теплоэнергетики» обращаться в оргкомитет к Трудновой Татьяне Вячеславовне, тел.8 (495) 362-78-38, электронный адрес: [umo@mpei.ru](mailto:umo@mpei.ru), [TrudnovaTV@mpei.ru](mailto:TrudnovaTV@mpei.ru).

Сайт конференции: <http://mpei.ru/umo/Pages/conference.aspx>

---

Сдано в набор 16.01.2015 г.	Подписано к печати 16.04.2015 г.	Дата выхода в свет 30.06.2015 г.	Формат 60 × 88 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>
Офсетная печать	Усл. печ. л. 10.0	Усл. кр.-отт. 7.0 тыс.	Уч.-изд. л. 10.0
	Тираж 666 экз.	Зак. 275	Бум. л. 5.0
		Цена свободная	

---

Учредители: Российская академия наук,  
Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников

---

Издатель: ООО МАИК «НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА», 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90  
Отпечатано в типографии «Люксор», 119415 Москва, просп. Вернадского, 37, корп. 1

## НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ВНЕДРЕНЧЕСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ “ТУРБОКОН” – 25 ЛЕТ

© 2016 г. О. Н. Фаворский<sup>а</sup>, А. И. Леонтьев<sup>а</sup>, О. О. Мильман<sup>б, \*</sup>

<sup>а</sup>Российская академия наук, 119334, Россия, Москва, Ленинский просп., д. 14

<sup>б</sup>ЗАО “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”,  
248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 43

\*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Описаны основные результаты исследований, проведенных ЗАО НПВП “Турбокон” в кооперации с ведущими научными организациями России за 25 лет его работы в области создания уникальных экологически чистых технологий выработки электроэнергии и тепла. В их числе: разработка и экспериментальная проверка на макетах и натуральных образцах высокоэффективных воздушных конденсаторов для паровых турбин, высокотемпературной газопаровой турбины для стационарной и транспортной энергетики, бестопливная технология производства электроэнергии с использованием паротурбинных установок единичной мощностью 4–20 МВт на магистральных газопроводах и промышленных котельных и ТЭЦ. Приведены результаты работ по снижению виброактивности энергетического оборудования для транспортных энергоустановок. Обсуждаются основные направления дальнейших исследований в целях повышения эффективности и экологической безопасности отечественной энергетики.

*Ключевые слова:* энергоэффективность, энергосбережение, экология, воздушный конденсатор, высокотемпературная паровая турбина, тепловая электростанция, виброактивность.

## ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВОЗДУШНО-КОНДЕНСАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ<sup>1</sup>

© 2016 г. О. О. Мильман, А. В. Кондратьев, А. В. Птахин, С. Н. Дунаев, А. В. Кирюхин

*ЗАО “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”,  
248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роцца, д. 43*

*e-mail: turbocon@kaluga.ru*

Представлены результаты экспериментальных исследований номинального и переменных режимов работы воздушных конденсаторов (ВК). Проведены испытания с переменными расходами охлаждающего воздуха при постоянной тепловой нагрузке и с переменными тепловыми нагрузками при постоянном расходе охлаждающего воздуха. Получены графики зависимостей коэффициентов теплопередачи и давлений конденсации от тепловой нагрузки и расхода охлаждающего воздуха. Установлено, что при относительной тепловой нагрузке в интервале от 0.6 до 1.0 номинальной значение коэффициента теплопередачи ВК меняется незначительно, в отличие от такового для поверхностных конденсаторов с водяным охлаждением. Приведены результаты определения “нулевых точек”, т.е. достижимого давления в воздушно-конденсационных установках (ВКУ) при отсутствии тепловой нагрузки при нескольких значениях температуры рабочей воды на входе в водоструйные эжекторы и вакуумный водокольцевой насос. Представлены результаты экспериментального определения присосов атмосферного воздуха в вакуумную систему воздушного конденсатора. Исследовано влияние дополнительных присосов воздуха в паровой тракт на характеристики воздушно-конденсационных установок. Осуществлено термографирование теплообменных поверхностей воздушного конденсатора со стороны входа охлаждающего воздуха и приведена зависимость размеров зоны неэффективной работы от дополнительного расхода воздуха в вакуумную систему ВК. Показано, что при отсутствии дополнительных присосов воздуха в вакуумную систему ВК зона неэффективной работы располагается не в самом низу труб первого хода, а на некоторой высоте, и их участок, прилегающий к нижнему паровому коллектору, работает эффективно. Представлены методики расчета переменных режимов работы конденсаторов и произведен анализ их пригодности для расчета переменных режимов работы воздухоохлаждаемых конденсационных установок.

*Ключевые слова:* теплообмен, воздушно-конденсационные установки, коэффициент теплопередачи, переменные режимы, вакуумная система.

**DOI:** 10.1134/S0040363616050064

## МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СЕКЦИИ ВОЗДУШНО- КОНДЕНСАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ЗАО НПВП “ТУРБОКОН”<sup>1</sup>

© 2016 г. В. И. Артемов<sup>a</sup>, К. Б. Минко<sup>a</sup>, Г. Г. Янков<sup>a</sup>, \*, А. В. Кирюхин<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

<sup>b</sup>ЗАО НПВП “Турбокон”, 248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 43

\*e-mail: yankovgg@mail.ru

Разработанная авторами математическая модель используется для численного анализа процессов тепломассообмена в экспериментальной секции воздушного конденсатора (ЭСВК), созданной в НПВП “Турбокон” и установленной на территории ОАО ВТИ. Расчеты выполнены с помощью авторского CFD-кода ANES. Верификация модели проведена с привлечением экспериментальных данных, полученных при испытаниях ЭСВК. Показана работоспособность предложенных моделей для расчета процессов в паровоздушной смеси и охлаждающем воздухе и алгоритмов для учета неоднородности расходов в различных рядах трубного пучка. Представлены данные о влиянии температуры и расхода охлаждающего воздуха на давление в верхнем коллекторе ЭСВК, интегральный коэффициент теплопередачи, распределение расходов по рядам труб, размеры неэффективно работающих зон трубного пучка для двух схем течения паровоздушной смеси (одноходовой и двухходовой). Показано, что давление за турбиной существенно повышается при увеличении расхода пара, уменьшении расхода охлаждающего воздуха и росте его температуры, а максимальное значение коэффициента теплопередачи полностью определяется расходом охлаждающего воздуха. При этом расход пара, соответствующий максимальному значению коэффициента теплопередачи, существенно зависит от температуры окружающего воздуха. Выполнен анализ эффективности рассмотренных схем течения внутреннего теплоносителя, который продемонстрировал, что двухходовая схема отличается большей эффективностью, так как обеспечивает более низкое давление в верхнем коллекторе, несмотря на то что ее гидравлическое сопротивление при фиксированном расходе паровоздушной смеси значительно выше, чем при использовании одноходовой схемы. Этот результат является следствием того, что в двухходовой схеме процессом конденсации охвачена большая внутренняя поверхность труб, что приводит к установлению меньших значений  $\Delta t$  (разности температур между внутренним и внешним теплоносителем) для заданной тепловой нагрузки.

*Ключевые слова:* паротурбинные установки, воздухоохлаждаемый конденсатор, компьютерное моделирование, CFD-код ANES, двухуровневая математическая модель.

DOI: 10.1134/S0040363616050015

## ПУСК ВОЗДУШНО-КОНДЕНСАЦИОННЫХ УСТАНОВОК И СУХИХ ГРАДИРЕН ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА

© 2016 г. О. О. Мильман<sup>а</sup>, А. В. Птахин<sup>а</sup>, А. В. Кондратьев<sup>а</sup>, Б. А. Шифрин<sup>а</sup>, Г. Г. Яньков<sup>б</sup>

<sup>а</sup>ЗАО “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”,  
248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роцца, д. 43

<sup>б</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: turbocon@kaluga.ru*

Рассмотрены проблемы пуска и работы воздушных конденсаторов (ВК) и сухих градирен (СГ) при отрицательных температурах наружного воздуха. Описаны последствия пуска ВК при минусовых температурах. Проанализированы различные варианты прогрева ВК и представлены примеры существующих технологий: электропрогрев, прогрев теплым воздухом или паром, внутренние и внешние прогревы. Описано использование в конструкции СГ дополнительных теплообменных секций – “паровых спутников”. Отмечена потребность в большой мощности при электропрогреве и прогреве теплым воздухом. Описан экспериментальный стенд по исследованию и отработке пуска ВК при отрицательных температурах. Приведена конструкция трехходового модуля ВК и представлены преимущества данной схемы перед классической одноходовой в условиях работы при отрицательных температурах окружающего воздуха. Дан анализ процесса образования ледяных пробок внутри теплообменных труб при пуске ВК и СГ при отрицательных температурах наружного воздуха. Получены опытные данные по влиянию на температуру металла расхода пара, расстояния паровых сопел от поверхности теплообмена и их ориентации в пространстве. Приведен анализ результатов испытаний. Отмечено, что температура поверхности в конце прогрева практически не зависит от ее начальной температуры. Дана рекомендация по безопасному пуску ВК и СГ. Приведена оценка расходов греющей среды, необходимых для обеспечения достаточной степени прогрева теплообменных поверхностей ВК и СГ для их безопасного ввода в работу. Описаны технология и процесс прогрева ВК с внешней подачей греющего пара на примере пуска натурной секции ВК при отрицательной температуре наружного воздуха и подтверждены преимущества предложенной технологии пуска при отрицательных температурах охлаждающего воздуха.

*Ключевые слова:* воздушный конденсатор, сухая градирня, электропрогрев, греющий пар, конденсация, пуск, останов.

DOI: 10.1134/S0040363616050076

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ СМЕСЕЙ ВОДОРОД–КИСЛОРОД И МЕТАН–КИСЛОРОД В СРЕДЕ СЛАБОПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА<sup>1</sup>

© 2016 г. Н. А. Прибатурин<sup>a, \*</sup>, В. А. Федоров<sup>b</sup>, М. В. Алексеев<sup>a</sup>, А. Р. Богомолов<sup>a</sup>,  
А. Л. Сорокин<sup>a</sup>, С. С. Азиханов<sup>c, \*\*</sup>, С. А. Шевырев<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,  
630090, Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, д. 1

<sup>b</sup>Закрытое акционерное общество “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”,  
248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 43

<sup>c</sup>Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачёва,  
650000, Россия, г. Кемерово, Весенняя ул., д. 28

\*e-mail: pribaturin@itp.nsc.ru

\*\*e-mail: azihanov@rambler.ru

Представлены экспериментальные данные по исследованию процесса горения смесей водород–кислород и метан–кислород в среде слабоперегретого (начальная температура около 150°C) водяного пара атмосферного давления. Выявлено влияние соотношения массовых расходов горючей смеси и водяного пара на качественный состав продуктов сгорания и температуру получаемого водяного пара. Установлены основные закономерности при горении водород-кислородной смеси в потоке водяного пара, влияющие на полноту сгорания смеси. Приведены опытные данные по влиянию концентраций водород-кислородной смеси в потоке водяного пара и горючей смеси на полноту сгорания. Установлено, что при сжигании водород-кислородной смеси в потоке водяного пара возможно получение водяного пара с температурой 1000–1200°C путем варьирования расхода горючей смеси. При этом объемная доля неконденсирующихся газов в получаемом паре составляет не более 2%. Выявлено существование нескольких режимов горения водород-кислородной смеси в потоке водяного пара, в которых в одном случае водяной пар всегда подавляет процесс горения, а в другом — наступает детонация горючей смеси. Установлено, что при коэффициенте избытка кислорода, близком к единице, возможны горение метан-кислородной смеси в водяном паре и паровая конверсия метана, которые приводят к появлению свободного водорода в получаемом высокотемпературном водяном паре. Приведены описание и принцип работы экспериментального стенда для изучения горения метан-кислородной и водород-кислородной смесей в среде водяного пара. Результаты экспериментальных исследований сжигания топлива и кислорода в среде водяного пара использованы при разработке пароперегревателя для высокотемпературной паровой турбины.

**Ключевые слова:** водород-кислородная смесь, метан, кислород, горение, водяной пар, паровая турбина, теплоэлектростанция.

**DOI:** 10.1134/S0040363616050088

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ГЕНЕРАЦИЯ ХОЛОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ<sup>1</sup>**

© 2016 г. А. В. Клименко<sup>а</sup>, В. С. Агабабов<sup>а</sup>, \*, А. В. Корягин<sup>а</sup>, Ю. О. Байдакова<sup>б</sup>

<sup>а</sup>Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

<sup>б</sup>ООО “Газмашпроект”, 115533, Россия, Москва, Нагатинская ул., д. 5

\*e-mail: agababovvs@yandex.ru

Рассмотрены вопросы использования детандер-генераторного агрегата (ДГА) для генерации, наряду с электроэнергией, холода. Показано, что по уровню температур потоков холода с помощью ДГА можно обеспечить хладоснабжение различных потребителей: установок вентиляции и кондиционирования, промышленных холодильников и морозильников. Проведен анализ влияния параметров процессов на холодильную мощность ДГА, которая зависит от параметров процесса расширения газа, происходящего в детандере, и температуры охлаждаемой среды. Приводится принципиальная схема установки для генерации холода на базе ДГА. Показаны особенности и преимущества применения ДГА для генерации холода по сравнению с термотрансформаторами парокompрессионного и абсорбционного типов, а именно: отсутствие необходимости использовать энергию, полученную при сжигании топлива, для обеспечения работы ДГА; полезное использование тепла, переданного газу от охлаждаемого потока в оборудовании, работающем на газе; производство наряду с холодом электроэнергии, что делает возможным создание с применением ДГА тригенерационных установок без использования иного электрогенерирующего оборудования. Показано, что уровень температур потоков холода, которые могут быть получены с помощью ДГА на существующих станциях технологического понижения давления транспортируемого газа, позволяет обеспечить хладоснабжение различных потребителей. Приведены сведения о том, что хладопроизводительность детандер-генераторного агрегата не только зависит от параметров процесса расширения газа, протекающего в детандере (расхода, температур и давлений на входе и выходе), но и определяется также температурой, которая необходима потребителю, и начальной температурой потока охлаждаемого хладоносителя. Сделан вывод о том, что детандер-генераторные агрегаты могут служить для создания тригенерационных установок на крупных электростанциях и в малой энергетике.

*Ключевые слова:* детандер-генераторный агрегат, генерация холода, хладопроизводительность, влияние параметров процессов.

**DOI:** 10.1134/S0040363616050039

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕПЛООВОГО СОСТОЯНИЯ  
И ЭКОНОМИЧНОСТИ ПАРОВЫХ ТУРБИН ТЭС И АЭС**

**© 2016 г. В. В. Божко, А. Н. Коваленко, В. М. Ляпунов, Л. А. Хоменок**

*Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования  
им. И.И. Ползунова, 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/б  
e-mail: turbina@ckti.ru*

Исследованы различные пути решения комплексных проблем обеспечения прочности и долговечности работы паровых турбин ТЭС и АЭС. Определены диагностические признаки и технические возможности их контроля при эксплуатации паровых турбин. Показано, что в формировании влияния различных факторов на надежность, маневренность и срок службы энергетических установок ТЭС и АЭС определяющую роль играет тепловое состояние паротурбинных агрегатов. Ведущие зарубежные и отечественные производители уделяют повышенное внимание организации контроля за тепловым состоянием оборудования, разработке систем учета выработки (“счетчика”) ресурса. Определены зоны высокотемпературных участков валов и дисков с максимальными параметрами рабочей среды. Кратко изложена модель оперативного расчета термических напряжений с диагностической оценкой выработки ресурса (накопления усталости) и прогнозированием оптимальных режимов прогрева термонапряженных элементов турбины. Приведен пример программы, предназначенной для диагностики качества эксплуатации оборудования. Программа осуществляет оперативный контроль термических напряжений и выработки ресурса в основных элементах турбины в различных режимах эксплуатации, работает в режиме реального времени, рассчитывает и отображает текущие значения термонапряжений в элементах турбины, формирует и передает в АСУ ТП сигналы о возникновении ограничений по термическим напряжениям и запрета повышения или понижения температуры пара и нагрузки в случае приближения напряжений к предельно допустимым. В стационарных режимах эксплуатации турбины программа рассчитывает текущий КПД в цилиндрах высокого (ВД) и среднего давления (СД).

*Ключевые слова:* диагностика, паровые турбины, режимы эксплуатации, термонапряжения, полезность, температурные поля, КПД, ресурс, повреждаемость.

**DOI:** 10.1134/S0040363616030036

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ВЫБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ТЕРМОСТОЙКИХ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ<sup>1</sup>**

© 2016 г. Н. А. Логинова\*, С. В. Григорьев, Е. Е. Лапин, С. И. Погорелов, А. В. Рыженков

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

*\*e-mail: natalia.log@yandex.ru*

Быстромонтируемые теплоизоляционные конструкции на базе вспененных синтетических каучуков, полиэтиленов, полиуретанов характеризуются термостойкостью до 150°С, а при горении выделяют токсичные вещества. Вместе с тем существует необходимость в теплоизоляции поверхностей с более высокими температурами теплоносителя, например трубопроводов, оборудования атомных и тепловых электростанций, систем теплоснабжения с удаленными источниками тепла. Одним из перспективных видов теплоизоляционных материалов для создания быстромонтируемых теплоизоляционных конструкций являются синтактные пены или тонкопленочные многослойные теплоизоляционные покрытия (ТМТП), которые создаются с использованием полых микросфер и различного рода связующих веществ. Формирование ТМТП на теплоизолируемой поверхности осуществляется в основном методами распыления, хорошо зарекомендовавшими себя при нанесении покрытий на плоские и цилиндрические поверхности большой площади, но малоэффективными для цилиндрических поверхностей диаметром 300 мм и менее, так как характеризуются большой степенью уноса композиционного материала. В статье приводится анализ связующих веществ и микросфер, перспективных для создания быстромонтируемых теплоизоляционных конструкций на основе ТМТП, обладающих высокой термостойкостью. На основании анализа сделан вывод, что перспективными для использования в теплоизоляционных конструкциях с термостойкостью до 300°С являются кремнийорганические связующие и стеклянные микросферы. Приводятся результаты экспериментальных исследований, указывающие на возможность прогнозирования оптимального состава теплоизоляционного материала, характеризующегося высокой степенью наполнения микросферами с сохранением механической прочности, путем проведения анализа реологических характеристик неполимеризованной жидкой композиции теплоизоляционного материала. Критерием оценки механической прочности теплоизоляционного материала служил показатель предела прочности при изгибе. Определены критические объемные концентрации наполнения теплоизоляционного материала стеклянными микросферами, превышение которых приводит к снижению его прочностных характеристик.

*Ключевые слова:* теплоизоляция, кремнийорганические связующие, микросферы, реология, прочность на изгиб.

**DOI:** 10.1134/S0040363616050052

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ПРИМЕНЕНИЕ ТУРБОДЕТАНДЕРА В ПАРОСИЛОВЫХ УСТАНОВКАХ  
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ<sup>1</sup>**

© 2016 г. Р. А. Садьков<sup>а</sup>, А. З. Даминов<sup>б</sup>, И. Н. Соломин<sup>с</sup> \*, В. А. Футин<sup>д</sup>

<sup>а</sup>Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 420043, Россия, г. Казань, Зеленая ул., д. 1

<sup>б</sup>Казанский научный центр РАН, 420111, Россия, г. Казань, а/я 190, ул. Лобачевского, д. 2/31

<sup>с</sup>ОАО “Казэнерго”, 420021, Россия, г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 162

<sup>д</sup>ЗАО “НИИТурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа”, 420029, Россия, г. Казань, Сибирский тракт, д. 40

\*e-mail: solil1@yandex.ru

Приводится способ повышения эффективности котельной с помощью установки, работающей по органическому циклу Ренкина (ОЦР-установка). Такие установки позволяют генерировать электроэнергию для покрытия собственных нужд теплоисточника при температуре теплоносителя не более 130°C. В результате наладочных испытаний котлов определено, что их максимальный КПД достигается при нагрузке, близкой или соответствующей номинальной. При постоянном поддержании данной нагрузки возникает избыток тепловой энергии, который возможно использовать для производства электроэнергии в паросиловой установке на базе турбодетандера. Предложен вариант включения установки в технологическую схему котельной. Представлены результаты анализа типов турбин, в том числе турбодетандеров, по мощности, выбран оптимальный тип для предложенной схемы. При расчете турбодетандера применены методические основы расчета турбодетандеров и компрессоров из нефтегазовой отрасли и данные их эксплуатации. Представлены результаты термодинамического расчета турбодетандера и профилирования осерадиального рабочего колеса. Исходя из калориметрических свойств в качестве рабочего тела выбран гидрофторсодержащий углеводород R245fa.

*Ключевые слова:* система теплоснабжения, органический цикл Ренкина, котельная, детандер, турбина.

**DOI:** 10.1134/S0040363616030115

## ОЧИСТКА ГЕТТЕРАМИ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ С НАТРИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ОТ КИСЛОРОДА

© 2016 г. Ф. А. Козлов<sup>а</sup>, М. А. Коновалов<sup>б</sup>, А. П. Сорокин<sup>а, \*</sup>

<sup>а</sup>Государственный научный центр РФ – Физико-энергетический институт,  
249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1

<sup>б</sup>Национальный исследовательский ядерный университет “Московский инженерно-физический институт”,  
115409, Россия, Москва, Каширское шоссе, д. 31

\*e-mail: sorokin@ippe.ru

Для повышения безопасности и экономических характеристик АЭС с натриевым теплоносителем было принято решение о размещении в баке реактора всех систем, контактирующих с радиоактивным натрием, в том числе и систем очистки I контура. Производительность и емкость холодных ловушек (традиционный элемент систем очистки теплоносителя) в этих условиях лимитированы их ограниченным объемом. Предложено использовать горячие ловушки (ГЛ) в I контуре для очистки теплоносителя от кислорода. Показано, что при номинальных параметрах установки, когда температура теплоносителя, омывающего геттер (газопоглотитель), равна 550°C, горячая ловушка может обеспечить требуемую чистоту теплоносителя. В стояночных режимах при температуре 250–300°C производительность горячей ловушки снижается на четыре порядка. Предложены и проанализированы возможные режимы эксплуатации ГЛ в стояночных режимах и при выходе на номинальные параметры. Основное внимание уделено режимам очистки при освоении мощности после окончания пуска наладочных работ (ПНР) и аварийного загрязнения теплоносителя, когда исходная концентрация кислорода в нем достигает 25 млн<sup>-1</sup>. Показано, что эффективность систем очистки может быть повышена при использовании горячих ловушек с геттером в виде фольги или гранул. Обоснована возможность реализации режима “скоростной очистки”, при котором производится очистка теплоносителя с одновременным переходом из стояночного режима на работу с номинальными параметрами.

*Ключевые слова:* реактор на быстрых нейтронах, натрий, очистка, кислород, геттер, горячая ловушка, холодная ловушка, стояночный режим, период освоения мощности, аварийное загрязнение, время очистки, продукты коррозии.

DOI: 10.1134/S0040363616050040

---

---

**ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ  
РЕЖИМ**

---

---

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ТЭС НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ  
УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ И pH<sup>1</sup>**

© 2016 г. А. Б. Ларин\*, Б. М. Ларин

*Ивановский государственный энергетический университет, 153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34*

*\*e-mail: yaandy\_81@mail.ru*

Повышение требований к качеству водного теплоносителя для действующих энергоблоков сверхвысокого (СВД) и сверхкритического (СКД) давлений и перспективных, включая парогазовые установки (ПГУ) и энергоблоки на суперсверхкритические параметры (ССКП), может быть в значительной степени обеспечено измерениями удельной электрической проводимости и pH охлажденных проб теплоносителя в сочетании с расчетами ионных равновесий и косвенными измерениями некоторых нормируемых и диагностических показателей. Продемонстрирована возможность расчетного определения в питательной воде барабанных котлов концентраций аммиака, хлоридов, суммарной концентрации катионов жесткости и натрия, а в котловой воде – фосфатов и соледержания. Предложено расчетное выражение для количественной оценки содержания потенциально кислых веществ в питательной воде прямоточных котлов. Показаны возможности разработанной методики для оценки состояния водно-химического режима (ВХР) энергоблоков с ПГУ.

*Ключевые слова:* энергоблоки ТЭС, водно-химический режим, автоматический химический контроль, измерения удельной электрической проводимости и pH охлажденных проб, контроль и управление дозированием фосфатов.

**DOI:** 10.1134/S004036361603005X

---

---

**ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ  
РЕЖИМ**

---

---

**ВЛИЯНИЕ РЕАГЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПОЛИАМИНЫ,  
НА ОБМЕННУЮ ЕМКОСТЬ ИОНИТОВ<sup>1</sup>**

© 2016 г. Т. И. Петрова<sup>а, \*</sup>, Ф. В. Дяченко<sup>а</sup>, Ю. В. Богатырева<sup>а</sup>, А. К. Бородастов<sup>а</sup>, И. С. Ершова<sup>б</sup>

<sup>а</sup>*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

<sup>б</sup>*“ООО Сити-Энерго”, 123290, Россия, Москва, 2-я Магистральная ул., д. 5а*

*\*e-mail: PetrovaTI@mpei.ru*

Представлены результаты исследований влияния соединений, содержащихся в комплексных реагентах, на работу ионитов на примере реагента Хеламин марки 906Н. Установлено, что рабочая обменная емкость катионита КУ-2-8с в Н-форме и анионита Amberlite IRA 900Cl в ОН-форме практически не изменяется при их повторном использовании для очистки воды, содержащей Хеламин марки 906Н, и не отличается от рабочей обменной емкости при фильтровании воды, не содержащей этого реагента. Отмечено, что пропуск по общему органическому углероду при фильтровании раствора через слой катионита наблюдается раньше, чем пропуск по ионам кальция. Результаты испытаний в промышленных условиях показали, что использование Н–ОН-фильтров при очистке конденсата турбины позволяет снизить в нем концентрацию примесей, в том числе органических.

*Ключевые слова:* катионит, анионит, обменная емкость, аминовый водно-химический режим, хеламин, пленкообразующие амины, полиамины, органические примеси.

**DOI:** 10.1134/S0040363616030097