

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 6, 2016

Обращение директора департамента науки и технологий Минобрнауки России
С. В. Салихова к читателям журнала “Теплоэнергетика” 3

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

- Низкотемпературные топливные элементы: перспективы применения
для систем аккумулирования энергии и материалы для их разработки (обзор)
*И. А. Стенина, Е. Ю. Сафронова, А. В. Левченко,
Ю. А. Добровольский, А. Б. Ярославцев* 4
- Технические решения для производства солнечных водонагревательных
установок из полимерных композиционных материалов
С. Е. Фрид, А. В. Арсатов, М. Ю. Ощепков 19
- Перспективы освоения высокотемпературных высокоминерализованных
ресурсов Тарумовского геотермального месторождения
А. Б. Алхасов, Д. А. Алхасова, А. Ш. Рамазанов, М. А. Каспарова 25
- Повышение эффективности использования геотермальных ресурсов
на основе применения комбинированного энергоблока с бинарной
установкой на сбросном сепарате Мутновской ГеоЭС
Г. В. Томаров, А. А. Шипков, А. И. Никольский, В. Н. Семенов 31
-

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

- Схемы тригенерационных установок для централизованного энергоснабжения
*А. В. Клименко, В. С. Агабабов, И. П. Ильина,
В. Д. Рожнатовский, А. В. Бурмакина* 36
- Регулирующие клапаны и решетки для первых ступеней турбин
с сверхкритическими параметрами пара
*А. Е. Зарянкин, Н. Д. Рогалев, А. Н. Рогалев,
И. В. Гаранин, С. К. Осипов, Е. Ю. Григорьев* 44
-

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

- Разработка мероприятий по усовершенствованию технологий энергетической
утилизации газообразных отходов сланцепереработки
А. Н. Тугов, А. Отс, А. Сийрде, В. Т. Сидоркин, Г. А. Рябов 53
- Оценка эффективности рекуперации низкопотенциального тепла уходящих дымовых газов
в конденсационном теплоутилизаторе при различных условиях работы котла и теплосети
И. Л. Ионкин, А. В. Рагуткин, Б. Лунинг, М. Н. Зайченко 63
-

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

- Оценка тепловой эффективности высокотемпературной теплоизоляционной конструкции
на основе сотопласта
А. В. Рыженков, Е. Е. Лапин, Н. А. Логинова, Д. Р. Ситдииков, С. В. Григорьев 69
-

Металлы и вопросы прочности

Определение характеристик эрозионного износа стали 15X11МФ
с ионно-плазменным покрытием Cr–CrC

*Л. И. Селезнев, А. Ф. Медников, А. Б. Тхабисимов,
А. В. Рыженков, Г. В. Качалин, О. С. Зилова*

74

Поправка к статье Попова К.И., Ковалевой Н.Е., Рудаковой Г.Я., Комбаровоу С.П., Ларченко В.Е.
“Современное состояние разработок биоразлагаемых ингибиторов солеотложений
для различных систем водопользования (обзор)”, опубликованной в № 2 за 2016 г.

80

*Редакция и редколлегия журнала «Теплоэнергетика»
сердечно поздравляют **Фортова В.Е.** и **Попеля О.С.**
с присуждением Премии Международной академической компании
«Наука/Интерпериодика» за лучшую публикацию 2014 г.
и желают им дальнейших творческих успехов на благо российской энергетики,
а также плодотворного сотрудничества с редакцией журнала!*

Сдано в набор 16.01.2015 г.	Подписано к печати 16.04.2015 г.	Дата выхода в свет 30.06.2015 г.	Формат 60 × 88 ¹ / ₈
Офсетная печать	Усл. печ. л. 10.0	Усл. кр.-отт. 7.0 тыс.	Уч.-изд. л. 10.0
	Тираж 666 экз.	Зак. 275	Бум. л. 5.0
		Цена свободная	

Учредители: Российская академия наук,
Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников

Издатель: ООО МАИК “НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА”, 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Отпечатано в типографии “Люксор”, 119415 Москва, просп. Вернадского, 37, корп. 1

Уважаемый читатель!

Перед Вами не совсем обычный номер журнала “Теплоэнергетика” — он полностью составлен из статей, подготовленных по результатам выполнения проектов в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы”.

Идея выпуска такого номера исходила от членов редколлегии журнала, что вполне понятно. С одной стороны, журнал заинтересован в привлечении статей, отражающих последние достижения в энергетике и смежных с ней областях знания. Это особенно важно сейчас, когда журнал при поддержке Минобрнауки России реализует программу развития, направленную на то, чтобы достичь библиометрических показателей, соответствующих мировому уровню. Проекты ФЦП, прошедшие жесткий конкурсный отбор на предмет перспективности тематики, как нельзя лучше соответствуют этому требованию. С другой стороны, предложение журнала вызвало положительный отклик у руководителей и исполнителей проектов. Ведь соглашения по проектам предусматривают подготовку и публикацию статей в журналах, входящих в глобальные реферативные базы, в частности в Scopus. “Теплоэнергетика” — один из немногих отечественных журналов, публикующих на своих страницах статьи по актуальным проблемам современной энергетики, который переводится на английский язык и включен в базу Scopus.

Департамент науки и технологий Минобрнауки России поддержал предложение о выпуске специализированного номера и рекомендовал руководителям проектов воспользоваться предоставляемой возможностью.

Перед редколлегией встала непростая задача по отбору статей. Ведь номер вмещает не более 12 публикаций. К тому же тематика работ, представленных в ФЦП по приоритетному направлению “Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика”, значительно шире традиционных рубрик журнала. Для иллюстрации сложности задачи достаточно заметить, что на конец 2015 г. по данному приоритету выполнялось 188 проектов по 15 критическим технологиям. При желании статей хватило бы на годовой объем журнала!

Просматривая перечень статей, включенных в номер, нельзя не согласиться с тем, что этот перечень неплохо отражает основные особенности программы в целом по приоритету “Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика”. Это и разнообразие тематики выполняемых проектов, и присутствие различных организаций среди исполнителей (вузы, академические институты, отраслевые организации), и практическая направленность полученных результатов. Еще одну приятную особенность можно было бы увидеть, если бы в журнале указывался возраст авторов статей — заметную часть их составляют молодые ученые.

Надеюсь, что материалы, вошедшие в номер, будут востребованы учеными и специалистами, будут способствовать продвижению инновационных разработок в энергетическую отрасль.

Директор департамента науки и технологий

Минобрнауки России



С.В. Салихов

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

**НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИХ РАЗРАБОТКИ (ОБЗОР)¹**

© 2016 г. И. А. Стенина^{а, *}, Е. Ю. Сафронова^а, А. В. Левченко^б,
Ю. А. Добровольский^б, А. Б. Ярославцев^а

^а*Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 119991, Россия, Москва, Ленинский просп., д. 31*

^б*Институт проблем химической физики РАН, 142432, Россия, Московская обл.,
г. Черноголовка, ул. Академика Семенова, д. 1*

^{*}*e-mail: stenina@igic.ras.ru*

Низкотемпературные топливные элементы – перспективные альтернативные источники энергии. Однако они не могут рассматриваться в качестве первичного источника энергии, поскольку водород, применяемый при их работе, не существует в природе в чистом виде. Одним из наиболее перспективных направлений использования низкотемпературных топливных элементов можно считать создание устройств для автономного энергоснабжения и аккумуляирования энергии. В последнем случае их основным назначением является компенсация расхождения пиков производства и потребления энергии как по временам года, так и по времени суток. Этому посвящена первая часть обзора. Во второй части проанализированы наноматериалы, применяемые в топливных элементах. В первую очередь к ним относятся гибридные мембраны, включающие в себя наночастицы неорганических веществ. Их внедрение в поры мембран во многих случаях приводит к улучшению транспортных свойств, в том числе к повышению ионной проводимости и селективности процессов переноса. Эти свойства гибридных мембран обсуждаются на основе модели ограниченной эластичности стенок их пор. Важнейшую роль в структуре топливного элемента играют катализаторы, представляющие собой наноразмерные частицы платины. Для снижения их стоимости и повышения активности применяются подходы, связанные с уменьшением размеров частиц или использованием двухкомпонентных частиц, среди которых можно выделить сплавы и частицы со структурой “ядро в оболочке”. В последнем случае платина, локализованная на поверхности, определяет активность катализатора, а наличие второго металла – увеличение площади поверхности и повышение активности катализатора. Обсуждаются основные причины изменения свойств материалов и влияние носителя катализатора на протекание электрохимических процессов в топливном элементе.

Ключевые слова: аккумуляирование энергии, автономное энергоснабжение, топливный элемент, протонпроводящая мембрана, катализатор.

DOI: 10.1134/S0040363616060072

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЛНЕЧНЫХ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ¹**

© 2016 г. С. Е. Фрид^а, *, А. В. Арсатов^б, М. Ю. Ощепков^б

^аОбъединенный институт высоких температур РАН, 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2
^бООО “Политермо”, 143590, Россия, Московская обл., Истринский р-н, пос. Снегири, Станционная ул., д. 9

*e-mail: s_frid@oivtran.ru

Рассмотрены результаты анализа технических решений, направленных на существенное снижение стоимости солнечных водонагревательных установок (СВУ) путем использования в их конструкции полимерных композиционных материалов и объединения в одном устройстве — установке аккумуляционного типа — солнечного коллектора и аккумулятора тепла. Показаны возможности создания СВУ всего из трех деталей и замены сварки, пайки, механической обработки и сборки сложной конструкции формованием крупных деталей из полимерного композита и их склейкой. Анализируются материалы элементов установки и технические решения по их изготовлению с учетом требований, предъявляемых к конструкции СВУ. Оптимальными материалами являются стекло- и углепластики на основе реактопластов горячего отверждения, технологией формования — горячее прессование. Поглощающую панель необходимо выполнять гофрированной, в качестве селективного покрытия на панели — использовать специальную краску. Расчетным путем оптимизированы параметры установки. Разработанная двумерная численная модель установки демонстрирует хорошее согласие с экспериментом. Оптимальное соотношение суточной нагрузки и площади приемной поверхности СВУ аккумуляционного типа, работающей в летний ясный день в средней полосе России, составляет 130–150 л/м². Объем бака-аккумулятора и график нагрузки на производительность СВУ влияют слабо. Для обеспечения эффективной теплоизоляции тыльной и боковых стенок достаточно слоя теплоизоляционного материала толщиной 35–40 мм. Разработана схема экспериментального образца — прототипа СВУ себестоимостью 70–90 дол/м² приемной поверхности при объеме производства не менее 5 тыс. шт. в год.

Ключевые слова: солнечный водонагреватель, полимерные материалы, СВУ аккумуляционного типа, интегрированные СВУ.

DOI: 10.1134/S0040363616060023

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ РЕСУРСОВ ТАРУМОВСКОГО
ГЕОТЕРМАЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ¹

© 2016 г. А. Б. Алхасов^{a, *}, Д. А. Алхасова^{a, **}, А. Ш. Рамазанов^{a, ***}, М. А. Каспарова^b

^aИнститут проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН,
367030, Россия, г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 39а

^bДагестанский государственный университет,
367021, Россия, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 43а

*e-mail: alibek_alhasov@mail.ru

**e-mail: alkhasova.dzhamilya@mail.ru

***e-mail: a_ramazanov_@mail.ru

Показана перспективность комплексной переработки высокотемпературных геотермальных рассолов Тарумовского геотермального месторождения. Тепловая энергия геотермального рассола может быть преобразована в электроэнергию в бинарной ГеоЭС на низкокипящем рабочем агенте. Рассмотрены термодинамические циклы Ренкина, реализуемые во вторичном контуре ГеоЭС при разных температурах испарения рабочего агента – изобутана. Из них наиболее эффективным с точки зрения получения максимальной мощности является сверхкритический цикл, приближенный к так называемому “треугольному” циклу с давлением испарения $p_{\text{и}} = 5.0$ МПа. Отработанный рассол с низкой температурой из ГеоЭС поступает на химический завод, где из него извлекаются основные химические компоненты: карбонат лития, магнезия жженая, карбонат кальция и поваренная соль – по разработанной технологии комплексной утилизации гидротермальных рассолов хлоридно-натриевого типа. Отработанная вода поступает на геотехнологический комплекс и другим потребителям. Для производства ценных неорганических материалов используется электроэнергия, вырабатываемая на ГеоЭС. Благодаря этому достигаются полная автономия производства и независимость от внешних условий. Преимуществами предлагаемого геотехнологического комплекса являются полная реализация теплового потенциала и извлечение основных химических компонентов высокопараметрических геотермальных ресурсов. При этом отпадает необходимость в обратной закачке, что исключает значительные капитальные затраты на строительство нагнетательных скважин и насосной станции и эксплуатационные затраты на их обслуживание. Приведены характеристика современного состояния месторождения и оценочные показатели комплексной переработки высокотемпературных рассолов скважины № 6, из которых следует, что предлагаемая технология обладает высокой эффективностью. Комплексное освоение ресурсов месторождения позволит существенно улучшить экономическую структуру региона и полностью обеспечить потребности России в карбонате лития и поваренной соли.

Ключевые слова: геотермальная энергия, температура, бинарная геотермальная электростанция, термодинамический сверхкритический цикл, низкокипящий рабочий агент, ценные химические компоненты, извлечение, карбонат лития.

DOI: 10.1134/S0040363616060011

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННОГО ЭНЕРГОБЛОКА С БИНАРНОЙ УСТАНОВКОЙ
НА СБРОСНОМ СЕПАРАТЕ МУТНОВСКОЙ ГеоЭС¹**

© 2016 г. Г. В. Томаров, А. А. Шипков, А. И. Никольский, В. Н. Семенов

ЗАО “Геотерм-ЭМ”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24

e-mail: geotherm@gmail.com

Отмечено, что созданное в последние десятилетия российское геотермальное энергетическое оборудование по ряду технико-экономических характеристик превосходит мировые аналоги. При этом все отечественные геотермальные электростанции работают на пароводяном геотермальном теплоносителе и их технологическая схема не предполагает использования сбросного сепарата. Показано, что наиболее технически целесообразным и экономически выгодным в современных условиях является развитие отечественной энергетики за счет увеличения мощности действующих геотермальных электростанций без бурения дополнительных скважин на основе утилизации сбросного теплоносителя в комбинированных энергоблоках с паровой и бинарной турбоустановками. На примере Мутновской ГеоЭС мощностью 50 МВт рассмотрены и определены оптимальные технические решения по созданию комбинированного энергоблока, использующего стационарный сбросной сепарат. Представлены результаты расчетных исследований влияния термодинамических параметров вторичного пара в расширителе и давления в конденсаторе на выбор и технико-экономические показатели технологического оборудования комбинированного энергоблока Мутновской ГеоЭС. Показано, что +5°C является оптимальной расчетной проектной температурой охлаждающего воздуха воздушных конденсаторов комбинированного энергоблока для утилизации сбросного сепарата Мутновской ГеоЭС. Установлено, что использование вторичного пара, полученного вскипанием при давлении 0.2 МПа отработанного на МГеоЭС-1 сепарата, позволяет выработать до 8 МВт электрической мощности на паротурбинных установках, а также дополнительно до 5 МВт электрической мощности на турбинах бинарного цикла.

Ключевые слова: геотермальная электростанция, комбинированный энергоблок, бинарный цикл, геотермальный сепарат.

DOI: 10.1134/S0040363615120115

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СХЕМЫ ТРИГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ¹

© 2016 г. А. В. Клименко, В. С. Агабабов*, И. П. Ильина, В. Д. Рожнатовский, А. В. Бурмакина

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

**e-mail: agababovvs@yandex.ru*

Одним из возможных и при определенных условиях достаточно эффективных способов снижения затрат топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) является создание установок комбинированной генерации энергии различных видов. В энергетике России большое распространение получили установки, реализующие принцип когенерации, т.е. одновременно производящие электрическую энергию и тепло. В таких установках могут быть использованы различные устройства: газотурбинные и паротурбинные установки (ГТУ и ПТУ), газопоршневые агрегаты (ГПА). Дальнейшее развитие комбинированное энергоснабжение может получить при организации централизованного снабжения потребителей, наряду с электроэнергией и теплом, также и холодом. Такой процесс называют тригенерацией. Для выработки электроэнергии и тепла в тригенерационных установках могут быть использованы те же агрегаты, что и в когенерационных (ГТУ, ПТУ, ГПА). Холод в тригенерационных установках может быть произведен с применением термотрансформаторов различных типов: пароконденсационных (ПКТТ), воздушных (ВТТ) и абсорбционных (АБТТ), работающих в режиме холодильной машины. Термотрансформаторы в тригенерационных установках могут использоваться также для генерации тепла. Основное преимущество тригенерационных установок на базе ГТУ или ГПА по сравнению с когенерационными – повышение термодинамической эффективности энергоснабжения благодаря использованию тепла уходящих газов не только в зимние, но и в летние месяцы. В тригенерационных комплексах на базе паротурбинных установок при применении термотрансформаторов абсорбционного типа увеличение термодинамической эффективности энергоснабжения определяется повышением нагрузки теплофикационных отборов в неотапительный период. В статье приводятся результаты расчета, показывающие более высокую термодинамическую эффективность установки на базе ГТУ и термотрансформатора абсорбционного типа, работающей в тригенерационном режиме, по сравнению с работой ГТУ в режиме когенерации. Показаны структурные схемы тригенерационных установок, предназначенных для централизованного обеспечения потребителя электроэнергией, теплом и холодом и описаны принципы их работы. Приводятся результаты качественного анализа различных вариантов технических решений при выборе того или иного сочетания электро- и теплогенерирующего оборудования и термотрансформаторов.

Ключевые слова: технология тригенерации, термодинамическая эффективность, газотурбинные и паротурбинные установки, газопоршневые агрегаты, пароконденсационные и абсорбционные термотрансформаторы.

DOI: 10.1134/S0040363616060047

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЕРВЫХ СТУПЕНЕЙ
ТУРБИН С УЛЬТРАСВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПАРА¹**

© 2016 г. А. Е. Зарянкин, Н. Д. Рогалев, А. Н. Рогалев,
И. В. Гаранин, С. К. Осипов*, Е. Ю. Григорьев

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

**e-mail: osipovsk@mail.ru*

Рассматриваются проблемы, с которыми неизбежно придется столкнуться при создании турбин нового поколения, работающих на сверхкритических начальных параметрах пара, а именно: разработка новых регулирующих и стопорных клапанов, снижение концевых потерь энергии в лопаточных аппаратах и утечек пара в цилиндрах высокого давления (ЦВД), уменьшение влияния регенеративных отборов пара на послеотборную ступень, охлаждение лопаточного аппарата и др. По первым двум из перечисленных проблем приводятся пути возможного их решения. Сделан вывод о необходимости перехода к регулирующим клапанам нового поколения при создании новых перспективных паровых турбин с сверхкритическими начальными параметрами пара. В конструктивном плане рассмотренные клапаны нового поколения отличаются от известных современных конструкций профилированным конфузورным осесимметричным каналом, а также наличием поясов перфорации на обтекаемой поверхности золотника и на входном участке диффузорного седла. Анализ вибрационного состояния клапанов нового поколения показал снижение уровня динамических нагрузок, действующих на их штоки. Для уменьшения концевых потерь энергии в сопловых или рабочих решетках малой относительной высоты предлагается использовать бандажи с оребренной поверхностью в межлопаточных каналах. В поперечном сечении ребра имеют треугольный профиль, а их высота должна быть соизмеримой с толщиной пограничного слоя в выходном сечении решетки и ориентировочно не превышать 8% хорды профиля.

Ключевые слова: регулирующий клапан, решетки профилей, концевые потери, лопаточный аппарат, давление, вибрация.

DOI: 10.1134/S0040363616060102

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ
ОТХОДОВ СЛАНЦЕПЕРЕРАБОТКИ¹**

© 2016 г. А. Н. Тугов^{а, *}, А. Отс^б, А. Сийде^б, В. Т. Сидоркин^с, Г. А. Рябов^а

^аОАО «Всероссийский теплотехнический институт, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

^бТаллиннский технический университет, 19086, Estonia, Tallinn, Ehitajate tee, 5

^сENTEH Engineering AS, 30328, Estonia, Kohtla-Jarve, Elektriku, 3

*e-mail: vti-boiler@mail.ru

Перспективы использования горючих сланцев связаны с их термической переработкой для получения жидкого топлива — сланцевого масла. В зависимости от процесса переработки сланца образуются газообразные побочные продукты: низкокалорийный генераторный газ с теплотой сгорания до 4.3 МДж/м³ или полукоксовый газ с теплотой сгорания до 56.57 МДж/м³. Основными реализованными на практике способами энергетической утилизации этих газов является либо их совместное сжигание со сланцем в энергетических котлах, либо сжигание в чисто газовом режиме в реконструированных или специально спроектированных под это топливо котлах. Рассматривается также возможность использования газообразных продуктов сланцепереработки в газотурбинных или газопоршневых установках. Опыты по совместному сжиганию сланца и газообразных продуктов его переработки проводили на котлах БКЗ-75-39ФСл в г. Кохтла-Ярве и на котле ТП-101 Эстонской электростанции. Результаты испытаний показали, что при совместном сжигании концентрация оксидов серы в уходящих газах не превышает уровня существующих значений при сжигании сланца. Скорость протекания низкотемпературной коррозии не изменяется по сравнению с режимом сжигания только сланца, и, следовательно, условия работы хвостовых поверхностей нагрева котла не ухудшаются. При реализации мероприятий по снижению образования NO_x в первую очередь рециркуляции дымовых газов, удастся снизить выбросы оксидов азота в целом по котлу. Обобщен опыт работы реконструированных котлов БКЗ-75-39ФСл после их перевода на сжигание только газов сланцепереработки. Измерены концентрации оксидов азота и серы в продуктах сгорания полукоксового и генераторного газов. Предложены и реализованы технические решения, позволившие минимизировать повреждения труб воздухоподогревателя, связанные с низкотемпературной сернистой коррозией. Разработаны технологические мероприятия для топок новых котлов, позволяющие сжигать газообразные продукты сланцепереработки с низкими выбросами оксидов азота.

Ключевые слова: котел, сланец, газообразные продукты сланцепереработки, рециркуляция дымовых газов, оксиды азота, низкотемпературная сернистая коррозия.

DOI: 10.1134/S0040363616060084

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКУПЕРАЦИИ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕПЛА УХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
В КОНДЕНСАЦИОННОМ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
УСЛОВИЯХ РАБОТЫ КОТЛА И ТЕПЛОСЕТИ¹**

© 2016 г. И. Л. Ионкин^а, *, А. В. Рагуткин^а, Б. Лунинг^б, М. Н. Зайченко^с, **

^аМосковский технологический университет, 119454, Россия, Москва, просп. Вернадского, д. 78

^бфирма Clean Air Technologies AB, Tegagatan 12A, SE_252 22 Helsingborg, Sweden

^сНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: ionkinil@mail.ru

**e-mail: mihanik1989@bk.ru

Для повышения эффективности использования природного газа в котлах могут применяться конденсационные теплоутилизаторы низкопотенциального тепла дымовых газов, построенные на основе контактного теплообменника. Приведена схема контактного теплоутилизатора, оснащенного увлажнителем для предварительного подогрева и увлажнения воздуха, подаваемого в котел на горение. Дополнительное низкопотенциальное тепло в данной схеме используется для подогрева обратной сетевой воды, поступающей из теплосети. Предварительный подогрев и увлажнение воздуха, подаваемого на горение, позволяют использовать конденсационный утилизатор для подогрева теплоносителя до температуры, превышающей температуру точки росы водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания. Принятие решения об установке на котел конденсационного теплоутилизатора базируется на предварительной оценке дополнительно получаемого тепла. Эффективность работы конденсационного теплоутилизатора определяется его конструкцией и режимами работы котла и теплосети. Разработано программное обеспечение для теплового расчета конденсационного теплоутилизатора, оснащенного увлажнителем. Выполнены расчетные исследования его работы в зависимости от различных параметров функционирования котла и теплосети (температуры обратной сетевой воды и дымовых газов за котлом, избытка воздуха, температуры воздуха на входе и выходе конденсационного теплоутилизатора, подогрева и увлажнения воздуха в увлажнителе и доли оборотной воды, подаваемой в увлажнитель). Проведена оценка эффективности рекуперации тепла на различных режимах работы котла и конденсационного теплоутилизатора. Разработаны рекомендации по наиболее эффективному применению конденсационного теплоутилизатора.

Ключевые слова: конденсационный теплоутилизатор, энергоэффективность, уходящие дымовые газы, низкопотенциальное тепло, КПД, котел, теплосеть.

DOI: 10.1134/S0040363616060035

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ОЦЕНКА ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ СОТОПЛАСТА¹**

© 2016 г. А. В. Рыженков, Е. Е. Лапин, Н. А. Логинова, Д. Р. Ситдииков, С. В. Григорьев*

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

**e-mail: grigoriev.srcw@gmail.com*

Для уменьшения тепловых потерь при функционировании теплоэнергетического оборудования при температуре до 700°C следует использовать высокоэффективные теплоизоляционные материалы. Обзор существующих решений показал необходимость разработки нового вида высокотемпературной теплоизоляционной конструкции. Приведены основные особенности применения сотопластов для теплоизоляции теплоэнергетического оборудования, рассмотрены существующие методики оценки коэффициента теплопроводности таких материалов, показаны результаты расчетно-параметрических исследований по выявлению оптимальной конструкции сотопласта для создания на его основе эффективных теплоизоляционных конструкций.

Ключевые слова: тепловая изоляция, теплоизоляционная конструкция, промышленное оборудование, повышение энергоэффективности, теплозащита.

DOI: 10.1134/S0040363616060059

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭРОЗИОННОГО ИЗНОСА СТАЛИ 15X11МФ С ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ Cr–CrC¹

© 2016 г. Л. И. Селезнев, А. Ф. Медников, А. Б. Тхабисимов,
А. В. Рыженков, Г. В. Качалин, О. С. Зилова

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
e-mail: abt-bkt@mail.ru*

Представлены результаты исследований влияния защитного ионно-плазменного покрытия Cr–CrC на характеристики и интенсивность эрозионного износа стали 15X11МФ при угле атаки газоабразивного потока 30° и температуре поверхности экспериментального образца (мишени) 550°С. Формирование ионно-плазменного покрытия Cr–CrC осуществлялось в вакуумной установке “Гефест” методом магнетронного распыления. Для выполнения исследований характеристик сформированного покрытия использовался комплекс научно-исследовательского и экспериментального оборудования, позволяющий проводить изучение состава и структуры покрытия, измерение его толщины, шероховатости, микротвердости, а также определять его относительную стойкость при совокупном воздействии газоабразивного потока и высоких температур. Покрытие Cr–CrC толщиной 6.5 ± 0.3 мкм имеет мелкозернистую структуру с зернами размерами 20–40 нм, содержит слой хрома и карбида хрома. Основным элементом покрытия является хром. Его содержание в карбидных слоях равно 89.4–91.9% при содержании углерода 6.8–9.5%. Микротвердость покрытия $H_{0.05} = 1350 \pm 50$ НВ. Максимальный износ мишени из стали 15X11МФ наблюдается при угле атаки газоабразивного потока, близком к 30° ($30 \pm 7^\circ$). При таком угле атаки и температуре поверхности мишени 550°С покрытие Cr–CrC не менее чем в 4 раза продлевает время до наступления разрушения поверхности и появления четкого абразивного следа. Разрушение покрытия носит локальный характер – на поверхности мишени образуются островки с покрытием, между которыми происходит интенсивный износ основного материала.

Ключевые слова: абразивный износ, газоабразивный поток, угол атаки, ионно-плазменное покрытие, инкубационный период, абразивная стойкость.

DOI: 10.1134/S0040363616060060

ПОПРАВКА

DOI: 10.1134/S0040363616060114

В статье Попова К.И., Ковалевой Н.Е., Рудаковой Г.Я., Комбаровоу С.П., Ларченко В.Е. “Современное состояние разработок биоразлагаемых ингибиторов солеотложений для различных систем водопользования (обзор)”, опубликованной в № 2 за 2016 г. сноску 1 на с. 46 следует читать так:

Работа выполнена в рамках Соглашения о предоставлении Министерством образования и науки РФ субсидии № 14.582.21.0007, уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI58214X0007.