

---

---

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 7, 2016

---

---

## Всероссийскому теплотехническому институту – 95 лет

Опыт ВТИ по использованию в энергетике проблемных топлив <i>А. Н. Тугов, Г. А. Рябов, А. В. Штегман, И. А. Рыжкий, Д. С. Литун</i>	3
Сравнительная характеристика систем охлаждения энергетического оборудования ТЭС и АЭС <i>Б. Ф. Реутов, М. В. Лазарев, С. В. Ермакова, С. Л. Зисман, Л. С. Капланович, В. В. Светушков</i>	12
Исследования структуры и свойств металла главных паропроводов энергоблока ПГУ-420, изготовленных из высокохромистой стали марки X10CrMoVNb9-1 (P91) <i>Е. А. Гринь, А. Е. Анохов, А. В. Пчелинцев, Э.-Т. Крюгер</i>	20
Результаты обследования пароперегревателей котла типа ТГМП-314 энергоблоков Каширской ГРЭС с помощью магнитного ферритометра <i>В. А. Богачев, Т. П. Пшеченкова, М. А. Шумовская</i>	31
Парогазовые установки: вчера, сегодня, завтра (обзор) <i>Г. Г. Ольховский</i>	38

---

## Охрана окружающей среды

Современные воздухоохраные технологии на тепловых электростанциях (обзор) <i>П. В. Росляков</i>	46
--	----

---

## Атомные электростанции

Моделирование переноса азота в контуре реакторной установки АЭС-2006 <i>О. Е. Степанов, И. Ю. Галкин, Р. М. Следков, С. С. Мелех, Н. А. Стребнев</i>	63
---	----

---

## Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Обнаружение летучих примесей в маслосистеме турбоагрегата методом импульсного теплового тестирования <i>П. В. Скрипов, В. А. Демин, В. В. Шангин, А. А. Старостин</i>	68
Компоновка оросителя градирни с учетом неравномерности поля скоростей воздушного потока <i>А. С. Пушнов, А. С. Рябушенко</i>	74

---

Поправка к статье Томарова Г.В., Поварова В.П., Шипкова А.А., Громова А.Ф., Киселева А.Н., Шепелева С.В., Галанина А.В. “Разработка и применение информационно-аналитического комплекса по проблеме эрозии-коррозии элементов трубопроводов II контура энергоблоков Нововоронежской АЭС с РУ ВВЭР-440”, опубликованной в № 2 за 2015 г.	80
---	----

---

---

---

---

**ВСЕРОССИЙСКОМУ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОМУ  
ИНСТИТУТУ – 95 ЛЕТ**

---

---

**ОПЫТ ВТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
В ЭНЕРГЕТИКЕ ПРОБЛЕМНЫХ ТОПЛИВ**

© 2016 г. А. Н. Тугов, Г. А. Рябов, А. В. Штегман, И. А. Рыжий, Д. С. Литун\*

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

\*e-mail: [vii-boiler@mail.ru](mailto:vii-boiler@mail.ru)

Представлены результаты выполненных в ОАО ВТИ исследований, направленных на использование “соленых” углей, твердых коммунальных и кородревесных отходов, лузги подсолнечника и подстильно-пометного материала птицефабрик. Результаты опытного сжигания “соленых” углей, проведенного на Троицкой и Верхнетагильской ГРЭС, показывают, что при переводе котла на эти угли необходимо учитывать надежность его эксплуатации и экологическую безопасность. Из-за повышенного содержания хлора в “соленых” углях концентрация хлористого водорода в дымовых газах может составлять 500 мг/м<sup>3</sup> и более. Установлено, что именно это обстоятельство является причиной резкого увеличения кислотности пульпы и, как следствие, повреждений оборудования системы гидрозолоудаления на этих электростанциях. Высокая концентрация HCl может провоцировать повреждение пароперегревателя из-за высокотемпературной коррозии, а также приводить к опасности возникновения низкотемпературной коррозии хвостовых поверхностей нагрева. Кроме того, повышенные выбросы HCl ухудшают экологические показатели работы котла в целом. Обобщены данные исследований энергетической утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). На основании результатов наладки и освоения различных технологий термической переработки ТКО на спецзаводах № 2, 4 в Москве, а также лабораторных, стендовых и промышленных исследований разработаны принципиальные технические решения для реализации на современной отечественной ТЭС установленной электрической мощностью 24 МВт, главным топливом которой являются ТКО. Анализируется опыт ОАО ВТИ по сжиганию различных органических отходов: коро-древесных, лузги подсолнечника, подстильно-пометного материала птицефабрик.

*Ключевые слова:* сжигание, “соленый” уголь, отходы, биомасса, коррозия поверхностей нагрева котла, экология.

**DOI:** 10.1134/S0040363616070080

ВСЕРОССИЙСКОМУ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОМУ  
ИНСТИТУТУ – 95 ЛЕТ

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС И АЭС<sup>1</sup>**

© 2016 г. Б. Ф. Реутов<sup>а</sup>, М. В. Лазарев<sup>а,\*</sup>, С. В. Ермакова<sup>а</sup>,  
С. Л. Зисман<sup>б</sup>, Л. С. Капланович<sup>б</sup>, В. В. Светушков<sup>с</sup>

<sup>а</sup>ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

<sup>б</sup>ООО НПП “Энергоперспектива”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

<sup>с</sup>Костромская ГРЭС – филиал АО “Интер РАО – Электрогенерация”,  
156901, Россия, Костромская обл., г. Волгореченск, Костромская ГРЭС

\* e-mail: lazarev\_mv\_81@mail.ru

Теплоэнергетика страны в прошлом веке была ориентирована на прямоточные системы охлаждения. Более 50% мощностей ТЭС и АЭС, введенных в эксплуатацию до 1990-х годов с прямоточным охлаждением, были крупными водопользователями, но с минимальным безвозвратным водопотреблением. В 1995 г. был принят Водный кодекс РФ, где впервые были введены ограничения на применение прямоточных систем охлаждения для вновь проектируемых ТЭС. Действующим Водным кодексом РФ (Федеральный закон № 74-ФЗ, ст. 60, п. 4) введен запрет на применение прямоточных систем не только для новых, но и для реконструируемых теплоэлектростанций. Пункт 4 ст. 60 Водного кодекса РФ противоречит закону № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, имеющему приоритетное значение, так как водная среда – это лишь часть природной среды, и тем статьям Водного кодекса РФ, которые относятся непосредственно к электроэнергетике (ст. 46 и 62). В последние десятилетия в поисках возможностей увеличения фискальных сборов и экономического давления на теплоэнергетику была законодательно введена плата за объемы водопользования систем охлаждения вне зависимости от влияния на качество вод источника, окружающую среду, экономику выработки энергии и социальные условия проживания населения. Ежегодный перспективный рост платы за водопользование вынуждает электрогенерирующие компании перевести прямоточные системы технического водоснабжения в оборотные и прямоточно-оборотные с повторным многократным использованием теплой воды, что резко снижает технико-экономические и экологические показатели работы станций, а также приводит к росту тарифов на электроэнергию для населения. Данная работа содержит всестороннее обоснование требований энергетиков об отмене запрета на проектирование и строительство прямоточных систем технического водоснабжения и предложения новых параметров (температуры и противодавления) при конструировании низкопотенциальной части парогазовых и паросиловых установок.

*Ключевые слова:* системы технического водоснабжения, прямоточно-оборотная система, рециркуляция, экологичность, экономичность, водопользование, водопотребление, водоохладитель.

DOI: 10.1134/S0040363616070067

## ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕТАЛЛА ГЛАВНЫХ ПАРОПРОВОДОВ ЭНЕРГБЛОКА ПГУ-420, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ X10CrMoVNb9-1 (P91)<sup>1</sup>

© 2016 г. Е. А. Гринь<sup>а</sup>, А. Е. Анохов<sup>а,\*</sup>, А. В. Пчелинцев<sup>а,\*\*</sup>, Э.-Т. Крюгер<sup>б</sup>

<sup>а</sup>ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

<sup>б</sup>Компания Finow Rohrssysteme GmbH, Angermuender Str. 101 D-16225 Eberswalde, Germany

\*e-mail: [aanokhov@yandex.ru](mailto:aanokhov@yandex.ru)

\*\*e-mail: [apchelincev@mail.ru](mailto:apchelincev@mail.ru)

Приведена информация по технологии изготовления трубопроводов острого (свежего) пара и горячего промежуточного перегрева из высокохромистой стали мартенситного класса X10CrMoVNb9-1 (P91) для высокоэффективных энергоблоков ПГУ в производственных условиях компании Finow Rohrssysteme GmbH. Изложены принципы сертификации и оценки соответствия тепломеханического оборудования, изготовленного из новых конструкционных материалов, требованиям технического регламента таможенного союза ТРТС 032-2013. Представлен сопоставительный анализ требований зарубежной и отечественной нормативно-технической документации на изготовление труб и полуфабрикатов для трубопроводных систем. Описаны характерные особенности высокохромистой мартенситной стали, определяющие требования к ее термообработке и сварке. Представлены методики и результаты комплексного исследования металла труб, фасонных элементов и сварных соединений паропроводов. Показано, что кратковременные механические свойства металла (стали P91) труб и гибов, а также сварных соединений соответствуют требованиям европейских стандартов и российских технических условий. Экспериментальные данные по длительной прочности металла трубы паропровода острого пара практически совпадают с соответствующей нормативной кривой европейского стандарта, а для металлагиба этого паропровода и трубы игиба паропровода горячего промежуточного перегрева отдельные экспериментальные точки располагаются ниже нормативной кривой, но заведомо укладываются в допускаемый (20%-ный) интервал полосы разброса значений. Установлено наличие разупрочненной прослойки в зоне термического влияния сварных соединений стали P91 и показано, что свойствами этой зоны определяются уровни кратковременной и длительной прочности сварных соединений в целом. Выполнены обобщение и анализ результатов исследований, подтвердившие необходимость проведения сертификационных испытаний паропроводов и другого оборудования, изготовленного из хромистой стали, с обязательным определением характеристик длительной прочности.

*Ключевые слова:* парогазовая установка, высокохромистая сталь, главные паропроводы, фасонные детали, сварные соединения, нормативно-техническая документация, сертификационные испытания, микроструктура, механические свойства, длительная прочность.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ КОТЛА ТИПА ТГМП-314 ЭНЕРГОБЛОКОВ КАШИРСКОЙ ГРЭС С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОГО ФЕРРИТОМЕТРА<sup>1</sup>

© 2016 г. В. А. Богачев\*, Т. П. Пшеченкова\*\*, М. А. Шумовская\*\*\*

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

\*e-mail: bogachev\_vti@rambler.ru

\*\*e-mail: pshechenkovavti@rambler.ru

\*\*\*e-mail: mary\_cool@mail.ru

Представлены результаты исследований элементного состава окалины и металла змеевика, выполненного из аустенитной хромоникелевой стали марки 12Х18Н12Т, конвективного пароперегревателя высокого давления прямоточного газомазутного котла сверхкритического давления типа ТГМП-314 после длительного срока эксплуатации. На наружной поверхности обнаружен структурно измененный слой, обедненный железом, марганцем и хромом, обогащенный никелем и состоящий преимущественно из фазы FeNi<sub>3</sub> с ферромагнитными свойствами. Испытание этой стали на жаростойкость в контакте с золой, имитирующей продукты сгорания мазута, показало, что содержание ферритной фазы в слое тем больше, чем выше температура и продолжительнее время испытания. Установленная закономерность структурных превращений служит основой разрабатываемой методики неразрушающего контроля тепловой неравномерности и разверженных змеевиков пароперегревателей из аустенитной стали. Магнитная ферритометрия является дополнением традиционной выборочной толщинометрии, которая не в полной мере характеризует состояние поверхностей нагрева из сталей с высокими жаростойкими свойствами. Приведены данные по повреждаемости конвективных пароперегревателей высокого давления и низкого давления второй ступени с разреженными пакетами котла типа ТГМП-314. Повреждения вызваны перегревами, порожденными неравномерным полем температуры на входе и неоднородным полем скорости дымовых газов в разреженных пакетах пароперегревателей. С помощью магнитного ферритометра типа МФ-51НЦ АКASKAN обследованы участки змеевиков, выполненных из стали марки 12Х18Н12Т, выходных ступеней пароперегревателей котла типа ТГМП-314 энергоблоков Каширской ГРЭС. Выявлены тепловая неравномерность и разверженные змеевики пароперегревателей. Показано, что зоны с разверженными и поврежденными змеевиками совпадают. Результаты обследования пароперегревателей с помощью магнитного ферритометра, измерительного контроля и металлографического исследования образцов из змеевиков согласуются.

*Ключевые слова:* котел, пароперегреватель, аустенитная сталь, тепловая неравномерность, разверженный змеевик, магнитная ферритометрия.

DOI: 10.1134/S0040363616070018

---

---

**ВСЕРОССИЙСКОМУ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОМУ  
ИНСТИТУТУ – 95 ЛЕТ**

---

---

## **ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА (ОБЗОР)**

**© 2016 г. Г. Г. Ольховский**

*ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14  
e-mail: vti@vti.ru*

Развитие газотурбинных установок в течение долгого времени происходило путем повышения начальной температуры газов, совершенствования аэродинамики турбомашин и эффективности воздушного охлаждения критических узлов в рамках простого термодинамического цикла. При использовании на экспериментальных турбинах и исследовании около 50 лет назад систем водяного охлаждения были выявлены принципиальные трудности, препятствовавшие практической реализации таких систем на промышленных газотурбинных установках (ГТУ). Более существенное развитие получили работы по паровому охлаждению. Были построены, испытаны и эксплуатируются энергетические ГТУ мощностью до 300 МВт с замкнутым паровым охлаждением, включенным параллельно с контуром промежуточного подогрева пара в паровом цикле парогазовой установки (ПГУ). Конструкции и схемы таких ГТУ и всего парогазового энергоблока существенно усложнились без заметных экономических выгод. Вследствие этого и паровое охлаждение газовых турбин не получило широкого распространения. Циклы, усложненные промежуточным охлаждением воздуха при сжатии, промежуточным подогревом продуктов сгорания при расширении и регенерацией их тепла для повышения температуры воздуха перед подачей в камеру сгорания, использовались, в частности, и в отечественных энергетических ГТУ с умеренными (700–800°C) начальными температурами газов перед турбиной. При достигнутых в настоящее время температурах (1300–1450°C) только фирма Alstom использует в своих ГТУ мощностью 240–300 МВт цикл с повторным сжиганием топлива в процессе расширения газов в турбине. Хотя эти ГТУ работают надежно, существенных преимуществ по экономичности у них нет. Чтобы составить прогноз дальнейшего совершенствования энергетических ГТУ, сделан краткий обзор и оценены возможности охлаждения горячих деталей водой или паром и усложнения цикла ГТУ путем повторного сжигания топлива при расширении газов в турбине. Считается вероятным достижение в перспективе коэффициента полезного действия (КПД) традиционных ГТУ на уровне 43% и ПГУ 63% при начальной температуре газов 1600°C и менее вероятным повышение КПД этих установок до 45 и 65% путем увеличения температуры газов до 1700°C или применения парового охлаждения с повторным сжиганием топлива.

*Ключевые слова:* термический цикл, ГТУ, ПГУ, температура газов перед турбиной, степень сжатия, мощность, КПД, воздух, пар, вода, технологии охлаждения, конструкция, повторный подогрев.

**DOI:** 10.1134/S0040363616070043

## СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗДУХООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ (ОБЗОР)

© 2016 г. П. В. Росляков

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14  
e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru*

Выполнен анализ реализации экологически чистых технологий сжигания топлив в топках паровых котлов и эффективных способов пылегазоочистки дымовых газов на современных тепловых электростанциях. Рассмотрены административно-правовые меры, направленные на стимулирование внедрения воздухоохраных технологий на ТЭС. Показано, что для удовлетворения требований современных экологических стандартов необходимо внедрение как первичных внутритопочных мероприятий, направленных на подавление образования оксидов азота, так и вторичных мероприятий по очистке дымовых газов от вредных примесей. Приведены примеры реализации экологически чистых способов факельного сжигания газомазутных и твердых топлив в топках котлов. Рассмотрены эффективные способы и установки очистки дымовых газов от оксидов азота и серы и летучей золы. Показано, что реализация воздухоохраных технологий и мероприятий должна сопровождаться внедрением систем непрерывного инструментального контроля состава продуктов сгорания в газовом тракте котельных установок и мониторинга объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.

*Ключевые слова:* тепловые электростанции, оксиды азота и серы, твердые частицы, дымовые газы, внутритопочные мероприятия, установки пыле- и газоочистки, системы непрерывного мониторинга выбросов вредных веществ.

**DOI:** 10.1134/S0040363616070079

## МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА АЗОТА В КОНТУРЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ АЭС-2006

© 2016 г. О. Е. Степанов\*, И. Ю. Галкин, Р. М. Следков, С. С. Мелех, Н. А. Стребнев

*АО ОКБ “Гидропресс”, 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21*

*\*e-mail: stepanov\_oe@grpress.podolsk.ru*

В целях радиационной защиты персонала и населения при авариях необходимо оперативно диагностировать исходное событие. В частности, при разрыве теплообменной трубки в парогенераторе сигнальным компонентом может быть радиоактивный изотоп азота  $^{16}\text{N}$ , который приводит к резкому увеличению активности пара перед турбиной. Изотоп азота  $^{16}\text{N}$  образуется в теплоносителе в активной зоне реактора и переносится по контуру циркуляции. Актуальным являлось моделирование транспорта  $^{16}\text{N}$  по I и II контурам реакторной установки (РУ) типа ВВЭР-1000 для номинального режима работы. Для расчетов применялись коды КОРСАР/ГП и RELAP5/Mod.3.2. Разработаны расчетные схемы, включающие в себя основные элементы I и II контуров РУ АЭС-2006. Выполнены кроссверификация расчетных моделей и сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными по распределению паросодержания по высоте парогенератора, которые показали адекватность разработанных моделей. Для режима работы РУ на уровне мощности 100%  $N_{\text{ном}}$  с полным числом задействованных главных циркуляционных насосов получено, что время транспорта азота от активной зоны до места течи теплообменной трубки парогенератора составляет не более 1 с, от места течи до места расположения блока детектирования  $\gamma$ -излучения — не более 9 с, а концентрация азота в паре — не менее 1.4% (по массе) его концентрации на выходе из реактора. Указанные значения получены с использованием консервативных подходов к оценке расхода в течь и времени транспорта, но без учета радиоактивного распада азота. Дальнейшие исследования в части расчета теплогидравлических процессов должны быть направлены на моделирование транспорта азота при работе РУ с неполным числом задействованных главных циркуляционных насосов.

*Ключевые слова:* реакторная установка, ВВЭР, азот, теплообменная трубка, протечка, парогенератор, КОРСАР, RELAP5.

**DOI:** 10.1134/S0040363616030127



**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ОБНАРУЖЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ПРИМЕСЕЙ В МАСЛОСИСТЕМЕ  
ТУРБОАГРЕГАТА МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО  
ТЕПЛООВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ<sup>1</sup>**

© 2016 г. П. В. Скрипов<sup>а,\*</sup>, В. А. Демин<sup>б</sup>, В. В. Шангин<sup>а</sup>, А. А. Старостин<sup>а,с</sup>

<sup>а</sup>Институт теплофизики УрО РАН, 620016, Россия, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107а

<sup>б</sup>Филиал ОАО Волжской ТГК “Инженерно-технический центр Свердловской области”,  
620075, Россия, г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 38

<sup>с</sup>Уральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

\*e-mail: pavel-skripov@bk.ru

Исследование связано с развитием и внедрением методов и устройств диагностики критичных участков маслосистемы энергетического оборудования, действующих в режиме реального времени. Задача состояла в развитии метода быстрого обнаружения летучих примесей в турбинных маслах. Подход к исследованию базировался на количественной оценке кратковременной термоустойчивости вещества, которой формально ставилось в соответствие содержание летучей примеси. Выбор подхода осуществлен на основе результатов поисковых опытов с учетом сформулированных требований к методу и устройству диагностики: метод должен с достаточной точностью определять содержание влаги в диапазоне 10–150 г примеси на 1 т масла; устройство должно быть применимо “на месте”. Для этой цели был развит вариант метода управляемого импульсного нагрева проволочного зонда — термометра сопротивления. Преимущества метода состоят в его быстродействии, чувствительности к малому содержанию летучих примесей вне зависимости от их природы, незначительности методически вносимого возмущения. Определен тепловой режим зонда, наиболее чувствительный к появлению влаги в системе, в том числе на уровне следовых количеств. Продолжительность измерения составляет единицы миллисекунд, плотность теплового потока через поверхность зонда достигает 1 МВт/м<sup>2</sup>. Суть метода состоит в измерении на определенном промежутке времени значения температуры потери маслом термоустойчивости, связанного с содержанием летучих примесей. Разработка авторов направлена на увеличение срока службы масла и предупреждение аварийных отказов действующего оборудования.

*Ключевые слова:* турбинное масло, летучие примеси, проволочный зонд, импульсный нагрев.

DOI: 10.1134/S004036361604007X

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**КОМПОНОВКА ОРОСИТЕЛЯ ГРАДИРНИ С УЧЕТОМ  
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА**

© 2016 г. А. С. Пушнов<sup>а,\*</sup>, А. С. Рябушенко<sup>б</sup>

<sup>а</sup>Московский государственный машиностроительный университет,  
107023, Россия, Москва, Большая Семеновская ул., д. 38

<sup>б</sup>ГК “Проф Инжиниринг”, 105082, Россия, Москва, Спартаковская пл., д. 14/3

\*e-mail: pushnovas@gmail.com

Представлены результаты анализа аэродинамических процессов в оросительной части башенной градирни и разработанные на их основе подходы к оптимальной компоновке в ней блоков регулярной насадки (оросителя). Анализ полей скоростей воздушного потока в башенных градирнях показывает, что в оросительном пространстве можно выделить следующие области: периферийную часть градирни вблизи воздухоподводящих окон, область вблизи центра градирни и промежуточную область. При этом наибольшая неравномерность поля скоростей воздушного потока в башенных градирнях приходится на область, прилегающую к воздухоподводящим окнам градирни. Предлагаемая концепция компоновки оросителя градирни основана на учете особенностей поля скоростей воздушного потока в поперечном сечении оросительной части градирни. В соответствии с этой концепцией блоки оросителя большей высоты предлагается размещать в области повышенных расходов воздушного потока, что даст возможность увеличить гидравлическое сопротивление и соответственно снизить скорость газового потока, а также повысить эффективность охлаждения оборотной воды в башенной градирне. При этом блоки дополнительных оросителей могут иметь такую же конструкцию, что и основного оросителя. Возможен также вариант использования для указанных целей блоков с иными, нежели у основного блока оросителя в градирне, геометрическими характеристиками и конструкцией.

*Ключевые слова:* градирня, поле скоростей воздушного потока, регулярная насадка, компоновка блоков насадки, эффективность охлаждения оборотной воды.

**DOI:** 10.1134/S0040363616070055

## ПОПРАВКА

DOI: 10.1134/S0040363616070092

В статье Томарова Г.В., Поварова В.П., Шипкова А.А., Громова А.Ф., Киселева А.Н., Шепелева С.В., Галанина А.В. “Разработка и применение информационно-аналитического комплекса по проблеме эрозии-коррозии элементов трубопроводов II контура энергоблоков Нововоронежской АЭС с РУ ВВЭР-440”, опубликованной в № 2 за 2015 г., текст на с. 64 (левая колонка, второй абзац снизу):

“В 2013 г. в Ростехнадзоре аттестовано ПС РАМЭК-1 (паспорт ПС № 331) для оценки и прогнозирования месторасположения и скорости наибольшей локальной эрозии-коррозии элементов трубопроводов и оборудования конденсатно-питательного тракта энергоблоков с ВВЭР-440”

следует читать так:

“В 2013 г. в Ростехнадзоре аттестовано ПС РАМЭК-1 (паспорт ПС № 331), предназначенное для проведения расчетов скорости эрозии-коррозии элементов трубопроводов и оборудования конденсатно-питательного тракта энергоблоков с ВВЭР-440”.

Авторы и редколлегия приносят извинения за допущенную неточность.