
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 8, 2016

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Проблемы создания современных комплексных воздухоочистительных устройств энергетических ГТУ в России и способы их решения

В. Е. Михайлов, Л. А. Хоменок, В. В. Шерапов

3

Тепловые испытания газотурбинной установки SGT5-4000F энергоблока ПГУ-420Т ТЭЦ-16 Мосэнерго

Б. Д. Теплов, Ю. А. Радин, А. А. Филлин, Д. В. Руденко

10

Разработка автономного устройства для быстрого обнаружения летучих примесей в маслосистеме турбоагрегата

А. А. Старостин, В. В. Шангин, В. Г. Бухман, Д. В. Волосников, П. В. Скрипов

18

Оценка ресурсных и экономических показателей работы паротурбинных энергоблоков ТЭС при переменных режимах

Р. З. Аминов, А. Ф. Шкрет, М. В. Гариевский

25

Электрическая часть тепловых и атомных электростанций

Диагностика силового маслонаполненного трансформаторного оборудования тепловых электростанций

Д. К. Елтышев, Н. И. Хорошев

32

Атомные электростанции

Экспериментальные исследования локальной гидродинамики теплоносителя на масштабной модели кассетной ТВС реактора КЛТ-40С

*С. М. Дмитриев, А. А. Баринов, А. В. Варенцов,
Д. В. Доронков, Д. Н. Солнцев, А. Е. Хробостов*

41

Методика расчета пространственного распределения температур и тепловых потоков в парогенераторе ядерной энергетической установки с реактором на быстрых нейтронах РБ-ЕЦ

А. А. Фролов, А. А. Седов

49

Охрана окружающей среды

Современное состояние и направления совершенствования ядерно-топливных циклов в ядерной энергетике в соответствии с требованиями экологической безопасности

И. С. Вислов, В. П. Пищулин, С. Н. Кладиев, С. М. Слободян

55

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Повышение экономичности котельных установок ТЭС и систем теплоснабжения

С. К. Зиганшина, А. А. Кудинов

62

Теплофикация и тепловые сети

Определение гидравлической устойчивости водогрейного котла типа КВГМ-100
и минимального расхода воды

А. А. Белов, А. Н. Озеров, Н. В. Усиков, И. А. Шкондин

67

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Всемирный геотермальный конгресс WGC-2015

Г. В. Томаров, А. А. Шипков

77

Сдано в набор 16.01.2015 г.	Подписано к печати 16.04.2015 г.	Дата выхода в свет 30.06.2015 г.	Формат 60 × 88 ¹ / ₈
Офсетная печать	Усл. печ. л. 10.0	Усл. кр.-отт. 7.0 тыс.	Уч.-изд. л. 10.0
	Тираж 666 экз.	Зак. 275	Бум. л. 5.0
		Цена свободная	

Учредители: Российская академия наук,
Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников

Издатель: ООО МАИК «НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА», 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Отпечатано в типографии «Люксор», 119415 Москва, просп. Вернадского, 37, корп. 1

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГТУ
В РОССИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ**

© 2016 г. В. Е. Михайлов*, Л. А. Хоменок, В. В. Шерапов

ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова, 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/6

*e-mail: general@ckti.ru

Представлены основные проблемы создания и эксплуатации современных воздухозаборных трактов (ВЗТ) газотурбинных установок (ГТУ), входящих в состав парогазовых установок (ПГУ), в России. Отмечено, что конструктивные особенности комплексных воздухоочистительных устройств (КВОУ) должны формироваться на стадии технического задания с учетом не только требований завода–изготовителя ГТУ, но и климатических условий, локальной запыленности атмосферного воздуха и ряда других факторов. Приведены рекомендации по комплектации системы фильтрации КВОУ энергетических ГТУ в зависимости от зоны расположения объекта, проанализированы характерные недостатки конструкций и опыт эксплуатации импортных ВЗТ, отмечено влияние качества подготовки циклового воздуха ГТУ на эксплуатационные расходы и стоимость ремонтных работ. Рассмотрены воздухоочистительное оборудование различных изготовителей, влияние аэродинамических характеристик на работу КВОУ, особенности действия системы фильтрации, противообледенительной системы, осадкозадерживающих козырьков и других элементов ВЗТ. Показано, что неравномерность поля скоростей воздушных потоков в камере чистого воздуха оказывает отрицательное воздействие на пропускную способность и аэродинамическое сопротивление КВОУ. Отмечена необходимость установок достаточного количества датчиков перепада давления, позволяющих контролировать состояние каждой ступени очистки, не ограничиваясь одним замером общего перепада давления на системе фильтрации. По результатам проведенного анализа указаны направления и способы модернизации существующего оборудования ВЗТ, подчеркнута важность создания и внедрения новых технологий изготовления фильтрующих элементов на производственных площадках России в рамках импортозамещения. Рассмотрены мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности КВОУ.

Ключевые слова: воздухозаборный тракт, комплексное воздухоочистительное устройство, противообледенительная система, цикловой воздух, газотурбинная установка, система фильтрации, фильтр–элемент.

DOI: 10.1134/S0040363616080075

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ SGT5-4000F
ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-420Т ТЭЦ-16 МОСЭНЕРГО

© 2016 г. Б. Д. Теплов*, Ю. А. Радин, А. А. Филин, Д. В. Руденко

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: grigorypechorin1840@gmail.com

На ТЭЦ-16 (филиал ПАО “Мосэнерго”) в декабре 2014 г. введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-420Т. В 2014–2015 гг. проведены тепловые испытания газотурбинной установки SGT5-4000F, работающей в составе этого энергоблока. В статье рассмотрены условия проведения и результаты тепловых испытаний, выполнен их анализ. В ходе испытаний исследовано 92 режима в широком диапазоне электрических нагрузок и температур наружного воздуха, а также режимы работы ГТУ на жидком топливе. При проведении испытаний использовалась автоматизированная штатная система измерений. Обработка экспериментальных данных выполнена в соответствии с ГОСТ Р 559798–2013 (ISO 2314:2009) “Установки газотурбинные. Методы испытаний. Приемочные испытания”. Располагаемая мощность и КПД ГТУ изменяются от 266 МВт и 38.8% до 302 МВт и 39.8% соответственно в диапазоне температур наружного воздуха от +24 до –12°С. Начальная температура газов в турбине при этом уменьшается от 1250 до 1200°С. Переход на сжигание жидкого топлива сопровождается снижением температуры газов перед турбиной и мощности ГТУ. При полной нагрузке и снижении температуры наружного воздуха от +24 до –12°С КПД компрессора уменьшается от 89.6 до 86.4%. Коэффициент полезного действия турбины составляет приблизительно 89–91%. В исследованном диапазоне нагрузок выбросы оксидов азота при работе на газе не превышают 35 млн⁻¹, при работе на дизельном топливе – 65 млн⁻¹. В диапазоне нагрузок ГТУ от 50 до 100% номинальной камера сгорания работает без недожога, практически без образования СО. При малых нагрузках, близких к холостому ходу, выбросы СО резко увеличиваются.

Ключевые слова: тепловые испытания, парогазовая установка, газотурбинная установка, компрессор, турбина, камера сгорания, показатели, режимы работы.

DOI: 10.1134/S0040363616080117

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЫСТРОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕТУЧИХ ПРИМЕСЕЙ В МАСЛОСИСТЕМЕ ТУРБООАГРЕГАТА¹

© 2016 г. А. А. Старостин^{a, b}, В. В. Шангин^a, В. Г. Бухман^c, Д. В. Волосников^a, П. В. Скрипов^{a, d*}

^aИнститут теплофизики УрО РАН, 620016, Россия, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107а

^bУральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

^cСреднеуральская ГРЭС, 624070, Россия, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 2

^dУральский институт государственной противопожарной службы МЧС России,
620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22

*e-mail: pavel-skripov@bk.ru

Исследование посвящено разработке автономного устройства для быстрого обнаружения и мониторинга влаги и летучих примесей в маслосистеме турбоагрегата и его испытанию на действующем оборудовании. Устройство состоит из выносного датчика, чувствительным элементом которого служит проволочный зонд диаметром 20 мкм и длиной 3–5 мм, и блока измерений, содержащего микроконтроллер с набором периферийных модулей. В процессе создания его конструкции решены вопросы автоматизации измерений с минимальным количеством предварительных настроек и выводом информации на пульт оператора в режиме реального времени. Программное обеспечение устройства осуществляет режим двухстадийного импульсного нагрева проволочного зонда – термометра сопротивления. Такой режим является наиболее чувствительным к появлению влаги в системе, в том числе ее следовых количеств. Характерное время процесса составляет 10 мс. Процедура измерений основана на методике автоматического поиска значения температуры спонтанного вскипания масла, отмечаемого характерным сигналом-откликом. Интерпретация результатов осуществлялась путем формального соотнесения измеренных значений с массивом калибровочных данных, полученным в подобных опытах с хорошо аттестованными образцами масла. Развита методика применения устройства, учитывающая технологические факторы (сравнительно высокие значения скорости потока и температуры масла в местах слива с подшипников, непостоянство этих значений, а также многообразие помех, сопровождающих работу теплоэнергетического оборудования), осложняющие измерения в он-лайн режиме. Результаты испытаний устройства в местах слива масла с опорных подшипников показали возможность его применения непосредственно в маслосистеме турбоагрегата и создали практическую основу развития системы многоточечного контроля технологической схемы в режиме реального времени.

Ключевые слова: турбинное масло, летучие примеси, проволочный зонд, импульсный нагрев.

DOI: 10.1134/S0040363616080105

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ОЦЕНКА РЕСУРСНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ
ПАРОТУРБИННЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ ТЭС
ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ¹**

© 2016 г. Р. З. Аминов, А. Ф. Шкрет, М. В. Гариевский

*Саратовский научный центр Российской академии наук, 410054, Россия, г. Саратов, Политехническая ул., д. 77
e-mail: oepnan@inbox.ru*

Использование мощных энергоблоков ТЭС и АЭС для регулирования нагрузки приводит к интенсивному износу энергетического оборудования и снижению экономической эффективности их работы. Рассматривается методика количественной оценки ресурса и износа паротурбинных энергоблоков с оценкой влияния различных режимов эксплуатации на эффективность их работы. Для проведения оценки износа оборудования энергоблоков предлагается использовать понятие эквивалентной выработки ресурса турбины. Приведены расчетные формулы и пример расчета эквивалентной выработки ресурса паротурбинного энергоблока на сверхкритические параметры пара для различных вариантов его загрузки. Эквивалентная выработка превышает назначенный (парковый) ресурс турбины только при ежесуточных остановах энергоблока в часы ночного провала нагрузки. Получены расчетные технико-экономические показатели работы энергоблока для различных вариантов регулирования нагрузки в суточном и недельном графиках. Показано изменение себестоимости электроэнергии в зависимости от режимов работы и среднесуточного числа часов разгрузки (неиспользования) установленной мощности энергоблока. В результате расчетов получено, что себестоимость электроэнергии для принятых исходных данных изменяется от 11.3 цент/(кВт · ч) в базовом режиме работы энергоблока (с эквивалентным временем эксплуатации 166.7 тыс. ч) до 15.5 цент/(кВт · ч) в режиме с остановами на ночь и в выходные дни. Снижение использования установленной мощности энергоблока при переменных режимах от 3.5 до 11.9 ч в сутки может увеличить себестоимость электроэнергии от 4.2 до 37.4%. Затраты на ремонтное обслуживание при этом повышаются соответственно на 4.5% и в 3 раза по сравнению с базовым режимом. Эти результаты свидетельствуют о необходимости создания специализированного маневренного оборудования для работы в переменной части графика электрических нагрузок.

Ключевые слова: тепловые электростанции, энергоблок, турбина, режимы работы, назначенный ресурс, методика, эквивалентное время работы, себестоимость, эффективность.

DOI: 10.1134/S0040363616080014

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЕПЛОВЫХ
И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ**

**ДИАГНОСТИКА СИЛОВОГО МАСЛОНАПОЛНЕННОГО
ТРАНСФОРМАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ¹**

© 2016 г. Д. К. Елтышев*, Н. И. Хорошев**

*Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., д. 29*

**e-mail: eltyshvdk@gmail.com*

***e-mail: horoshevni@mail.ru*

Рассмотрены вопросы повышения эффективности диагностики электротехнического оборудования и функционирования систем генерации и распределения электроэнергии на примере силовых маслонаполненных трансформаторов как ответственных элементов, относящихся к электрической части тепловых электростанций. В основу метода научных исследований положен аппарат нечеткой логики, позволяющий работать как со статистической, так и с экспертной информацией, представленной в виде базы знаний, накапливаемых при эксплуатации силового маслонаполненного трансформаторного оборудования. В процессе исследований разработан алгоритм диагностики трансформаторов различных типов с использованием модели интеллектуальной оценки его теплового состояния на основе ключевых диагностических параметров и иерархии нечеткого логического вывода. Сформированы критерии проведения мероприятий, позволяющих предупредить развитие аварийных ситуаций в электроэнергетических системах. Разработана нечеткая иерархическая модель оценки теплового состояния силовых маслонаполненных трансформаторов класса 110 кВ, обладающая высокой степенью достоверности результата и устанавливающая достаточно жесткие требования к границам изменения диагностических параметров оборудования, что обеспечивает необходимое снижение рисков возникновения его внезапных отказов. В результате апробации модели на реальном объекте выявлены наиболее часто встречающиеся дефекты типовых элементов трансформаторного оборудования, касающиеся нарушения свойств изоляции и работы контрольно-измерительных приборов. Представленные в статье результаты могут быть использованы как для экспресс-диагностики состояния трансформаторов без их отключения от питающей сети, так и для более детального анализа причин развития дефектов оборудования на основе расширенного перечня диагностических параметров, информация по которым может быть получена только после его полного или частичного отключения.

Ключевые слова: трансформаторное оборудование, интеллектуальная оценка, моделирование, принятие решений, нечеткая логика, база знаний.

DOI: 10.1134/S0040363616080051

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ КАССЕТНОЙ ТВС РЕАКТОРА КЛТ-40С¹

© 2016 г. С. М. Дмитриев*, А. А. Баринов**, А. В. Варенцов***,
Д. В. Доронков, Д. Н. Солнцев, А. Е. Хробостов

*Нижегородский государственный технический университет им. П.Е. Алексеева,
603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24*

**e-mail: dmitriev@nntu.nnov.ru*

***e-mail: Ixbarinov92@mail.ru*

****e-mail: varentsov.andrey@gmail.com*

Приведены результаты экспериментальных исследований локальных гидродинамических и массообменных характеристик потока теплоносителя за дистанционирующей решеткой в тепловыделяющей сборке (ТВС) реактора КЛТ-40С. Цель эксперимента заключалась в исследовании характерных областей в ТВС с тремя зонами инжекции трассера. Исследования выполнялись на аэродинамическом стенде методом диффузии газового трассера. Согласно теории гидродинамического подобия, полученные результаты эксперимента можно перенести на натурные условия течения теплоносителя в штатных тепловыделяющих сборках. Анализ распространения концентраций трассера позволил детализировать картину течения, определить основные закономерности и выявить особенности движения потока теплоносителя за пластинчатой дистанционирующей решеткой ТВС реакторной установки (РУ) КЛТ-40С. Экспериментально определен коэффициент гидравлического сопротивления дистанционирующей решетки. Впервые вычислены коэффициенты массообмена между ячейками для характерных ячеек области вытеснителя ТВС реактора КЛТ-40С, которые представлены в виде «матрицы перемешивания». Результаты исследований локальной гидродинамики потока теплоносителя в ТВС реактора КЛТ-40С приняты для практического использования в АО «ОКБМ Африкантов» при оценке теплотехнической надежности активных зон реакторов плавучих атомных электростанций. Экспериментальные данные гидродинамических и массообменных характеристик включены в базу данных для верификации программ вычислительной гидродинамики (CFD-кодов) и детального поячеечного расчета активной зоны РУ КЛТ-40С. Результаты исследований могут быть использованы ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» при тестировании и верификации отечественных импортозамещающих трехмерных гидродинамических CFD-кодов («Логос»), применяемых для обоснования вновь проектируемых реакторных установок. Будут разработаны практические рекомендации по использованию полученных результатов при проведении теплогидравлических расчетов активных зон реактора КЛТ-40С. Также будут представлены предложения по дальнейшему совершенствованию конструктивных элементов активных зон в рассматриваемых ядерных энергетических установках.

Ключевые слова: ядерный реактор, тепловыделяющая сборка, гидродинамика теплоносителя, межканальный массообмен, дистанционирующая решетка.

DOI: 10.1134/S004036361608004X

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР И ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С РЕАКТОРОМ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ РБ-ЕЦ

© 2016 г. А. А. Фролов*, А. А. Седов

*Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”,
123182, Россия, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1*

**e-mail: Frolov_AA@nrcki.ru*

Рассматривается методика комбинированного 3D/1D-моделирования теплогидравлики прямоточного парогенератора (ПГ), основанная на совмещенном расчете трехмерной тепло- и гидродинамики однофазного греющего теплоносителя в межтрубном пространстве и одномерной теплогидравлики парогенерирующих каналов (труб) с использованием широко известных корреляций для трения и теплоотдачи при разных режимах кипения. Данная методика позволяет получать пространственное распределение температур и тепловых потоков теплопередающих поверхностей ПГ с однофазным греющим теплоносителем в межтрубном пространстве и парогенерацией внутри труб. Методика применена при расчетном исследовании номинального режима работы прямоточного ПГ ядерной энергетической установки (ЯЭУ) с тяжелометаллическим реактором на быстрых нейтронах РБ-ЕЦ, разрабатываемым НИЦ “Курчатовский институт” совместно с ОКБ “Гидропресс” и ГНЦ РФ-ФЭИ. Получена картина течения и температурных полей греющего тяжелометаллического теплоносителя в межтрубном пространстве. Выявлены неравномерности подогрева пароводяного теплоносителя в различных теплообменных трубах и неравномерности распределения тепловых потоков на теплопередающих поверхностях ПГ.

Ключевые слова: прямоточный парогенератор, неравномерность распределения тепловых нагрузок, быстрый жидкометаллический реактор РБ-ЕЦ, бесчехловая активная зона, CFD-моделирование.

DOI: 10.1134/S0040363616040032

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

© 2016 г. И. С. Вислов^а, В. П. Пишулин^б, С. Н. Кладиев^с, С. М. Слободян^{с, д, *}

^аОАО “СвердНИИХиммаш”, 620010, Россия, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 32

^бСеверский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, 636036, Россия, Томская обл., г. Северск, Коммунистический просп., д. 65

^сНациональный исследовательский Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, д. 30

^дИнститут водных и экологических проблем СО РАН, 656038, Россия, г. Барнаул, Молодежная ул., д. 1

^еОмский государственный технический университет, 644050, Россия, г. Омск, просп. Мира, д. 11

*e-mail: sms_46@ngs.ru

Рассмотрены состояние и направления развития ядерно-топливных циклов в ядерной энергетике с учетом экологических аспектов использования атомных электростанций. Проведен анализ достоинств и недостатков ядерной энергетике в сравнении с тепловой энергетикой на органических видах топлива. Переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) является актуальной задачей атомной отрасли, так как топливо, выгружаемое из современных реакторов любого типа, содержит большое количество радиоактивных элементов, опасных для окружающей среды. В то же время вновь образующиеся изотопы урана и плутония необходимо использовать для воспроизводства нового ядерного топлива. В отработавшем ядерном топливе содержатся и другие виды ценных продуктов деления. Условия обращения с ОЯТ определяются экологическими и экономическими факторами. При выборе метода обращения следует оценивать эти факторы на всех этапах его реализации. Имеется два основных метода обращения с ОЯТ. При открытом ядерно-топливном цикле отработавшие тепловыделяющие сборки (ТВС) выдерживают в хранилищах, в последующем они подлежат захоронению. При замкнутом ядерно-топливном цикле выделенные уран и плутоний, очищенные от продуктов деления, используют для изготовления новых партий топлива. Разработка эффективных замкнутых топливных циклов с применением смешанного уран-плутониевого топлива может обеспечить успешное развитие ядерной энергетике только при условии реализации новых эффективных технологических процессов переработки, которые отвечают жестким требованиям экологической безопасности и надежности применяемого технологического оборудования. Разнообразие технологических процессов обусловлено различными видами устройств ТВС, применяемыми конструктивными материалами и составом, который зависит от компонентов ядерного топлива и условий эксплуатации сборок в ядерном энергетическом реакторе. Выполнен обзор технологических процессов переработки ОЯТ, методов обращения с тепловыделяющими сборками. На основе анализа современных технических решений по регенерации ОЯТ сделан вывод о том, что новые технологии переработки должны соответствовать требованиям экологической безопасности, обеспечивать более полное использование ресурсной базы ядерной энергетике, получение в промышленных масштабах ценных редких и рассеянных элементов, сокращение выхода радиоактивных отходов.

Ключевые слова: экологическая безопасность, отработавшее ядерное топливо, энергоблоки атомных реакторов, утилизация радиоактивных отходов, методы обращения, тепловыделяющие сборки, ядерно-топливный цикл, PUREX-процесс, газотермический процесс, экстракция.

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТЭС И СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

© 2016 г. С. К. Зиганшина, А. А. Кудинов

*Самарский государственный технический университет, 443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., д. 244
e-mail: svet.zig@yandex.ru*

Выполнен тепловой расчет конденсационного теплоутилизатора (КТ) поверхностного типа, установленного за котлом БКЗ-420-140 НГМ, в результате которого определены теплопроизводительность КТ по заданным значениям параметров дымовых газов на входе в теплоутилизатор и на выходе из него, количество подогреваемой воды, коэффициент использования топлива на котел за счет установки КТ, расход конденсата водяных паров, выделяющегося из продуктов сгорания при их охлаждении ниже точки росы, площадь поверхности теплообмена КТ. Основой выполненных расчетов явились результаты обследований энергокотлов БКЗ-420-140 НГМ Самарской ТЭЦ и натуральных испытаний конденсационного теплоутилизатора поверхностного типа, изготовленного на базе биметаллического калорифера КСк-4-11 и установленного за котлом ДЕ-10-14 ГМ ст. № 2 Ульяновской ТЭЦ-3. Внедрение конденсационного поверхностного теплоутилизатора за паровым котлом позволило повысить коэффициент использования топлива и одновременно снизить содержание оксидов азота в уходящих газах. Выполнен анализ влияния влагосодержания дутьевого воздуха, коэффициента избытка воздуха в уходящих газах и температуры уходящих газов на выходе из КТ на количество конденсата водяных паров, выделяющегося из продуктов сгорания при их охлаждении ниже точки росы. Конденсат водяных паров из газов, полученный в КТ поверхностного типа, после дегазации предлагается использовать в качестве подпиточной воды тепловой сети. Произведен расчет экономической эффективности установки КТ за паровым котлом БКЗ-420-140 НГМ Самарской ТЭЦ, при определении которой учитывалась экономия тепловой энергии и химически очищенной воды. Результаты расчетов обобщены для котлов разной тепловой мощности.

Ключевые слова: котельная установка, топливо, продукты сгорания, точка росы, конденсат водяных паров, теплопроизводительность, коэффициент использования топлива, экономическая эффективность.

DOI: 10.1134/S0040363616040111

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА ТИПА КВГМ-100 И МИНИМАЛЬНОГО РАСХОДА ВОДЫ

© 2016 г. А. А. Белов^а, А. Н. Озеров^а, Н. В. Усиков^{а,*}, И. А. Шкондин^б

^аЮжно-Российский государственный политехнический университет,
346428, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 132

^бООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», 344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Соколова, д. 13

*e-mail: usikovnw@rambler.ru

В отечественной энергетике все большее распространение получают методы количественного и качественно-количественного регулирования нагрузки систем теплоснабжения, причем в течение большей части отопительного периода фактические расходы сетевой воды меньше расчетных при переходе к количественному регулированию. Исходя из этого гидравлические схемы водогрейных котлов должны обеспечивать скорости воды, минимизирующие накипеобразование и исключающие образование застойных зон. В статье представлены результаты расчетов водогрейного котла типа КВГМ-100 и минимальных расходов воды для основного и пикового режимов включения при выполнении условия отсутствия поверхностного кипения. Определены минимальные расходы воды при ее недогреве до состояния насыщения и тепловые потоки в топочной камере, выполнены гидравлический расчет котла по программе «Гидравлика», анализ допустимых и действительных скоростей движения воды в трубах поверхностей нагрева. На основании тепловых расчетов топочной камеры и теплогидравлических расчетов поверхностей нагрева сделаны следующие выводы: минимальная скорость движения воды (по условию поверхностного кипения) при подъемном движении среды увеличивается от 0.64 до 0.79 м/с, при опускном движении среды – от 1.14 до 1.38 м/с; минимальный расход воды на котел в основном режиме (по условию поверхностного кипения) повышается от 887 т/ч при нагрузке 20% до 1074 т/ч при нагрузке 100%. Минимальный расход 1074 т/ч при номинальной нагрузке обеспечен при давлении на выходе из котла 1.1 МПа; минимальный расход воды на котел в пиковом режиме по условию поверхностного кипения возрастает с 1669 т/ч при нагрузке 20% до 2021 т/ч при нагрузке 100%.

Ключевые слова: водогрейный котел, основной и пиковый режимы, гидравлический расчет, минимальная скорость теплоносителя в трубах.

DOI: 10.1134/S0040363616040019

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

ВСЕМИРНЫЙ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС WGC-2015

© 2016 г. Г. В. Томаров, А. А. Шипков

ООО “Геотерм-ЭМ”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24

e-mail: geotherm@gmail.com

Обсуждаются материалы и итоги Всемирного геотермального конгресса, прошедшего в г. Мельбурне (Австралия) с 19 по 25 апреля 2015 г. Представлены сведения о масштабах и технологических особенностях использования геотермальных ресурсов для теплоснабжения, производства электроэнергии и в других областях экономики. Показан устойчивый рост мощности и количества геотермальных энергосистем, обусловленный экологической чистотой, экономической эффективностью и наивысшими (среди возобновляемых источников энергии) показателями использования установленной мощности. Отмечено, что в целях повышения эффективности использования геотермального теплоносителя стали чаще применяться комбинированные схемы ГеоЭС, которые могут включать в себя турбоустановки разного типа (бинарные, с одним и двумя давлениями сепарации и т.д.). Представлены фактические сведения, свидетельствующие о том, что на сегодняшний день наиболее значительным сегментом потребления геотермальных вод являются системы отопления помещений, общая мощность которых в мире достигает почти 50 000 МВт (т.). Кроме того, геотермальные ресурсы используются в грунтовых насосах, бальнеологических и спортивных бассейнах, тепличных комплексах и других производствах. Отмечено, что более чем в 40 странах ведутся геологические исследования и развиваются методы моделирования резервуаров существующих и новых геотермальных месторождений. Показаны тенденции развития и роль геотермальной энергетики в энергоснабжении многих стран. Отмечено, что перспективы развития геотермальной электрогенерации связаны в значительной степени с использованием низкотемпературных геотермальных источников в бинарных энергоблоках, а также с увеличением установленной мощности действующих геотермальных электростанций (ГеоЭС) без бурения дополнительных скважин – путем утилизации сбросного геотермального теплоносителя в энергоустановках бинарного или комбинированного цикла. Представлена информация о пилотном бинарном энергоблоке Паужетской ГеоЭС и перспективном российском геотермальном энергетическом проекте по увеличению на 25% установленной мощности Мутновской ГеоЭС 50.0 (2 × 25.0) МВт (эл.) путем сооружения комбинированного энергоблока с бинарным циклом на основе утилизации сбросного сепарата.

Ключевые слова: Всемирный геотермальный конгресс, геотермальные ресурсы, бинарная геотермальная электростанция, геотермальное энергетическое оборудование.

DOI: 10.1134/S004036361605009X