

# СОДЕРЖАНИЕ

---

---

Номер 9, 2016

---

---

## Общие вопросы энергетики

Избежать потепления на 2°C – миссия невыполнима

*В. В. Клименко, А. В. Клименко, О. В. Микушина, А. Г. Терешин*

3

---

## Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Оценка эффективности использования возобновляемых источников энергии и торфа в сельской коммунальной энергетике

*Е. А. Медведева, И. Ю. Ряпин, И. В. Урванцев, В. Е. Цыба*

9

Влияние климатических факторов на энергопотребление в отопительный сезон

*А. С. Гинзбург, О. А. Решетарь, И. Н. Белова*

20

Использование этанола как экологического энергоносителя для теплоэнергетических установок

*В. А. Марков, В. В. Бирюков, С. И. Каськов*

28

---

## Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Анализ и выбор конструкции ПВД для АЭС нового поколения с реакторной установкой БН-1200

*А. Ю. Юрченко, Ю. Г. Сухоруков, Н. Н. Трифонов, Е. Б. Григорьева, С. Б. Есин, Ф. А. Святкин, Е. К. Николаенкова, П. Ю. Приходько, В. В. Назаров*

36

---

## Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Опыт и перспективы энергетического использования горючих сланцев в России

*О. П. Потапов*

44

---

## Атомные электростанции

Оценка тепловых нагрузок на корпус ВВЭР в условиях инверсии стратифицированной ванны расплава при тяжелой аварии

*В. Д. Локтионов, Э. С. Мухтаров*

49

---

## Теплофикация и тепловые сети

Оценка направлений развития теплоснабжающих систем городов

*В. А. Стенников, Е. Е. Медникова*

59

---

## Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Особенности перемещения и испарения капель воды в контактных водонагревателях

*Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак*

68

---

## Водоподготовка и водно-химический режим

Определение коэффициента массоотдачи в жидкой фазе в струйно-барботажном контактном устройстве

*А. В. Дмитриев, О. С. Дмитриева, И. Н. Мадышев*

76

---

---

---

---

**ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  
ЭНЕРГЕТИКИ**

---

---

## **ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕПЛЕНИЯ НА 2°C – МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА<sup>1</sup>**

**© 2016 г. В. В. Клименко\*, А. В. Клименко, О. В. Микушина, А. Г. Терешин\***

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

*\*e-mail: nilgpe@mpei.ru*

Исследованы основные последствия решений, принятых в декабре 2015 г. на Парижской конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН по изменению климата, для мировой энергетики, а также атмосферы и климата планеты. Выполнен анализ добровольных обязательств стран, являющихся главными источниками антропогенных выбросов диоксида углерода в атмосферу, по ограничению воздействия их экономики, в первую очередь энергетических комплексов, на атмосферу и климат. На основе изучения исторических рядов удельных выбросов CO<sub>2</sub> при производстве энергии в странах мира показано, что реализация Парижских соглашений потребует беспрецедентных усилий по модернизации мировой энергетики, в частности быстрого выведения угля из мирового энергобаланса и значительного увеличения в нем доли безуглеродных источников энергии [гидро- и ядерной энергетики, нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ)] до одной трети к середине текущего столетия. Разработаны сценарий структуры мирового энергопотребления, соответствующий целевым ориентирам Парижского соглашения, а также его более консервативный вариант, продолжающий тенденции последних полутора десятилетий. Установлено, что при любом сценарии развития событий среднеглобальная температура преодолет отметку в 1.5°C всего через несколько десятилетий. С помощью модельных расчетов изменений атмосферы и климата показано, что даже полное выполнение Парижских соглашений не предотвратит в долгосрочной перспективе повышения средней глобальной температуры на 2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Перед мировым сообществом стоит нелегкий выбор между осуществлением еще более жестких мер по сокращению эмиссии парниковых газов, что, по мнению авторов, почти нереально, и адаптацией к совершенно новым климатическим условиям, которые продлятся не одно столетие.

*Ключевые слова:* мировая энергетика, глобальные изменения климата, эмиссия диоксида углерода, Парижское соглашение РКИК ООН 2015 г., модельные расчеты, сценарии, прогнозные оценки.

**DOI:** 10.1134/S0040363616090022

---

---

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,  
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

---

---

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ТОРФА В СЕЛЬСКОЙ  
КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ**

© 2016 г. Е. А. Медведева\*, И. Ю. Ряпин, И. В. Урванцев, В. Е. Цыба

*Институт энергетики Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”,  
109074, Россия, Москва, Мясницкая ул., д. 20*

*\*e-mail: proektgkh@mail.ru, emedvedeva@hse.ru*

Проведен анализ экономической эффективности использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и торфа для производства электрической и тепловой энергии в сельских районах России путем сопоставления тарифов (цен) на энергию и полных затрат на производство электрической и тепловой энергии с применением ВИЭ и торфа. Оценка экономически эффективных масштабов применения энергоустановок на ВИЭ и торфе в сельских районах России осуществляется с использованием разработанного в Институте энергетики НИУ ВШЭ модельно-информационного комплекса. Показано, что при действующих тарифах в ближайшее время экономически эффективным может стать производство с использованием ВИЭ и торфа до 1.8 млрд кВт·ч электрической и до 250 млн ГДж тепловой энергии в год, а в более далекой перспективе — соответственно до 30 млрд кВт·ч и 400 млн ГДж в год. При сравнении полных затрат на производство в сельских районах электрической и тепловой энергии с применением ВИЭ и торфа с реальными затратами на электрическую и тепловую энергию (которые существенно выше установленных тарифов) экономически эффективной становится выработка электрической энергии до 12 млрд кВт·ч в ближайшие годы и до 80 млрд кВт·ч в более далекой перспективе. Отмечена необходимость проведения государственной политики стимулирования проектов, основанных на использовании ВИЭ и торфа, предложены направления разработки мер государственной поддержки развития ВИЭ и торфа в сельских районах страны.

*Ключевые слова:* возобновляемые источники энергии, тарифы, электрическая энергия, тепловая энергия, экономическая эффективность, конкурентоспособность, замещение, децентрализация.

**DOI:** 10.1134/S0040363616090058

---

---

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,  
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

---

---

**ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ  
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН<sup>1</sup>**

© 2016 г. А. С. Гинзбург<sup>a, b</sup>, О. А. Решетарь<sup>c</sup>, И. Н. Белова<sup>a, \*</sup>

<sup>a</sup>Институт физики атмосферы РАН, 119017, Россия, Москва, Пыжевский пер., д. 3

<sup>b</sup>Московский технологический институт, 119334, Россия, Москва, Ленинский просп., д. 38а

<sup>c</sup>Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 125047, Россия, Москва, Миусская пл., д. 9

\*e-mail: iya@ifaran.ru

Глобальные и региональные изменения климата оказывают существенное влияние на производство и потребление энергии, особенно на отопление и кондиционирование воздуха в жилых, производственных, торговых и офисных помещениях. В России с ее климатическими контрастами энергопотребление в разных регионах очень сильно различается. Поэтому необходимо рассматривать динамику потребления энергии в отопительный период в каждом конкретном регионе страны отдельно. Проанализирована динамика продолжительности и температуры отопительного периода в Московском регионе, а также выполнено сравнение рассчитываемого на базе концепции градусо-суток и фактического расхода тепловой энергии на отопление в городском хозяйстве Москвы в последнее десятилетие. На основе анализа фактических данных показано, что экономия энергоресурсов в мегаполисе определяется не столько уменьшением продолжительности отопительного периода, сколько повышением температуры атмосферного воздуха в зимний сезон. Прогнозируемое потребление энергии в Московском регионе в ближайшие десятилетия наряду с мероприятиями по энергосбережению могут способствовать существенному сокращению энергоемкости городского хозяйства в зимний период. Представленные в статье результаты получены в процессе подготовки и реализации проекта Российского научного фонда № 16-17-00114 “Анализ влияния региональных изменений климата на энергопотребление городского хозяйства российских мегаполисов” по приоритетному направлению деятельности РНФ “Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований”. Проект выполняется в рамках научного приоритета “Снижение риска возникновения и уменьшение последствий катастроф природного и техногенного происхождения” (задача “Изучение экономических, политических и социальных последствий глобальных изменений климата”).

*Ключевые слова:* изменение климата, энергопотребление городского хозяйства, отопительный период, градусо-сутки, HDD.

**DOI:** 10.1134/S0040363616080063

---

---

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,  
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

---

---

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТАНОЛА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК**

**© 2016 г. В. А. Марков\*, В. В. Бирюков, С. И. Каськов**

*Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,  
105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5*

*\*e-mail: vladimir.markov58@yandex.ru*

Обоснована необходимость использования возобновляемых энергоносителей и проведен краткий анализ перспектив их применения. Представлены наиболее распространенные возобновляемые энергоносители для мобильных теплоэнергетических установок. Проанализированы возможности и пути использования этанола в качестве энергоносителя для таких установок с дизельными двигателями. Показано, что для получения экологичного энергоносителя для дизельных двигателей целесообразна небольшая добавка этанола к нефтяному дизельному топливу (ДТ). При этом стабильные смеси компонентов удастся получить при добавлении в нефтяное топливо безводного (абсолютного) этанола. Авторами исследована смесь, содержащая 4% (по объему) абсолютного этанола и 96% нефтяного ДТ. Приведены физико-химические свойства указанной смеси и каждого из ее компонентов. Проведены экспериментальные исследования дизеля типа Д-245.12С на смеси ДТ и этанола. Показана возможность улучшения показателей токсичности отработавших газов при использовании этой смеси в качестве энергоносителя для дизелей мобильных энергетических установок. Перевод исследованного дизеля с нефтяного ДТ на его смесь с этанолом позволил снизить дымность отработавших газов на 15–25% и удельный массовый выброс оксидов азота на 17.4%. При этом отмечено небольшое увеличение выбросов с отработавшими газами монооксида углерода и легких несгоревших углеводородов, которое, однако, может быть легко ликвидировано установкой в выпускной системе дизеля каталитического нейтрализатора. Отмечена необходимость оптимизации состава исследуемой смеси. Сделан вывод о перспективности использования в отечественных дизелях абсолютного этанола как экологической присадки к нефтяному дизельному топливу.

*Ключевые слова:* энергетическая установка, энергоноситель, дизельный двигатель, дизельное топливо, этанол, смесевое биотопливо.

**DOI:** 10.1134/S0040363616090046

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ  
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**АНАЛИЗ И ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ПВД ДЛЯ АЭС НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ С РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ БН-1200**

© 2016 г. А. Ю. Юрченко<sup>а,\*</sup>, Ю. Г. Сухоруков<sup>а</sup>, Н. Н. Трифонов<sup>а</sup>, Е. Б. Григорьева<sup>а</sup>, С. Б. Есин<sup>а</sup>,  
Ф. А. Святкин<sup>а</sup>, Е. К. Николаенкова<sup>а</sup>, П. Ю. Приходько<sup>б</sup>, В. В. Назаров<sup>б</sup>

<sup>а</sup>ОАО НПО ЦКТИ, 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/6

<sup>б</sup>ОАО «Силовые машины», 195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, лит. А

\*e-mail: [skb152emp@mail.ru](mailto:skb152emp@mail.ru)

При разработке современных паротурбинных установок (ПТУ) большой мощности особое внимание уделяется проектированию надежного и экономичного подогревателя высокого давления (ПВД), способного поддерживать заданные теплогидравлические характеристики в течение всего срока службы. Проведен сравнительный анализ известных конструкций ПВД, таких как спирально-коллекторные, коллекторно-змеевиковые, коллекторно-ширмовые, модульные, камерные. Отмечены недостатки и преимущества каждой конструкции. Для наглядности сравнения подогреватели разделены на две группы – вертикальные и горизонтальные. Приведены массогабаритные характеристики, материалы основных элементов и особенности эксплуатации различных ПВД. При эксплуатации спирально-коллекторных ПВД, используемых в большинстве регенеративных схем высокого давления ПТУ ТЭС и АЭС, выявлены недостатки, снижающие экономичность и надежность их работы. Изложены рекомендации, направленные на увеличение надежности ПВД, снижение недогрева питательной воды, повышение компактности, некоторые из которых разработаны специалистами ОАО НПО ЦКТИ и успешно реализуются на ТЭС и АЭС. Предложены технические решения по снижению стоимости системы регенерации и массы камерных ПВД, уменьшению толщины трубной доски ПВД и обеспечению надежности встроенных в корпус ПВД охладителей пара и конденсата во всех эксплуатационных режимах. Детально рассмотрены три типа камер питательной воды для вертикальных и горизонтальных камерных ПВД, описаны конструктивные решения, которые были реализованы в ПВД системы регенерации турбин мощностью 1000 и 1200 МВт с водяным энергетическим реактором (ВВЭР). Выбрана оптимальная конструкция ПВД для системы регенерации высокого давления турбоустановки с реактором БН-1200.

*Ключевые слова:* реакторная установка БН-1200, подогреватели высокого давления, камерные, спирально-коллекторные, коллекторно-змеевиковые, коллекторно-ширмовые и модульные, энергетика России.

DOI: 10.1134/S0040363616090083

## ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

### ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ В РОССИИ

© 2016 г. О. П. Потапов

ОАО “Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского”, 119991, Россия, Москва, Ленинский просп., д. 19  
e-mail: potapov.oleg3@gmail.com

Из-за прекращения работ на Ленинградском месторождении сланцев была ликвидирована российская сланцевая промышленность, включая не только добычу и переработку сланцев, но также научную и инженерную (в том числе проектную) деятельность, так как это месторождение было единственным промышленно эксплуатирующимся комплексом в России. Созданные в основном российскими специалистами под научным руководством сотрудников ЭНИН им. Г.М. Кржижановского установки с твердым теплоносителем УТТ-3000 перешли под контроль эстонских инженеров, которые одновременно с их эксплуатацией в г. Нарва строят аналогичные установки в г. Кохтла-Ярве, переименовав процесс “Галотер” в Enifit или Petroter. Основная идея статьи – обоснование целесообразности возрождения сланцевой отрасли в России. Приведены данные о преимуществах установок УТТ-3000, характеристики сланцевых масел и газа. Дается информация о капиталовложениях в установку УТТ-3000 и ориентировочной стоимости добычи ленинградских сланцев на разрезе “Междуреченский”. Для более подробной технико-экономической оценки строительства комплекса добычи и переработки сланцев необходимо разработать технико-экономическое обоснование, которое должно стать первым этапом этой работы. Создание этого комплекса позволит получать из горючих сланцев Ленинградского месторождения жидкое и газообразное энергетическое топливо и обеспечить возможность направить высвобождающиеся объемы нефти и газа на экспорт в целях валютного пополнения бюджета России.

*Ключевые слова:* горючий сланец, добыча, термическая переработка, парогазовая смесь, коксозольный остаток, фракции сланцевой смолы, сланцевый газ, аэрофонтанная сушилка, аэрофонтанная топка, взрывоопасность.

DOI: 10.1134/S0040363616080099

## ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС ВВЭР В УСЛОВИЯХ ИНВЕРСИИ СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ВАННЫ РАСПЛАВА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ

© 2016 г. В. Д. Локтионов\*, Э. С. Мухтаров

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,  
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

*\*e-mail: haevac@yandex.ru*

Представлен анализ теплового состояния ванн расплава, которые могут сформироваться на днище корпуса реактора средней мощности ВВЭР-600 при запроектной тяжелой аварии с плавлением активной зоны (АЗ). Рассмотрены два типа ванны расплава материалов АЗ – с двухслойной и инверсной трехслойной стратификацией. Получены оценки тепловых нагрузок, действующих на корпус реактора со стороны расплава, в зависимости от времени его формирования. Проанализированы особенности теплового состояния расплава в случае его инверсной стратификации. Показано, что при формировании двухслойной стратифицированной ванны расплава через 10 и 24 ч после останова реактора значения тепловой нагрузки на его корпус превышают значения критической плотности теплового потока (КТП), а через 72 ч тепловая нагрузка имеет значения близкие соответствующим значениям КТП либо несколько их превышающие. В случае формирования инверсной структуры расплава наблюдается снижение более чем в 2.5 раза (по сравнению с двухслойной стратифицированной структурой) тепловой нагрузки на корпус реактора в области его контакта с верхним слоем расплава стали. Анализ результатов показал, что через 24 и 72 ч после останова реактора максимальные значения плотности теплового потока на корпус реактора со стороны нижнего металлического слоя при инверсии расплава не превысили соответствующих значений КТП. Так как при инверсной стратификации расплава тепловая нагрузка на корпус реактора может локализоваться в области его днища, где КТП имеют относительно невысокие значения, требуются дальнейшие углубленные экспериментальные и аналитические исследования условий формирования инверсной стратифицированной ванны расплава, а также получение уточненных опытных значений КТП для условий и схем охлаждения внешней поверхности корпуса ВВЭР-600 при тяжелой аварии.

*Ключевые слова:* тяжелая авария, реактор, ВВЭР, расплав, естественная конвекция, температура, корпус реактора, моделирование, стратификация, инверсия расплава, тепловыделение.

DOI: 10.1134/S0040363616090034

---

---

**ТЕПЛОФИКАЦИЯ И ТЕПЛОВЫЕ  
СЕТИ**

---

---

**ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ  
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ СИСТЕМ ГОРОДОВ<sup>1</sup>**

**© 2016 г. В. А. Стенников, Е. Е. Медникова\***

*Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, 664033, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130*

*\*e-mail: yakimetse@isem.irk.ru*

Новые тенденции, включая современную градостроительную политику, формирование рынка энергоэффективных технологий и оборудования различного типа и широкого диапазона мощности, ужесточение требований к надежности, качеству и экономической доступности теплоснабжения, способствуют повышению конкурентоспособности децентрализованного теплоснабжения. Вместе с тем его стихийное развитие и не всегда обоснованное применение приводят к неоправданным затратам, низкой эффективности и экологической несостоятельности. Это обуславливает актуальность решения задач разделения городской территории на зоны централизованного (ЦТ) и децентрализованного (ДЦТ) теплоснабжения при их планировании и обосновании, а также определения рационального уровня централизации теплоснабжения и концентрации тепловой мощности источников. Решение этих задач с помощью предлагаемой методики уже на уровне подготовки проектов детальной планировки городов позволит оптимизировать области применения различных видов теплоснабжения и типов источников, обосновать степень концентрации тепловой мощности, масштабы систем, а затем уточнить их при разработке и проектировании схем теплоснабжения городов. Это значительно повысит обоснованность принимаемых решений и упростит процедуру их реализации. В качестве критериев ограничения масштабов (радиусов) систем теплоснабжения и определения их вида предлагается использовать нормативные показатели – плотность тепловой нагрузки на единицу длины трубопровода и на единицу площади городской территории. Значения нормативных показателей должны быть дифференцированы по территории России с учетом климатических и экономических условий регионов, а также особенностей формирования теплоснабжающих систем городов. Настоящая работа продолжает и развивает основные положения предшествующих работ, выполненных в рамках теории гидравлических цепей, учитывает особенности современной ситуации и формирующихся тенденций в теплоснабжении.

*Ключевые слова:* теплоснабжение, тепловые сети, плотность нагрузки, зонирование территории, уровни централизации, эффективность, планирование.

**DOI:** 10.1134/S004036361609006X

---

---

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,  
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

---

---

**ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ИСПАРЕНИЯ КАПЕЛЬ ВОДЫ  
В КОНТАКТНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯХ<sup>1</sup>**

© 2016 г. Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Стрижак\*

*Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, д. 30*

*\*e-mail: pavelspa@tpu.ru*

С использованием кросскорреляционного комплекса, работающего на базе панорамных оптических методов Particle Image Velocimetry, Particle Tracking Velocimetry, Shadow Photography, и высокоскоростных ( $10^5$  кадров/с) видеокамер “Phantom” выполнены исследования макроскопических закономерностей и интегральных характеристик процессов перемещения и испарения капель распыленной воды в области высокотемпературных (1100 К) продуктов сгорания в условиях, типичных для водонагревателей контактного типа (экономайзеров). Высокоскоростные средства видеорегистрации со специализированным программным обеспечением применялись для непрерывного слежения за перемещающимися и испаряющимися каплями. Для определения скоростей движения высокотемпературных газов вводились “трассирующие” частицы нанопорошка диоксида титана. Установлены характерные расстояния, которые проходят капли воды до полного торможения в потоке встречных высокотемпературных продуктов сгорания. Получены интегральные зависимости и определены основные характеристики процесса испарения, позволяющие прогнозировать интенсивность фазовых превращений капель (при размерах от 0.05 до 0.5 мм) и пройденные ими расстояния до полного разворота в условиях, соответствующих теплообменным камерам контактных водонагревателей: скорости парокпельного (1–5 м/с) и газового (0.5–2.0 м/с) потоков, температура газов около 1100 К. Выведены аппроксимационные выражения для прогнозирования характеристик исследуемых процессов. Показано, что эффективность работы рассмотренных экономайзеров может быть существенно увеличена с использованием полученных экспериментальных зависимостей, соответствующих аппроксимационных выражений и сделанных заключений. Определены условия, при которых влияние фазовых превращений на процесс торможения превышает вклад встречного движения газов, а также условия, при которых интенсивное торможение и испарение капель воды будут проходить в теплообменных камерах контактных водонагревателей наиболее типичных размеров.

*Ключевые слова:* высокотемпературные газы, капли воды, испарение, контактные водонагреватели, теплообменные камеры.

**DOI:** 10.1134/S0040363616090071

---

---

**ВОДОПОДГОТОВКА  
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

---

---

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАССООТДАЧИ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ  
В СТРУЙНО-БАРБОТАЖНОМ КОНТАКТНОМ УСТРОЙСТВЕ<sup>1</sup>**

© 2016 г. А. В. Дмитриев<sup>а,\*</sup>, О. С. Дмитриева<sup>б</sup>, И. Н. Мадышев<sup>б</sup>

<sup>а</sup>Казанский государственный энергетический университет, 420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51

<sup>б</sup>Нижекамский химико-технологический институт – филиал Казанского национального исследовательского технологического университета, 423570, Россия, г. Нижнекамск, просп. Строителей, д. 47

\*e-mail: ieremiada@gmail.com

Одним из наиболее эффективных способов энергосбережения является модернизация существующих теплообменников аппаратов. Разработано струйно-барботажное контактное устройство для повышения эффективности работы теплообменников аппаратов. Ступени струйно-барботажных аппаратов, предлагаемых авторами для процесса декарбонизации, формируются из контактных устройств одинакового размера, количество которых определяется требуемой производительностью аппарата. Такой подход к конструктивному оформлению исключает возникновение проблем при переходе от лабораторных образцов к промышленным аппаратам и дает возможность создавать аппараты любой заданной производительности без снижения эффективности массообмена. Для выбора оптимальной конструкции, позволяющей достичь максимальной эффективности протекающих в аппаратах массообменных процессов и их интенсификации, проанализировано изменение коэффициента массоотдачи с учетом ряда параметров. Представлены результаты исследования влияния различных конструктивных параметров струйно-барботажного контактного устройства на коэффициент массоотдачи в жидкой фазе. Доказано, что в жидкой фазе коэффициент массоотдачи увеличивается, во-первых, с ростом уровня жидкости в контактном элементе, так как при этом повышается скорость стекания жидкости и, как следствие, снижается время обновления поверхности; во-вторых, с увеличением диаметра отверстий в сливном стакане, поскольку увеличиваются диаметр струй и соответственно периметр их сечения и площадь поверхности, вовлекаемой внутрь жидкости; в-третьих, с увеличением числа отверстий в стакане, так как возрастает площадь поверхности, вовлекаемой в жидкость в контактном элементе. Таким образом, для повышения значения коэффициента массоотдачи в жидкой фазе необходимо проектировать контактные элементы с минимальной их шириной, большим числом отверстий и увеличенным их диаметром, при этом уровень заполнения контактных элементов жидкостью должен быть максимальным.

*Ключевые слова:* массоотдача, контактное устройство, барботаж, теплообмен, энергоэффективность.

**DOI:** 10.1134/S0040363616080038