
СОДЕРЖАНИЕ

Номер 10, 2016

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Новые проекты ПГУ с газификацией угля (обзор)

Г. Г. Ольховский 3

Эффективность работы газотурбинных установок в России в меняющихся климатических условиях

В. В. Клименко, А. В. Клименко, Е. В. Касилова, Е. С. Рекуненко, А. Г. Терешин 14

Расчет и интерполяция характеристик опорных подшипников скольжения в области возможных перемещений шеек роторов

А. И. Куменко, В. Н. Костюков, Н. Ю. Кузьминых 23

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Органоводоугольное топливо: проблемы и достижения (обзор)

Д. О. Глушков, П. А. Стрижак, М. Ю. Чернецкий 31

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Исследование кризиса теплоотдачи на теплоотдающих поверхностях кольцевых каналов с закруткой и транзитным потоком

Э. А. Болтенко 42

Математическая модель и расчет эффективности процесса охлаждения воды в пленочной градирне

А. Г. Лаптев, Е. А. Лаптева 48

Металлы и вопросы прочности

Методология и мероприятия по предупреждению недопустимых эрозивно-коррозионных утонений трубопроводов и оборудования энергоблоков АЭС

Г. В. Томаров, А. А. Шипков, В. Н. Ловчев, Д. Ф. Гуцев 54

Виды и анализ дефектов в узлах приварки коллекторов к корпусам парогенераторов на энергоблоках с ВВЭР-1000

Л. С. Ожигов, В. Н. Воеводин, А. С. Митрофанов, Р. Л. Василенко 63

Водоподготовка и водно-химический режим

Разработка методов снижения нестабильности циркуляционной воды сопряженной системы оборотного охлаждения ТЭС

*А. А. Чичиров, Н. Д. Чичирова, С. М. Власов, А. И. Ляпин,
Р. Ш. Мисбах, И. Ю. Силов, А. И. Муртазин* 73

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПГУ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ УГЛЯ (ОБЗОР)¹

© 2016 г. Г. Г. Ольховский

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
e-mail: vti@vti.tu

Перспективы использования угля в парогазовых установках (ПГУ), существенно более экономичных, чем паровые энергоблоки, длительное время связывают с предварительной газификацией угля. Благодаря газификации, очистке и сжиганию полученного при этом синтез-газа при повышенном давлении, характерном для газотурбинных циклов, появляется возможность интенсифицировать в них процессы и снизить габариты и массу оборудования. Физическое тепло, выделяющееся при газификации, нетрудно использовать в паровом контуре ПГУ. Обратная сторона этих достоинств – усложнение и удорожание комплекса, влияющие на его конкурентоспособность, которую для энергетических ПГУ с газификацией угля, построенных в 1990-х годах, обеспечить не удалось. В последние годы на основе полученного на этих ПГУ опыта построено или спроектировано несколько мощных ПГУ следующего поколения, в которых использованы более мощные и экономичные газотурбинные установки (ГТУ) и более совершенные системы газификации и очистки синтез-газа. В ряде случаев в систему газификации включены устройства для паровой конверсии СО и удаления при высоком давлении образующегося при этом СО₂ до сжигания топлива. Находят применение газификаторы не с обычным для углекислотным кислородным, а с воздушным дутьем. В этом случае удельная стоимость электростанции заметно снижается (на 15% и более). В установках с кислородным дутьем до 40% необходимого для разделения воздуха отбирается из промежуточной ступени циклового компрессора. Расширился круг газифицируемых углей. Для газификации лигнитов в одном из проектов использован транспортный реактор. Удельная стоимость ПГУ с газификацией угля возросла по сравнению с началом их проектирования от 3.0 до 5.5 тыс. дол/кВт.

Ключевые слова: уголь, синтетический газ, парогазовая установка, газификация, очистка газа, воздушное/кислородное дутье, мощность, КПД

DOI: 10.1134/S0040363616100076

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК В РОССИИ
В МЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ¹**

© 2016 г. В. В. Клименко*, А. В. Клименко, Е. В. Касилова, Е. С. Рекуненко, А. Г. Терешин

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

**e-mail: nilgpe@mpei.ru*

Проанализировано влияние ожидаемых изменений климата на эффективность работы газотурбинных установок (ГТУ) в составе тепловой энергетики и газотранспортной отрасли России. На основе авторской модели выполнены прогнозные оценки изменения региональных среднегодовых температур воздуха по территории страны. В результате расчетов с использованием эксплуатационных зависимостей эффективности газотурбинных установок от температуры наружного воздуха показано, что из-за климатических изменений заметно снизится эффективность работы газотурбинного оборудования практически во всех регионах России. На основе доступных статистических данных проведены оценки установленной мощности газотурбинных электростанций (в том числе парогазовых установок) и газотурбинного привода в системе транспорта газа. Рассмотрено три сценария развития газотурбинной мощности в электроэнергетике страны, различающихся темпами ввода новых мощностей. Выполнены интегральные оценки увеличения потребления газа в газотранспортной системе и электроэнергетике России в результате климатических изменений к 2030 и 2050 гг. Показано, что суммарное увеличение ежегодного потребления газа, связанное со снижением КПД газовых турбин из-за потепления климата к 2030 г. может составить около 130 тыс. т у.т. (из них примерно 90 тыс. т у.т. в газотранспортной отрасли и 40 тыс. т у.т. в электроэнергетике), а к 2050 г. — более 170 тыс. т у.т. (120 и 50 тыс. т у.т. соответственно). В случае реализации более оптимистических сценариев развития электроэнергетики к 2050 г. указанный эффект будет в 1.5–2.0 раза больше. Несмотря на высокие абсолютные значения, увеличение топливных затрат на ГТУ из-за повышения температуры воздуха в результате климатических изменений на территории России составит лишь доли процента от их суммарного потребления газа и будет на два порядка ниже экономии топлива на отопление.

Ключевые слова: газовая турбина, изменение климата, эффективность, электроэнергетика, транспорт газа

DOI: 10.1134/S0040363616100040

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**РАСЧЕТ И ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПОРНЫХ
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВОЗМОЖНЫХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ШЕЕК РОТОРОВ¹**

© 2016 г. А. И. Куменко*, В. Н. Костюков, Н. Ю. Кузьминых

ООО НПЦ “Динамика”, 644007, Россия, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 108

*e-mail: 1949kai@mail.ru

Для визуализации физических процессов в опорных системах турбоагрегатов и диагностики их технического состояния предложена методика предварительного расчета характеристик подшипников скольжения в области возможных перемещений (ОВП) шеек роторов. Методика интерполяции характеристик масляной пленки подшипников разработана для последующего применения в диагностической системе реального времени КОМПАКС[®]. Согласно этой методике для каждого подшипника скольжения строится ОВП, в этой области проводится триангуляция и строится соответствующая ей сетка. В каждом узле сетки рассчитываются все характеристики подшипника, необходимые для работы диагностической системы. С помощью датчиков вала диагностическая система определяет мгновенное положение шейки вала в подшипнике, а также осредненное статическое положение шеек (вектор всплытия). Далее проводится гладкая интерполяция в триангулированной области, что позволяет в реальном масштабе времени вычислять значения статических и динамических сил, действующих на шейку ротора, расход смазки и ее нагрев, а также потери мощности на трение. Использование предложенной методики позволяет на работающем турбоагрегате диагностировать техническое состояние опорной системы валопровода и своевременно выявлять дефекты, определяющие вибрационное состояние и общую надежность турбоагрегата. Приведены примеры построения ОВП и рассчитаны основные статические характеристики для эллиптических подшипников, типичных для крупных энергетических турбоагрегатов. Для иллюстрации методики интерполяции использован традиционный подход, основанный на двумерном изотермическом уравнении Рейнольдса и учитывающий подвижность границы сплошности смазки.

Ключевые слова: подшипник скольжения, турбоагрегат, уравнение Рейнольдса, триангуляция, интерполяция, техническая диагностика, режим реального времени

DOI: 10.1134/S0040363616100052

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОРГАНОВОДОУГОЛЬНОЕ ТОПЛИВО: ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ (ОБЗОР)¹

© 2016 г. Д. О. Глушков^а, П. А. Стрижак^{а,*}, М. Ю. Чернецкий^б

^аНациональный исследовательский Томский политехнический университет,
634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, д. 30

^бИнститут теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
630090, Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, д. 1

*e-mail: pavelspa@tpu.ru

Рассмотрены результаты исследований процессов инициирования горения органоводоугольных топливных композиций (ОВУТ). Выделены основные проблемы, возникающие при изучении этих процессов. Представлены исторические выкладки развития водоугольных композиционных топливных технологий в России и мире. Отмечены преимущества использования ОВУТ в качестве энергетического топлива по сравнению с традиционными водоугольными топливами (ВУТ). Проанализированы факторы [соотношение компонентов, помол частиц твердой (угольной) составляющей, предельная температура окислителя, свойства жидких и твердых компонентов, способ и время приготовления суспензий и др.], влияющие на инерционность и устойчивость процессов зажигания суспензий на основе продуктов угле- и нефтепереработки (угли разных марок и степени метаморфизма, фильтр-кеки, отработанные моторные, трансформаторные, турбинные масла, водонефтяные эмульсии, мазут и др.). Определены перспективные направления развития современных представлений о процессах зажигания ОВУТ. Выделены основные причины, ограничивающие активное применение ОВУТ в энергетике. Выполнено сравнение характеристик зажигания и горения водоугольных и органоводоугольных суспензионных топлив. Выделено влияние воды в композиционных угольных топливах на энергетические характеристики их зажигания и горения, а также экологические аспекты этих процессов. Рассмотрены современные проблемы распыления композиционных угольных топлив на энергетических объектах, а также влияние характеристик процесса распыления на параметры горения топлива. Проанализированы проблемы, сдерживающие развитие моделей зажигания и горения ОВУТ. Установлено, что основной из них является отсутствие достоверных экспериментальных данных о процессах прогрева, испарения, зажигания и горения капель ОВУТ. Сделано заключение о том, что применение высокоскоростных видеорегистрирующих систем и малоинерционных измерителей температуры и концентрации газов позволит сформировать недостающую экспериментальную информационную базу.

Ключевые слова: органоводоугольное топливо, жидкое композиционное топливо, суспензия, зажигание, горение, капля, частица

DOI: 10.1134/S0040363616100039

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ИССЛЕДОВАНИЕ КРИЗИСА ТЕПЛООТДАЧИ НА ТЕПЛООТДАЮЩИХ
ПОВЕРХНОСТЯХ КОЛЬЦЕВЫХ КАНАЛОВ
С ЗАКРУТКОЙ И ТРАНЗИТНЫМ ПОТОКОМ**

© 2016 г. Э. А. Болтенко

*Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности АЭС,
142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Св. Константина, д. 6
e-mail: boltenko@erec.ru*

Представлены результаты экспериментального исследования кризиса теплоотдачи на теплоотдающих поверхностях кольцевых каналов с закруткой и транзитным потоком. Эксперименты выполнены на электрообогреваемых кольцевых каналах с одной и (или) двумя теплоотдающими поверхностями. Для организации транзитного потока на выпуклой теплоотдающей поверхности равномерно по ее периметру устанавливались продольные ребра (4 шт.). Закрутка потока осуществлялась с помощью плотно (без зазора) навитого на ребра капилляра. Соотношение между закрученным и транзитным потоками в кольцевом зазоре изменялось путем применения продольных ребер различной высоты. Опыты выполнялись на циркуляционной установке замкнутого типа. Экспериментальные данные получены в широкой области режимных параметров. На вход каналов подавались как вода, недогретая до температуры насыщения, так и пароводяная смесь. Для измерения температуры теплоотдающих поверхностей использовались хромель-копелевые термопары. Показано, что наличие закрутки потока на выпуклой теплоотдающей поверхности приводит к значительному снижению критических тепловых потоков (КТП) по сравнению с гладкой поверхностью. Для повышения КТП предложено использовать взаимодействие закрученных потоков теплоносителя. В качестве второго закрученного потока использован транзитный поток – закрученный поток с шагом, равным бесконечности. Показано, что значения КТП для канала с закруткой и транзитным потоком во всей исследованной области режимных параметров выше значений КТП как для гладкого кольцевого канала, так и для канала с закруткой. Получены эмпирические соотношения, описывающие зависимость КТП на выпуклых и вогнутых теплоотдающих поверхностях кольцевых каналов с закруткой и транзитным потоком от геометрических характеристик каналов и режимных параметров. Эксперименты выполнены при давлениях $p = 3.0–16.0$ МПа, массовой скорости $\rho w = 250–3000$ кг/(м² · с).

Ключевые слова: кризис теплоотдачи, выпуклая и вогнутая теплоотдающие поверхности, кольцевой канал, закрученный и транзитный потоки

DOI: 10.1134/S0040363616080026

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ОХЛАЖДЕНИЯ ВОДЫ В ПЛЕНОЧНОЙ ГРАДИРНЕ¹**

© 2016 г. А. Г. Лаптев, Е. А. Лаптева

*Казанский государственный энергетический университет, 420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51
e-mail: tv_t_kgeu@mail.ru*

Рассмотрены различные подходы к моделированию явлений переноса импульса, массы и энергии в насадочных слоях. Представлена математическая модель тепломассопереноса в орошаемом насадочном слое при турбулентном движении газа и противоточном ламинарном волновом течении пленки жидкости в блоках оросителей в градирне. Слой насадки представляется в виде совокупности эквивалентных каналов с поправкой на извилистость. Используется идея П. Капицы о представлении волн на межфазной поверхности пленки в виде элементов шероховатости при взаимодействии с газовым потоком. Профили температуры и влагосодержания находятся из решения дифференциальных уравнений тепло- и массопереноса, записанных для эквивалентного канала с объемным источником тепла и массы. Представлены уравнения для расчета средних коэффициентов тепло- и массоотдачи в регулярных и нерегулярных слоях с различными контактными элементами, а также выражение для вычисления среднего значения коэффициента турбулентного обмена. Приведенные формулы позволяют определять эти коэффициенты при известном значении гидравлического сопротивления насадок. Даны результаты решения системы уравнений и представлены профили температур воды для различных блоков оросителей в промышленных градирнях. Проведено сравнение с экспериментальными данными по тепловой эффективности градирни, что позволяет определить температуру охлаждаемой воды на выходе. Рассмотрены технические решения по повышению КПД градирни с помощью выравнивания профиля скорости воздуха на входе и создания дополнительной зоны контакта фаз с применением нерегулярных насадок “Инжихим”.

Ключевые слова: модель переноса, градирни, оборотная вода, тепломассообмен, насадка, противоток, эффективность

DOI: 10.1134/S0040363616070031

**МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ
ПРОЧНОСТИ**

**МЕТОДОЛОГИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
НЕДОПУСТИМЫХ ЭРОЗИОННО-КОРРОЗИОННЫХ УТОНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС**

© 2016 г. Г. В. Томаров^а, А. А. Шипков^{а,*}, В. Н. Ловчев^б, Д. Ф. Гуцев^б

^аООО “Геотерм-ЭМ”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24

^бАО “Концерн Росэнергоатом”, 109507, Россия, Москва, Ферганская ул., д. 25

*e-mail: geoterm@gmail.com

Рассмотрены проблемы эрозии-коррозии металла трубопроводов и оборудования конденсатно-питательного и влажно-парового трактов энергоблоков АЭС. Изложены цели, задачи и основные принципы методологии реализации комплексной программы АО “Концерн Росэнергоатом” по предупреждению недопустимых эрозионно-коррозионных утонений и повышению эксплуатационной эрозионно-коррозионной стойкости трубопроводов и оборудования энергоблоков АЭС (далее Программа). Определена роль и показаны возможности использования отечественных программных средств по оценке и прогнозированию скорости эрозии-коррозии в решении практических задач по своевременному обнаружению недопустимых эрозионно-коррозионных утонений элементов трубопроводов и оборудования II контура энергоблоков АЭС. Даны сведения о структуре, свойствах и функциях программных комплексов поддержки персонала АЭС по мониторингу и планированию эксплуатационного контроля эрозионно-коррозионных утонений элементов трубопроводов и оборудования II контура энергоблоков АЭС, которые созданы и внедрены на некоторых российских АЭС с ВВЭР-1000, ВВЭР-440 и БН-600. Отмечено, что один из важных практических результатов применения программных комплексов поддержки персонала АЭС по проблеме эрозии-коррозии – это выявление элементов группы риска интенсивного локального эрозионно-коррозионного утонения. Приведены примеры положительной практики на некоторых российских АЭС по использованию программных комплексов поддержки персонала в части своевременного обнаружения элементов трубопроводов II контура с эрозионно-коррозионными утонениями, близкими к недопустимым. Представлены промежуточные результаты выполнения работ по Программе и обозначены новые задачи, поставленные в 2012 г. в рамках актуализированной Программы. Обсуждаются перспективы применения разработанных методов и инструментов в рамках мероприятий Программы на стадиях проектирования и сооружения энергоблоков АЭС. Определены основные направления развития работ по решению проблем эрозии-коррозии трубопроводов и оборудования отечественных энергоблоков АЭС.

Ключевые слова: энергоблоки АЭС, надежность и безопасность, конденсатно-питательный тракт, эрозия-коррозия металла

DOI: 10.1134/S0040363616100106

**МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ
ПРОЧНОСТИ**

**ВИДЫ И АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ В УЗЛАХ ПРИВАРКИ КОЛЛЕКТОРОВ
К КОРПУСАМ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ НА ЭНЕРГОбЛОКАХ С ВВЭР-1000**

© 2016 г. Л. С. Ожигов, В. Н. Воеводин, А. С. Митрофанов*, Р. Л. Василенко

*Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий ННЦ ХФТИ,
61108, Украина, г. Харьков, Академическая ул., д. 1*

**e-mail: mitrofanov@kipt.kharkov.ua*

Объектами исследований являлись темплеты металла, вырезанные при ремонте сварного соединения № 111 (коллектора с корпусом парогенератора) на энергоблоке с ВВЭР-1000 Южно-Украинской АЭС, а также субстанции шламовых отложений, собранные с внутренних стенок этого соединения. Исследования велись с помощью металлографии, оптической микроскопии и растровой электронной микроскопии с энергодисперсионным микроанализом. Были применены микроскоп металлографический ММО-1600-АТ и сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM-7001F с катодом Шоттки. В результате исследований в коррозионных язвах и шламовых отложениях в области сварного соединения № 111 было выявлено наличие частиц, обогащенных железом и медью. Показано, что, соприкасаясь с поверхностью стали коллектора, эти частицы могут образовывать микрогальванические элементы, вызывающие реакции растворения железа и язвенную коррозию металла. Вблизи коррозионных язв в металле выявлены микротрещины, которые наряду с обнаруженными эффектами двойникования могут являться следствием напряженного состояния металла под коррозионными язвами. Высказана гипотеза, что язвенная коррозия металла произошла в первый период работы энергоблока в аммиачном водно-химическом режиме (ВХР). При дальнейшей работе в морфолиновом ВХР процессы образования коррозионных язв и зародышевых трещин от них были остановлены. Отсутствие макротрещин в металле темплетов является подтверждением тому, что сварное соединение № 111 в период эксплуатации работало в режиме нагрузок, не превышающих допустимые по требованиям проекта. Долговечность сварного соединения коллектора с корпусом парогенератора в значительной степени зависит от технологических регламентов химических отмывок и расхолаживания парогенератора.

Ключевые слова: ВВЭР-1000, сварное соединение № 111, растровая электронная микроскопия, коррозия металла, микротрещины

DOI: 10.1134/S0040363616080087

**ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ**

**РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ СОПРЯЖЕННОЙ СИСТЕМЫ
ОБОРОТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТЭС¹**

© 2016 г. А. А. Чичиров^а, Н. Д. Чичирова^а, С. М. Власов^{а,*}, А. И. Ляпин^а, Р. Ш. Мисбахов^а,
И. Ю. Силов^б, А. И. Муртазин^б

^аКазанский государственный энергетический университет, 420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51

^бОткрытое акционерное общество “Территориальная генерирующая компания-16”,
420097, Россия, г. Казань, ул. Зинина, д. 10, офис 507

*e-mail: vlasovsm@list.ru

На ТЭС РФ широко распространены сопряженные системы оборотного охлаждения, продувочная вода в которых применяется в качестве исходной для водоподготовительных установок. По этой причине невозможно использовать общепринятые методы стабилизационной обработки циркуляционной воды для предотвращения процессов накипеобразования в аппаратах системы – конденсаторах турбин, градирнях. В данной статье предложены методы снижения неустойчивости циркуляционной воды с использованием приемов химической технологии – стабилизации и синхронизации потоков и организации рециклов. Представлены результаты промышленного эксперимента по реализации метода стабилизационной обработки циркуляционной воды путем организации рецикла. Эксперимент проведен на Казанской ТЭЦ-3. Технологическая схема включала в себя рецикл химически очищенной воды (ХОВ), предназначенной для подпитки теплосети, в систему оборотного охлаждения. Эксперимент проводился в три этапа со ступенчатым изменением расхода рецикла – 0, 50, 100 т/ч. По результатам эксперимента зафиксировано достоверное снижение скорости образования отложений на элементах системы – в конденсаторах турбин, башенной градирне. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, периодическим чрезмерным концентрированием циркуляционной воды из-за нестационарности входящих и выходящих потоков; во-вторых, сезонным (особенно в летнее время) превышением коэффициента упаривания. В результате стабилизации и синхронизации потоков и организации рециклов повышается качество осветленной и химически очищенной воды для подпитки теплосети, уменьшается коррозия железо- и медьсодержащих конструктивных материалов. На работающих конденсаторах турбин отмечено закономерное снижение температурного напора.

Ключевые слова: тепловая электрическая станция, сопряженная система оборотного охлаждения, конденсатор турбин, отложения, стабилизационная обработка циркуляционной воды

DOI: 10.1134/S0040363616100027