

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 11, 2016

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Теплофикационная турбоустановка с новой паровой турбиной Т-295/335-23.5

*A. Е. Валамин, А. Ю. Култышев, Т. Л. Шибаев, А. А. Гольдберг, Ю. А. Сахнин,
М. Ю. Степанов, М. В. Шехтер, В. Н. Билан, Е. Н. Поляева*

3

Обоснование выбора профиля теплофикационной паротурбинной установки
для реконструкции энергоблоков с турбинами Т-250/300-23.5

*A. Е. Валамин, А. Ю. Култышев, Т. Л. Шибаев, А. А. Гольдберг,
Ю. А. Сахнин, М. Ю. Степанов, В. Н. Билан, И. В. Кадкина*

14

Конденсационная паровая турбина К-65-12.8

*A. Е. Валамин, А. Ю. Култышев, А. А. Гольдберг, Ю. А. Сахнин, В. Н. Билан,
М. Ю. Степанов, Е. Н. Поляева, М. В. Шехтер, Т. Л. Шибаев*

21

Деаэраторная и бездеаэраторная тепловые схемы паротурбинных установок
с турбинами Т-250/300-23.5

A. Е. Валамин, А. Ю. Култышев, Т. Л. Шибаев, А. А. Гольдберг, М. Ю. Степанов

27

Анализ температурных напряжений в горизонтальных сетевых подогревателях

А. В. Билан, П. Н. Плотников

31

Сравнение результатов тепловых испытаний ГТУ типа MS9001FA на Шатурской
и Нижневартовской ГРЭС

Г. Г. Ольховский

37

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Развитие поточных газификационных технологий
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (обзор)

А. Ф. Рыжков, Т. Ф. Богатова, Цзэн Линянь, П. В. Осипов

40

Численное исследование сжигания каменного угля в топке котла с нижним дутьем

Н. А. Зройчиков, А. А. Каверин

51

Сжигание кородревесных отходов в кotle с кипящим слоем

*К. А. Плешанов, И. Л. Ионкин, П. В. Росляков,
Р. С. Маслов, А. В. Рагуткин, О. Е. Кондратьева*

62

Атомные электростанции

Экспериментальное обоснование конструкции смещающего подогревателя
высокого давления для перспективных энергоблоков

Е. В. Сомова, А. Л. Шварц, А. В. Туркин

68

За рубежом

Теоретическое и экспериментальное обоснование эффективности солнечного
опреснителя с трубчатым вакуумированным солнечным коллектором

H. N. Panchal, H. Thakkar

74

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ТУРБОУСТАНОВКА
С НОВОЙ ПАРОВОЙ ТУРБИНОЙ Т-295/335-23.5

© 2016 г. А. Е. Валамин^a, *, А. Ю. Култышев^{a, b}, **, Т. Л. Шибаев^a, А. А. Гольдберг^a,
Ю. А. Сахнин^a, М. Ю. Степанов^{a, b}, ***, М. В. Шехтер^a, В. Н. Билан^a, Е. Н. Поляева^a

^aЗАО “Уральский турбинный завод”, 620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 18

^bУральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

*e-mail: skbt@utz.ru

**e-mail: energo@utz.ru

***e-mail: myustepanov@utz.ru

Рассмотрены конструкция турбины Т-295/335-23.5, схемные и компоновочные решения, а также основные особенности паротурбинной установки (ПТУ), предназначеннной для замены выработавших свой ресурс ПТУ с турбинами Т-250/300-23.5, установленными в крупных городах, таких как Москва, Ленинград, Киев, Минск, Харьков, для выработки электрической и тепловой энергии. Представлены основные решения по электрогидравлической системе автоматического регулирования и защиты с использованием технологии высокого давления. В связи с эксплуатацией турбины в блоке с котлом на сверхкритические параметры пара и необходимостью достичь расчетного ресурса турбины 250 тыс. ч указаны материалы, применяемые для изготовления компонентов оборудования с учетом выполнения этих условий.

Ключевые слова: паровая турбина, принципиальная тепловая схема, компоновка турбоустановки, электрогидравлическая система регулирования

DOI: 10.1134/S0040363616110084

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ С ТУРБИНАМИ Т-250/300-23.5

© 2016 г. А. Е. Валамин^a, А. Ю. Култышев^{a, b}, Т. Л. Шибаев^a, А. А. Гольдберг^a, Ю. А. Сахнин^a,
М. Ю. Степанов^{a, b, *}, В. Н. Билан^a, И. В. Кадкина^a

^aЗАО “Уральский турбинный завод”, 620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 18

^bУральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

*e-mail: skbt@utz.ru

Представлено обоснование выбора теплофикационной паротурбинной установки (ПТУ) при реконструкции энергоблоков с турбинами Т-250/300-23.5 на примере станционного энергоблока № 9 ТЭЦ-22 ПАО “Мосэнерго”. Паровые турбины семейства Т-250 создавались для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, всего была изготовлена 31 турбина. Наработка головных образцов энергоблоков с турбинами Т-250/300-23.5 к концу 2015 г. превысила 290 тыс. ч. С учетом выработки ресурса было принято решение о первоочередной реконструкции энергоблока ст. № 9 ТЭЦ-22. Рассмотрены основные проблемы, возникшие при разработке этого проекта, требования и пожелания заказчика к реконструкции, позиция по ряду вопросов ЗАО “Уральский турбинный завод” (далее – УТЗ) как завода – изготовителя основного оборудования энергоблока, а также мнения других участников проекта. При принятии решений учитывались опыт эксплуатации всех турбин семейства Т-250 и результаты длительных обсуждений имеющихся проблем на научно-технических советах, совещаниях и переговорах. Для нового энергоблока установлены следующие параметры: давление свежего пара 23.5 МПа, температура пара свежего/промежуточного перегрева 565/565°C. С учетом реконструкции котельного оборудования принято повышение расхода свежего пара до 1030 т/ч. При выполнении реконструкции с заменой эксплуатировавшейся турбины на новую обеспечивается ресурс 250 тыс. ч для поставляемых деталей турбины, работающих при температуре 450°C и выше, и 200 тыс. ч для деталей трубопроводов. Решено сохранить прежнюю структуру турбины: четырехцилиндровый агрегат, состоящий из цилиндра высокого давления (ЦВД), двух цилиндров среднего давления (ЦСД) и цилиндра низкого давления (ЦНД). Конструкция проточной части новой турбины принята с активным облопачиванием ЦВД и ЦСД-1. В статье также приводится информация о сохранении фундаментов и габаритов ячейки турбоустановки, выборе типа новой турбины и следующих из этого решений по облопачиванию части низкого давления (ЧНД), выборе типа парораспределения, вопросах, связанных с тепловыми перемещениями, и др.

Ключевые слова: паровая турбина, принципиальная тепловая схема, реконструкция, компоновка турбоустановки, фундамент турбоагрегата, параметры свежего пара и пара промежуточного перегрева, рабочая лопатка последней ступени

DOI: 10.1134/S0040363616110096

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОВАЯ ТУРБИНА К-65-12.8

© 2016 г. А. Е. Валамин^a, *, А. Ю. Култышев^{a, b}, А. А. Гольдберг^a, Ю. А. Сахнин^a, В. Н. Билан^a,
М. Ю. Степанов^{a, b}, Е. Н. Поляева^a, М. В. Шехтер^a, Т. Л. Шибаев^a

^aЗАО “Уральский турбинный завод”, 620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 18

^bУральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

*e-mail: skbt@utz.ru

Рассмотрена новая конденсационная паровая турбина К-65-12.8, которая является продолжением развития семейства паровых турбин 50–70 МВт на давление свежего пара 12.8 МПа, таких как Т-50-12.8 и Т-60/65-12.8, выполняемых в двух цилиндрах. Турбина разработана с применением модульного проектирования. Представлены описание конструкции турбины и ее основные особенности, такие как исполнение в одном двухкорпусном цилиндре с петлевой схемой движения пара, организация отборов из проточной части на регенерацию, собственные нужды и теплофикацию, возможность унификации некоторых узлов серийных турбин с сокращением срока их изготовления. В турбине применено дроссельное парораспределение, пар от котла подводится в турбину через отдельно стоящий блок клапанов, состоящий из центрального стопорного и двух боковых регулирующих клапанов. Проточная часть турбины состоит из 23 ступеней: в левом потоке расположено 10 ступеней, установленных во внутреннем корпусе, в правом потоке – 13 ступеней, диафрагмы которых помещены в обоймы, установленные в наружном корпусе. Диски первых 16 ступеней откованы заодно с ротором, диски остальных ступеней – насадные. Перед двумя последними ступенями осуществляется нерегулируемый отбор пара на отопление станции теплопроизводительностью 38–75 ГДж/ч. Также турбина имеет пять регенеративных отборов для нагрева питательной воды и дополнительный отбор пара на коллектор собственных нужд с расходом до 10 т/ч. Обозначены технико-экономические показатели турбоустановки. Представлены основные решения по тепловой схеме и компоновке турбоустановки. Приведены главные принципы и особенности микропрессорной электрогидравлической системы регулирования и защиты.

Ключевые слова: паровая турбина, блок клапанов, двухкорпусный цилиндр, петлевая схема движения пара, унификация, модульное проектирование

DOI: 10.1134/S0040363616110102

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЕАЭРАТОРНАЯ И БЕЗДЕАЭРАТОРНАЯ ТЕПЛОВЫЕ СХЕМЫ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК С ТУРБИНАМИ Т-250/300-23.5

© 2016 г. А. Е. Валамин^a, А. Ю. Култышев^{a, b}, Т. Л. Шибаев^a,
А. А. Гольдберг^a, М. Ю. Степанов^{a, b, *}

^aЗАО “Уральский турбинный завод”, 620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 18

^bУральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

*e-mail: skbt@utz.ru

Турбина Т-250/300-240 (современное обозначение Т-250/300-23.5), работающая в составе 31 паротурбинной установки, является самой крупной в мире теплофикационной турбиной (по тепловой нагрузке теплофикационных отборов) и одной из крупнейших по номинальной мощности. Все паротурбинные установки с турбинами Т-250/300-23.5 различных модификаций работают в крупных городах России и ближнего зарубежья, покрывая существенную долю потребности городов в электрической энергии и практически полностью обеспечивая их тепловой энергией. Значительная часть эксплуатируемых паротурбинных установок данного семейства либо выработала свой расчетный ресурс, либо близка к его выработке. Это касается как собственно турбоагрегата (турбины и генератора), так и оборудования тепловой схемы турбоустановки. Для паротурбинных установок с турбинами Т-250/300-23.5, изначально спроектированных и смонтированных на электростанциях для работы с деаэраторами, проведено сравнение тепловых схем с наличием деаэратора и при его отсутствии. Показаны основные преимущества и недостатки каждой схемы, а также сделаны выводы о том, что при новом строительстве энергоблоков на сверхкритические параметры пара предпочтительно применять бездеаэраторную тепловую схему паротурбинной установки, а для реконструкции действующих блоков при отсутствии объективных причин для перехода на бездеаэраторную – сохранять работу турбоустановки по тепловой схеме с деаэратором.

Ключевые слова: паротурбинная установка, деаэраторная и бездеаэраторная тепловые схемы

DOI: 10.1134/S0040363616110114

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЯХ

© 2016 г. А. В. Билан^a, *, П. Н. Плотников^b

^aЗАО “Уральский турбинный завод”, 620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 18

^bУральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 5

*e-mail: Andrey820325@mail.ru

Приведен анализ термических напряжений в трубках и компенсаторе с учетом нагрева воды в каждом пучке подогревателя и температуры, при которой проводится его монтаж, а также напряжений от давления. Используется 3D-модель ПСГ-4900-0.3-1.14. Трубная доска представлена в виде трехмерного тела с 6863 отверстиями со смешенным центром перфорированной области, корпус парового пространства — как цилиндрическая оболочка, днища водяных камер — как эллиптические оболочки, четырехлинзовый компенсатор — в виде торообразных оболочек, а трубы — как балки, работающие на растяжение-сжатие и изгиб в двух плоскостях. Расчеты проводились для различных температур перегретого пара и соответственно корпуса парового пространства, а также конструкций с компенсатором и без него. Рассчитывались и задавались различные значения температуры трубок по ходам. Исследования проводились с учетом неосесимметричности разбивки трубной доски и деформации компенсатора. Приведены результаты расчета напряжений растяжения-сжатия в трубках. При этом центральные трубы испытывают напряжение сжатия, которые имеют максимальные значения на границе между трубками четвертого и первого ходов. Для их уменьшения рекомендуется увеличить расстояние между трубками этих ходов. Максимальными напряжениями являются напряжения растяжения в периферийных трубках. Для уменьшения напряжений и соответственно увеличения ресурса сетевого подогревателя при использовании в нем влажного или перегретого (не более чем на 30–50°C) пара (большее значение относится к латунным трубкам и давлению воды 1.6–2.5 МПа) необходимо рекомендовать бескомпенсаторную конструкцию, при использовании пара, перегретого более чем на 30–50°C (в УТЗ это турбины Т-250/300-23.5 и Т-113/145-12.4 с промежуточным перегревом), — рекомендовать установку компенсатора, работающего только на сжатие.

Ключевые слова: горизонтальный сетевой подогреватель (ПСГ), трубные пучки, компенсатор, напряжения растяжения-сжатия, температура пучков, 3D-модель

DOI: 10.1134/S0040363616110011

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГТУ ТИПА MS9001FA НА ШАТУРСКОЙ И НИЖНЕВАРТОВСКОЙ ГРЭС

© 2016 г. Г. Г. Ольховский

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
e-mail: vti@vti.ru

На отечественных электростанциях эксплуатируются парогазовые установки, в которых газотурбинная установка (ГТУ) и паровая турбина врашают общий электрический генератор. В этих случаях прямо измерить мощность каждой из них невозможно и приходится прибегать к некоторым допущениям. Проверить обоснованность этих допущений и возможные при их использовании погрешности удалось при испытаниях парогазовых установок (ПГУ) с аналогичными ГТУ и паровой турбиной, но работающими каждая на свой электрический генератор. Проведены сравнительные испытания ГТУ MS9001FA энергоблока ПГУ-400, введенного в эксплуатацию на Шатурской ГРЭС и ГТУ такого же типа, установленной на Нижневартовской ГРЭС. В результате этих испытаний получены зависимости электрической мощности обеих ГТУ и температуры газов за турбиной от температуры воздуха перед компрессором, КПД ГТУ и расходов тепла и воздуха от нагрузки, определены показатели компрессоров и турбин обеих ГТУ. Выполненные испытания подтвердили достоверность определения показателей обеих ГТУ как при прямом измерении полезной мощности (Нижневартовская ГРЭС), так и при установлении ее косвенным путем (Шатурская ГРЭС).

Ключевые слова: газотурбинная установка, парогазовая установка, тепловые испытания, паровая турбина, электрический генератор, расход, топливо, газы, давление, температура, мощность, КПД, характеристики

DOI: 10.1134/S0040363616110035

РАЗВИТИЕ ПОТОЧНЫХ ГАЗИФИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ (ОБЗОР)¹

© 2016 г. А. Ф. Рыжков^a, Т. Ф. Богатова^{a,*}, Цзэн Линянь^b, П. В. Осипов^a

^aУральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

^bHarbin Institute of Technology, 150001, 92 West Dazhi Street, Nan Gang District, Harbin, China

*e-mail: t.f.bogatova@urfu.ru

Ключевым элементом установок по производству электрической, тепловой энергии и химических продуктов из угля является газификатор, в котором происходит конверсия твердого топлива с получением синтез-газа соответствующих параметров. Цель статьи — проанализировать современные тенденции развития газификационных технологий и выявить технические решения, обеспечивающие высокую эффективность газификаторов и характеристики получаемого синтез-газа, удовлетворяющие требованиям со стороны технологического потребителя. На основе анализа глобальной базы газификационных технологий, включающей в себя все типы газификаторов, находящихся в эксплуатации, а также в стадии строительства или проектирования, обсуждаются данные по развитию поточного газификационных технологий в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Рассмотрены основные конструктивные узлы газификационных установок, способы подачи топлива и охлаждения синтез-газа и их влияние на эффективность и надежность работы. Анализ технологических решений подтвердил перспективность поточных технологий с сухой топливоподачей. Стадийная организация процесса газификации позволяет решить вопросы повышения экономических и экологических показателей работы газификационной установки. Выявлены основные направления модернизации поточных газификаторов для улучшения их технико-экономических показателей.

Ключевые слова: газификационные технологии, поточный газификатор, степень конверсии углерода, химический КПД

DOI: 10.1134/S0040363616110060

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЖИГАНИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ В ТОПКЕ КОТЛА С НИЖНИМ ДУТЬЕМ¹

© 2016 г. Н. А. Зройчиков^{a, b, *}, А. А. Каверин^{a, **}

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^bОАО “Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского”, 119991, Россия, Москва, Ленинский просп., д. 19

*e-mail: zna@eninnet.ru

**e-mail: alexander_7@bk.ru

Представлены результаты численного исследования схемы сжигания твердого топлива с нижним дутьем при работе на экибастузском и кузнецком каменных углях различного фракционного состава. Топочные камеры с нижним дутьем позволяют сжигать угли угрубленного помола с высокой эффективностью и низкими выбросами оксидов азота. Исследование данной схемы сжигания, выявление технологических возможностей и дальнейшее ее совершенствование являются весьма актуальными в настоящее время. В качестве исходного объекта исследования выбран котел П-57-Р, рассчитанный на сжигание экибастузского каменного угля в призматической топке с твердым шлакоудалением. Предложена модернизация топки, заключающаяся в организации ступенчатого подвода воздуха при встречно-смешенном расположении прямоточных горелок (с наклоном вниз) и выполнении нижнего дутья. По результатам расчетов выявлены особенности аэродинамики топочных газов, траекторий движения твердых частиц в топочной камере, а также особенности выгорания топлива в зависимости от тонины помола. Показано, что суммарные остатки на сите с ячейками 90 мкм при размоле топлива в мельнице ($R_{90} \leq 27\%$ для экибастузского угля и $R_{90} \leq 15\%$ для кузнецкого) являются допустимыми значениями угрубления топлива по показателям экономичности и надежности функционирования котла. Увеличение указанных значений приводит к превышению нормативных потерь тепла с механическим недожогом. Установлено, что изменение марки сжигаемого угля слабо влияет на картину течения топочных газов, а траектории движения частиц существенно зависят от элементарного состава топлива.

Ключевые слова: котел, топка, каменный уголь, тонина помола, прямоточные горелки и сопла, нижнее дутье, численное моделирование

DOI: 10.1134/S0040363616110126

СЖИГАНИЕ КОРОДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В КОТЛЕ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ¹

© 2016 г. К. А. Плешанов^a, *, И. Л. Ионкин^a, П. В. Росляков^a,
Р. С. Маслов^b, А. В. Рагуткин^b, О. Е. Кондратьева^a

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^bМосковский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики,
119454, Россия, Москва, просп. Вернадского, д. 78

*e-mail: PleshanovKA@mpei.ru

В энергетической стратегии развития России на период до 2035 г. специальное место отводится увеличению использования местных видов топлива, одним из которых является биотопливо, в частности кородревесные отходы (КДО), применение которых на ТЭС в России не развито из-за отсутствия освоенных отечественным энергетическим машиностроением технологий. В статье приводится опыт сжигания КДО в котлах с кипящим слоем, установленных на объектах энергетики стран Северной Европы. На его основе определены опорные точки (сечения газовоздушного тракта котла, где изначально задаются примерные значения температур), позволяющие провести тепловой расчет котла и обеспечить надежность его работы. Допустимая температура газов на выходе из топки при сжигании КДО составила 950–1000°C. Температура уходящих газов, в зависимости от реализации специальных мероприятий по защите воздухоподогревателя от коррозии, равнялась 140–190°C. Рекомендуемая температура горячего воздуха находится в пределах 200–250°C. Даны рекомендации по определению габаритов топки котла. На базе приведенных реперных температур в основных опорных точках осуществлен тепловой расчет водогрейного котла типа КВ-Ф-116-150 мощностью 116 МВт. Проведены анализ полученных результатов и сравнение характеристик рассчитанного котла с работающими энергетическими котлами, в которых топливо сжигается в кипящем слое. Показано, что с увеличением мощности котла происходит рост отношения его тепловой мощности Q к площади поперечного сечения топочной камеры F . Для энергетического котла тепловой мощностью 100 МВт это отношение равно 1.8–2.2 МВт/м². Коэффициент полезного действия котла превышает 90% в диапазоне изменения температуры уходящих газов, характерном для подобного оборудования.

Ключевые слова: кипящий слой, биотопливо, сжигание, кородревесные отходы, опорные точки, тепловой расчет, котел, Boiler Designer

DOI: 10.1134/S0040363616110059

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СМЕШИВАЮЩЕГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ¹

© 2016 г. Е. В. Сомова, А. Л. Шварц, А. В. Туркин

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
e-mail: vti_kotel@mail.ru

Представлены результаты экспериментальных исследований процесса конденсации перегретого пара на струях питательной воды в смешивающем теплообменнике высокого давления. Смешивающий подогреватель питательной воды (СППВ) может найти применение в двухподъемной тепловой схеме паросилового энергоблока на ультрасверхкритические параметры пара (35 МПа, 700/720°C). Для перспективного энергоблока с реактором со свинцовым теплоносителем СППВ включен в тепловую схему II контура и обеспечивает подогрев питательной воды до 340°C во всех эксплуатационных и аварийных режимах работы энергоблока. Надежность функционирования смешивающего подогревателя высокого давления в данной тепловой схеме имеет определяющее значение в связи с опасностью затвердевания свинца в межтрубном пространстве парогенератора. По результатам проведенных ранее исследований с использованием в качестве греющей среды пароводяной смеси сформулированы технические требования к конструкции смешивающего подогревателя высокого давления для повышения эффективности процесса теплообмена. Представленные в статье результаты исследований процесса конденсации перегретого пара на струях свидетельствуют о полном дожиге питательной воды до требуемого значения температуры на выходе из аппарата. Выявлено влияние начальных параметров питательной воды (скорости истечения и температуры) на длину прогрева струи. Получена экспериментальная расчетная зависимость, позволяющая определить длину прогрева струи для номинальной и частичных нагрузок энергоблока. По результатам расчетов упрощена конструкция водоподающего устройства для СППВ. Предложенная конструкция СППВ характеризуется простотой и низкой металлоемкостью, что при давлениях указанного уровня обеспечивает надежность аппарата благодаря минимальному количеству его структурных элементов.

Ключевые слова: тепловая схема, смешивающий подогреватель, питательная вода, экспериментальные исследования, процесс конденсации, высокое давление

DOI: 10.1134/S0040363616110072

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ОПРЕСНИТЕЛЯ С ТРУБЧАТЫМ ВАКУУМИРОВАННЫМ СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

© 2016 г. Н. N. Panchal^a, *, H. Thakkar^b

^a*Mechanical Engineering Department, Government Engineering College, 384265, India, Patan*

^b*Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic, 380015, India, Ahmedabad*

*e-mail: engineerhitesh2000@gmail.com

Проведено экспериментальное исследование солнечного опреснителя с трубчатым вакуумированным солнечным коллектором (ТВСК) в климатических условиях г. Мехсаны (штат Северный Гуджарат, Индия) в летние и зимние дни 2012 г. Экспериментальная установка создана авторами данной работы. В эксперименте использовался ТВСК, состоящий из 14 двухслойных вакуумированных трубок из закаленного боросиликатного стекла. Трубки устанавливались под углом 45° к горизонту. Наружные поверхности трубок прозрачные, а на внутренние для увеличения поглощательной и снижения излучательной способности ТВСК нанесено селективное покрытие из Al–Ni/Al. Показано, что выход дистиллята у солнечного опреснителя, совмещенного с ТВСК, всегда выше, чем у традиционного солнечного опреснителя. Установлено, что благодаря эффекту теплового аккумулирования ТВСК способствует выработке дистиллята не только в периоды солнечного сияния, но и в часы его отсутствия. Для проверки достоверности результатов экспериментов построена математическая модель на основе уравнений балансов тепла и массы остекления солнечного опреснителя, водной массы в опреснителе и на дне бассейна. Для сравнения результатов эксперимента и теоретического анализа рассчитаны два основных статистических параметра – средняя квадратичная ошибка и средняя ошибка смещения. Наблюдается хорошее согласие экспериментальных данных и результатов расчета.

Ключевые слова: солнечный опреснитель, теоретический анализ, вакуумированный солнечный коллектор, выход дистиллята

DOI: 10.1134/S0040363616110047