

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 12, 2016

С днем энергетика, дорогие читатели!

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Всерезимная парогазовая установка. Технологические решения <i>П. А. Березинец, Г. Г. Тумановский, Г. Е. Терёшина, И. Н. Крылова, В. Н. Маркина, Е. Н. Мигун</i>	3
Влияние гидрофобизации рабочих колес центробежных насосов на их эксплуатационные характеристики <i>А. В. Волков, А. Г. Парыгин, А. В. Наумов, А. А. Вихлянец, J. Šoukal, M. Sedlář, M. Komárek</i>	11
Результаты усталостных испытаний стальных рабочих лопаток паровой турбины К-25-0.6 Гео с ионно-плазменным покрытием <i>Г. В. Качалин, А. Ф. Медников, А. Б. Тхабисимов, Д. А. Аркадьев, С. Г. Темкин, Н. А. Сенина</i>	18

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Эффективный способ модернизации устаревших угольных ТЭЦ <i>С. И. Сучков, В. Р. Котлер, В. А. Баторшин</i>	23
Влияние эюры концентрации топливоздушнoй смеси на динамические процессы в малоэмиссионной камере сгорания <i>В. Д. Васильев, Л. А. Бульсова, А. Л. Берне</i>	35
Растопка котлов в условиях конвективного нагрева пыли высокорекреакционного угля <i>А. В. Жуйков, В. А. Кулагин, М. П. Баранова, Д. О. Глушков</i>	42

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Анализ течения наножидкости Al_2O_3 /вода в круглой трубе на термически нестабилизованном участке <i>Rahim Hassanzadeh, Arif Ozbek, Mehmet Bilgili</i>	48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Выбор оптимального рабочего тела для бинарных установок на предельно низкотемпературном теплоносителе <i>Г. В. Томаров, А. А. Шипков, Е. В. Сорокина</i>	59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Водоподготовка и водно-химический режим

Международные нормы качества воды и пара на тепловых электростанциях при аммиачных водно-химических режимах <i>Т. И. Петрова, К. А. Орлов, Р. Б. Дули</i>	68
Влияние нарушений водного режима на динамику систем дозирования корректирующих реагентов на тепловых электростанциях <i>В. Н. Воронов, О. В. Егошина, Н. А. Большакова, В. О. Яровой, Айе Мин Латт</i>	75

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСЕРЕЖИМНАЯ ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

© 2016 г. П. А. Березинец*, Г. Г. Тумановский, Г. Е. Терёшина,
И. Н. Крылова, В. Н. Маркина, Е. Н. Мигун

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

* e-mail: vti-berezinets@mail.ru

Развитие распределенной энергетики в качестве дополнения к централизованной единой энергосистеме повышает устойчивость и эффективность работы всей энергетики, а также улучшает обеспечение потребителей электроэнергией. В качестве объекта распределенной энергетики в ВТИ разработана всережимная когенерационная парогазовая установка мощностью 20–25 МВт (ПГУ-20/25Т) с электрическим КПД, превышающим 50%. Двухконтурная теплофикационная ПГУ-20/25Т обеспечивает широкий регулировочный диапазон изменения электрической и тепловой мощности, отсутствие взаимного влияния режимов отпуска электрической и тепловой энергии при регулировании частоты и мощности в единой или изолированной энергосистеме. В состав ПГУ входят: газотурбинная установка (ГТУ) мощностью 16 МВт, котел-утилизатор с двумя горелочными устройствами (перед котлом и перед последней поверхностью нагрева) и теплофикационная паровая турбина мощностью 6/9 МВт. В утилизационном режиме максимальная электрическая мощность ПГУ составляет 22 МВт, КПД – 50,8%, в теплофикационном режиме максимальный отпуск тепла равен 16,3 МВт (14 Гкал/ч). При использовании горелочных устройств электрическая мощность может быть увеличена до 25 МВт в конденсационном режиме при КПД 49%, а максимальный отпуск тепла – до 29,5 МВт (25,4 Гкал/ч). При отключении паровой турбины отпуск тепла может возрасти до 32,6 МВт (28 Гкал/ч). Инновационное оборудование, разработанное специально для ПГУ-20/25Т, повышает ее надежность и упрощает эксплуатацию. К нему относятся: микрофакельные горелочные устройства в котле-утилизаторе, вакуумная система на базе водокольцевых насосов, вакуумный деаэратор. Для применения ПГУ в вододефицитных районах разработан воздушный конденсатор, исключаящий опасность заледенения теплообменных трубок при работе на морозном воздухе. Благодаря вакуумной системе отпадает необходимость в постороннем источнике пара для пуска ПГУ. Вакуумный деаэратор обеспечивает предпусковую деаэрацию и заполнение всего конденсатно-питательного тракта деаэрированной водой, а также позволяет поддерживать температуру воды перед котлом не ниже 60°C и содержание кислорода не выше 10 мкг/л при работе под нагрузкой. Микрофакельные горелочные устройства в котле-утилизаторе дают возможность независимо регулировать электрическую мощность и отпуск тепла от ПГУ. Все инновационное оборудование апробировано на экспериментальных образцах.

Ключевые слова: распределенная энергетика, когенерация, газотурбинные установки, парогазовые установки

DOI: 10.1134/S0040363616120018

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ВЛИЯНИЕ ГИДРОФОБИЗАЦИИ РАБОЧИХ КОЛЕС ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
НАСОСОВ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ¹**

© 2016 г. А. В. Волков^а, А. Г. Парыгин^{а,*}, А. В. Наумов^а, А. А. Вихлянцев^а,
J. Šoukal^б, M. Sedlář^б, M. Komárek^б

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^бЦентр гидравлических исследований Sigma, 783 49, Czech Republic, Lutín, Jana Sigmunda 190. CHR Sigma

*e-mail: parygin_ag@mail.ru

Приведены результаты экспериментальной оценки изменения основных эксплуатационных характеристик группы центробежных насосов, охватывающей диапазон значений безразмерного коэффициента быстроходности n_s от 33 до 330, после гидрофобизации поверхностей их рабочих колес. Во всех экспериментах гидрофобизация функциональных поверхностей рабочих колес проводилась путем формирования структурированных органических покрытий по технологии НИУ МЭИ, обеспечивающей увеличение краевого угла смачивания поверхностей до 120° и более. Впервые приведены результаты экспериментальных исследований влияния гидрофобизации поверхностей рабочего колеса насоса большой быстроходности ($n_s = 330$) на его характеристики. Обобщен и оценен положительный эффект применения технологии гидрофобизации поверхностей рабочих колес во всем рассмотренном диапазоне значений коэффициента быстроходности. Показано, что гидрофобизация поверхностей рабочих колес центробежных насосов обеспечивает в допустимом рабочем диапазоне приращение их КПД от 0.5 до 7.5%. Предложены эмпирические функции, определяющие зависимости приращения КПД насоса от относительной подачи и коэффициента быстроходности. Показаны возможности и дана оценка расширения допустимого рабочего диапазона насоса в зависимости от коэффициента быстроходности как результата гидрофобизации поверхностей рабочего колеса. Впервые обобщены для исследованного диапазона значений коэффициента быстроходности экспериментальные данные сравнительных кавитационных испытаний центробежных насосов до и после гидрофобизации поверхностей их рабочих колес. Показано влияние коэффициента быстроходности на изменение критического надкавитационного напора на входе в насос (критического кавитационного запаса). На базе имеющихся знаний о насосах сделана попытка обосновать выявленные экспериментально закономерности изменения энергетических и антикавитационных качеств центробежных насосов после гидрофобизации поверхностей их рабочих колес.

Ключевые слова: рабочее колесо, гидрофобность поверхностей, центробежные насосы, эксплуатационные характеристики, коэффициент быстроходности, допустимый рабочий диапазон, критический надкавитационный напор на входе, критический кавитационный запас

DOI: 10.1134/S0040363616120080

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ СТАЛЬНЫХ РАБОЧИХ
ЛОПАТОК ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ К-25-0.6 ГЕО
С ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ**

© 2016 г. Г. В. Качалин^а, А. Ф. Медников^{а, *}, А. Б. Тхабисимов^а, Д. А. Аркадьев^б,
С. Г. Темкин^б, Н. А. Сенина^б

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^бОАО “Калужский турбинный завод”, 248010, Россия, г. Калуга, Московская ул., д. 241

*e-mail: mednalex@mail.ru

Представлены результаты усталостных испытаний стальных рабочих лопаток четвертой ступени цилиндра низкого давления паровой турбины К-25-0.6 Гео ОАО “Калужский турбинный завод” (далее – КТЗ) с ионно-плазменным покрытием. Формирование покрытия осуществлялось в НИУ МЭИ на вакуумной опытно-промышленной установке “Гефест” методом магнетронного распыления. Характеристики полученного покрытия анализировались с применением комплекса научно-исследовательского оборудования НИУ МЭИ. Усталостные испытания партии рабочих лопаток и определение предела выносливости их материала с ионно-плазменным покрытием проводились на электродинамических вибрационных стендах ВЭС-400А в лаборатории прочности КТЗ. В результате исследований были получены следующие характеристики покрытия: состав Ti-TiN, толщина 10–11 мкм, микротвердость 1200 HV 0.05. Усталостные испытания лопаток показали, что их разрушение вне зависимости от наличия или отсутствия покрытия происходит по сечению в прикорневой зоне как по входным, так и по выходным кромкам лопаток, т.е. в наиболее напряженных зонах. Выявлено, что максимальные напряжения при испытаниях возникают в корневом сечении по выходной кромке на корытце лопатки, меньшие напряжения – по входной кромке. Предел выносливости рабочих лопаток после формирования покрытия увеличился не менее чем на 12%. Результаты проведенных усталостных испытаний подтверждают ранее полученные данные об увеличении на 10–12% предела выносливости лопаточной стали с ионно-плазменным покрытием и позволяют утверждать, что процесс их формирования положительно влияет на усталостные характеристики лопаточных материалов.

Ключевые слова: энергетическое оборудование, паровые турбины, рабочие лопатки, усталостные характеристики, предел выносливости, ионно-плазменные технологии, защитные покрытия

DOI: 10.1134/S0040363616120031

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ
УСТАРЕВШИХ УГОЛЬНЫХ ТЭЦ¹**

© 2016 г. С. И. Сучков, В. Р. Котлер, В. А. Баторшин

*ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”,
115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
e-mail: S.Sutschkoff@yandex.ru*

Проведен анализ состояния оборудования 72 устаревших угольных ТЭЦ общей мощностью 14.3 ГВт с параметрами пара перед турбинами $p_{\text{пе}} \leq 9$ МПа, $t_{\text{пе}} = 420\text{--}540^\circ\text{C}$. Оборудование характеризуется существенно низкими КПД, даже если оно переведено на сжигание природного газа, и повышенными выбросами вредных веществ. Однако на большинстве рассмотренных ТЭЦ паровые турбины, в отличие от котлов, сохранили пока эксплуатационную пригодность и удовлетворительную надежность в работе. Анализ показал, что эффективно модернизировать устаревшие угольные ТЭЦ можно путем преобразования их оборудования в парогазовые установки (ПГУ) с газификацией угля, которые обладают высокими экономическими и экологическими показателями благодаря термодинамическому преимуществу комбинированного цикла и более простой очистке генераторного газа в процессе под давлением. Наиболее рациональным признан метод такого преобразования, в котором вместо существующего котла (котлов) или параллельно ему устанавливаются газификационная и газотурбинная системы с котлом-утилизатором (КУ), пар из которого подается в главный паропровод ТЭЦ. При этом сохраняется основная часть оборудования электростанции. За рубежом такой способ реконструкции паросилового оборудования применяется широко и успешно, но главным образом с использованием природного газа. Обосновано применение разработанной в ВТИ технологии горновой паровоздушной газификации угля и высокотемпературной очистки генераторного газа. Разработаны принципиальная схема и мероприятия по реализации данного способа модернизации устаревших угольных ТЭЦ посредством создания ПГУ с горновой газификацией угля на базе доступного нового и сохраненного оборудования ТЭЦ. Мощность ПГУ 120 МВт, КПД (ориентировочно) 44%, выбросы вредных веществ: пыли 5 мг/МДж; SO_2 20–60 мг/МДж; NO_x 50–100 мг/МДж. Ожидается значительное снижение удельной стоимости ПГУ – примерно в 2 раза по сравнению с созданными за рубежом ПГУ с газификацией угля. Проверку и доводку принятых решений можно осуществить на опытно-промышленной установке малого масштаба.

Ключевые слова: исследования, угли, устаревшие ТЭЦ, КПД, коэффициент использования топлива, выбросы вредных веществ, ПГУ, бинарный цикл, газификация, генераторный газ, сухая газоочистка

DOI: 10.1134/S0040363616120055

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ВЛИЯНИЕ ЭПЮРЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ
СМЕСИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В МАЛОЭМИССИОННОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ¹**

© 2016 г. В. Д. Васильев, Л. А. Булысова*, А. Л. Берне

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

**e-mail: bulysov@mail.ru, kc-vti@bk.ru*

Статья посвящена исследованию процессов малоэмиссионного сжигания топлива в камере сгорания (КС) типичной конструкции с предварительным его перемешиванием с воздухом. Основная проблема – пульсации давления, возникающие на определенных режимах ее работы. Описано расчетное и экспериментальное исследование КС при работе на режимах малоэмиссионного сжигания топлива. При различных коэффициентах избытка воздуха, соответствующих разным нагрузкам газотурбинной установки, исследовано влияние профиля концентрации на выходе из зоны перемешивания на положение и макроструктуру пламени и устойчивость процесса горения. Показано, что для каждого коэффициента избытка воздуха существует такой профиль концентрации, при котором взаимодействие фронта пламени с доминирующими структурами течения приводит к возбуждению высокочастотной неустойчивости горения. Рассмотрены факторы, приводящие к пульсациям давления с высокими амплитудами. Показана возможность оценки устойчивости процесса горения с помощью расчетного критерия. Приведена его однозначная взаимосвязь с амплитудами пульсаций давления. Изучено влияние давления воздуха в КС на макроструктуру пламени и устойчивость процесса горения. Показано, что рост давления в КС не приводит к принципиальным изменениям протекающих в ней процессов, однако изменение скорости протекания химических реакций влияет на границу устойчивого горения. Устойчивость процесса горения достигается в этом случае при большей неравномерности топливовоздушной смеси, поступающей в зону горения. Приведены экспериментально снятые границы устойчивого горения для давлений воздуха 350 и 1500 кПа.

Ключевые слова: эпюра концентрации, малоэмиссионная камера сгорания, газотурбинная установка, топливовоздушная смесь, оксиды азота, расчетные исследования, экспериментальные исследования

DOI: 10.1134/S0040363616120079

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**РАСТОПКА КОТЛОВ В УСЛОВИЯХ КОНВЕКТИВНОГО НАГРЕВА ПЫЛИ
ВЫСОКОРЕАКЦИОННОГО УГЛЯ¹**

© 2016 г. А. В. Жуйков^{а, *}, В. А. Кулагин^а, М. П. Баранова^а, Д. О. Глушков^б

^аСибирский федеральный университет, 660041, Россия, г. Красноярск, Свободный просп., д. 79

^бТомский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, д. 30

*e-mail: a.v.zhuikov@mail.ru

Выполнено экспериментальное исследование условий и характеристик зажигания пыли (размер частиц около 80 мкм) бурого угля нескольких марок (1Б, 2Б, 3Б) при конвективном нагреве потоком воздуха (температура 425–600°C, скорость 1–5 м/с). Использование малоинерционных термопар, высокоскоростной видеокамеры и специализированного программного обеспечения позволило установить минимальные параметры окислителя, необходимые для зажигания угольной пыли, а также аппроксимационные зависимости основной характеристики исследуемого процесса – длительности задержки зажигания от температуры воздуха. Результаты экспериментальных исследований служат основой для разработки оптимальной схемы безмазутной растопки котла, отличающейся от известных относительно невысокими энергозатратами на инициирование горения топлива. На примере котла БКЗ 75-39ФБ показана экономическая целесообразность применения безмазутной растопки. Такая схема может быть реализована с помощью предложенной в статье растопочной горелки, функционирующей в составе пылесистемы с прямым вдуванием.

Ключевые слова: бурый уголь, поток разогретого воздуха, котел, безмазутная растопка

DOI: 10.1134/S0040363616120109

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ НАНОЖИДКОСТИ Al_2O_3 /ВОДА В КРУГЛОЙ ТРУБЕ
НА ТЕРМИЧЕСКИ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ**

© 2016 г. **Rahim Hassanzadeh^a, *, Arif Ozbek^b, **, Mehmet Bilgili^b, *****

^a*Mechanical Engineering Department, Urmia University of Technology, Urmia, Iran*

^b*Cukurova University, Ceyhan Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, Turkey*

^{*}*e-mail: r.hassanzadeh@uut.ac.ir*

^{**}*e-mail: arozbek@cu.edu.tr*

^{***}*e-mail: mbilgili@cu.edu.tr*

Настоящая работа посвящена численному исследованию течения наножидкости Al_2O_3 /вода в круглой трубе на термически нестабилизированном участке. Рассматривается полностью гидродинамически стабилизированный участок в круглой трубе, для чего на входном ее участке задан полностью развитый профиль скорости. Трехмерные расчеты выполнены для широкого спектра концентраций наночастиц ($1 \leq \gamma \leq 10\%$). Для изучения эффектов влияния размера наночастиц на тепловые характеристики использованы частицы двух размеров (диаметров) $d_p = 25$ и 75 нм. Основные уравнения решены численно с помощью метода конечных объемов. Для улучшения визуализации результаты представлены в термически нестабилизированной области. Показано, что добавление наночастиц Al_2O_3 в чистую воду увеличивает скорость роста теплового пограничного слоя. Кроме того, при использовании наночастиц Al_2O_3 наблюдается повышение теплоотдачи внутри теплового пограничного слоя, причем оно зависит от размера наночастиц и их объемной концентрации. Вместе с тем установлено, что влияние объемной концентрации наночастиц на тепловые характеристики, такие как скорость роста теплового пограничного слоя, градиент температуры и интенсификация теплообмена, более существенно, чем влияние размеров наночастиц.

Ключевые слова: Al_2O_3 , интенсификация теплообмена, наножидкости, термически нестабилизированный участок

DOI: 10.1134/S004036361612002X

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

**ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ТЕЛА
ДЛЯ БИНАРНЫХ УСТАНОВОК НА ПРЕДЕЛЬНО
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ¹**

© 2016 г. Г. В. Томаров, А. А. Шипков, Е. В. Сорокина

ООО “Геотерм-ЭМ”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24

e-mail: geotherm@gmail.com

Рассмотрены проблемы развития геотермальной энергетики на основе применения бинарных установок, утилизирующих низкопотенциальные геотермальные ресурсы. Показано, что одним из возможных направлений повышения эффективности утилизации тепла геотермального теплоносителя в широком диапазоне температур является применение блочно-каскадных энергокомплексов с последовательно включенными бинарными установками на основе инкрементального (пошагового) преобразования первичной энергии. Представлены некоторые практически значимые результаты расчетно-аналитических исследований физико-химических свойств различных органических веществ и их влияния на основные параметры тепловой схемы, технические и эксплуатационные характеристики тепломеханического и теплообменного оборудования для бинарной установки, работающей на предельно низкотемпературном геотермальном теплоносителе (70°C). Практический интерес могут представлять результаты расчета удельного расхода геотермального теплоносителя, мощности (нетто) и других эксплуатационных характеристик бинарной установки мощностью 2.5 МВт при использовании различных органических веществ. Показано, что выбор рабочего тела оказывает значительное влияние на параметры тепловой схемы и технические характеристики бинарной установки, а задача выбора рабочего тела заключается в поиске компромиссного решения, в основе которого лежат приоритеты в области эффективности, безопасности и экологичности бинарной установки. Предложено использовать в исследованиях по выбору рабочего тела бинарной установки метод построения многоосевых составных диаграмм относительных значений параметров и характеристик бинарных установок. Приведены примеры построения и анализа указанных составных диаграмм, предназначенных для проведения выбора рабочего тела при условии, что в качестве основного приоритета принята эффективность использования геотермального теплоносителя.

Ключевые слова: геотермальный теплоноситель, утилизация сбросного тепла, бинарная установка, однокомпонентные органические рабочие тела, эксплуатационные характеристики бинарной электростанции

DOI: 10.1134/S0040363616120067

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ПАРА
НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ПРИ АММИАЧНЫХ
ВОДНО-ХИМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ^{1, 2}**

© 2016 г. Т. И. Петрова^а, К. А. Орлов^{а, *}, Р. Б. Дули^б

^а*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

^б*Structural Integrity Associates, 11515 Vanstory Drive Suite 125, Huntersville, NC 28078, USA, Structural Integrity Associates*

**e-mail: OrlovKA@mpei.ru*

Одним из способов повышения надежности и экономичности работы оборудования на тепловых электростанциях является снижение скорости коррозии конструкционных материалов и образования отложений в пароводяном тракте. Эти процессы могут быть сведены к минимуму благодаря использованию воды с низким содержанием примесей и коррекционной обработке теплоносителя. В течение многих лет в различных странах мира (США, Германия, Япония и др.) разрабатывались нормы качества воды и пара для отдельных типов оборудования. Международной ассоциацией по свойствам воды и водяного пара (МАСВП), объединяющей специалистов из 21 страны, на основании теоретических исследований и многолетнего опыта эксплуатации энергетического оборудования разработаны нормы качества воды и водяного пара для различных типов энергетического оборудования. В настоящее время на ТЭС, в том числе на традиционных ТЭС и ТЭС с парогазовыми установками (ПГУ) применяются различные водно-химические режимы. В статье описаны условия ведения водно-химических режимов (ВХР) с дозированием аммиака или летучих аминов: восстановительный АВТ®, окислительный АВТ(О) и кислородный ОТ. Для каждого из них приведены нормы качества воды и пара и даны рекомендации по их поддержанию при различных условиях эксплуатации. Отмечается, что контроль качества теплоносителя необходимо осуществлять особенно тщательно на ТЭС с парогазовыми установками, на которых проводятся частые пуски и остановы.

Ключевые слова: водно-химические режимы, ТЭС, ПГУ, аммиак, нормы качества воды и водяного пара

DOI: 10.1134/S0040363616100088

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ ВОДНОГО РЕЖИМА НА ДИНАМИКУ СИСТЕМ
ДОЗИРОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ РЕАГЕНТОВ
НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ¹**

© 2016 г. В. Н. Воронов, О. В. Егошина*, Н. А. Большакова, В. О. Яровой, Айе Мин Латт

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

**e-mail: yegoshinaov@gmail.com*

Рассмотрены типовые воздействия на динамику системы дозирования корректирующих реагентов в нестационарных условиях при неудовлетворительной работе системы химического контроля и отдельных нарушениях водно-химического режима (ВХР) на ТЭС и АЭС. Представлено описание экспериментальной установки, являющейся физической моделью системы управления ВХР. В процессе исследования были смоделированы два наиболее распространенных в практике ведения ВХР возмущения: неисправность или отключение температурной компенсации при измерении рН и увеличение расхода теплоносителя. Для оперативного контроля состояния ВХР важно изучение влияния динамических свойств анализаторов химического контроля на работу системы дозирования реагентов в нестационарных условиях. Исследовано влияние температурной компенсации при измерении рН на динамику системы дозирования аммиака в ручном и автоматическом режимах управления химико-технологическим процессом. Показано, что при неисправности температурной компенсации с одновременным увеличением температуры пробы теплоносителя возрастает время установления показаний рН-метра при ручном режиме дозирования аммиака. В целях повышения эффективности ведения ВХР предложены к использованию системы управления качеством теплоносителя по химическому показателю с обязательной компенсацией возмущения по его расходу. Результаты эксперимента, возможно, будут отличаться от промышленных данных в связи с большой протяженностью пробоотборных линий. Поэтому при реализации систем дозирования корректирующих реагентов требуется адаптация к условиям конкретного энергетического объекта.

Ключевые слова: водно-химический режим, корректирующие реагенты, система химико-технологического мониторинга, система управления водно-химическим режимом, химический контроль, динамические свойства анализаторов, математическая модель

DOI: 10.1134/S0040363616120092