

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 1, 2017

Атомные электростанции

Экспериментальная установка для исследования акустической эмиссии, регистрируемой в компонентах I контура энергоблоков с ВВЭР

*В. Г. Петросян, Т. О. Овакимян, Э. А. Егоян, Г. Т. Оганесян,
Д. Г. Маляян, А. П. Петросян*

5

Экспериментальные исследования теплообмена при кипении натрия в модели ТВС в обоснование безопасности перспективного реактора на быстрых нейтронах

*Р. Р. Хафизов, В. М. Поплавский, В. И. Рачков, А. П. Сорокин, А. А. Труфанов,
Ю. М. Ашурко, А. В. Волков, Е. Ф. Иванов, В. В. Привезенцев*

10

Определение истинного объемного паросодержания при потере охлаждения бассейна выдержки

Р. М. Следков, И. Ю. Галкин, О. Е. Степанов, Н. А. Стребнев

20

Расчет и моделирование двухмерной сепарационной характеристики парогенератора АЭС с ВВЭР-1000

В. М. Парчевский, В. В. Гурьянова

25

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Теплоотдача при конденсации чистого пара и пара из парогазовой смеси внутри труб теплообменника СПОТ ПГ АЭС-2006

*Б. Ф. Балунов, В. А. Ильин, А. А. Щеглов, В. Д. Лычаков, С. Б. Алексеев,
В. О. Кухтевич, С. В. Светлов, В. Г. Сидоров*

31

Исследование теплообмена в системах охлаждения теплонапряженных конструкций

А. В. Викулин, Н. Л. Ярославцев, В. А. Земляная

39

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Оценка виброактивности двухпролетного ротора при выбеге, вызванной его первоначальной погнутостью и остаточным дисбалансом

А. Г. Костюк, О. А. Волоховская

45

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Воздушная газификация угля в двухкамерном газогенераторе с циркулирующим псевдоожиженным слоем

А. М. Дубинин, В. Г. Тупоногов, Ю. А. Каграманов

55

Зажигание капли органоводоугольного топлива при витании в потоке разогретого воздуха

Т. Р. Валиуллин, П. А. Стрижак, С. А. Шевырев, А. Р. Богомолов

62

Водоподготовка и водно-химический режим

Международные нормы качества воды и водяного пара для барабанных котлов и котлов-утилизаторов ТЭС при использовании фосфатов и NaOH для обработки котловой воды

Т. И. Петрова, К. А. Орлов, Р. Б. Дули

72

Повышение эффективности очистки воды от растворенных газов на ТЭС

А. Г. Лантев, Е. А. Лантева, Г. К. Шагиева

79

Металлы и вопросы прочности

Изменение служебных характеристик металла паровых турбин с наработкой
свыше 330 тыс. ч

В. И. Гладштейн, А. И. Троицкий

84

Contents

Vol. 64, No. 1, 2017

A simultaneous English language translation of this journal is available from Pleiades Publishing, Inc.
Distributed worldwide by Springer. *Thermal Engineering* ISSN 0040-6015.

Nuclear Power Plants

- Experimental Facility for the Study of Acoustic Emission Registered in the Primary Circuit Components of WVER Power Units
V. G. Petrosyan, T. H. Hovakimyan, E. A. Yeghoyan, H. T. Hovhanissyan, D. G. Mayilyan, and A. P. Petrosyan 5
- Experimental Studies of Heat Exchange for Sodium Boiling in the Fuel Assembly Model: Safety Substantiation of a Promising Fast Reactor
R. R. Khafizov, V. M. Poplavskii, V. I. Rachkov, A. P. Sorokin, A. A. Trufanov, Yu. M. Ashurko, A. V. Volkov, E. F. Ivanov, and V. V. Privezentsev 10
- Determination of the Steam Volume Fraction in the Event of Loss of Cooling of the Spent Fuel Storage Pool
R. M. Sledkov, I. Yu. Galkin, O. E. Stepanov, and N. A. Strebnev 20
- Prediction and Modeling of the Two-Dimensional Separation Characteristic of a Steam Generator at a Nuclear Power Station with VVER-1000 Reactors
V. M. Parchevsky and V. V. Guryanova 25
-

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

- Condensation Heat Transfer of Pure Steam and Steam from Gas–Steam Mixture in Tubes of AES-2006 PHRS SG Heat Exchanger
B. F. Balunov, V. A. Il'in, A. A. Shcheglov, V. D. Lychakov, S. B. Alekseev, V. O. Kuhtevich, S. V. Svetlov, and V. G. Sidorov 31
- Study of Heat Exchange in Cooling Systems of Heat-Stressed Structures
A. V. Vikulin, N. L. Yaroslavtsev, and V. A. Zemlyanaya 39
-

Steam-, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Installations, and Their Auxiliary Equipment

- Vibration Activity Evaluation of Double-Span Rotor at Rundown Caused by its Initial Curvature and Residual Unbalance
A. G. Kostyuk and O. A. Volokhovskaya 45
-

Steam Boilers, Power-generating Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment

- Air-Based Coal Gasification in a Two-Chamber Gas Reactor with Circulating Fluidized Bed
A. M. Dubinin, V. G. Tuponogov, and Y. A. Kagramanov 55
- Ignition of an Organic Water–Coal Fuel Droplet Floating in a Heated–Air Flow
T. R. Valiullin, P. A. Strizhak, S. A. Shevyrev, and A. R. Bogomolov 62
-

Water Preparation and Water Chemistry Conditions

- International Water and Steam Quality Standards for Thermal Power Station Drum-Type and Waste Heat Recovery Boilers with the Treatment of Boiler Water with Phosphates and NaOH
T. I. Petrova, K. A. Orlov, and R. B. Dooley 72

Improving the Efficiency of Water Purification from Dissolved Gases at TPP

A. G. Laptev, E. A. Lapteva, and G. K. Shagieva

79

Metals and Strength Analysis

Change in Working Characteristics of the Steam Turbine Metal with Operating Time
of More Than 330 000 Hours

V. I. Gladshcheyn and A. I. Troitskiy

84

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ, РЕГИСТРИРУЕМОЙ В КОМПОНЕНТАХ I КОНТУРА ЭНЕРГОБЛОКОВ С ВВЭР

© 2017 г. В. Г. Петросян*, Т. О. Овакимян, Э. А. Егоян, Г. Т. Оганесян,
Д. Г. Маилян, А. П. Петросян

ЗАО «Армянский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций»,
0027, Республика Армения, г. Ереван, просп. Адмирала Исакова, д. 50

*e-mail: vpetros@web.am

Работа посвящена созданию установки для экспериментального исследования явления фоновой акустической эмиссии (АЭ), обнаруживаемой в главном циркуляционном контуре (ГЦК) энергоблоков с реакторами типа ВВЭР. Представлен анализ принципа работы и конструкции деаэратора в системе подпитки-продувки (СПП) I контура АЭС как наиболее вероятного источника непрерывной акустической эмиссии. Создана экспериментальная установка для систематического исследования явления непрерывной АЭ. Разработана и изготовлена физическая модель термического деаэратора. Внедрена система средств контроля и измерения теплофизических параметров. Разработана автоматическая система, которая обеспечивает регистрацию акустических сигналов в низкочастотном (0.03–30 кГц) и высокочастотном (30–300 кГц) диапазонах, а также позволяет изучать их спектральные характеристики. Создана специальная компьютерная программа для регистрации и обработки оцифрованных электрических сигналов датчиков. Применен принцип отдельного и независимого исследования наиболее вероятных процессов, ответственных за генерацию сигналов акустической эмиссии в деаэраторе. Проведены пробные серии экспериментов и предварительные измерения акустических сигналов в различных режимах работы модели деаэратора. При выполнении экспериментов было обеспечено соответствие основных технологических параметров рабочему диапазону реального деаэратора. Показано, что кривая изменения интенсивности акустического сигнала во времени имеет несколько характерных областей. Предварительными исследованиями выявлено влияние различных процессов, имеющих место при работе физической модели деаэратора, на интенсивность сигнала АЭ. Результаты экспериментальных исследований позволяют предположить, что основным источником генерации сигналов АЭ являются процессы конденсации пара, турбулентного течения парогазовой среды и кипения воды.

Ключевые слова: акустическая система обнаружения течи, акустическая эмиссия, экспериментальная установка, термический деаэратор, физическая модель

DOI: 10.1134/S0040363617010076

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ КИПЕНИИ НАТРИЯ В МОДЕЛИ ТВС В ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

© 2017 г. Р. Р. Хафизов, В. М. Поплавский, В. И. Рачков, А. П. Сорокин*, А. А. Труфанов,
Ю. М. Ашурко, А. В. Волков, Е. Ф. Иванов, В. В. Привезенцев

*Государственный научный центр РФ – Физико-энергетический институт,
249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1*

**e-mail: sorokin@ippe.ru*

Численное моделирование развития аварийной ситуации типа ULOF (прекращение расхода теплоносителя через реактор) в реакторе на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, выполненное с использованием кода COREMELT, указывает на возникновение кипения натрия в активной зоне. Процесс кипения сопровождается колебаниями технологических параметров реакторной установки, которые могут продолжаться в течение нескольких десятков секунд. При этом возможна реализация устойчивого режима отвода тепла остаточного энерговыделения. Существенное влияние на результаты расчетов оказывает используемая в коде модель двухфазного потока теплоносителя, которая нуждается в экспериментальном подтверждении. Для исключения развития аварийной ситуации, приводящей к разрушению элементов активной зоны, предложено конструктивное решение, заключающееся в использовании натриевой полости над активной зоной реактора. Создана экспериментальная установка и проведены исследования теплообмена при кипении натрия в модельной тепловыделяющей сборке (ТВС) реактора на быстрых нейтронах в режимах естественной и вынужденной циркуляции с натриевой полостью и моделью верхнего торцевого экрана. Показано, что при наличии натриевой полости существует возможность обеспечения длительного охлаждения ТВС при плотности теплового потока на поверхности имитаторов твэлов до 140 и 170 кВт/м² в режиме естественной и вынужденной циркуляции соответственно. Полученные данные используются для уточнения расчетной модели процесса кипения натрия в ТВС и верификации расчетного кода COREMELT.

Ключевые слова: реактор на быстрых нейтронах, жидкометаллический теплоноситель, натрий, кипение, двухфазный поток, модель тепловыделяющей сборки, экспериментальные исследования, натриевый пустотный эффект реактивности

DOI: 10.1134/S0040363617010039

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОГО ОБЪЕМНОГО ПАРСОДЕРЖАНИЯ ПРИ ПОТЕРЕ ОХЛАЖДЕНИЯ БАССЕЙНА ВЫДЕРЖКИ

© 2017 г. Р. М. Следков*, И. Ю. Галкин**, О. Е. Степанов, Н. А. Стребнев

ОКБ “Гидропресс”, 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21

*e-mail: sledkov@grpress.podolsk.ru

** e-mail: galkiniu@yandex.ru

При решении инженерных задач по расчету охлаждения тепловыделяющих сборок (ТВС) в бассейне выдержки (БВ) и обосновании ядерной безопасности при размещении ТВС в БВ при исходном событии с потерей охлаждения БВ возникает необходимость в определении плотности теплоносителя, а следовательно, и истинных объемных паросодержаний φ в пучках твэлов при давлении от 0.1 до 0.5 МПа. В настоящее время практически отсутствуют расчетные формулы для определения φ , справедливые в широком диапазоне режимных параметров и геометрических форм каналов и учитывающие условия потери охлаждения БВ. В статье представлены результаты систематизации и анализа имеющихся формул для расчета φ и сопоставлены вычисленные значения с экспериментальными данными, полученными при моделировании условий охлаждения ТВС в БВ при потере его охлаждения. Из 11 рассмотренных соотношений для расчета истинного объемного паросодержания были выбраны шесть формул, результаты расчета по которым сравнивались с экспериментальными данными. Вследствие проведенного сопоставления были выбраны формулы, наиболее подходящие для расчета φ при потере охлаждения БВ. Кроме того, на базе формулы Федорова для двухгруппового приближения было получено соотношение, позволяющее проводить более точный расчет объемных паросодержаний в условиях потери охлаждения бассейна выдержки.

Ключевые слова: истинное объемное паросодержание, пучок твэлов, эксперимент, потеря охлаждения, бассейн выдержки

DOI: 10.1134/S004036361610009X

РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХМЕРНОЙ СЕПАРАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОГЕНЕРАТОРА АЭС С ВВЭР-1000

© 2017 г. В. М. Парчевский*, В. В. Гурьянова

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

**e-mail: Parval9@yandex.ru*

Рассматривается расчетно-экспериментальная методика построения двухмерной сепарационной характеристики (ДСХ) горизонтального парогенератора АЭС с ВВЭР. В отличие от традиционной, одномерной, характеристики, показывающей зависимость влажности насыщенного пара, вырабатываемого парогенератором (ПГ), от уровня котловой воды при одной, обычно номинальной, нагрузке, ДСХ является функцией двух переменных – уровня и паровой нагрузки ПГ, что позволяет использовать ее для управления влажностью в широком диапазоне нагрузок. В основе методики лежит использование двух типов экспериментальных данных, полученных при работе на номинальной нагрузке: коэффициента неравномерности паровой нагрузки на выходе с погруженного дырчатого листа (ПДЛ) и зависимости массового уровня воды в районе “горячего” коллектора от ее уровня в “холодном” торце ПГ. Расчет ДСХ представлен в виде алгоритма, на входе которого используются значения параметров ПГ, паровой нагрузки и уровня воды, а на выходе получают рассчитанную влажность пара. Применяется позонный метод расчета. Результат представлен в аналитическом виде (как эмпирическая формула), удобном для загрузки в контроллеры и другие управляющие устройства. Полученная ДСХ может быть использована: при работе в реальном масштабе времени для реализации различных сценариев управления влажностью (например, при приоритете экономичности: минимальный уровень воды – минимальная влажность – максимальный КПД турбины; при приоритете безопасности: максимальный уровень при допустимой влажности – максимальный запас воды); для работы АЭС в режиме регулирования частоты и мощности в энергосистеме; на проектной стадии (как часть моделирующего комплекса для верификации проектных решений); в процессе строительства и монтажа (при разработке программного обеспечения тренажеров для подготовки персонала); в процессе пусконаладочных испытаний (для уменьшения длительности и трудоемкости экспериментальных работ); в учебных целях.

Ключевые слова: одномерная и двухмерная сепарационные характеристики парогенератора, горизонтальный парогенератор, влажность пара, математическая модель парогенератора

DOI: 10.1134/S0040363617010064

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

**ТЕПЛООТДАЧА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ЧИСТОГО ПАРА И ПАРА
ИЗ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ ВНУТРИ ТРУБ
ТЕПЛООБМЕННИКА СПОТ ПГ АЭС-2006**

© 2017 г. Б. Ф. Балунов^{а,*}, В. А. Ильин^а, А. А. Щеглов^а, В. Д. Лычаков^а, С. Б. Алексеев^б,
В. О. Кухтевич^б, С. В. Светлов^б, В. Г. Сидоров^б

^а Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова, 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/6

^б Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий “АТОМПРОЕКТ”, 197183, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

*e-mail: balunov.ckti@mail.ru

Приведены результаты экспериментального определения средних значений коэффициентов теплоотдачи при конденсации чистого пара α_k и пара из паровоздушной смеси $\alpha_{пв.с}$ внутри труб крупномасштабной модели теплообменника аварийного расхолаживания системы пассивного отвода тепла через парогенераторы проекта АЭС-2006 на площадке Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2). Модель содержала 16 параллельно включенных труб диаметром 16×2 мм и длиной 2.9 м, объединенных верхним парораспределительным и нижним конденсатосборным горизонтальными коллекторами, расстояние между осями которых составляло 2.28 м. Отдельные участки труб по длине располагались вертикально, горизонтально или наклонно. Внутренний диаметр коллекторов был равен 40 или 60 мм. Модель размещалась в нижней части бака с кипящей водой атмосферного давления высотой 6.5 м и объемом 5.85 м^3 . Диапазон режимных параметров: давление 0.43–7.77 МПа, число Рейнольдса пленки конденсата $Re_{пл} = (0.87–9.3) \times 10^3$, средняя объемная доля воздуха на участке с парогазовой средой 0.18–0.85. Исследования показали, что большее влияние на снижение значения α_k оказывает неравномерность распределения статического давления по длине парораспределительного коллектора (эжектирующий эффект). Соответствие между экспериментальными и рассчитанными по нормативным рекомендациям значениями α_k для вертикальных труб имело место, если скоростной напор парового потока на входе в парораспределительный коллектор не превышал 1 кПа. Предложены уравнения для расчета диффузионного коэффициента теплоотдачи при конденсации пара из паровоздушной смеси $\alpha_{пв.с}$ на внутренней поверхности труб. При этом в верхней части труб паровой поток полностью вытеснял воздух в расположенную ниже часть труб. Граничное сечение труб между этими зонами характеризовалось средним значением приведенной скорости пара через него 1.6 ± 0.4 м/с. На участке, расположенном выше граничного сечения, предлагается использовать приведенные в [1] рекомендации для расчета α_k .

Ключевые слова: система пассивного отвода тепла через парогенераторы, СПОТ, неконденсирующиеся газы, конденсация, теплоотдача, естественная циркуляция

DOI: 10.1134/S0040363616090010

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ
ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

© 2017 г. А. В. Викулин*, Н. Л. Ярославцев, В. А. Земляная

*Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
109240, Россия, Москва, Берниковская наб., д. 14*

**e-mail: vav106@yandex.ru*

В связи с повышением рабочих параметров цикла газотурбинного двигателя, усложнением конструкции газотурбинной установки (ГТУ), ростом аэродинамических, термических, статических, динамических нагрузок требуется разработка перспективных систем охлаждения теплонапряженных конструкций. В работе экспериментально исследован теплообмен в трактах с системами наклонных и поперечных перемычек (ребер). Установлено, что с увеличением числа Re от 3000 до 20000 интенсивность теплообмена, характеризуемая числом \overline{Nu} , уменьшается на 19–30% при угле наклона перемычек $\varphi = 0, 40, 50, 90^\circ$, если длина перемычек $x_{p,n}$ сравнима с расстоянием между ними b_k , и на 12–15% при $\varphi = 30, 90^\circ$, если $x_{p,n} \gg b_k$. При использовании в трактах охлаждения поперечных перемычек определяющей характеристикой является их длина $x_{p,n}$, увеличение которой от 1.22×10^{-3} до 3.14×10^{-3} м приводит к повышению интенсивности теплообмена на 30–40% и уменьшению пропускной способности всей системы перемычек. Показано, что в поверхностях с волнистыми ребрами уровень теплообмена наиболее близок к исследуемым моделям. Так, например, значения критерия Колборна $St Pr^{2/3}$ различаются незначительно для каналов с волнистыми ребрами и исследуемых моделей (на 2–20% в зависимости от угла φ). Однако для поверхностей с короткими пластинчатыми ребрами и каналов с наклонными перемычками разница значительна – 30–40%. Это обусловлено конструктивными особенностями таких поверхностей и сильным влиянием начального участка на теплообмен, так как эти поверхности имеют более высокое значение отношения длины канала к гидравлическому диаметру (L/d_r) при малых толщинах ребер [(0.1–0.15) $\times 10^{-3}$ м]. Полученные результаты экспериментов могут быть использованы при разработке конструкций сопловых и рабочих лопаток высокотемпературных газовых турбин газотурбинных двигателей и газотурбинных установок.

Ключевые слова: система охлаждения лопаток, теплообмен, наклонные и поперечные перемычки, калориметрические испытания

DOI: 10.1134/S0040363617010106

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОЦЕНКА ВИБРОАКТИВНОСТИ ДВУХПРОЛЕТНОГО РОТОРА
ПРИ ВЫБЕГЕ, ВЫЗВАННОЙ ЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОГНУТОСТЬЮ
И ОСТАТОЧНЫМ ДИСБАЛАНСОМ

© 2017 г. А. Г. Костюк^а, *, О. А. Волоховская^б, **

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^бИнститут машиноведения РАН, 101990, Россия, Москва, Малый Харитоньевский пер., д. 4

*e-mail: kostjukag@yandex.ru

**e-mail: olgaavol@yandex.ru

Работа посвящена исследованию вибрационной активности двухпролетного ротора турбоагрегата (ТА), состоящего из ротора высокого давления и совмещенного ротора средне-низкого давления (системы РВД–РСНД), на низших критических частотах вращения при выбеге. При использовании расчетной модели системы предполагалось, что роторы установлены на анизотропных упруго-демпферных опорах, соединены между собой жесткой муфтой, а также имеют исходную погнутость (неустраняемый исходный прогиб) и остаточные неуровненности на обоих пролетах. Рассмотрены подшипники двух типов – эллиптические и шестиколодочные сегментные. Считалось, что исходный прогиб во время эксплуатации или в результате несоблюдения условий пуска первоначально приобретает только РВД и что форма оси свободного от нагрузок РВД известна и представляет собой плоскую кривую. Результирующая кривая неустраняемого прогиба системы РВД–РСНД, возникающего после постановки валопровода в подшипники, также считалась плоской и расположенной в той же плоскости, что и исходный прогиб РВД. Рассмотрены случаи дополнительного наличия у роторов сосредоточенных остаточных неуровненностей в серединах каждого из пролетов. Случай наличия у обоих роторов валопровода кососимметричных точечных дисбалансов на каждом из пролетов в данной работе не рассматривался. Значения каждого из факторов виброактивности (исходного прогиба РВД и остаточных неуровненностей обоих роторов) выбирались равными максимально допустимым, установленным действующими в практике эксплуатации ТА ограничениями на максимальные значения исходного прогиба термически нестабильного ротора и остаточных дисбалансов роторов. Исследовано влияние расположения остаточных неуровненностей по отношению к кривой исходного прогиба системы РВД–РСНД на суммарные амплитуды переходных колебаний, вызванные обоими факторами возбуждения, в контрольных точках системы при выбеге ТА. Установлено, что при неблагоприятных соотношениях между направлениями погнутости роторов системы РВД–РСНД и их остаточных неуровненностей при сегментных подшипниках возможны задевания в диафрагменных уплотнениях в середине пролета РВД.

Ключевые слова: выбег ротора, двухпролетный ротор, погнутость ротора, неустраняемый исходный прогиб, остаточный дисбаланс, амплитуды вынужденных колебаний, тепловая проба

DOI: 10.1134/S0040363617010040

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ВОЗДУШНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ
В ДВУХКАМЕРНОМ ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ С ЦИРКУЛИРУЮЩИМ
ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ¹**

© 2017 г. А. М. Дубинин, В. Г. Тупоногов*, Ю. А. Каграманов

Уральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

**e-mail: v.g.tuponogov@urfu.ru*

При проведении воздушной газификации твердых топлив температура на выходе из слоя оказывается недостаточной для достижения максимальных значений химического КПД процесса газификации. Для того чтобы его увеличить, в реакционную зону газификатора необходимо подводить дополнительное количество тепла для повышения температуры. В работе рассматривается процесс газификации угля в камере с форсированным псевдооживленным слоем, в которую предложено подводить дополнительное тепло с потоком циркулирующего инертного дисперсного теплоносителя. Циркулирующий поток дисперсного теплоносителя последовательно нагревается при сжигании угля в конусной камере с пузырьковым псевдооживленным слоем и камере сжигания со сферической насадкой и форсированным псевдооживленным слоем. После этого нагретый до 930–950°C теплоноситель поступает в камеру газификации сначала с пузырьковым, а затем с форсированным псевдооживленным слоем, где передает физическое тепло топливно-воздушной смеси. В экспериментах, проведенных на дробленом бординском угле и инертном дисперсном теплоносителе — электрокорунде, получены увеличение температуры в камере газификации от 760 до 870°C и повышение концентрации горючего компонента CO в продуктах газификации на 5.5%. На основе кинетических уравнений реакций горения топлива и восстановления CO₂ до CO, а также уравнений теплового баланса камер сжигания и газификации составлена модель расчета состава газов и температуры по высоте реакционных камер. Экспериментальные значения температуры и состава продуктов газификации удовлетворительно совпадают с результатами расчетов по предложенной кинетической модели газификации.

Ключевые слова: уголь, воздух, константа скорости реакции, состав продуктов газификации, температура газификации, камера сжигания, скорость витания, насадка, псевдооживленный слой

DOI: 10.1134/S0040363617010015

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЗАЖИГАНИЕ КАПЛИ ОРГАНОВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА ПРИ ВИТАНИИ В ПОТОКЕ РАЗОГРЕТОГО ВОЗДУХА¹

© 2017 г. Т. Р. Валиуллин^а, П. А. Стрижак^{а, *}, С. А. Шевырев^а, А. Р. Богомолов^б

^аНациональный исследовательский Томский политехнический университет,
634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, д. 30

^бИнститут теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
630090, Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, д. 1

*e-mail: pavelspa@tpu.ru

Выполнено экспериментальное исследование зажигания капли органоводоугольного топлива (ОВУТ) при витании в разогретом воздухе. В качестве основных компонентов ОВУТ использованы частицы бурого угля (марка Б2) размером 100 мкм, отработанное моторное масло (машинное марки Total), вода и пластификатор. Разработана специализированная камера из кварцевого стекла с входными и выходными элементами в форме усеченных конусов, соединенных между собой цилиндрическим кольцом. Последние применялись для формирования потока окислителя с температурой 500–830 К и скоростью движения 0.5–5.0 м/с. Разработана технология сброса капель ОВУТ в рабочую область камеры с применением координатного механизма, нихромовой нити и режущего элемента. Использовались капли начальным радиусом от 0.4 до 2.0 мм. Определены условия, при которых возможно витание капли топлива до инициирования устойчивого горения в потоке окислителя, характерные стадии и интегральные характеристики зажигания. Выполнено сравнение интегральных параметров (времен задержки зажигания) исследованных процессов с результатами экспериментов, полученными для подвешенных на спае малоинерционной термопары капель ОВУТ. Показано, что витающие капли топлива прогреваются и зажигаются гораздо быстрее, чем неподвижные закрепленные на термопаре капли. Это обусловлено вращением капли в потоке окислителя, более равномерным прогревом и отсутствием стока тепла от поверхности к центру капли ОВУТ. Благодаря высокоскоростной видеорегистрации особенностей витания сгорающей капли топлива возможно дополнение современных моделей горения ВУТ. Полученные результаты можно использовать для более обоснованного моделирования топочных процессов при сжигании ОВУТ с использованием пакетов ANSYS, Fluent, SigmaFlow.

Ключевые слова: органоводоугольное топливо, суспензия, капля, частица, витание, зажигание, время задержки зажигания

DOI: 10.1134/S004036361701009X

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА
ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОТЛОВ И КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ ТЭС
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОСФАТОВ И NaOH
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОТЛОВОЙ ВОДЫ**

© 2017 г. Т. И. Петрова^а, К. А. Орлов^{а, *}, Р. Б. Дули^б

^а*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

^б*Structural Integrity Associates, 11515, Vanstory Drive Suite 125, Huntersville, NC 28078, USA, Structural Integrity Associates*

**e-mail: OrlovKA@mpei.ru*

Одним из способов повышения надежности и экономичности работы оборудования на тепловых электростанциях, в том числе на основе парогазовых установок (ПГУ), является снижение скорости коррозии конструкционных материалов и образования отложений в пароводяном тракте. Эти процессы могут быть сведены к минимуму путем использования воды с минимальным содержанием примесей и коррекционной обработки теплоносителя. Международной ассоциацией по свойствам воды и водяного пара (МАСВП), объединяющей специалистов со всего мира, на основании теоретических исследований и многолетнего опыта эксплуатации энергетических установок в 21 стране разработаны нормы качества воды и водяного пара для энергетического оборудования разного типа. В настоящее время на традиционных тепловых электростанциях и ТЭС с ПГУ применяют различные водно-химические режимы (ВХР). В статье описаны условия реализации ВХР с использованием натриевых солей фосфорной кислоты и NaOH для коррекции качества котловой воды. Для каждого из указанных ВХР приведены нормы по качеству воды и пара и рекомендации по их поддержанию при разных условиях эксплуатации. Нормы разработаны для пароводяного контура традиционных ТЭС и ТЭС с парогазовыми установками. Отмечается, что контроль за качеством теплоносителя необходимо осуществлять особенно тщательно на ТЭС с ПГУ, на которых проводятся частые пуски и остановы.

Ключевые слова: водно-химические режимы, ТЭС, ПГУ, натриевые соли фосфорной кислоты, NaOH, подщелачивание, нормы качества воды и водяного пара

DOI: 10.1134/S0040363616120043

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ОТ РАСТВОРЕННЫХ ГАЗОВ НА ТЭС¹**

© 2017 г. А. Г. Лаптев*, Е. А. Лаптева, Г. К. Шагиева

Казанский государственный энергетический университет, 420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51

**e-mail: tvt_kgeu@mail.ru*

Рассмотрен способ повышения эффективности термических деаэраторов и декарбонизаторов ТЭС, который заключается в применении массообменного турбулентного устройства с хаотичной мелкой насадкой. Перед входом в слой насадки в воду подается воздух (декарбонизация) или водяной пар (деаэрация). Хаотичная насадка создает интенсивный турбулентный режим взаимодействия воздуха (пара) с водой и дробление его на мелкие пузырьки, благодаря чему значительно повышается удельная площадь поверхности контакта фаз и обеспечивается высокая эффективность массопередачи (извлечения растворенных газов). Турбулентное массообменное устройство представляет собой круглый канал с патрубками для подключения к трубопроводу исходной воды. Используется хаотичная насадка “Инжехим” с большим свободным объемом (95%) и удельной площадью поверхности 150–300 м²/м³. Насадка изготавливается из тонкой металлической ленты, может иметь шероховатую поверхность и удерживается в канале с помощью двух сеток. Для расчета турбулентного смесителя представлена математическая модель структуры потока, которая построена с применением однопараметрической диффузионной модели и полуэмпирического коэффициента обратного перемешивания. Учет межфазного переноса растворенных газов осуществляется с помощью объемного источника массы. Приводится уравнение для определения источника массы и расчета его параметров. В частном случае сделан переход к ячеечной модели и получено выражение для вычисления профиля концентрации растворенного газа по длине канала с насадкой. Показан пример расчета эффективности турбулентного смесителя при удалении растворенного углекислого газа из воды на ТЭС. Даны рекомендации по использованию рассмотренного технического устройства.

Ключевые слова: деаэратор, декарбонизатор, массопередача, водоподготовка, диффузионная модель, интенсификация массопереноса

DOI: 10.1134/S0040363617010052

**МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ
ПРОЧНОСТИ**

**ИЗМЕНЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛА
ПАРОВЫХ ТУРБИН С НАРАБОТКОЙ СВЫШЕ 330 ТЫС. Ч**

© 2017 г. В. И. Гладштейн*, А. И. Троицкий

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 109280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

**e-mail: resurstec@mail.ru*

Выполнено исследование металла корпуса стопорного клапана (КСК) турбины К-300-23.5 ЛМЗ (сталь 15Х1М1ФЛ), разрушившегося после работы в течение 331 тыс. ч, определены его химический состав и следующие свойства: кратковременные механические на растяжение при 20°С и повышенной температуре, критическая температура хрупкости, критическое раскрытие надреза при повышенной температуре, длительная прочность. Кроме того, оценивались характер микроструктуры, плотность расположения карбидных частиц и их размеры, химический состав карбидного осадка. Проведена проверка представительности свойств металла для основных корпусных деталей путем сравнения с результатами прогноза соответствующей характеристики при наработке 331 тыс. ч. Для прогноза построены зависимости свойств от наработки путем статистической обработки результатов испытаний образцов, вырезанных из более чем 300 деталей. Доказана представительность результатов исследований: при их статистической обработке различия находились в пределах $\pm 5\%$. Установлено, что после 150 тыс. ч только прочность на растяжение при 20°С несущественно зависит от наработки, тогда как показатели прочности при повышенной температуре заметно уменьшаются в зависимости от наработки, критическая температура хрупкости повышается, сложным образом изменяется критическое раскрытие надреза, снижается длительная прочность. Установлено опытным путем, что предел длительной прочности металла КСК при 540°С и наработке 10⁵ ч почти в 1.6 раза ниже требуемых значений в состоянии поставки. По длительной прочности металла имеется возможность оценить ресурс работающих клапанов с наработкой свыше 330 тыс. ч с учетом фактической температуры и напряжений. Даны рекомендации по методам контроля аналогичных деталей.

Ключевые слова: паровая турбина, корпус, металл, механические свойства, наработка, контроль, разрушение при ползучести

DOI: 10.1134/S0040363617010027