

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 2, 2017

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Пылеугольные энергоблоки на супер- и ультрасверхкритические
параметры пара (обзор)

*А. Г. Тумановский, А. Л. Шварц, Е. В. Сомова, Э. Х. Вербовецкий,
Г. Д. Авруцкий, С. В. Ермакова, Р. Н. Калугин, М. В. Лазарев*

3

Разработка тепловой схемы для проекта парогазовой установки
теплофикационного типа с ядерным реактором СВБР-100

В. Ф. Касилов, А. А. Дудолин, С. М. Крашенинников

20

Анализ экспериментальных характеристик многоступенчатых
пароструйных эжекторов паровых турбин

*К. Э. Аронсон, А. Ю. Рябчиков, Ю. М. Бродов, Д. В. Брезгин,
Н. В. Желонкин, И. Б. Мурманский*

28

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках (обзор)

А. И. Леонтьев, Ю. А. Кузма-Кичта, И. А. Попов

36

Водоподготовка и водно-химический режим

Моделирование процессов удаления из воды угольной кислоты в деаэраторах
атмосферного давления

Г. В. Ледуховский

55

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Эффективность использования прямоточных горелок и сопл при реализации
твердого шлакоудаления в топке котла ТПП-210А

*А. М. Архипов, А. А. Канунников, В. С. Киричков, В. Б. Прохоров,
М. В. Фоменко, С. Л. Чернов*

63

Атомные электростанции

Анализ и обобщение опытных данных по теплоотдаче к потоку воды
сверхкритического давления в кольцевых каналах и пучках стержней

В. И. Деев, В. С. Харитонов, А. Н. Чуркин

71

Автоматизация и тепловой контроль в энергетике

Исследование связной системы автоматического регулирования нагрузки
и экономичности работы парового котла с экстремальным регулятором
на имитационной модели

В. Р. Сабанин, А. А. Старостин, А. И. Репин, А. И. Попов

82

Contents

Vol. 64, No. 2, 2017

A simultaneous English language translation of this journal is available from Pleiades Publishing, Inc.
Distributed worldwide by Springer. *Thermal Engineering* ISSN 0040-6015.

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

Review of the Coal-Fired, Over-Supercritical and Ultra-Supercritical Steam Power Plants

*A. G. Tumanovskii, A. L. Shvarts, E. V. Somova, E. Kh. Verbovetskii,
G. D. Avrutskii, S. V. Ermakova, R. N. Kalugin, and M. V. Lazarev*

3

Development of a Thermal Scheme for a Cogeneration Combined-Cycle Unit
with an SVBR-100 Reactor

V. F. Kasilov, A. A. Dudolin, and S. M. Krasheninnikov

20

Analysis of Experimental Characteristics of Multistage Steam-Jet Electors of Steam Turbines

*K. E. Aronson, A. Yu. Ryabchikov, Yu. M. Brodov, D. V. Brezgin,
N. V. Zhelonkin, and I. B. Murmanskii*

28

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Heat and Mass Transfer and Hydrodynamics in Swirling Flows (Review)

A. I. Leont'ev, Yu. A. Kuzma-Kichta, and I. A. Popov

36

Water Treatment and Water Chemistry

Modeling the Water Decarbonization Processes in Atmospheric Degaerators

G. V. Leduhovsky

55

Steam Boilers, Power-Generating Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment

Efficiency of Using Direct-Flow Burners and Nozzles in Implementation
of Dry-Bottom Ash Removal at the TPP-210A Boiler Furnace

*A. M. Arkhipov, A. A. Kanunnikov, V. S. Kirichkov, V. B. Prokhorov,
M. V. Fomenko, and S. L. Chernov*

63

Nuclear Power Generating Stations

Analysis and Generalization of Experimental Data on Heat Transfer
to Supercritical Pressure Water Flow in Ring Channels and Rod Bundles

V. I. Deev, V. S. Kharitonov, and A. N. Churkin

71

Automation and Heat Control in Power Engineering

Study of Connected System of Automatic Control of Load and Operation Efficiency
of a Steam Boiler with Extremal Controller on a Simulation Model

V. R. Sabanin, A. A. Starostin, A. I. Repin, and A. I. Popov

82

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЫЛЕУГОЛЬНЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ НА СУПЕР-
И УЛЬТРАСВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРА (ОБЗОР)¹

© 2017 г. А. Г. Тумановский, А. Л. Шварц, Е. В. Сомова, Э. Х. Вербовецкий,
Г. Д. Авруцкий, С. В. Ермакова, Р. Н. Калугин, М. В. Лазарев

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

e-mail: vti_kotel@mail.ru

Представлен обзор состояния разработок современных мощных пылеугольных энергоблоков на суперсверхкритические (ССКП) и ультрасверхкритические параметры (УСКП) пара и их реализации. Приведены основные технические решения, обеспечивающие надежность, экономичность, низкие выбросы вредных веществ в атмосферу. Увеличение КПД нетто энергоблока достигается в результате оптимизации тепловой схемы, совершенствования основного и вспомогательного оборудования и, главное, повышения параметров пара перед турбиной. Благодаря повышению КПД сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу, в том числе “парникового” газа CO_2 . На сегодняшний день в мировой энергетике уровень параметров пара за котлом составляет $p_0 \approx 30$ МПа, $t_0 = 610/620^\circ\text{C}$. Коэффициент полезного действия на таких блоках достигает 47%. Энергоблоки ССКП работают в Германии, Дании, Японии, Китае, Корее, ведутся проектные разработки в России. В настоящее время в ЕС в рамках программы Thermie AD700 (проект AD 700PF) прорабатывается проект создания энергоблока на ультрасверхкритические параметры пара ($p_0 \approx 35$ МПа, $t_0 = 700/720^\circ\text{C}$) с КПД около 50%. В США, Японии и Китае также приступили к исследованиям в этом направлении. Разработка технических решений начата и в России (ВТИ, МЭИ). Заявленный уровень параметров пара требует применения новых материалов – сплавов на никелевой основе. Учитывая высокую стоимость никелевых сплавов, отсутствие в России технологии их производства и изготовления изделий из них для паротурбинных установок, в качестве первого этапа освоения УСКП следует рассматривать создание энергоблоков на параметры пара 32 МПа, 650/650°C, практически не требующих применения дорогостоящих сплавов. Для разработки и сооружения головных энергоблоков ССКП и УСКП необходимы совместные усилия правительства, энергетиков и металлургов, научных организаций и производителей оборудования.

Ключевые слова: пылеугольный энергоблок, суперсверхкритические параметры пара, ультрасверхкритические параметры пара, котел, турбина, сплавы на никелевой основе

DOI: 10.1134/S0040363617020084

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТА
ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ТИПА
С ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ СВБР-100

© 2017 г. **[В. Ф. Касилов], А. А. Дудолин*, С. М. Крашенинников**

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: nil_pgu@mail.ru

В настоящее время в ядерной энергетике России рассматриваются возможности развития теплофикации, обуславливающей повышение экономичности атомных электростанций, ускорение их окупаемости, а также рост уровня защиты окружающей среды от выбросов вредных веществ. Отмечено, что значимое влияние на эффективность применения атомных теплоэлектроцентралей (АТЭЦ) оказывают затраты на тепловые сети и потери мощности при транспортировке теплоносителя по ним, вызванные размещением атомных станций на существенном удалении от границ застройки городов для обеспечения радиационной безопасности населения. Показаны перспективы и приведены оценки использования теплофикационных энергоблоков атомных станций с реакторами малых и средних мощностей, в том числе с применением парогазовых технологий. Представлены результаты разработки тепловой схемы парогазовой установки (ПГУ) теплофикационного типа с ядерным реактором СВБР-100 (ЯПГУ). В данной ЯПГУ предлагается использовать газотурбинную установку (ГТУ) 6FA GE и паротурбинный агрегат с двухступенчатой теплофикационной установкой. В кotle-utiлизаторе (КУ) насыщенный пар из ядерного реактора перегревается до температуры 560–580°C, что позволяет исключить из тепловой схемы турбоустановки сепаратор-пароперегреватель. Рассмотрена возможность дожигания топлива в КУ. Приведены показатели экономичности ЯПГУ для режимов эксплуатации при разной температуре наружного воздуха. Результаты расчета тепловой схемы в конденсационном режиме эксплуатации свидетельствуют о возможности получения электрического КПД брутто $\eta_{эяпгу}^{бр} = 48\%$ и $N_{эяпгу}^{бр} = 345$ МВт. Этот КПД максимальен для ЯПГУ с реактором СВБР-100. Представлены выводы о необходимости расчетов удельной стоимости ЯПГУ и решения проблемы размещения относительно границ населенных пунктов.

Ключевые слова: парогазовая установка с ядерным реактором, тепловая схема, теплофикационная и газотурбинная установки, паровая турбина, котел-utiлизатор, экономичность и мощность энергоблока

DOI: 10.1134/S0040363617020035

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ПАРОСТРУЙНЫХ
ЭЖЕКТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН

© 2017 г. К. Э. Аронсон, А. Ю. Рябчиков, Ю. М. Бродов, Д. В. Брезгин,
Н. В. Желонкин, И. Б. Мурманский

Уральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
e-mail: lta_ugtu@mail.ru

На основе анализа экспериментальных характеристик многоступенчатых пароструйных эжекторов паровых турбин сформулирован комплекс вопросов для уточнения физической модели газодинамики в проточной части пароструйного аппарата и методики расчета эжекторов, а также особенностей функционирования промежуточных охладителей. Установлено, что коэффициент, определяющий положение критического сечения инжектируемого потока, зависит от характеристик зоны “звуковой трубы”. В пределах этой зоны скорость инжектируемого потока может превышать скорость звука, при этом уменьшаются скачки давлений в рабочем потоке. Характеристики “звуковой трубы” определяют оптимальные осевые размеры эжектора. Результаты измерений показали, что доля пара, конденсирующегося в охладителе I ступени, составляет 70–80% количества пара, поступающего в охладитель, и практически не зависит от содержания воздуха в паре. Эффективность охладителя зависит от давления пара, определяемого работой пароструйного аппарата эжектора следующей после охладителя пароструйной ступени, температурой и расходом охлаждающей воды. Пар, входящий в состав поступающей в охладитель паровоздушной смеси, как правило, перегрет относительно температуры насыщения пара в смеси. Это необходимо учитывать при расчетах охладителя. В процессе длительной эксплуатации изменяется шероховатость стенок камеры смешения эжектора. Влияние изменения шероховатости стенок на характеристику эжектора аналогично влиянию противодавления пароструйной ступени. До некоторого значения шероховатости коэффициент инжекции ступени эжектора, работающего на запредельном режиме, практически не меняется. При достижении критической шероховатости эжектор переходит на допредельный режим работы.

Ключевые слова: многоступенчатый пароструйный эжектор, камера смешения, промежуточный охладитель, характеристика эжектора

DOI: 10.1134/S0040363617020023

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ТЕПЛОМАССООБМЕН И ГИДРОДИНАМИКА
В ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКАХ (ОБЗОР)¹

© 2017 г. А. И. Леонтьев^a, Ю. А. Кузма-Кичта^b, И. А. Попов^{c,*}

^aМосковский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана,
105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1

^bНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^cКазанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ,
420111, Россия, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10

*e-mail: popov-igor-alex@yandex.ru

Представлены результаты российских и зарубежных исследований гидродинамики и тепломассо-переноса в закрученных потоках, вихревого эффекта, поверхностных вихрегенераторов, термо- и гидродинамики на микро- и наномасштабах, горения при закрутке потока, технологий и аппаратов с использованием закрученных потоков для промышленности и энергетики, обсуждение которых проведено на 5-й Международной конференции “Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках”. Главное направление исследований – выбор рациональных форм проточных частей оборудования при использовании закрученных и вихревых потоков для повышения эффективности теплоэнергетического оборудования, режимов течения и горения на основе фундаментальных исследований локальных параметров течения и теплообмена. В этой связи наметилось заметное продвижение в методах исследований вихревых и закрученных потоков – увеличилось количество работ по численным исследованиям локальных параметров закрученных потоков. Важную роль в этом играют развитие и совершенствование современных расчетных моделей и создание отечественного специализированного программного обеспечения. Все экспериментальные работы проводятся с использованием современных методов исследований локальных теплогидравлических параметров, позволяющих раскрывать физические механизмы процессов: PIV- и LIV-методов визуализации, высокоскоростной и тепловизионной съемки, высокоскоростной регистрации параметров быстропротекающих процессов и т.д. Выявлена проблема повышения профессиональных знаний исследователей в области механики жидкости и газа для грамотной постановки физических и математических задач аэрогидродинамики закрученных и вихревых потоков, интерпретации результатов численных и натурных исследований. Показано, что в настоящее время остаются актуальными вопросы повышения эффективности систем охлаждения и тепловой защиты агрегатов теплоэнергетического и теплообменного оборудования, которые могут быть успешно решены использованием вихревых и закрученных потоков как простого, “малоэнергоемкого” метода воздействия на поток и интенсификации процессов теплоотдачи.

Ключевые слова: гидродинамика, тепломассообмен, закрученные течения, вихреобразование, горение, двухфазные течения

DOI: 10.1134/S0040363617020060

ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УДАЛЕНИЯ ИЗ ВОДЫ УГОЛЬНОЙ
КИСЛОТЫ В ДЕАЭРАТОРАХ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

© 2017 г. Г. В. Ледуховский

Ивановский государственный энергетический университет, 153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34

e-mail: lgv83@yandex.ru

Предложена математическая модель процессов удаления из воды угольной кислоты в деаэраторах атмосферного давления, обеспечивающая расчет степени термического разложения гидрокарбонатов в деаэраторе, pH пробы деаэрированной воды и массовой концентрации в ней свободной угольной кислоты в пересчете на диоксид углерода. В основу математического описания процессов положены реализованная в специализированном программном комплексе для расчета трехмерных течений жидкости модель движения воды в деаэраторном баке, согласно которой реальный поток воды представляется в виде совокупности параллельно включенных малых реакторов идеального вытеснения, а константа скорости реакции, обобщенно моделирующей процесс термического разложения гидрокарбонатов с учетом его химической и диффузионных стадий, идентифицируется по экспериментальным данным. На основе результатов экспериментальных исследований, проведенных на деаэраторах различных конструкций с паровым барботажем в баке и без него, разработано эмпирическое обеспечение модели в виде рекомендуемых значений порядка и константы скорости реакции, выбираемых в зависимости от общей щелочности подаваемой в деаэратор воды. Получено замкнутое математическое описание процессов удаления из воды угольной кислоты в деаэраторах. Доказано, что показатели точности предложенной модели соответствуют нормируемым метрологическим характеристикам потенциометрического и алкалиметрического методов измерения pH воды и концентрации в ней свободной угольной кислоты. Это позволяет рекомендовать полученную модель для решения практических задач формирования заданного качества деаэрированной воды путем выбора конструктивных и режимных параметров деаэраторов при их проектировании и режимной наладке.

Ключевые слова: деаэрация, декарбонизация, угольная кислота, константа скорости реакции, математическое моделирование, химическое равновесие

DOI: 10.1134/S0040363617020059

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМОТОЧНЫХ ГОРЕЛОК
И СОПЛ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТВЕРДОГО ШЛАКОУДАЛЕНИЯ
В ТОПКЕ КОТЛА ТПП-210А¹

© 2017 г. А. М. Архипов, А. А. Канунников, В. С. Киричков*,
Б. Б. Прохоров, М. В. Фоменко, С. Л. Чернов

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: KirichkovVS@mail.ru

При реконструкции действующих пылеугольных котлов одним из главных факторов является выбор способа шлакоудаления: твердый (ТШУ) или жидкий (ЖШУ). При этом должны учитываться экологические и экономические аспекты, а также обеспечение раннего зажигания пылеугольного топлива, надежность работы экранов топки в режиме без шлакования и стабильность шлакоудаления. В данной работе рассмотрены вопросы перевода пылеугольных котлов типа ТПП-210А с режима ЖШУ на ТШУ. На сегодняшний день основными проблемами при эксплуатации этих котлов являются высокие выбросы оксидов азота с дымовыми газами в атмосферу и связанные с этим платежи, малый диапазон располагаемых нагрузок, необходимость подсветки пылеугольного факела высокореакционным топливом, большой механический недожог топлива и др. В статье приведены результаты исследований аэродинамики топки с ТШУ, полученные в процессе физического моделирования, изложены технические решения и эскизные проработки (компоновка горелок и сопл в топке котла, принципиальная конструкция пылеугольной горелки, компоновка котла ТПП-210А с низкими теплонапряжениями поперечного сечения и объема топки), связанные с оптимизацией аэродинамики топочного объема при использовании прямоточных горелок и сопл и организацией эффективного ступенчатого сжигания твердого топлива. Рассматриваются два варианта возможной модернизации котельного агрегата. В условиях планируемого повышения паропроизводительности наиболее перспективными являются реализация ТШУ при снижении теплонапряжений поперечного сечения и объема топки примерно в 2 раза, установка прямоточных горелок и сопл с вводом в зону активного горения газов рециркуляции с отбором их из поворотной камеры.

Ключевые слова: котельные установки, твердое шлакоудаление, прямоточные горелки и сопла, механический недожог топлива, оксиды азота

DOI: 10.1134/S0040363617020011

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ ПО ТЕПЛООТДАЧЕ К ПОТОКУ ВОДЫ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В КОЛЬЦЕВЫХ КАНАЛАХ И ПУЧКАХ СТЕРЖНЕЙ¹

© 2017 г. В. И. Деев^a, В. С. Харитонов^{a, *}, А. Н. Чуркин^{b, **}

^aНациональный исследовательский ядерный университет МИФИ, 115409, Россия, Москва, Каширское шоссе, д. 31

^bАО ОКБ “Гидропресс”, 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21

*e-mail: VSKharitonov@mephi.ru

**e-mail: Churkin@grpress.podolsk.ru

Проведен анализ опытных данных по теплоотдаче к воде сверхкритического давления, представленных на Международных симпозиумах ISSCWR-5, 6 и 7, состоявшихся в 2011–2015 гг. в Канаде, Китае и Финляндии, а также опубликованных в последнее время в периодических научных изданиях. Рассматриваются результаты экспериментов с кольцевыми каналами, трех- и четырехстержневыми пучками тепловыделяющих элементов, расположенных в квадратной и треугольной решетках. При обобщении экспериментальных данных и выводе соотношений, пригодных для инженерного расчета коэффициента теплоотдачи в условиях сильного изменения теплофизических свойств воды в околокритической области давлений, применена методика, используемая для круглых труб. Получены эмпирические формулы, описывающие нормальную теплоотдачу к воде сверхкритического давления, движущейся в кольцевых каналах и пучках стержней. По сравнению с существующими рекомендациями в предлагаемых расчетных соотношениях уточнена зависимость коэффициента теплоотдачи от плотности теплового потока и массовой скорости воды вблизи псевдокритической температуры. Расхождение между расчетными значениями коэффициента теплоотдачи и экспериментальными данными в основном не превышает $\pm 25\%$. Проведен детальный статистический анализ отклонений расчетных данных от экспериментальных при различных состояниях потока воды сверхкритического давления. Рассмотрены особенности режимов ухудшенной теплоотдачи и определены границы их существования. Обобщение экспериментальных результатов, полученных для этих режимов, выполнено с использованием предложенных Дж. Джексоном критериев, учитывающих влияние термического ускорения и архимедовых сил на теплообменные процессы. Показано удовлетворительное согласование опытных данных по теплоотдаче при течении воды в кольцевых каналах и пучках стержней с данными для круглых труб.

Ключевые слова: ядерные реакторы, теплоотдача, вода сверхкритического давления, кольцевые каналы, пучки стержней, эмпирические формулы

DOI: 10.1134/S0040363616110023

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ РАБОТЫ
ПАРОВОГО КОТЛА С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ
НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

© 2017 г. В. Р. Сабанин^a, *, А. А. Старостин^a, А. И. Репин^b, А. И. Попов^c

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^bООО “Энергоавтоматика”, 109316, Россия, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 2

^cООО СКБ “Энерготехника-проект”, 308000, Россия, г. Белгород,
просп. Богдана Хмельницкого, д. 111, АБК 5, офис 217

*e-mail: sabaninvr@gmail.com

Рассматриваются вопросы повышения эффективности работы паровых котлов. Для поддержания оптимальных режимов горения топлива предлагается использовать экстремальный регулятор (ЭР), который осуществляет поиск такого значения задания регулятору расхода воздуха (РРВ), при котором, вырабатывая требуемое количество тепла, котел будет потреблять минимальное количество топлива. Представлены результаты испытания численной имитационной динамической нелинейной модели парового котла со связной системой автоматического регулирования нагрузки и экономичности процесса горения с использованием ЭР. Модель создана в пакете моделирования Simulink системы MATLAB и может быть использована для оптимизации режимов горения. По результатам моделирования сделан вывод о принципиальной возможности одновременного регулирования нагрузки котла и оптимизации с помощью ЭР режимов горения при изменениях теплоты сгорания топлива, характеристик котла и режима его работы. Показано, что возможно автоматическое регулирование экономичности работы паровых котлов при использовании ЭР без применения штатных анализаторов дымовых газов. В статье приведены: описание численной имитационной динамической модели парового котла со схемами регулирования расходов топлива, воздуха, давления пара и ЭР; цель использования ЭР в схеме с линейными регуляторами и требования к качеству его работы; результаты работы схем регулирования котла без ЭР с оценкой влияния грубысти режимных карт на характер статической и динамической связи узлов регулирования расходов топлива и воздуха; фазовые траектории и графики переходных процессов, являющихся результатом работы схемы регулирования с ЭР при ступенчатых изменениях качества топлива и характеристик котла; анализ результатов моделирования и перспективы использования ЭР в схемах регулирования котлов.

Ключевые слова: имитационная модель, паровой котел, тепловая нагрузка, коэффициент избытка воздуха, давление газа и воздуха перед горелками, оптимальный режим горения, связная система регулирования, регуляторы расхода топлива и воздуха, экономичность работы котла, экстремальный регулятор, плоскость параметров управления, MATLAB, Simulink

DOI: 10.1134/S0040363617020072