

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 3, 2017

Общие вопросы энергетики

Комплексная оценка эффективных масштабов обновления тепловых электростанций при обосновании рациональной структуры генерирующих мощностей на перспективу до 2035 г.

Ф. В. Веселов, И. В. Ерохина, А. С. Макарова, А. А. Хоршев

5

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Эффективность функционирования промежуточных охладителей многоступенчатых пароструйных эжекторов паровых турбин

К. Э. Аронсон, А. Ю. Рябчиков, Ю. М. Бродов, Н. В. Желонкин, И. Б. Мурманский

15

Модернизация пусковой схемы для снижения эрозии рабочих лопаток последних ступеней паровых турбин и предотвращения массовых обрывов стеллитовых пластин

*В. В. Божко, А. В. Горин, И. В. Зайцев, И. А. Ковалёв, И. А. Носовицкий,
В. Г. Орлик, С. Н. Ломагин, В. П. Чернов*

22

Теплофикационные паровые турбины Siemens: новые решения

В. Ф. Касилов, С. В. Холодков

31

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Современная геотермальная энергетика: ГеоЭС с турбинами на геотермальном паре

Г. В. Томаров, А. А. Шипков

38

Оценка эффективности системы теплоснабжения на основе котельной и ветроустановки в условиях Севера

А. В. Бежан, В. А. Минин

51

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Моделирование одностороннего нагрева цельносварных экранов паровых котлов

М. П. Курепин, М. Ю. Сербиновский

60

Оценка возможности перевода котлов ТП-108 на сжигание природного газа и мазута

*А. Н. Тугов, В. М. Супранов, М. А. Изюмов,
В. А. Верещетин, Ю. М. Усман, А. С. Натальин*

68

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Газодинамические и силовые эффекты, связанные с твердотельной частичкой, в условиях ударной волны в воздухе

Л. Р. Обручкова, Э. Г. Балдина, В. П. Ефремов

77

Гидравлическое сопротивление плоских и кольцевых каналов с различной шероховатостью противоположных стенок

А. С. Корсун, К. В. Куценко, М. И. Писаревский, В. Н. Федосеев, Ю. Н. Балберкина

88

Водоподготовка и водно-химический режим

Комплексные реагенты на основе аминов

*С. Ю. Суслов, А. В. Кирилина, И. А. Сергеев, Т. В. Зезюля, Е. А. Соколова,
Е. В. Еремина, Н. В. Тимофеев*

92

Сдано в набор 16.01.2015 г.	Подписано к печати 16.04.2015 г.	Дата выхода в свет 30.06.2015 г.	Формат $60 \times 88^{1/8}$
Офсетная печать	Усл. печ. л. 10.0	Усл. кр.-отт. 7.0 тыс.	Уч.-изд. л. 10.0
	Тираж 666 экз.	Зак. 275	Бум. л. 5.0
		Цена свободная	

Учредители: Российская академия наук,
Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников

Издатель: ООО МАИК "НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА", 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Отпечатано в типографии ООО "Буки Веди", 119415 Москва, просп. Вернадского, 37, корп. 1

Contents

Vol. 64, No. 3, 2017

A simultaneous English language translation of this journal is available from Pleiades Publishing, Inc.
Distributed worldwide by Springer. *Thermal Engineering* ISSN 0040-6015.

General Subjects of Power Engineering

Comprehensive Assessment of the Effective Scope of Modernization of Thermal Power Plants to Substantiate the Rational Structure of the Generating Capacities for the Future until 2035

F. V. Veselov, I. V. Erokhina, A. S. Makarova, and A. A. Khorshev

5

Steam-, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Installations, and Their Auxiliary Equipment

Functioning Efficiency of Intermediate Coolers of Multistage Steam-Jet Ejectors of Steam Turbines

K. E. Aronson, A. Yu. Ryabchikov, Yu. M. Brodov, N. V. Zhelonkin, and I. B. Murmanskii

15

Start-up Circuit Upgrading to Reduce the Erosion of the Rotor Blades of the Last Stages of Steam Turbines and Prevent the Mass Strips of Stellite Plates

V. V. Bozhko, A. V. Gorin, I. V. Zaitsev, I. A. Kovalev, I. A. Nosovitskii, V. G. Orlik, S. N. Lomagin, and V. P. Chernov

22

Cogeneration Steam Turbines from Siemens: New Solutions

V. F. Kasilov and S. V. Kholodkov

31

Energy Conservation, New and Renewable Energy Sources

Modern Geothermal Power: GeoPP with Geothermal Steam Turbines

G. V. Tomarov and A. A. Shipkov

38

Estimation of Efficiency of the Heat Supply System Based on a Boiler House and a Wind Turbine in the Northern Environment

A. V. Bezhan and V. A. Minin

51

Steam Boilers, Power-Generating Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment

Simulation of One-Sided Heating of Boiler Unit Membrane-Type Water Walls

M. P. Kurepin and M. Yu. Serbinovskiy

60

Assessment of the Potential for Conversion of TP-108 Boilers to Firing Natural Gas and Fuel Oil

A. N. Tugov, V. M. Supranov, M. A. Izyumov, V. A. Vereshchetin, Yu. M. Usman, and A. S. Natal'in

68

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Gas Dynamic and Force Effects of a Solid Particle in a Shock Wave in Air

L. R. Obruchkova, E. G. Baldina, and V. P. Efremov

77

Hydraulic Resistance of Plane Channels and Annulus with Different Roughness on Opposite Walls

A. S. Korsun, K. V. Kutsenko, M. I. Pisarevsky, V. N. Fedoseev, and Y. N. Balberkina

88

Поправка

к статье *С. Е. Фрида, А. В. Арсатова, М. Ю. Ощепкова*

“Технические решения для производства солнечных водонагревательных установок из полимерных композиционных материалов”, опубликованной в № 6 журнала “Теплоэнергетика” за 2016 г.

Ссылку 1 к статье “Технические решения для производства солнечных водонагревательных установок из полимерных композиционных материалов” (авторы: С. Е. Фрид, А. В. Арсатов, М. Ю. Ощепков) следует читать так:

¹Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках ФЦП “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы” (соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0036, уникальный идентификатор RFMEFI60714X0036).

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ЭНЕРГЕТИКИ

**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНЫХ МАСШТАБОВ
ОБНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРИ ОБОСНОВАНИИ
РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2035 г.**

© 2017 г. Ф. В. Веселов^{a, b, *}, И. В. Ерохина^a, А. С. Макарова^a, А. А. Хоршев^a

^aИнститут энергетических исследований РАН, 117186, Россия, Москва, Нагорная ул., д. 31, корп. 2

^bНациональный исследовательский университет “Высшая школа экономики”,
101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., д. 20

*e-mail: info@eriras.ru

Рассмотрена проблематика комплексного технико-экономического обоснования приоритетов и масштабов обновления действующих тепловых электростанций в России при разработке долгосрочных прогнозов развития отрасли. Проанализирована существующая ситуация с тенденциями обновления мощности ТЭС. Представлены актуализированные исходные показатели капитальных и эксплуатационных затрат и полученные оценки сравнительной эффективности разных типов инвестиционных решений по модернизации и замене оборудования на газомазутных и угольных ТЭС по основным зонам национальной энергосистемы (ЕЭС России). На основе результатов вариантной оптимизации структуры генерирующих мощностей исследованы альтернативные стратегии обновления ТЭС, различающиеся масштабами перехода на новые технологии, капиталоемкостью и энергоэффективностью (снижением среднего удельного расхода топлива). Для их интегральной экономической оценки авторами модифицирован традиционный подход, основанный на определении суммарных дисконтированных затрат на энергоснабжение (least-cost planning), который дополнен сопоставлением по средневзвешенной оптовой цене электроэнергии. Предложен метод прогнозирования оптовой цены исходя из прямого и двойственного решения оптимизационной задачи, адаптируемый к различным комбинациям механизмов оплаты электроэнергии и мощности на базе предельных и средних издержек. Энергоэкономический анализ показал, что изменение противоположных по своему действию эффектов снижения капиталовложений и экономии топлива с ростом масштабов перехода на более прогрессивные технологии производства электроэнергии на ТЭС нелинейно. Таким образом, относительно суммарных затрат на энергоснабжение и оптовых цен электроэнергии обосновано формирование рациональной стратегии обновления действующих электростанций, сочетающей в себе решения по модернизации и замене оборудования для действующих электростанций разных типов, и приведены ее основные параметры на перспективу до 2035 г.

Ключевые слова: электроэнергетика, тепловые электростанции, модернизация, ресурс оборудования, инвестиционные решения, эффективность, технико-экономическая оценка

DOI: 10.1134/S0040363617030109

Comprehensive Assessment of the Effective Scope of Modernization of Thermal Power Plants to Substantiate the Rational Structure of the Generating Capacities for the Future until 2035

F. V. Veselov^{a, b, *}, I. V. Erokhina^a, A. S. Makarova^a, and A. A. Khorshev^a

^a*Institute for Energy Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia*

^b*National Research University Higher School of Economics, Moscow, 101000 Russia*

*e-mail: info@eriras.ru

Abstract—The article deals with issues of technical and economic substantiation of priorities and scopes of modernizing the thermal power plants (TPPs) in service in Russia to work out long-term forecasts of the development of the industry. The current situation in the TPP modernization trends is analyzed. The updated initial figures of the capital and operation costs are presented and the obtained estimates of the comparative efficiency of various investment decisions on modernization and equipment replacement at gas-and-oil-burning and coal-fired TPPs with regard to the main zones of the national Unified Power System (UPS) of Russia are cited. The results of alternative optimization of the generating capacity structure underlie a study of alternative TPP modernization strategies that differ in the scope of switching to new technologies, capital intensity, and energy efficiency (decrease in the average specific fuel consumption). To provide an integral economic assessment of the above strategies, the authors modified the traditional approach based on determination of the overall discounted costs of power supply (least-cost planning) supplemented with a comparison by the weighted average wholesale price of the electric energy. A method for prediction of the wholesale price is proposed reasoning from the direct and dual solutions of the optimization problem. The method can be adapted to various combinations of the mechanisms of payment for the electric energy and the capacity on the basis of marginal and average costs. Energy-efficiency analysis showed that the opposite effects of reduction in the capital investment and fuel saving change in a nonlinear way as the scope of the switch to more advanced power generation technologies at the TPPs increases. As a consequence, a strategy for modernization of the operating power stations rational with respect to total costs of the power supply and wholesale prices for the electric energy has been formulated. The strategy combines decisions on modernization and replacement of the equipment at the operating power stations of various types. The basic parameters of the strategy for the future until 2035 are provided.

Keywords: electrical power generation, thermal power plants, modernization, service life of the equipment, investment decisions, efficiency, assessment of the technical and economic feasibility

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
ОХЛАДИТЕЛЕЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ПАРОСТРУЙНЫХ
ЭЖЕКТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН¹**

© 2017 г. К. Э. Аронсон*, А. Ю. Рябчиков, Ю. М. Бродов, Н. В. Желонкин, И. Б. Мурманский

Уральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, а/я 3а

**e-mail: lta_ugtu@mail.ru*

Представлен анализ конструктивного исполнения различных типов промежуточных охладителей многоступенчатых пароструйных эжекторов, а также приведены оценки тепловой эффективности и газодинамического сопротивления охладителей. На основе результатов испытаний эжекторов получены данные о количестве пара, конденсирующегося из паровоздушной смеси в охладителе I ступени эжектора. Установлено, что доля сконденсировавшегося в охладителе пара составляет 0.6–0.7 и практически не зависит от давления рабочего пара (и, следовательно, расхода пара в охладитель) и количества воздуха в паровоздушной смеси. Предложено оценивать долю конденсирующегося пара в охладителе I ступени на основе сопоставления расчетной и экспериментальной характеристик II ступени. Проведенные с учетом данной гипотезы расчеты для основных типов серийных многоступенчатых эжекторов показывают, что в охладителе I ступени должно конденсироваться от 0.60 до 0.85 количества пара, поступающего в охладитель. Для эжекторов с охладителями типа “труба в трубе” (ЭПО-3-200) и винтового (ЭО-30) доля сконденсировавшегося пара может достигать 0.93–0.98. Оценка газодинамического сопротивления охладителей показывает, что в охладителях со встроенным и выносным трубным пучком сопротивление с паровой стороны составляет 100–300 Па. Газодинамическое сопротивление охладителей типа “труба в трубе” и винтового существенно (в 3–6 раз) выше, чем охладителей с трубным пучком. Однако производительность по “сухому” (атмосферному) воздуху при условии приблизительно одинаковых значений расходов рабочего пара эжекторов с относительно высоким газодинамическим сопротивлением охладителей выше, чем эжекторов с невысоким сопротивлением.

Ключевые слова: эжектор, ступень, охладитель, характеристики, конденсация, потери давления

DOI: 10.1134/S0040363617030018

Functioning Efficiency of Intermediate Coolers of Multistage Steam-Jet Ejectors of Steam Turbines

K. E. Aronson*, **A. Yu. Ryabchikov**, **Yu. M. Brodov**, **N. V. Zhelonkin**, and **I. B. Murmanskii**

Ural State University, Yekaterinburg, 620002, Russia

**e-mail: lta_ugtu@mail.ru*

Abstract—Designs of various types of intermediate coolers of multistage ejectors are analyzed and thermal effectiveness and gas-dynamic resistance of coolers are estimated. Data on quantity of steam condensed from steam-air mixture in stage I of an ejector cooler was obtained on the basis of experimental results. It is established that the amount of steam condensed in the cooler constitutes 0.6–0.7 and is almost independent of operating steam pressure (and, consequently, of steam flow) and air amount in steam-air mixture. It is suggested to estimate the amount of condensed steam in a cooler of stage I based on comparison of computed and experimental characteristics of stage II. Computation taking this hypothesis for main types of mass produced multistage ejectors into account shows that 0.60–0.85 of steam amount should be condensed in stage I of the cooler. For ejectors with “pipe-in-pipe” type coolers (EPO-3-200) and helical coolers (EO-30), amount of condensed steam may reach 0.93–0.98. Estimation of gas-dynamic resistance of coolers shows that resistance from steam side in coolers with built-in and remote pipe bundle constitutes 100–300 Pa. Gas-dynamic resistance of “pipe-in-pipe” and helical type coolers is significantly higher (3–6 times) compared with pipe bundle. However, performance by “dry” (atmospheric) air is higher for ejectors with relatively high gas-dynamic resistance of coolers than those with low resistance at approximately equal operating flow values of ejectors.

Keywords: ejector, stage, cooler, characteristics, condensation, pressure losses

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУСКОВОЙ СХЕМЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭРОЗИИ
РАБОЧИХ ЛОПАТОК ПОСЛЕДНИХ СТУПЕНЕЙ ПАРОВЫХ ТУРБИН
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МАССОВЫХ ОБРЫВОВ
СТЕЛЛИТОВЫХ ПЛАСТИН¹**

© 2017 г. В. В. Божко^а, А. В. Горин^а, И. В. Зайцев^а, И. А. Ковалёв^а, И. А. Носовицкий^а,
В. Г. Орлик^{а, *}, С. Н. Ломагин^б, В. П. Чернов^с

^аНаучно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования
им. И.И. Ползунова (НПО ЦКТИ), 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/б

^бФилиал ОАО “Генерирующая компания” Заинская ГРЭС, 423520, Россия, Республика Татарстан, г. Заинск, а/я 34

^сФилиал ПАО “Интер РАО” Черепетская ГРЭС, 301430, Россия, Тульская обл., г. Суворов, ул. Н. Островского, д. 1а

*e-mail: turbina@ckti.ru

При пусках турбины на малых расходах пара в режиме холостого хода лопатки ротора низкого давления потребляют энергию, вызывая вентиляционный нагрев ступеней и создавая в них более глубокое разрежение, чем в конденсаторе. Это приводит к обратным токам пара в выхлопе цилиндра низкого давления (ЦНД), снижающим нагрев из-за влаги пусковых сбросов и охлаждающих впрысков. Показано, что в результате модернизации с переходом на цельнофрезерованные бандажные полки рабочих лопаток снижается разрежение в ступенях и уменьшается эффективность их охлаждения из-за устранения упругого разворота лопаток под действием центробежных сил и уплотнения их по периферии. Нагрев рабочих лопаток последних ступеней превышает температурный порог стойкости пайки стеллитовых пластин (150°С), и начинаются их массовые обрывы. Предложена, внедрена и испытана на действующем энергоблоке пусковая схема, обеспечивающая как удержание температуры последних ступеней ниже порога стойкости пайки вследствие перувлажнения сбросов до состояния насыщения, так и высокую степень удаления из сбросного пара избыточной эрозионно-опасной капельной влаги. Инвестиции в разработку и внедрение новой пусковой схемы окупаются в течение года благодаря гарантированному предотвращению обрывов стеллитовых пластин, повышающему ресурс рабочих лопаток последних ступеней, а также увеличению лопаточного КПД вследствие резкого снижения эрозионного износа профилей и уменьшения их поверхностной шероховатости. Это сокращает годовой расход условного топлива примерно на 1000 т на каждые 100 МВт установленной мощности.

Ключевые слова: паровая турбина, последняя ступень, рабочая лопатка, каплеударная эрозия, стеллитовые пластины, пайка, ресурс, КПД, пусковые сбросы пара, модернизация, сепарация, инвестиции, окупаемость

DOI: 10.1134/S004036361703002X

Start-up Circuit Upgrading to Reduce the Erosion of the Rotor Blades of the Last Stages of Steam Turbines and Prevent the Mass Strips of Stellite Plates

V. V. Bozhko^a, A. V. Gorin^a, I. V. Zaitsev^a, I. A. Kovalev^a, I. A. Nosovitskii^a, V. G. Orlik^{a,*},
S. N. Lomagin^b, and V. P. Chernov^c

^a*Polzunov Scientific and Development Association on Research and Design of Power Equipment (NPO TsKTI),
St. Petersburg, 191167 Russia*

^b*Branch of OAO Generating Company, Zainskaya State District Power Plant, Zainsk, 423520 Tatarstan, Russia*

^c*Branch of PAO Inter RAO, Cherepetskaya State District Power Plant, Suvorov, Tula oblast, 301430 Russia*

*e-mail: turbine@ckti.ru

Abstract—At turbine starts with low steam flow rates in idle mode, the low-pressure rotor blades consume energy, causing the ventilation heating of the stages and creating higher depression in them than in the condenser. This leads to the return steam flows in the exhaust of the low-pressure cylinder (LPC), reducing the heat due to the moisture of starting steam damps and cooling injections. It is shown that, as a result of upgrading with the transition to fully milled shroud platforms of rotor blades, the depression in the stages decreases and their cooling efficiency is reduced due to the removal of an elastic turn of the rotor blades under the action of centrifugal forces and seal of them by periphery. Heating the rotor blades of the last stages exceeds the temperature threshold of soldering resistance of stellite plates (150°C), and their mass strips begin. The start-up circuit providing both the temperature retention of the last stages lower the soldering resistance threshold due to overwetting the steam damps up to saturation condition and the high degree of removal from the dump steam of excessive erosive-dangerous condensed moisture was proposed, applied, and tested at the operating power unit. The investment in the development and application of the new start-up circuit are compensated in the course of a year owing to guaranteed prevention of the strips of stellite plates that lengthens the service life of the rotor blades of the last stages as well as increase of the rotor blade efficiency due to the sharp decrease of erosive wear of the profiles and reduction of their surface roughness. This reduces the annual consumption of equivalent fuel by approximately 1000 t for every 100 MW of installed capacity.

Keywords: steam turbine, last stage, rotor blade, drop-impingement erosion, stellite plates, soldering, service life, efficiency, starting steam damp, upgrading, separation, investment, payback

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ SIEMENS: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

© 2017 г. **В. Ф. Касилов^а**, **С. В. Холодков^{б, *}**

^аНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^бООО “Сименс”, 115184, Россия, Москва, Большая Татарская ул., д. 9

*e-mail: sholodkov@mpei.ru

Представлена система проектирования и изготовления паровых турбин компании Siemens AG, называемая “улучшенной платформой” (Enhanced Platform). В основу этой системы заложен комплекс организационно-технологических мероприятий, позволяющих создавать из стандартных компонентов паротурбинные агрегаты различных типов электрической мощностью до 250 МВт. Особое внимание в процессе проектирования на основе Enhanced Platform уделяется показателям экономичности, надежности и маневренности турбоагрегатов, а также увеличению межремонтного периода и сокращению производственных затрат. Рассмотрены особенности конструкций паровых турбин SST-700 и SST-900. Турбина SST-700 применяется в паротурбинных установках (ПТУ) с противодавлением или как цилиндр высокого давления (ЦВД) при формировании компоновки двухцилиндровой конденсационной турбины с промежуточным перегревом пара. Показана конструкция одноцилиндровой турбины SST-700 с корпусом без горизонтального разъема, позволяющая повысить маневренность турбоагрегата. Турбина SST-900 может быть использована в качестве комбинированного цилиндра среднего и низкого давления (ЦСНД) в паротурбинных и парогазовых энергоблоках с промежуточным перегревом пара. Приведены компоновки турбоагрегатов на основе комбинации турбин SST-700 и SST-900, а также SST-500 и SST-800. Примерами такой комбинации являются соответственно парогазовые установки ПГУ-410 с конденсационной турбиной и ПГУ-420 с теплофикационной турбиной. В состав основного оборудования ПГУ-410 входят газотурбинная установка (ГТУ) SGT5-4000F и ПТУ, включающая в себя турбины SST-700 и SST-900RH. В паротурбинной части теплофикационного энергоблока ПГУ-420 реализована одновальная компоновка турбоагрегата с двумя турбинами SST-800 и одной турбиной SST-500, обеспечивающими в конденсационном режиме эксплуатации электрическую мощность $N_{э, ПТУ} = 150$ МВт.

Ключевые слова: Siemens AG, промышленная паровая турбина, турбины SST-700 и SST-900, компоновка паротурбинных агрегатов, парогазовый энергоблок, тепловая схема паротурбинной установки

DOI: 10.1134/S0040363617030043

Cogeneration Steam Turbines from Siemens: New Solutions

V. F. Kasilov^a and S. V. Kholodkov^{b,*}

^aMoscow Power Engineering Institute (MPEI, National Research University), Moscow, 111250 Russia

^bООО Siemens, Moscow, 115184 Russia

*e-mail: sholodkov@mpei.ru

Abstract—The Enhanced Platform system intended for the design and manufacture of Siemens AG turbines is presented. It combines organizational and production measures allowing the production of various types of steam-turbine units with a power of up to 250 MW_{el} from standard components. The Enhanced Platform designs feature higher efficiency, improved reliability, better flexibility, longer overhaul intervals, and lower production costs. The design features of SST-700 and SST-900 steam turbines are outlined. The SST-700 turbine is used in backpressure steam-turbine units (STU) or as a high-pressure cylinder in a two-cylinder condensing turbine with steam reheat. The design of an SST-700 single-cylinder turbine with a casing without horizontal split featuring better flexibility of the turbine unit is presented. An SST-900 turbine can be used as a combined IP and LP cylinder (IPLPC) in steam-turbine or combined-cycle power units with steam reheat. The arrangements of a turbine unit based on a combination of SST-700 and SST-900 turbines or SST-500 and SST-800 turbines are presented. Examples of this combination include, respectively, PGU-410 combined-cycle units (CCU) with a condensing turbine and PGU-420 CCUs with a cogeneration turbine. The main equipment items of a PGU-410 CCU comprise an SGT5-4000F gas-turbine unit (GTU) and STU consisting of SST-700 and SST-900RH steam turbines. The steam-turbine section of a PGU-420 cogeneration power unit has a single-shaft turbine unit with two SST-800 turbines and one SST-500 turbine giving a power output of $N_{el, STU} = 150$ MW under condensing conditions.

Keywords: Siemens AG, industrial steam turbine, SST-700 and SST-900 turbines, steam-turbine unit arrangement, combined-cycle power unit, thermal cycle of steam-turbine unit

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

**СОВРЕМЕННАЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
ГеоЭС С ТУРБИНАМИ НА ГЕОТЕРМАЛЬНОМ ПАРЕ**

© 2017 г. Г. В. Томаров, А. А. Шипков

ООО “Геотерм-ЭМ”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24

e-mail: geotherm@gmail.com

В первой части обзора представлены сведения о масштабах и особенностях развития геотермальной энергетики в различных странах мира. Предложена классификация технологических схем геотермальных электростанций (ГеоЭС) по фазовому состоянию первичного источника тепла (геотермального теплоносителя), термодинамическому циклу и применяемым турбинам. Рассмотрены особенности геотермальных электростанций с использованием сепарата и пара вторичного вскипания в технологическом контуре, а также технологическая схема и термодинамический процесс преобразования тепловой энергии геотермального флюида в электроэнергию на ГеоЭС наиболее распространенного сегодня типа double-flash – с двумя давлениями сепарации. Показано, что удельная мощность на единицу расхода геотермального теплоносителя энергоблоков с комбинированным циклом на 20–25% превышает этот показатель на традиционных одноконтурных ГеоЭС. Дана информация об основных химических компонентах и диапазонах их концентрации в геотермальном флюиде различных месторождений мира. Определены три исторических этапа совершенствования геотермальных энерготехнологий, характеризующихся освоением геотермальных высокотемпературных ресурсов сухого (перегретого) пара, использованием двухфазного влажно-парового геотермального теплоносителя в энергоблоках ГеоЭС с одним или двумя давлениями расширения и развитием ГеоЭС с установками бинарного цикла. Отмечается современная тенденция более активного применения бинарных энергоустановок в технологических схемах геотермальных электростанций. Рассмотрены конструктивные особенности паротурбинных установок и сепарационных устройств ГеоЭС, которые обусловлены использованием низкопотенциального геотермального насыщенного пара в качестве рабочей среды, отличающейся коррозионной агрессивностью и склонностью к образованию отложений. Определены наиболее перспективные российские геотермальные энергетические проекты. Сформулирован перечень современных передовых технологий повышения эффективности геотермальных турбоустановок. На примере конструкции паровой турбины, изготовленной ОАО “Калужский турбинный завод” мощностью 25 МВт, показаны преимущества применения внутриканальной сепарации влаги с использованием специальной турбинной ступени-сепаратора.

Ключевые слова: геотермальный теплоноситель, геотермальная электростанция, технологическая схема, геотермальная турбоустановка, сепаратор, ГеоЭС с одним давлением сепарации, ГеоЭС с двумя давлениями сепарации, химический состав геотермального теплоносителя

DOI: 10.1134/S0040363617030080

Modern Geothermal Power: GeoPP with Geothermal Steam Turbines

G. V. Tomarov and A. A. Shipkov

ООО Geoterm-EM, Moscow, 111250 Russia

e-mail: geoterm@gmail.com

Abstract—The first part of the review presents information on the scale and specific features of geothermal energy development in various countries. The classification of geothermal power plant (GeoPP) flowsheets by a phase state of the primary heat source (a geothermal fluid), thermodynamic cycle, and applicable turbines is proposed. Features of geothermal plants using methods of flashing and steam separation in the process loop and a flowsheet and thermodynamic process of a geothermal fluid heat-to-power conversion in a GeoPP of the most widespread type using a double-flash separation are considered. It is shown that, for combined cycle power units, the specific power-to-consumption geothermal fluid ratio is 20–25% higher than that for traditional single-loop GeoPP. Information about basic chemical components and their concentration range for geothermal fluids of various formations around the world is presented. Three historic stages of improving geothermal energy technologies are determined, such as development of high-temperature geothermal resources (dry, superheated steam) and application of a two-phase wet-steam geothermal fluid in GeoPP power units with one or two expansion pressures and development of binary cycle GeoPPs. A current trend of more active use of binary power plants in GeoPP technological processes is noted. Design features of GeoPP's steam turbines and steam separating devices, determined by the use of low-potential geothermal saturated steam as a working medium, which is characterized by corrosion aggressiveness and a tendency to form deposits, are considered. Most promising Russian geothermal energy projects are determined. A list of today's most advanced geothermal turbine performance technologies is presented. By an example of a 25 MW steam turbine design, made by JSC Kaluga Turbine Works, advantages of the internal moisture separation with a special turbine-separator stage are shown.

Keywords: geothermal fluid, geothermal power plant, flowsheet, geothermal turbine, separator, single-flash GeoPP, double-flash GeoPP, geothermal fluid chemical composition

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ КОТЕЛЬНОЙ И ВЕТРОУСТАНОВКИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА**

© 2017 г. А. В. Бежан*, В. А. Минин**

*Центр физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН,
184209, Россия, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 14*

* e-mail: yeskela@rambler.ru

** e-mail: minin@ien.kolasc.net.ru

Описывается методический подход к определению температуры воздуха внутри зданий, теплоснабжение которых обеспечивается энергокомплексом котельная + ветроэнергетическая установка (ВЭУ). Рассмотрен вариант теплоснабжения жилого дома в ветровых условиях г. Мурманска. Показано, что в периоды с сильным ветром ВЭУ сможет в значительной мере или полностью обеспечить потребности в тепле, а иногда даже создать избыток энергии. При маловетреной погоде почти вся нагрузка приходится на котельную. Рассмотрена возможность аккумулирования избытков энергии, полученной от ВЭУ при сильном ветре, путем повышения температуры воздуха в общем объеме здания вплоть до 25°C и последующего использования запасенного тепла в период слабого ветра, когда температура в помещении может понизиться до 20°C. Это позволяет сэкономить органическое топливо в котельной. Наглядно показано, как при использовании избыточной энергии ВЭУ может изменяться в течение года температура воздуха в здании благодаря его теплоаккумулирующей способности. Приведены результаты, свидетельствующие о положительном энергетическом эффекте от применения ВЭУ совместно с котельной. Установлено, что вовлечение ВЭУ в покрытие графика отопительной нагрузки способствует снижению участия котельной в теплоснабжении на 30–50%, а использование избыточной энергии ВЭУ и теплоаккумулирующей способности здания дает возможность в отдельные месяцы сократить участие котельной еще на 5–15%.

Ключевые слова: теплоснабжение, котельная, ветроэнергетическая установка, здание, тепловой аккумулятор

DOI: 10.1134/S0040363616100015

Estimation of Efficiency of the Heat Supply System Based on a Boiler House and a Wind Turbine in the Northern Environment

A. V. Bezhan* and V. A. Minin**

Center for Physicotechnical Problems of Power Engineering in the North, Kola Scientific Center, Russian Academy of Sciences, ul. Fersmana 14, Apatity, Murmansk oblast, 184209 Russia

**e-mail: yeskela@rambler.ru*

***e-mail: minin@ien.kolasc.net.ru*

Abstract—This article describes a methodological approach to defining indoor air temperature in buildings heated by a power supply unit consisting of a boiler house and a wind-driven power plant (WDPP). We discuss a heating option for a residential building in the windy conditions of Murmansk city. We proved that, during the periods of strong wind, a WDPP can partially or fully satisfy the heat demand and sometimes even create a surplus of energy. During low wind weather, almost all loads are handled by the boiler house. We considered a possibility to accumulate the surplus energy obtained from a WDPP during strong wind by increasing the temperature in the whole building up to 25°C and further using the accumulated heat during the low-wind period when indoor air temperature may fall below 20°C. This allows saving organic fuel in the boiler house. We demonstrated how indoor air temperature in the building may change throughout the year when using the surplus energy from the WDPP due to thermal storage capacitance of the building. We also provided the results of study, showing favorable energy-related effects of using a WDPP along with the boiler house. It was determined that engaging a WDPP in fulfilling the diagram of heating loads promotes the decrease in the boiler house's contribution to heat supply by 30 to 50%, and using the surplus energy from the WDPP and thermal storage capacitance of the building allows reducing the contribution of the boiler house by 5–15% more in certain months.

Keywords: heat supply, boiler house, wind-driven power plant, building, heat accumulator

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОСТОРОННЕГО НАГРЕВА
ЦЕЛЬНОСВАРНЫХ ЭКРАНОВ ПАРОВЫХ КОТЛОВ**

© 2017 г. М. П. Курепин, М. Ю. Сербиновский*

ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», 347928, Россия, г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220

*e-mail: Serbinovskiy_MY@tkz.power-m.ru, serb-m@mail.ru

Представлены результаты моделирования поля температур и напряженно-деформированного состояния цельносварных газоплотных экранов котлов с использованием метода конечных элементов (МКЭ). Проанализированы методики аналитического и нормативного расчетов одностороннего нагрева плавниковых экранов лучистым тепловым потоком. Предложены методика и программные модули расчета исходных данных для конечно-элементного моделирования, в том числе с учетом термоупругих моментов, возникающих в сварных панелях в результате их одностороннего нагрева. Методика и программные модули использованы при моделировании экранов с помощью программного комплекса ANSYS. Представлены результаты моделирования температурного поля, поля напряжений, деформаций и перемещений цельносварной панели экрана топки котла с помощью МКЭ, а также результаты расчета температуры, напряжений и деформаций труб панели по известным методикам. Проведено сравнение известных результатов физических экспериментов по нагреву и изгибу заданным моментом цельносварных экранов с результатами численного моделирования. Показано, что результаты численного моделирования практически совпадают с экспериментальными данными. Относительная разность значений температур не превышает 1%. Относительная разность экспериментальных значений угла взаимного поворота ребер, вызванного односторонним нагревом лучистым потоком, и данных, полученных по МКЭ, не превышает 8.5% для несмещенных ребер и 7.0% для ребер со смещением. Для этих же ребер разность значений указанного угла, определенных теоретически и по МКЭ, не превышает соответственно 3 и 7.1%. Таким образом, проведена верификация предложенной методики и программных модулей для моделирования температурного поля и напряженно-деформированного состояния экранов и доказана возможность их применения при реальном проектировании.

Ключевые слова: цельносварные газоплотные экраны, температура экранов, напряжения и деформация экранов, моделирование экранов котлов, метод конечных элементов, поле температур, поле напряжений

DOI: 10.1134/S0040363617030055

Simulation of One-Sided Heating of Boiler Unit Membrane-Type Water Walls

M. P. Kurepin and M. Yu. Serbinovskiy*

JSC Taganrog Boiler-Making Plant Krasny Kotelshchik, Taganrog, 347928 Russia

**e-mail: Serbinovskiy_MY@tkz.power-m.ru, serb-m@mail.ru*

Abstract—This study describes the results of simulation of the temperature field and the stress-strain state of membrane-type gastight water walls of boiler units using the finite element method. The methods of analytical and standard calculation of one-sided heating of fin-tube water walls by a radiative heat flux are analyzed. The methods and software for input data calculation in the finite-element simulation, including thermoelastic moments in welded panels that result from their one-sided heating, are proposed. The method and software modules are used for water wall simulation using ANSYS. The results of simulation of the temperature field, stress field, deformations and displacement of the membrane-type panel for the boiler furnace water wall using the finite-element method, as well as the results of calculation of the panel tube temperature, stresses and deformations using the known methods, are presented. The comparison of the known experimental results on heating and bending by given moments of membrane-type water walls and numerical simulations is performed. It is demonstrated that numerical results agree with high accuracy with the experimental data. The relative temperature difference does not exceed 1%. The relative difference of the experimental fin mutual turning angle caused by one-sided heating by radiative heat flux and the results obtained in the finite element simulation does not exceed 8.5% for nondisplaced fins and 7% for fins with displacement. The same difference for the theoretical results and the simulation using the finite-element method does not exceed 3% and 7.1%, respectively. The proposed method and software modules for simulation of the temperature field and stress-strain state of the water walls are verified and the feasibility of their application in practical design is proven.

Keywords: membrane-type gastight water walls, water wall temperature, water wall deformation and stress, simulation of boiler water walls, finite element method, temperature field, stress field

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА КОТЛОВ ТП-108
НА СЖИГАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА И МАЗУТА**

© 2017 г. А. Н. Тугов^а *, В. М. Супранов^б, М. А. Изюмов^б,
В. А. Верещетин^а, Ю. М. Усман^а, А. С. Натальин^а

^аОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

^бНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: vii-boiler@mail.ru

Котлы ТП-108, первоначально спроектированные для работы на фрезерном торфе, в 80-е годы прошлого века были реконструированы в целях перевода их на сжигание также и природного газа. Однако в процессе эксплуатации таких котлов на природном газе возникли проблемы, обусловленные низкой температурой перегрева вторичного пара и большими присосами воздуха в топку. В статье приведены описания проектного варианта котла и его ранее осуществленной реконструкции, предложены мероприятия по дальнейшей модернизации котлов ТП-108, направленные на устранение указанных проблем и позволяющие сжигать в них только природный газ и мазут. Тепловые расчеты, выполненные с помощью специально разработанной адаптированной модели (АМ), показали, что после демонтажа существующих и установки новых, газомазутных, горелок и паро-паровых теплообменников (ППТО), проведения уплотнения газового тракта котла экономичность работы котла становится довольно высокой: при сжигании природного газа могут быть достигнуты параметры, типичные для газомазутных котлов. Установлено, что, применяя ППТО, возможно обеспечить проектное значение температуры перегрева вторичного пара, хотя такое решение нехарактерно для котлов с естественной циркуляцией и промежуточным перегревом. Котел, укомплектованный ППТО, может работать как на мазуте, так и на природном газе, как с рециркуляцией продуктов сгорания, так и без нее. Кроме того, работа котла с рециркуляцией дымовых газов в воздушный короб в сочетании с организацией ступенчатого сжигания позволяет обеспечить требуемые экологические показатели.

Ключевые слова: топка, котел, газ, мазут, температура пара промежуточного перегрева, тепловые расчеты котла, паро-паровой теплообменник

DOI: 10.1134/S0040363617030092

Assessment of the Potential for Conversion of TP-108 Boilers to Firing Natural Gas and Fuel Oil

A. N. Tugov^{a,*}, V. M. Supranov^b, M. A. Izyumov^b, V. A. Vereshchetin^{a,*},
Yu. M. Usman^{a,*}, and A. S. Natal'in^{a,*}

^a*OAO All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia*

^b*Moscow Power Engineering Institute National Research University (MPEI NIU), Moscow, 111250 Russia*

**e-mail: vti-boiler@mail.ru*

Abstract—TP-108 boilers were initially designed to burn milled peat. In the 1980s, they were reconstructed for conversion to burning natural gas as well. However, operation of these boilers revealed problems due to low reheat temperature and great air inleakage in the furnace. The initial design of the boiler and its subsequent reconstruction are described in the paper. Measures are presented for further modernization of TP-108 boilers to eliminate the above-mentioned problems and enable natural gas or fuel oil only to be burned in them. Thermal design calculations made using a specially developed adapted model (AM) suggest that replacement of the existing burners with new oil/gas burners, installation of steam-to-steam heat exchangers (SSHE), and sealing of the boiler gas path to make it gas tight will allow the parameters typical of gas-and-oil fired boilers to be attained. It is demonstrated that SSHEs can yield the design secondary steam reheat temperature, although this solution is not typical for natural circulation boilers with steam reheat. The boiler equipped with SSHEs can operate on fuel oil or natural gas with flue gas recirculation or without it. Moreover, operation of the boiler with flue gas recirculation to the air duct in combination with staged combustion enables the required environmental indicators to be attained.

Keywords: furnace, boiler, fuel oil, reheat steam temperature, boiler thermal design, steam–steam heat exchanger

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ И СИЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЧКОЙ,
В УСЛОВИЯХ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ВОЗДУХЕ**

© 2017 г. Л. Р. Обручкова^{а, *}, Э. Г. Балдина^{б, с}, В. П. Ефремов^а

^аОбъединенный институт высоких температур РАН, 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2

^бОбъединенный институт ядерных исследований, 141980, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д. 6

^сИнститут перспективных исследований “ОМЕГА”, 141982, Россия,
Московская обл., г. Дубна, Университетская ул., д. 19, оф. 407

*e-mail: o_liliya@ihed.ras.ru

Проведено численное моделирование взаимодействия ударной волны с адиабатической твердой частичкой микронных размеров. Ударные волны в расчетах задавались распадом гидродинамического разрыва при мгновенном исчезновении диафрагмы между камерами высокого и низкого давления. Расчеты проводились в двумерной постановке с использованием уравнения состояния идеального газа. Левый торец трубы был непроницаемым, по правому – истечение допускалось. Частичка рассматривалась как неподвижная, непроницаемая и адиабатическая, а расчеты выполнялись для отрезков времени, меньших времени скоростной и температурной релаксации частичек. Для каждого размера твердых частичек с учетом сходимости была выбрана различная численная сетка. Проведено сравнение расчетного значения коэффициента гидравлического сопротивления, описывающего силовое воздействие частички на поток, с аналитической формулой Стокса. Обнаружено, что возможно использование формулы Стокса для расчета гидравлического сопротивления неподвижной частички в условиях ударно-волнового обтекания. Исследовано влияние диаметра частичек на модификацию обтекающего потока за фронтом ударной волны. Рассчитаны удельные разогревы потока перед частичкой и предложена их простая оценка. При анализе результатов вся область разогрева была разделена звуковой линией на сверхзвуковую и дозвуковую области. Показано, что основной запас тепла, генерируемого частичкой в потоке, сосредоточен в дозвуковой области обтекания. Расчеты выполнены с использованием двух различных двумерных гидродинамических программ. Полученное в присутствии частички энерговыделение сравнивали с максимально возможным разогревом при полной остановке потока. Результаты исследования могут быть использованы для оценки возможности зажигания газа перед частичкой в условиях прохождения ударной волны с амплитудой, недостаточной для инициирования детонации без частички.

Ключевые слова: ударные волны, обтекание частиц сверхзвуковым потоком, разогрев среды микро-частицами

DOI: 10.1134/S0040363616100064

Gas Dynamic and Force Effects of a Solid Particle in a Shock Wave in Air

L. R. Obruchkova^{a,*}, E. G. Baldina^{b,c}, and V. P. Efremov^a

^aJoint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, ul. Izhorskaya 13, build. 2, Moscow, 125412 Russia

^bJoint Institute for Nuclear Research, ul. Joliot-Curie 6, Dubna, Moscow oblast, 141980 Russia

^cOMEGA Institute for Advanced Studies, ul. Universitetskaya, 19, of. 407, Dubna, Moscow oblast, 141982 Russia

*e-mail: o_liliya@ihed.ras.ru

Abstract—Shock wave interaction with an adiabatic solid microparticle is numerically simulated. In the simulation, the shock wave is initiated by the Riemann problem with instantaneous removal of a diaphragm between the high- and low-pressure chambers. The calculation is performed in the two-dimensional formulation using the ideal gas equation of state. The left end of the tube is impermeable, while outflow from the right end is permitted. The particle is assumed to be motionless, impermeable, and adiabatic, and the simulation is performed for time intervals shorter than the time of velocity and temperature relaxation of the particle. The numerical grid is chosen for each particle size to ensure convergence. For each particle size, the calculated hydraulic resistance coefficient describing the particle force impact on the flow is compared with that obtained from the analytical Stokes formula. It is discovered that the Stokes formula can be used for calculation of hydraulic resistance of a motionless particle in a shock wave flow. The influence of the particle diameter on the flow perturbation behind the shock front is studied. Specific heating of the flow in front of the particle is calculated and a simple estimate is proposed. The whole heated region is divided by the acoustic line into the subsonic and supersonic regions. It is demonstrated that the main heat generated by the particle in the flow is concentrated in the subsonic region. The calculations are performed using two different 2D hydro codes. The energy release in the flow induced by the particle is compared with the maximum possible heating at complete termination of the flow. The results can be used for estimating the possibility of gas ignition in front of the particle by a shock wave whose amplitude is insufficient for initiating detonation in the absence of a particle.

Keywords: shock waves, particle streamline by a supersonic flow, medium heating by microparticles

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ
И КОЛЬЦЕВЫХ КАНАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ
ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ СТЕНОК¹**

© 2017 г. А. С. Корсун, К. В. Куценко, М. И. Писаревский*, В. Н. Федосеев, Ю. Н. Балберкина

*Национальный исследовательский ядерный университет “Московский инженерно-физический институт”,
115409, Россия, Москва, Каширское шоссе, д. 31*

**e-mail: Peace579@mail.ru*

Предложен новый метод расчета гидравлического сопротивления в плоских и кольцевых каналах с разной шероховатостью стенок при турбулентном течении жидкости. Несмотря на актуальность данного вопроса, в настоящее время в научно-технической литературе результатов исследований по гидродинамике в таких каналах опубликовано крайне мало, а методы их расчетов отсутствуют. В данной работе для описания течения в каналах с разной шероховатостью стенок использовалась полуэмпирическая теория турбулентного пограничного слоя Прандтля. Поток жидкости в поперечном сечении канала условно разбивался на два не взаимодействующих между собой слоя разной толщины и омывающих стенки с различной шероховатостью. Основные балансовые соотношения записаны для плоского канала. Для получения условия сшивки профилей скоростей двух слоев использован логарифмический профиль скорости. Получена замкнутая система уравнений, позволяющая рассчитывать гидравлическое сопротивление плоских каналов при заданной шероховатости противоположных стенок. Делается вывод о том, что полученные соотношения можно использовать для расчета гидравлического сопротивления и в кольцевых каналах. Эксперименты проводились на кольцевых каналах, через которые прокачивалась вода. Каждый кольцевой канал представлял собой трубу с гладкими стенками, в которую коаксиально устанавливался стержень, на поверхность которого была нанесена искусственная шероховатость двух типов (трапециевидная и резбовидная). Проведено сравнение результатов расчета и экспериментальных данных, которое подтвердило справедливость предлагаемого метода. Данный метод может быть использован при расчетах гидравлических трактов различных энергетических установок.

Ключевые слова: коэффициент гидравлического сопротивления, логарифмический профиль скорости, искусственная шероховатость, эффективный диаметр

DOI: 10.1134/S0040363617020047

Hydraulic Resistance of Plane Channels and Annulus with Different Roughness on Opposite Walls

A. S. Korsun, K. V. Kutsenko, M. I. Pisarevsky*, V. N. Fedoseev, and Y. N. Balberkina

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

**e-mail: Peace579@mail.ru*

Abstract—A new method for prediction of hydraulic resistance for a turbulent flow in plane channels and annulus is proposed. In spite of the importance of this issue, only very few publications devoted to the investigation into hydrodynamics in these channels are available, and there are no methods for predicting hydraulic resistance of a flow in these channels at all. The flow in channels with different roughness on the walls is described using the Prandtl semiempirical theory of a turbulent boundary layer. The flow in a channel cross-section is divided into two noninteracting layers of different thickness flowing along the walls with different roughness. The basic balance correlations are derived for a plane channel. To match the velocity profiles of both layers at the interface point, a logarithmic velocity profile is used. This yields a closed system of equations for predicting hydraulic resistance in plane channels with a given different roughness on opposite walls. It is demonstrated that the obtained correlation may be used for predicting hydraulic resistance in annulus as well. Experiments were carried out with a water flow in an annulus. Each annuli consisted of a pipe having a smooth wall into which a rod with artificial roughness on the surface was inserted coaxially. Two types of roughness were investigated: trapezoid and threadlike ones. Comparison of the predictions with the experimental data confirmed the validity of the proposed method. It can be used in designing flowpaths of various power installations.

Keywords: hydraulic resistance factor, hydraulic resistance factor, logarithmic velocity profile, artificial roughness, effective diameter

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕАГЕНТЫ НА ОСНОВЕ АМИНОВ

© 2017 г. С. Ю. Суслов*, А. В. Кирилина**, И. А. Сергеев, Т. В. Зезюля, Е. А. Соколова, Е. В. Еремина, Н. В. Тимофеев

ОАО «Всероссийский теплотехнический институт», 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: vii.ssu@mail.ru

**e-mail: vti_water@mail.ru

Применение аминов для ведения водно-химических режимов (ВХР) на электростанциях имеет давнюю историю. Однако использование комплексных реагентов, являющихся смесью нейтрализующих и пленкообразующих аминов, в которой могут также присутствовать и другие органические компоненты, вызывает множество споров. В основном это происходит из-за отсутствия достоверной информации об этих компонентах. Способность любого амина эффективно защищать металлические поверхности зависит от нескольких факторов, рассмотренных в статье. Представлены результаты применения комплексных реагентов для защиты поверхностей нагрева в промышленных условиях и расчетные прогнозы поведения разных реагентов при ведении ВХР на котлах-утилизаторах с различной тепловой схемой. На примере двухбарабанного котла-утилизатора с последовательной схемой расположения барабанов приведены расчетные значения рН для различных марок реагентов при одинаковых условиях. Анализ работы с различными марками реагентов позволил создать композицию, наиболее полно удовлетворяющую условиям применения на котлах-утилизаторах разных давлений. По результатам выполненных испытаний нового аминсодержащего реагента на энергоблоке ПГУ было установлено, что данный реагент является базовой разработкой для дальнейшего развития реагентов на основе комплексных аминов. Приведен пример испытаний нового комплексного реагента, созданного с участием авторов по программе импортозамещения, и показана возможность его использования для ведения ВХР энергоблоков парогазовых установок (ПГУ) и ТЭС. Оценено соответствие применяемых реагентов требованиям норм водно-химического режима и защиты поверхностей нагрева. Применение аминсодержащих реагентов на энергоблоках ТЭС позволяет решать комплексные задачи по обеспечению очистки в щадящем режиме поверхностей нагрева от отложений, выполнение консервации и ведение водно-химического режима на оборудовании ТЭС.

Ключевые слова: комплексный аминсодержащий реагент, коэффициент распределения, рН, котлы-утилизаторы, опытно-промышленные испытания

DOI: 10.1134/S0040363617030067

Complex Amine-Based Reagents

S. Yu. Suslov*, A. V. Kirilina**, I. A. Sergeev, T. V. Zezyulya, E. A. Sokolova,
E. V. Eremina, and N. V. Timofeev

OJSC All-Russia Institute of Thermal Engineering, Moscow, Russia

**e-mail: vti.ssu@mail.ru*

***e-mail: vti_water@mail.ru*

Abstract—Amines for a long time have been applied to maintaining water chemistry conditions (WCC) at power plants. However, making use of complex reagents that are the mixture of neutralizing and the film-forming amines, which may also contain other organic components, causes many disputes. This is mainly due to lack of reliable information about these components. The protective properties of any amine with regard to metal surfaces depend on several factors, which are considered in this article. The results of applying complex reagents to the protection of heating surfaces in industrial conditions and estimated behavior forecasts for various reagents under maintaining WCC on heat-recovery boilers with different thermal circuits are presented. The case of a two-drum heat-recovery boiler with in-line drums was used as an example, for which we present the calculated pH values for various brands of reagents under the same conditions. Work with different reagent brands and its analysis enabled us to derive a composition best suitable for the conditions of their practical applications in heat-recovery boilers at different pressures. Testing the new amine reagent performed at a CCPP power unit shows that this reagent is an adequate base for further development of reagents based on amine compounds. An example of testing a complex reagent is shown created with the participation of the authors within the framework of the program of import substitution and its possible use is demonstrated for maintaining WCC of power-generating units of combined-cycle power plants (CCPP) and TPP. The compliance of the employed reagents with the standards of water chemistry conditions and protection of heating surfaces were assessed. The application of amine-containing reagents at power-generating units of TPP makes it possible to solve complex problems aimed at ensuring the sparing cleaning of heating surfaces from deposits and the implementation of conservation and management of water chemistry condition on the TPP equipment.

Keywords: complex amine reactant, distribution ratio, pH, heat-recovery boilers, pilot-plant testing