

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 4, 2017

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Современная геотермальная энергетика: геотермальные электростанции с бинарным циклом

Г. В. Томаров, А. А. Шипков

3

Определение параметров функции Вейбулла для оценки ветроэнергетического потенциала в условиях ограниченных исходных метеорологических данных

Ю. А. Фетисова, Б. В. Ермоленко, Г. В. Ермоленко, С. В. Киселева

13

Расчетное исследование эффективности ступенчатого процесса газификации влажной древесины

И. Г. Донской, А. Н. Козлов, Д. А. Свищев, В. А. Шаманский

21

Металлы и вопросы прочности

Опыт экспертизы промышленной безопасности при продлении ресурса газовых турбин типа ГТК-10-4 газоподкачивающих станций

А. И. Рыбников, А. Г. Ковалев, И. И. Крюков, С. А. Леонтьев, А. В. Мошников

30

Использование хромистой стали марки 10Х9МФБ для корпусов парозапорной и регулирующей арматуры

*В. Н. Скоробогатых, И. А. Щенкова, И. А. Данюшевский, Е. А. Гринь,
Л. Я. Левков, Д. А. Прудников, Д. Н. Журавлев, А. М. Баженов*

38

Методика определения длительной прочности охлаждаемых лопаток из монокристаллических жаропрочных сплавов

Л. Б. Гецов, А. С. Семёнов, В. А. Бессчетнов, А. И. Грищенко, С. Г. Семёнов

48

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Особенности структуры потока в турбинной ступени реактивного типа

В. А. Черников, Е. Ю. Семакина

57

Влияние температуры промежуточного перегрева на эффективность паровых турбоустановок ТЭС, работающих на переменных режимах

А. А. Тарелин

65

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Покрытие микроканала наночастицами – эффективный метод повышения критической тепловой нагрузки

М. В. Шустов, Ю. А. Кузма-Кичта, А. В. Лавриков

72

Водоподготовка и водно-химический режим

Нормирование качества водного теплоносителя на российских ТЭС

Б. М. Ларин, А. Б. Ларин, С. Ю. Суслов, А. В. Кирилина

79

Теплофикация и тепловые сети

Исследование нарушений режимов работы тепловых сетей крупных систем теплоснабжения

Т. А. Рафальская

85

Contents

Vol. 64, No. 4, 2017

A simultaneous English language translation of this journal is available from Pleiades Publishing, Inc.
Distributed worldwide by Springer. *Thermal Engineering* ISSN 0040-6015.

Energy Conservation, New and Renewable Energy Sources

Modern Geothermal Power: Binary Cycle Geothermal Power Plants

G. V. Tomarov and A. A. Shipkov

3

Determining the Parameters of Weibull Function to Estimate the Wind Power Potential
in Conditions of Limited Source Meteorological Data

Yu. A. Fetisova, B. V. Ermolenko, G. V. Ermolenko, and S. V. Kiseleva

13

Numerical Investigation of the Staged Gasification of Wet Wood

I. G. Donskoi, A. N. Kozlov, D. A. Svishchev, and V. A. Shamanskii

21

Metal and Aspects of Strength

A Case of Industrial Safety Appraisal for Extension of Service Life of GTK-10-4 Gas Turbines
Used at Gas Transmission Stations

A. I. Rybnikov, A. G. Kovalev, I. I. Kryukov, S. A. Leont'ev, and A. V. Moshnikov

30

Application Experience of Grade 10Kh9MFB Chromium Steel for Steam Shutoff
and Control Valve Bodies

*V. N. Skorobogatykh, I. A. Schenkova, I. A. Danyushevskiy, E. A. Grin',
L. Ya. Levkov, D. A. Prudnikov, D. N. Zhuravlev, and A. M. Bazhenov*

38

Long-Term Strength Determination for Cooled Blades Made of Monocrystalline Superalloys

L. B. Getsov, A. S. Semenov, V. A. Besschetnov, A. I. Grishchenko, and S. G. Semenov

48

Steam-Turbine, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Plants and Their Auxiliary Equipment

Specific Features of the Flow Structure in a Reactive Type Turbine Stage

V. A. Chernikov and E. Yu. Semakina

57

Influence of the Reheat Temperature on the Efficiency of the Wet-Steam Turbines
of Thermal Power Plants that Operate under Variable Conditions

A. A. Tarelin

65

Heat and Mass Transfer, Properties of Working Fluids and Materials

Nanoparticle Coating of a Microchannel Surface is an Effective Method for Increasing
the Critical Heat Flux

M. V. Shustov, Yu. A. Kuzma-Kichta, and A. V. Lavrikov

72

Water Treatment and Water Chemistry

Standardization of the Water Heat Carrier Quality at Russian Thermal Power Plants

B. M. Larin, A. B. Larin, S. Yu. Suslov, and A. V. Kirilina

79

District Heating and Heat Networks

Investigation of Failures in Operation of Heat Networks of Large Heat Supply Systems

T. A. Rafalskaya

85

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

**СОВРЕМЕННАЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С БИНАРНЫМ ЦИКЛОМ**

© 2017 г. Г. В. Томаров, А. А. Шипков

ООО “Геотерм-ЭМ”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24

e-mail: geotherm@gmail.com

Поступила в редакцию 23.03.2016 г.

Принята в печать 31.08.2016 г.

Во второй части обзора современных технологий и оборудования геотермальных электростанций рассмотрены роль, масштабы и особенности применения бинарных установок в геотермальной энергетике. Приведены сведения об используемых низкокипящих рабочих телах, их влиянии на параметры тепловых схем и эксплуатационные характеристики оборудования геотермальных бинарных энергоблоков. Представлена ретроспектива использования различных низкокипящих рабочих тел в промышленных бинарных энергоблоках в мире с 1965 г. Отмечено, что в настоящее время мощность бинарных энергоблоков, работающих на углеводородах, равна примерно 82.7% суммарной установленной мощности всех бинарных энергоблоков в мире. При этом за последние пять лет к 2015 г. суммарная установленная мощность геотермальных бинарных энергоблоков в 25 странах мира увеличилась более чем на 50%, достигнув почти 1800 МВт (здесь и далее указывается электрическая мощность). Подавляющее большинство действующих бинарных энергоблоков утилизируют тепло геотермального теплоносителя температурой в диапазоне 100–200°C. Средняя единичная мощность бинарных энергоустановок равна 6.3 МВт, энергоблоков с одним давлением сепарации 30.4 МВт, с двумя давлениями сепарации 37.4 МВт, а энергоблоков, работающих на перегретом паре, 45.4 МВт. Самые крупные геотермальные электростанции (ГеоЭС) с бинарными энергоблоками установленной мощностью более 60 МВт эксплуатируются в США и на Филиппинах. При этом в большинстве случаев бинарные установки работают в технологических схемах совместно с паровым циклом. Определены требования к рабочему телу, обеспечивающие безопасность, надежность и эффективность энергоблоков с бинарным циклом, утилизирующих тепло геотермального теплоносителя, показаны различия и особенности их технологических схем. Применение бинарных установок в технологических схемах комбинированных ГеоЭС позволяет повысить эффективность использования геотермального теплоносителя. Проанализированы особенности и преимущества бинарных установок на рабочих тела, состоящих из нескольких веществ, в том числе с Калинциклом. Приведены технические характеристики бинарных установок, выпускаемых различными производителями, представлена информация о российском пилотном геотермальном бинарном энергоблоке на Паужетской ГеоЭС. Отмечена целесообразность использования бинарных установок для автономного энергообеспечения регионов, повышения мощности действующих ГеоЭС без бурения дополнительных скважин и в технологических схемах вновь проектируемых комбинированных геотермальных электростанций.

Ключевые слова: органический цикл Ренкина, бинарный энергоблок, рабочее тело, технологические схемы, установленная мощность

DOI: 10.1134/S0040363617040099

Modern Geothermal Power: Binary Cycle Geothermal Power Plants

G. V. Tomarov and A. A. Shipkov

OOO Geoterm-EM, Moscow, 111250 Russia

e-mail: geotherm@gmail.com

Received March 23, 2016; in final form, August 31, 2016

Abstract—In the second part of the review of modern geothermal power plant technologies and equipment, a role, a usage scale, and features of application of binary cycle plants in the geothermal economy are considered. Data on the use of low-boiling fluids, their impact on thermal parameters and performance of geothermal binary power units are presented. A retrospective of the use of various low-boiling fluids in industrial binary power units in the world since 1965 is shown. It is noted that the current generating capacity of binary power units running on hydrocarbons is equal to approximately 82.7% of the total installed capacity of all the binary power units in the world. At the same time over the past 5 years, the total installed capacity of geothermal binary power units in 25 countries increased by more than 50%, reaching nearly 1800 MW (hereinafter electric power is indicated), by 2015. A vast majority of the existing binary power plants recovers heat of geothermal fluid in the range of 100–200°C. Binary cycle power plants have an average unit capacity of 6.3 MW, 30.4 MW at single-flash power plants, 37.4 MW at double-flash plants, and 45.4 MW at power plants working on superheated steam. The largest binary cycle geothermal power plants (GeoPP) with an installed capacity of over 60 MW are in operation in the United States and the Philippines. In most cases, binary plants are involved in the production process together with a steam cycle. Requirements to the fluid ensuring safety, reliability, and efficiency of binary power plants using heat of geothermal fluid are determined, and differences and features of their technological processes are shown. Application of binary cycle plants in the technological process of combined GeoPPs makes it possible to recover geothermal fluid more efficiently. Features and advantages of binary cycle plants using multiple fluids, including a Kalina Cycle, are analyzed. Technical characteristics of binary cycle plants produced by various manufacturers are considered, and data on the Russian pilot binary geothermal power unit in the Pauzhetskaya GeoPP is provided. Expediency of the use of binary cycle plants for autonomous power supply and energy extension of existing GeoPPs without drilling extra wells and in flowsheets of newly designed combined GeoPPs are noted.

Keywords: organic Rankine cycle, binary cycle power unit, fluid, flowsheets, installed capacity

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ ВЕЙБУЛЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ ИСХОДНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ¹

© 2017 г. Ю. А. Фетисова^a, Б. В. Ермоленко^{a, b, *}, Г. В. Ермоленко^a, С. В. Киселева^c

^aИнститут энергетики НИУ “Высшая школа экономики”, 101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., д. 20

^bРоссийский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 125047, Россия, Москва, Миусская пл., д. 9

^cМосковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119991, Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1

*e-mail: bermol@mail.ru

Поступила в редакцию 30.03.2016 г.

Принята в печать 31.08.2016 г.

Рассмотрена информационная основа оценки ветроэнергетического потенциала на территории России. Изложена методика определения параметров функции Вейбулла, отражающей плотность распределения вероятностей скоростей потока ветра на заданной базовой высоте над поверхностью земли с использованием доступных данных о средней скорости на этой высоте и ее повторяемости по градациям. Применение метода наименьших квадратов для определения этих параметров, в отличие от используемых графических методов, позволяет осуществлять статистическую оценку результатов аппроксимации эмпирических гистограмм формулой Вейбулла. На основе компьютерного анализа статистических данных показано, что в фиксированной точке при измерении скоростей потока ветра на разных высотах диапазон изменения параметра формы кривой функции Вейбулла сравнительно узок, чувствительность функции к изменениям параметра довольно низкая, влияние изменений на форму кривых распределения скоростей незначительное. С учетом этого предложена и математически обоснована методика определения скоростных параметров функции Вейбулла на других высотах с помощью расчетов параметров этой функции на базовой высоте, известной или определяемой средней скорости потока ветра, информации о коэффициенте шероховатости подстилающей поверхности. Приведены примеры практической реализации предложенной методики при разработке Атласа ресурсов возобновляемой энергии на территории России в условиях дефицита исходных метеорологических данных. Предложенная методика в определенной степени позволит решить проблему недостатка данных о вертикальном профиле повторяемости скоростей потока ветра при наличии на мировом рынке широкого ассортимента ветроэнергетических установок с различными диапазонами высот оси ветроколеса и разными техническими характеристиками и, как следствие, может стать одним из инструментов эффективного выбора оборудования при проектировании системы энергоснабжения в конкретной местности.

Ключевые слова: ветроэнергетический потенциал, разные высоты, функция Вейбулла, методика определения параметров, практическая реализация, Атлас ресурсов возобновляемых источников энергии

DOI: 10.1134/S0040363617040038

Determining the Parameters of Weibull Function to Estimate the Wind Power Potential in Conditions of Limited Source Meteorological Data

Yu. A. Fetisova^a, B. V. Ermolenko^{a, b, *}, G. V. Ermolenko^a, and S. V. Kiseleva^c

^a National Research University Higher School of Economics, Moscow, 101000 Russia

^b Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, 125047 Russia

^c Moscow State University, Moscow, 119991 Russia

*e-mail: bermol@mail.ru

Received March 30, 2016; in final form, August 31, 2016

Abstract—We studied the information basis for the assessment of wind power potential on the territory of Russia. We described the methodology to determine the parameters of the Weibull function, which reflects the density of distribution of probabilities of wind flow speeds at a defined basic height above the surface of the earth using the available data on the average speed at this height and its repetition by gradations. The application of the least square method for determining these parameters, unlike the use of graphical methods, allows performing a statistical assessment of the results of approximation of empirical histograms by the Weibull formula. On the basis of the computer-aided analysis of the statistical data, it was shown that, at a fixed point where the wind speed changes at different heights, the range of parameter variation of the Weibull distribution curve is relatively small, the sensitivity of the function to parameter changes is quite low, and the influence of changes on the shape of speed distribution curves is negligible. Taking this into consideration, we proposed and mathematically verified the methodology of determining the speed parameters of the Weibull function at other heights using the parameter computations for this function at a basic height, which is known or defined by the average speed of wind flow, or the roughness coefficient of the geological substrate. We gave examples of practical application of the suggested methodology in the development of the Atlas of Renewable Energy Resources in Russia in conditions of deficiency of source meteorological data. The proposed methodology, to some extent, may solve the problem related to the lack of information on the vertical profile of repeatability of the wind flow speeds in the presence of a wide assortment of wind-driven power plants with different ranges of wind-wheel axis heights and various performance characteristics in the global market; as a result, this methodology can become a powerful tool for effective selection of equipment in the process of designing a power supply system in a certain location.

Keywords: wind power potential, different heights, Weibull distribution, methodology of determining parameters, practical application, Atlas of Renewable Energy Resources

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТУПЕНЧАТОГО ПРОЦЕССА ГАЗИФИКАЦИИ ВЛАЖНОЙ ДРЕВЕСИНЫ¹

© 2017 г. И. Г. Донской^a, *, А. Н. Козлов^b, Д. А. Свищев^b, В. А. Шаманский^b

^aИнститут теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН,
630090, Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, д. 1

^bИнститут систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, 664033, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130

*e-mail: donskoy.chem@mail.ru

Поступила в редакцию 15.01.2016 г.

Принята в печать 31.08.2016 г.

Газификация древесной биомассы позволяет использовать отходы лесного и сельского хозяйства для получения тепловой и электрической энергии в автономных системах энергетики малой мощности. Несмотря на значительные запасы дешевой биомассы, применение технологий газификации сдерживается образованием смолистых продуктов и низкой термической устойчивостью процесса. Все это снижает конкурентоспособность газификации по сравнению с альтернативными технологиями. Избавиться от некоторых недостатков традиционных процессов газификации позволяет использование ступенчатых технологий. В настоящей работе исследуется одна из предложенных ранее ступенчатых схем. Для этого построены математические модели отдельных ступеней процесса: стадии пиролиза, стадии горения пирогаза и газификации полукокса. С помощью этих моделей проведено расчетное исследование влияния управляющих параметров на эффективность конверсии топлива в горючие газы. В качестве управляющих параметров выбраны: тепло, поступающее в пиролизер; избыток окислителя при сжигании газа; начальная влажность древесины. Критерий эффективности процесса – химический КПД газификации, учитывающий поступающее извне тепло (используемое для сушки и пиролиза топлива). Построенные карты режимов отражают зависимость эффективности процесса газификации от управляющих параметров. Результаты моделирования показывают, что при повышении степени аллотермичности возможна достаточно эффективная газификация древесины благодаря использованию водяного пара, образующегося при сушке. Существуют области, в которых целесообразно проводить неполное сжигание пирогаза перед стадией газификации. Расчетный химический КПД ступенчатой газификации достигает 80–85%, что на 10–20% выше, чем у традиционных одноступенчатых процессов.

Ключевые слова: ступенчатая газификация, древесная биомасса, математическое моделирование, карта режимов

DOI: 10.1134/S0040363617040026

Numerical Investigation of the Staged Gasification of Wet Wood

I. G. Donskoi^{a,*}, A. N. Kozlov^b, D. A. Svischchev^b, and V. A. Shamanskii^b

^aKutateladze Thermophysics Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia

^bMelentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences (ISEM SO RAN), Irkutsk, 664033 Russia

*e-mail: donskoy.chem@mail.ru

Received January 15, 2016; in final form, August 31, 2016

Abstract—Gasification of wooden biomass makes it possible to utilize forestry wastes and agricultural residues for generation of heat and power in isolated small-scale power systems. In spite of the availability of a huge amount of cheap biomass, the implementation of the gasification process is impeded by formation of tar products and poor thermal stability of the process. These factors reduce the competitiveness of gasification as compared with alternative technologies. The use of staged technologies enables certain disadvantages of conventional processes to be avoided. One of the previously proposed staged processes is investigated in this paper. For this purpose, mathematical models were developed for individual stages of the process, such as pyrolysis, pyrolysis gas combustion, and semicoke gasification. The effect of controlling parameters on the efficiency of fuel conversion into combustible gases is studied numerically using these models. For the controlling parameter are selected heat inputted into a pyrolysis reactor, the excess of oxidizer during gas combustion, and the wood moisture content. The process efficiency criterion is the gasification chemical efficiency accounting for the input of external heat (used for fuel drying and pyrolysis). The generated regime diagrams represent the gasification efficiency as a function of controlling parameters. Modeling results demonstrate that an increase in the fraction of heat supplied from an external source can result in an adequate efficiency of the wood gasification through the use of steam generated during drying. There are regions where it is feasible to perform incomplete combustion of the pyrolysis gas prior to the gasification. The calculated chemical efficiency of the staged gasification is as high as 80–85%, which is 10–20% higher than in conventional single-stage processes.

Keywords: staged gasification, wood biomass. mathematical modeling, regime maps

ОПЫТ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОДЛЕНИИ РЕСУРСА ГАЗОВЫХ ТУРБИН ТИПА ГТК-10-4 ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ

© 2017 г. А. И. Рыбников^a, А. Г. Ковалев^b, И. И. Крюков^a, *, С. А. Леонтьев^c, А. В. Мошников^a

^aОАО НПО ЦКТИ, 194021, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24

^bООО НПФ “Энтехмаш”, 192102, Россия, Санкт-Петербург, наб. р. Волковки, д. 7

^cФилиал ОАО “Силовые машины” – ЛМЗ, 195009, Россия, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 18

*e-mail: kryukov8@mail.ru

Поступила в редакцию 10.04.2016 г.

Принята в печать 31.08.2016 г.

Показано, что продление ресурса и повышение надежности работы узлов и деталей наиболее распространенных газоперекачивающих агрегатов типа ГТК-10-4 тесно связаны с ростом эффективности контроля технического состояния и безопасности эксплуатации турбоагрегатов в соответствии с требованиями промышленной безопасности на компрессорных станциях газопроводов. Установлено, что для определения фактического уровня механических свойств материалов после различной эксплуатационной наработки и расчета остаточного ресурса необходимо проводить испытания методами разрушающего контроля материалов узлов и деталей газотурбинных агрегатов с различной, особенно с максимальной, наработкой. На основе анализа повреждаемости и условий эксплуатации выявлены детали и узлы, у которых наиболее часто встречаются недопустимые дефекты и которые требуют замены или ремонта. Показано, что к таким деталям и узлам относятся корпусные детали осевого компрессора (ОК), корпус турбины, ротор осевого компрессора, диски турбин высокого и низкого давления (ТВД и ТНД), обойма из 12 частей, корпус обоймы направляющих лопаток ТВД-ТНД, диафрагма с уплотнением, рабочие и направляющие лопатки ОК, ТВД и ТНД. Перечислены и проанализированы наиболее характерные эксплуатационные дефекты. Определено, что первоочередной задачей экспертизы промышленной безопасности по продлению ресурса ГТК-10-4 со сверхнормативной наработкой является тщательное обследование дисков ТВД и ТНД с наработкой более 130 тыс. ч, установление методами разрушающего контроля свойств материалов для оценки, с учетом их деградации, остаточного ресурса наиболее ответственных элементов турбин. Кроме того, показано, что повышение ресурса эксплуатации дисков ТВД возможно при замене материала диска (12%-ной хромистой стали ЭП-428) на материал с большим коэффициентом линейного расширения, несколько превышающим коэффициент линейного расширения никелевого сплава ЭИ-893, из которого изготавливаются рабочие лопатки.

Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, продление ресурса, газовая турбина, не-разрушающий контроль, диагностика

DOI: 10.1134/S0040363617040063

A Case of Industrial Safety Appraisal for Extension of Service Life of GTK-10-4 Gas Turbines Used at Gas Transmission Stations

A. I. Rybnikov^a, A. G. Kovalev^b, I. I. Kryukov^{a,*}, S. A. Leont'ev^c, and A. V. Moshnikov^a

^a OAO Scientific and Production Association for Research and Design of Power Engineering Equipment (NPO CKTI), St. Petersburg, 194021 Russia

^b OOO Entechmash Research and Production Company, St. Petersburg, 192102 Russia

^c Leningrad Metal Works, OAO Power Machines, St. Petersburg, 195009 Russia

*e-mail: kryukov8@mail.ru

Received April 10, 2016; in final form, August 31, 2016

Abstract—It is shown that the extended life and enhanced operational reliability of parts and subassemblies of the most popular GTK-10-4 gas transmission plants are determined by the enhanced efficiency of the control over technical condition and operational safety of turbine plants in conformity with industrial safety requirements imposed on gas pipeline compressor stations. It has been established that the materials of parts and subassemblies of gas turbine plants with different, especially with maximal operating time, shall be exposed to NDT for the purpose of determining the actual mechanical characteristics of these materials with different operating time and calculating residual life. The analysis of damageability and operating conditions has helped to identify parts and subassemblies for repair or replacement with the highest frequency of unacceptable defects. These parts and subassemblies have been shown to include base members of the axial compressor (AC), a turbine housing, an axial compressor rotor, high- and low-pressure turbine (HPT and LPT) discs, a 12-part holder, the housing of the holder of HPT and LPT guiding blades, a sealed baffle, and working and guiding AC, LPT and HPT blades. The most typical operational defects have been enumerated and analyzed. It has been determined that the primary task of the industrial safety appraisal for extending the life of GTK-10-4 with limit-exceeding operating time is to thoroughly examine HPT and LPT discs with more than 130,000 hours of operating time and establish by DT methods characteristics of materials for evaluation, taking account of their degradation, and residual life of critical turbine elements. In addition, it has been shown that the service life of HP turbine discs can be extended by replacing the disc material (EP-428 12% chromium steel) with a material with a higher linear expansion factor that somewhat exceeds the expansion factor of EI-893 nickel alloy used to melt out working blades.

Keywords: industrial safety appraisal, life extension, gas turbine, NDT control, diagnostics

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОМИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х9МФБ ДЛЯ КОРПУСОВ ПАРОЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ¹

© 2017 г. В. Н. Скоробогатых^a, И. А. Щенкова^a, И. А. Данюшевский^b, Е. А. Гринь^c,
Л. Я. Левков^a, Д. А. Прудников^a, Д. Н. Журавлев^b, А. М. Баженов^a, *

^aАО “НПО “ЦНИИТМАШ”,² 115088, Россия, Москва, Шарикоподшипниковская ул., д. 4

^bОАО НПО ЦКТИ, 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/6

^cОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: alexey.bazhenov@gmail.com

Поступила в редакцию 22.06.2016 г.

Принята в печать 31.08.2016 г.

В 2014–2015 гг. специалистами АО “НПО “ЦНИИТМАШ” совместно с ЗАО “Энергомаш (Чехов)–ЧЗЭМ” в рамках программы по импортозамещению разработана технология изготовления корпусов арматуры $D_y = 250$ мм из хромистой стали 10Х9МФБ способом электрошлаковой выплавки (ЭШВ) и созданы их опытные образцы. В статье приведены результаты исследований по определению расчетных характеристик металла, включая кратковременные механические свойства при рабочих температурах, ударную вязкость и длительную прочность металла опытного корпуса арматуры $D_y = 250$ мм. Образцы для исследований отбирались из четырех зон: донной, центральной, патрубковой и головной. Испытания на растяжение при кратковременном разрыве проводили при температурах 350, 450, 500, 550, 600 и 650°C, на длительную прочность – при температурах 550, 575, 600, 625°C и напряжениях 156.8; 137.2; 117.6 и 98 МПа. Для оценки сопротивления хрупким разрушениям выполняли испытания на ударную вязкость при температурах –20 и –10°C; 20 и 50°C. Образцы отбирали из середины сечения заготовки. Все кратковременные механические свойства и ударная вязкость соответствовали требованиям, предъявляемым к металлу горячедеформированных паропроводных труб из стали марки 10Х9МФБ по ТУ 14-3Р-55-2001. Также были экспериментально подтверждены отсутствие микроликвации легирующих элементов и высокая однородность химического состава (был определен на девяти пробах). Металлографическим анализом установлено, что структура исследованного металла представляет собой отпущененный мартенсит с локальными участками отпущененного бейнита. В целом во всех исследованных зонах микроструктура металла была практически одинаковой. В результате расчета опытных корпусов арматуры на рабочий ресурс было подтверждено обеспечение нормативного запаса прочности. Уровень свойств металла заготовки ЭШВ, включая длительную прочность и допускаемые напряжения, соответствует уровню деформированного металла и нормативным требованиям.

Ключевые слова: хромистые жаропрочные стали 10Х9МФБ, X10CrMoVNb9-1, P91, трубы, арматура, длительная прочность, допускаемые напряжения

DOI: 10.1134/S0040363617040087

Application Experience of Grade 10Kh9MFB Chromium Steel for Steam Shutoff and Control Valve Bodies

**V. N. Skorobogatykh^a, I. A. Schenkova^a, I. A. Danyushevskiy^b, E. A. Grin^c, L. Ya. Levkov^a,
D. A. Prudnikov^a, D. N. Zhuravlev^b, and A. M. Bazhenov^{a,*}**

*^a State Scientific Center of the Russian Federation – Public Corporation Scientific and Production Association
“Central Research Institute of Machine Building Technology”, Moscow, 115088 Russia*

*^b Joint-Stock Company “I.I. Polzunov Scientific and Development Association on Research and Design of Power Equipment”,
St. Petersburg, 191167 Russia*

^c JSC “All-Russia Thermal Engineering Institute”, Moscow, 115280 Russia

**e-mail: alexey.bazhenov@gmail.com*

Received June 22, 2016; in final form, August 31, 2016

Abstract—In 2014–2015, the engineers of JSC “NPO “CNIITMASH”, in cooperation with JSC “Energomash (Chekhov) – CHZEM”, developed a technology for manufacturing $D_u = 250$ mm valve bodies from 10Kh9MFB chromium steel by electroslag melting (ESM) and produced their pilot copies within the frame of import substitution program. This article provides results of research into determining the design values of metal characteristics, including short-term mechanical properties at working temperatures and impact and long-term strength. The test specimens have been sampled from the following four zones: bottom, central, branch-pipe, and head. Tensile short-term rupture testing has been performed at temperatures of 350, 450, 500, 550, 600, and 650°C. Testing for long-term strength has been carried out at temperatures of 550, 575, 600, and 625°C and stresses of 156.8, 137.2, 117.6, and 98 MPa. To estimate brittle fracture resistance, impact-strength tests have been run at temperatures of –20 and –10°C; 20 and 50°C. The specimens have been sampled from the middle of the blank section. All short-term mechanical properties and impact strength are in agreement with the requirements imposed on the metal of hot-deformed steam piping made of 10Kh9MFB steel as per TU (Technical Conditions) 14-3R-55-2001. The absence of microliquefaction of alloying elements and the high homogeneity of chemical composition (as demonstrated with nine specimens) have also been experimentally confirmed. Metallographic analysis has shown that the structure of the tested metal is that of tempered martensite with local areas of tempered bainite. Overall, the microscopic structure of metal is practically the same in all the studied zones. Service-life calculation of pilot valve bodies has proved conformity with the safety-margin regulations. Such properties of electroslag melting blank as long-term strength and allowable stress correspond to the level of deformed metal and to regulations.

Keywords: chromium, heat-resistant steel, 10Kh9MFB, X10CrMoVNb9-1, P91, pipe, control valve, creep rupture strength, allowable stress

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ОХЛАЖДАЕМЫХ ЛОПАТОК ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ¹

© 2017 г. Л. Б. Гецов^a, *, А. С. Семёнов^b, В. А. Бессчетнов^c, А. И. Грищенко^b, С. Г. Семёнов^b

^aНаучно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова (НПО ЦКТИ), 195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24

^bСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), 195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29

^cОАО “Авиадвигатель”, 614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., д. 93

*e-mail: guetsov@yahoo.com

Поступила в редакцию 11.01.2016 г.

Принята в печать 27.06.2016 г.

Для изготовления лопаток современных газотурбинных установок различного целевого назначения используются монокристаллические сплавы. Традиционные методы расчета напряженно-деформированного состояния и коэффициентов запаса прочности этих сплавов, разработанные и верифицированные для поликристаллических материалов, нуждаются в корректировке. В работе рассматриваются методические основы подхода к решению задачи конечно-элементного определения длительной статической прочности охлаждаемых монокристаллических лопаток газотурбинных установок, основанного на использовании двух различных моделей деформирования монокристаллических жаропрочных сплавов (феноменологической и микромеханической). Выполнен анализ распределения факторов Шмида в сферическом треугольнике для первичной и вторичной октаэдрической и кубической систем скольжения. При проведении расчетов используются параметрические зависимости Ларсона–Миллера с учетом кристаллографической ориентации материала. Описывается процедура определения коэффициентов анизотропии длительной прочности на основе данных для различных ориентаций. Проведен сравнительный анализ результатов конечно-элементных расчетов длительной статической прочности охлаждаемой монокристаллической лопатки газотурбинного двигателя, выполненных с использованием феноменологических и микромеханических (кристаллографических) моделей ползучести. Показано, что местоположения наиболее нагруженных участков лопатки совпадают с результатами расчетов по указанным моделям. Установлено, что при использовании микромеханической модели деформирования получают наиболее консервативную оценку длительной прочности турбинных лопаток из монокристаллических сплавов. Показано, что вычисления с применением моделей для материалов с изотропными свойствами могут давать заметные ошибки в определении долговечности лопаток. Рассмотрена возможность применения 1D-, 2D- и 3D-моделей турбинных монокристаллических лопаток при определении показателей их долговечности.

Ключевые слова: монокристаллический сплав, кристаллографическая ориентация, длительная прочность, ползучесть, скольжение, лопатка ГТУ, конечно-элементное моделирование

DOI: 10.1134/S004036361704004X

Long-Term Strength Determination for Cooled Blades Made of Monocrystalline Superalloys

L. B. Getsov^{a,*}, A. S. Semenov^b, V. A. Besschetnov^c, A. I. Grishchenko^b, and S. G. Semenov^b

^a Polzunov Scientific and Development Association for Research and Design of Power Equipment, St. Petersburg, 195251 Russia

^b St. Petersburg State Polytechnic University (SPbPU), St. Petersburg, 195251 Russia

^c JSC Aviadvigatel, 614990 Russia

*e-mail: guetsov@yahoo.com

Received January 11, 2016; in final form, June 27, 2016

Abstract—For the manufacture of blades for modern gas-turbine installations, monocrystalline alloys are used. Traditional methods for the calculation of stressed-deformed state and safety factors for these alloys developed and verified for polycrystalline materials need to be adjusted. This paper deals with methodological principles for an approach to the solving of the problem concerning a finite-element determination of the long-term static strength for cooled monocrystalline blades employed in gas-turbine installations based on the use of two different models (phenomenological and micromechanical) considering the inelastic deformation of monocrystalline superalloys. An analysis has been performed for the distribution of Schmid factors in the spherical triangle for primary and secondary octahedral and cubic slip systems. Calculations are performed using Larson–Miller’s parametric dependences taking into account the crystallographic orientation of the material. A determination procedure for the anisotropy coefficients of long-term strength is described based on data for different orientations. A comparative analysis of the results of finite-element calculations made using phenomenological and micromechanical (crystallographic) creep models for the long-term static strength of cooled monocrystalline blades used in a gas-turbine engine has been performed. It is shown that the location of the most loaded sections of such a blade coincide with the results of calculations according to these models. It has been found that the micromechanical deformation model results in the obtaining of the most conservative estimate for the long-term strength of turbine blades made of monocrystalline alloys. It is shown that the calculations using models for materials with isotropic properties can produce considerable errors in determining the durability of the blades. The possibility is considered for using 1D-, 2D-, and 3D-models for turbine monocrystalline blades in the determination of their durability parameters.

Keywords: monocrystalline alloy, crystallographic orientation, long-term strength, creep, slip, GTI blade, finite element modeling

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПОТОКА В ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ РЕАКТИВНОГО ТИПА

© 2017 г. В. А. Черников, Е. Ю. Семакина*

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ),
195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29

*e-mail: g.semakinalena@gmail.com

Поступила в редакцию 08.12.2015 г.

Принята в печать 27.06.2016 г.

Приведены результаты экспериментальных исследований газодинамики турбинной ступени реактивного типа. Цели исследования – измерение полей трехмерного течения в контрольных сечениях, экспериментальное определение интегральных характеристик ступени, а также анализ структуры потока для установления источников потерь кинетической энергии. Интегральные характеристики исследуемой ступени получены путем осреднения результатов траверсирования 3D-потока по площади контрольных сечений перед и за ступенью. Осреднение выполнялось с использованием уравнений сохранения массы, потока полной энергии, момента количества движения относительно оси z турбины, потока энтропии и проекции уравнения потока импульса на радиальное направление. Таким же способом получены распределения параметров потока по высоте канала за ступенью. Более глубокий анализ структуры потока был выполнен после интерполяции экспериментальных данных по точечным измерениям параметров и скоростей 3D-потока за ступенью. Полученные непрерывные распределения скорости в абсолютной и относительной системах координат были представлены в виде векторных полей. По результатам точечных измерений векторов скоростей в сечении за турбинной ступенью и их последующей интерполяции определены координаты центров и векторы вторичных вихрей. Использованный в работе подход при анализе экспериментальных данных по аэродинамике турбинной ступени дает возможность установить подробную пространственную структуру течения рабочей среды, включая наличие вторичных когерентных вихрей в прикорневой и периферийной областях проточной части ступени. Результаты измерений 3D-полей параметров потока и их последующая интерполяция, с одной стороны, указывают направления для определения источников повышенных потерь мощности, а с другой – могут являться базой для детального тестирования CDF-моделей потока как по интегральным, так и по локальным характеристикам. Сопоставление результатов расчета и эксперимента по локальным характеристикам с помощью статистических методов позволяет получить количественную оценку степени их совпадения.

Ключевые слова: экспериментальный стенд, турбинная ступень, интегральные характеристики, пространственные поля параметров потока, интерполяция, вторичные вихри

DOI: 10.1134/S0040363617040014

Specific Features of the Flow Structure in a Reactive Type Turbine Stage

V. A. Chernikov and E. Yu. Semakina*

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, 195251 Russia

*e-mail: g.semakinalena@gmail.com

Received December 8, 2015; in final form, June 27, 2016

Abstract—The results of experimental studies of the gas dynamics for a reactive type turbine stage are presented. The objective of the studies is the measurement of the 3D flow fields in reference cross sections, experimental determination of the stage characteristics, and analysis of the flow structure for detecting the sources of kinetic energy losses. The integral characteristics of the studied stage are obtained by averaging the results of traversing the 3D flow over the area of the reference cross sections before and behind the stage. The averaging is performed using the conservation equations for mass, total energy flux, angular momentum with respect to the axis z of the turbine, entropy flow, and the radial projection of the momentum flux equation. The flow parameter distributions along the channel height behind the stage are obtained in the same way. More thorough analysis of the flow structure is performed after interpolation of the experimentally measured point parameter values and 3D flow velocities behind the stage. The obtained continuous velocity distributions in the absolute and relative coordinate systems are presented in the form of vector fields. The coordinates of the centers and the vectors of secondary vortices are determined using the results of point measurements of velocity vectors in the cross section behind the turbine stage and their subsequent interpolation. The approach to analysis of experimental data on aerodynamics of the turbine stage applied in this study allows one to find the detailed space structure of the working medium flow, including secondary coherent vortices at the root and peripheral regions of the air-gas part of the stage. The measured 3D flow parameter fields and their interpolation, on the one hand, point to possible sources of increased power losses, and, on the other hand, may serve as the basis for detailed testing of CFD models of the flow using both integral and local characteristics. The comparison of the numerical and experimental results, as regards local characteristics, using statistical methods yields the quantitative estimate of their agreement.

Keywords: experimental test bench, turbine stage, integral characteristics, space fields of flow parameters, interpolation, secondary vortices

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРЕГРЕВА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОВЫХ ТУРБОУСТАНОВОК ТЭС,
РАБОТАЮЩИХ НА ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ

© 2017 г. А. А. Тарелин

Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной академии наук Украины,
61046, Харьков, ул. Дм. Пожарского, д. 2/10

e-mail: tarelin@ipmach.kharkov.ua

Поступила в редакцию 20.04.2016 г.

Принята в печать 31.08.2016 г.

Представлен краткий анализ существующих методов управления режимными параметрами при эксплуатации действующих агрегатов, работающих на переменных нагрузках. Констатируется, что чаще всего на практике придерживаются устаревших правил эксплуатации: чем выше параметры свежего и вторичного пара и чем ниже давление в конденсаторе, тем выше экономичность турбоДУС. В то же время в технической литературе приводятся достаточно аргументированные доказательства того, что такой подход, особенно при пониженных нагрузках, не всегда корректен. Это относится к регулированию начальным и конечным давлением и температурой промежуточного перегрева $t_{\text{п.п.}}$. В статье делается основной акцент на регулируемом параметре — $t_{\text{п.п.}}$, роль которого, в соответствии с проведенным анализом, в эксплуатационной практике недооценена. Рассмотрены причины, сдерживающие более эффективное использование $t_{\text{п.п.}}$ в качестве регулируемого параметра, представлены результаты натурных испытаний по влиянию $t_{\text{п.п.}}$ на эффективность работы турбоагрегатов различной мощности (210, 250, 300 и 325 МВт) на переменных нагрузках. Показано, что снижение $t_{\text{п.п.}}$ до оптимального значения (на 10–30°C в зависимости от нагрузки и давления в конденсаторе) приводит к повышению тепловой экономичности на 1–2%. При этом установлена общая закономерность: чем меньше нагрузка, тем ниже оптимальная температура промежуточного перегрева. Рассмотрены основные причины и факторы, способствующие более эффективному использованию тепла фазового перехода в проточной части цилиндра низкого давления (ЦНД) и повышению экономичности турбоагрегата при рациональном выборе $t_{\text{п.п.}}$.

Ключевые слова: паровая турбина, переменный режим, промежуточный перегрев, неравновесность, КПД

DOI: 10.1134/S0040363617030079

Influence of the Reheat Temperature on the Efficiency of the Wet-Steam Turbines of Thermal Power Plants that Operate under Variable Conditions

A. A. Tarelin

Podhornyi Institute of Mechanical Engineering, National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 61046 Ukraine

e-mail: tarelin@ipmach.kharkov.ua

Received April 20, 2016; in final form, August 31, 2016

Abstract—A brief analysis of the existing methods for controlling the operating conditions of the turbine units that operate at variable loads is presented. In practice, the outdated rule of operation is most frequently used that states that the higher the parameters of the live and reheat steam and the lower the condenser pressure are, the higher is the efficiency of the turbine unit. However, in the technical literature, there is sufficiently substantiated evidence that this approach is not always correct, especially under low loads. This applies to both the regulation of the initial and final pressure and reheat temperature t_r . In the article, particular stress is laid on the controllable parameter t_r , the effect of which in the operational practices, according to the results of the analysis, is underestimated. The causes are considered that constrain more effective use of reheat temperature t_r as a process variable. The results of field trials to investigate the influence of t_r on the efficiency of turbine units of various capacities, viz., of 210, 250, 300, and 325 MW, during operation at varying loads are presented. It is shown that a decrease in t_r to an optimal value of 10–30°C, depending on the load and the condenser pressure, increases the thermal efficiency by 1–2%. The following general pattern has been set: the lower the load, the lower the optimal reheat temperature. The main causes and factors that result in more efficient use of the heat phase transition in the steam path of the low-pressure cylinder and increased efficiency of the unit under rational choice of the reheat temperature are studied.

Keywords: steam turbine, variable operating conditions, reheat, nonequilibrium, efficiency

ПОКРЫТИЕ МИКРОКАНАЛА НАНОЧАСТИЦАМИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ¹

© 2017 г. М. В. Шустов^a, Ю. А. Кузма-Кичта^{a, *}, А. В. Лавриков^b

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^bСколковский институт науки и технологий (SkolTech), 143026, Россия, Москва, ул. Нобеля, д. 3

*e-mail: kuzma@itf.mpei.ac.ru

Поступила в редакцию 27.04.2016 г.

Принята в печать 31.08.2016 г.

Приведены результаты исследования кипения воды в одиночном микроканале высотой 0.2 мм, шириной 3 мм и длиной 13.7 мм с технически гладкой поверхностью нагрева и с покрытием из наночастиц оксида алюминия. Дано описание методики исследования и экспериментальной установки. Верхняя стенка микроканала выполнена из стекла, что позволяет проводить видеосъемку в отраженном свете. Покрытие из наночастиц Al_2O_3 на поверхности нагрева наносится до начала экспериментов с помощью метода, разработанного авторами работы. В экспериментах получены данные по теплоотдаче, а также по истинному объемному паросодержанию и его пульсациям при пузырьковом и переходном режимах кипения в микроканале. Установлены зависимости тепловой нагрузки от температуры стенки микроканала с технически гладкой поверхностью и покрытием из наночастиц Al_2O_3 при различных массовых скоростях потока. Обнаружено, что кризис теплоотдачи в микроканале с покрытием из наночастиц возникает при существенно более высоком значении тепловой нагрузки, чем в канале без покрытия. Согласно полученным авторами данным покрытие из наночастиц приводит также к росту теплоотдачи в области переходного кипения. При обработке данных, полученных с помощью скоростной видеосъемки, обнаружены пульсации истинного объемного паросодержания, которые позволяют описать режимы течения двухфазного потока при кипении в микроканале. Установлено, что при определенных условиях в микроканале возникает обратный поток, выдвигается гипотеза о причинах его возникновения. На основании данных видеосъемки определена зависимость истинного объемного паросодержания от балансового паросодержания для микроканала с покрытием из наночастиц и без него. Для описания полученных в настоящей работе экспериментальных данных по истинному объемному паросодержанию при кипении в микроканале без покрытия предложена эмпирическая формула. В экспериментах было установлено, что в области резкого роста $\phi(x)$ паросодержание при кипении в микроканале с покрытием из наночастиц выше, чем при кипении в микроканале без покрытия (где ϕ, x – истинное и расходное паросодержание).

Ключевые слова: микроканал, наночастица, теплообмен, критическая тепловая нагрузка, паросодержание

DOI: 10.1134/S0040363617040075

Nanoparticle Coating of a Microchannel Surface is an Effective Method for Increasing the Critical Heat Flux

M. V. Shustov^a, Yu. A. Kuzma-Kichta^{a,*}, and A. V. Lavrikov^b

^a Moscow Power Engineering Institute (MPEI, National Research University), Moscow, 111250 Russia

^b Skolkovo Institute of Science and Technology, (SkolTech), Moscow, 143026 Russia

*e-mail: kuzma@if.mpei.ac.ru

Received April 27, 2016; in final form, August 31, 2016

Abstract—Results are presented of an investigation into water boiling in a single microchannel 0.2 mm high, 3 mm wide, and 13.7 mm long with a smooth heating surface or with a coating from aluminum oxide nanoparticles. The experimental procedure and the test setup are described. The top wall of the microchannel is made of glass so that video recording in the reflected light of the process can be made. A coating of Al_2O_3 particles is applied onto the heating surface before the experiments using a method developed by the authors of the paper. The experiments yielded data on heat transfer and void fraction and its fluctuations for the bubble and transient boiling in the microchannel. The dependence was established of the heat flux on the temperature of the microchannel wall with a smooth surface or a surface with Al_2O_3 nanoparticle coating for various mass flows in the microchannel. The boiling crisis has been found to occur in the microchannel with a nanoparticle coating at a considerably higher heat flux than that in the channel without coating. The experimental data also suggest that the nanoparticle coating improves heat transfer in the transition boiling region. Processing of the data obtained using a high-speed video revealed void fraction fluctuations enabling us to describe two-phase flow regimes with the flow boiling in a microchannel. It has been found that a return flow occurs in the microchannel under certain conditions. A hypothesis for its causes is proposed. The dependence of the void fraction on the steam quality in the microchannel with or without a nanoparticle coating was determined from the video records. The experimental data on void fraction for boiling in the microchannel without coating are approximated by an empirical correlation. The experiments demonstrate that the void fraction during boiling in the microchannel with a nanoparticle coating is higher than during boiling in the channel without coating (where φ and x are the void fraction and the steam quality, respectively) in the region of a sharp increase in the $\varphi(x)$ curve.

Keywords: microchannel, nanoparticle, heat transfer, critical heat flux, steam quality

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
НА РОССИЙСКИХ ТЭС¹**

© 2017 г. Б. М. Ларин^a, *, А. Б. Ларин^a, С. Ю. Суслов^b, А. В. Кирилина^b

^aИвановский государственный энергетический университет, 153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34

^bОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: yaandy_81@mail.ru

Поступила в редакцию 23.12.2015 г.

Принята в печать 21.09.2016 г.

Обоснована потребность разработки нового отраслевого стандарта качества теплоносителя для действующих, вновь вводимых и перспективных энергоблоков ТЭС. Показаны необходимость увеличения объема автоматического химического контроля и возможность косвенных измерений некоторых основных нормируемых и диагностических показателей водно-химического режима с использованием удельной электрической проводимости. Проведенные исследования доказали возможность выполнять химический контроль процесса фосфатирования барабанных котлов в автоматическом режиме и осуществлять количественный контроль потенциально-кислых веществ – примесей питательной воды в прямоточных котлах. Предложено принять в качестве основы нормативный документ СТО НП “ИНВЭЛ”, разработанный сотрудниками ОАО ВТИ в 2009 г., с внесением изменений и дополнений. В этом документе введен новый показатель – общий органический углерод. Нормативное значение этого показателя в питательной воде и паре барабанных котлов составляет 100 мкг/дм³. Согласно этому нормативному документу объем химического контроля должен быть дополнен измерениями удельной электрической проводимости прямой и Н-катионированной проб, как питательной, так и котловой воды. Также необходимо нормировать содержание хлоридов. Впервые предлагается принять нормативные ограничения для аминосодержащих водно-химических режимов энергоблоков с парогазовыми установками. Предложены схемы предварительной подготовки добавочной воды на маломинерализованных природных водах с повышенным содержанием органических веществ, при применении которых окисляемость снижается на 70–80%.

Ключевые слова: нормы качества воды и пара энергоблоков ТЭС, водно-химический режим, химический контроль качества водного теплоносителя, расчет концентраций примесей питательной воды, удельная электрическая проводимость

DOI: 10.1134/S0040363617040051

Standardization of the Water Heat Carrier Quality at Russian Thermal Power Plants

B. M. Larin^{a,*}, A. B. Larin^a, S. Yu. Suslov^b, and A. V. Kirilina^b

^a Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, 153003 Russia

^b OAO All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

*e-mail: yaandy_81@mail.ru

Received December 23, 2015; in final form, September 21, 2016

Abstract—The necessity of developing a new industry-specific standard of the heat carrier quality for the operating, newly commissioned, and prospective power-generating units of the thermal power plants is substantiated. The need of extending the scope of the automatic chemical monitoring and the possibility of indirect measurements of some basic standardized and diagnostic indices of the water chemistry using the specific conductance are shown. Investigations proved the possibility of automatic chemical monitoring of the phosphating of the drum boilers and quantitative control of potentially acidic impurities in the feed water in once-through boilers. The normative STO NP INVEL document developed at OAO VTI in 2009 is proposed as the basis for alterations and amendments. A new index, the total organic carbon, is introduced into this document. The standardized value of this index in the drum boiler feed water and steam is 100 µg/dm³. According to the above normative document, the scope of the chemical monitoring should be extended by measurements of the specific conductance of the direct and H-cation samples of both the feed and the boiler water. The content of chlorides should also be standardized. For the first time, normative restrictions are suggested on amine-containing water chemistry of the power-generating units with the combined cycle gas turbines. Flowcharts are proposed for pretreatment of the make-up water on the basis of low-mineralized natural waters with high organic substance contents, which reduces the oxidizability by 70–80%.

Keywords: water and steam quality standards for power-generating units of the thermal power plants, water chemistry, chemical monitoring of the water heat carrier quality, calculation of the impurity concentrations in the feed water, specific conductance

ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КРУПНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

© 2017 г. Т. А. Рафальская

*Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),
630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., д. 113*

e-mail: rafalskaya.ta@yandex.ru

Поступила в редакцию 08.03.2016 г.

Принята в печать 23.05.2016 г.

Анализируется влияние отклонений параметров в тепловой сети на режимы работы систем отопления и горячего водоснабжения зданий. Рассматриваются последствия снижения температуры воды в теплосети при экстремальных погодных условиях в некотором диапазоне ниже расчетной температуры наружного воздуха и эффективность отключения в этот период подогревателя горячего водоснабжения, а также отклонения в подаче тепла от нормальной в переходный период при относительно высоких наружных температурах. Характер и объем нарушений зависят от соотношения расчетных нагрузок в тепловой сети на отопление и горячее водоснабжение. Разработана математическая модель и проведено расчетное исследование для современных схем тепловых пунктов, которые предусматривают в первую очередь обеспечение нагрузки горячего водоснабжения и восстановление тепловой мощности системы отопления при незначительном водоразборе в системе горячего водоснабжения или при его отсутствии. Проведенные расчеты показали, что система отопления не всегда успевает восстановить тепловую мощность, что вызывает существенное снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях. Это снижение тем больше, чем ниже температура наружного воздуха и меньше отношение расчетных нагрузок на горячее водоснабжение и отопление. В то же время в условиях экстремального похолодания и при аварийных ситуациях в теплоснабжении система отопления должна считаться приоритетным потребителем, поскольку нарушения отопления не только снижают тепловой комфорт потребителей, но и могут создать аварийные условия для работы местных инженерных систем, в частности системы холодного водоснабжения. Корректировка нарушений в системе теплоснабжения требует обязательного проведения расчетов режимов работы тепловых сетей.

Ключевые слова: тепловые сети, система теплоснабжения, система отопления, система горячего водоснабжения (СГВ), температурный режим помещений

DOI: 10.1134/S0040363617010088

Investigation of Failures in Operation of Heat Networks of Large Heat Supply Systems

T. A. Rafalskaya

Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin), Novosibirsk, 630008, Russia

e-mail: rafalskaya.ta@yandex.ru

Received March 8, 2016; in final form, May 23, 2016

Abstract—The effect of deviations in heat network parameters on operation of heating system and hot-water supply systems in buildings is examined. The consequences of a decrease in the water temperature in a heat network under extreme weather conditions in a range below the design ambient air temperature, the efficiency of disconnection of a hot water supply system (HWSS) heater in this period, and deviations in the normal heat supply in the transition period at relatively high outdoor temperatures are considered. The specific and scope of failures depend on the design-heating load to design hot water supply load ratio for the heat network. A mathematical model was developed, and numerical investigation was performed of modern schemes of heat points which are designed primarily for covering the hot water supply load and recovering the heating system heat output in case of low or no hot water consumption in HWSS. The performed calculations demonstrate that the heating system has no time to restore its heat output, thereby considerably reducing air temperature in the heated premises. The lower the ambient air temperature and the lower the ratio of the design loads for hot water supply and heating, the greater is this decrease. At the same time, in case of a sudden decrease in the outdoor temperature and an accident in the heat supply system, the heating system must be the priority consumer, since a heating failure not only decreases the thermal comfort of consumers but can cause emergency situations in local utility systems, such as a cold water supply system. Correction of failures in a heat supply system requires calculation of operating conditions of heat networks.

Keywords: heat networks, heat supply system, heating system, hot water supply system (HWSS), temperature conditions in premises