

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 8, 2017

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Использование математического моделирования для модернизации
гидравлических охлаждающих подсистем на действующей электростанции

*S. AlSaqoor, A. Alahmer, F. Al Quran, A. Andruszkiewicz,
K. Kubas, P. Regucki, W. Wędrychowicz*

5

Разработка элементов системы мониторинга технического состояния
турбоагрегатов ТЭС и АЭС

*A. И. Куменко, В. Н. Костюков, Н. Ю. Кузьминых,
С. Н. Бойченко, А. В. Тимин*

14

Вероятные причины повреждения теплообменных трубок ПНД-3
и способы их устранения

*H. Н. Трифонов, С. Б. Есин, Е. К. Николаенкова, Ю. Г. Сухоруков,
Ф. А. Святкин, Т. Г. Синцова, В. С. Модестов*

24

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Разработка комбинированного малоэмиссионного горелочного устройства
для котлов малой мощности

П. В. Росляков, Ю. В. Проскурин, Д. А. Хохлов

31

Влияние высокоэнергетического воздействия на физико-технические
характеристики угольных топлив

Л. И. Мальцев, Т. П. Белогурова, И. В. Кравченко

43

Результаты промышленных испытаний карбонатной присадки к мазуту

Э. Р. Зверева, А. В. Дмитриев, М. Ф. Шагеев, Г. Р. Ахметвалиева

50

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Уравнения для вычисления свойств диссоциированного водяного пара

P. З. Аминов, А. А. Гудым

57

Исследование эффективности интенсификатора теплообмена
ребро – закрученная проволока

*А. Т. Комов, А. Н. Варава, А. В. Дедов, А. В. Захаренков,
Э. А. Болтенко, Б. Ю. Агашев, Ю. В. Сморчкова*

65

Металлы и вопросы прочности

Расчет малоцикловой усталости по национальному стандарту и нормам прочности

Т. С. Конторович, Ю. А. Радин

73

Водоподготовка и водно-химический режим

Проблемы эксплуатации водоема-охладителя на примере Березовской ГРЭС-1

*О. Г. Морозова, Т. Л. Камоза, И. Н. Коюпченко, А. С. Савельев,
Р. З. Пен, Н. С. Веселкова, М. Д. Кудрявцев*

81

Применение безопасного ингибитора коррозии для обработки
охлаждающей воды на объектах теплоэнергетики

*Л. А. Николаева, Д. И. Хасанова, Э. Р. Мухутдинова,
Д. Х. Сафин, И. Г. Шарифуллин*

89

Contents

Vol. 64, No. 8, 2017

A simultaneous English language translation of this journal is available from Pleiades Publishing, Inc.
Distributed worldwide by Springer. *Thermal Engineering* ISSN 0040-6015.

Steam-, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Installations, and Their Auxiliary Equipment

Numerical Modeling for the Retrofit of the Hydraulic Cooling Subsystems
in Operating Power Plant

*S. AlSaqoor, A. Alahmer, F. Al Quran, A. Andruszkiewicz,
K. Kubas, P. Regucki, and W. Wędrychowicz*

5

Development of Elements of the Condition Monitoring System of Turbo Generators
of Thermal Power Stations and Nuclear Power Plants

*A. I. Kumenko, V. N. Kostyukov, N. Yu. Kuz'minykh,
S. N. Boichenko, and A. V. Timin*

14

Probable Causes of Damage of Heat-Exchange Tubes of Low-Pressure-Exchanges
of PND-3 Type and Repair Methods

*N. N. Trifonov, S. B. Esin, E. K. Nikolaenkova, Yu. G. Sukhorukov,
F. A. Svyatkin, T. G. Sintsova, and V. S. Modestov*

24

Steam Boilers, Power-Generating Fuel, Burners, and Boiler Auxiliary Equipment

Development of Combined Low-Emissions Burner Devices for Low-Power Boilers

P. V. Roslyakov, Yu. V. Proskurin, and D. A. Khokhlov

31

Influence of High-Energy Impact on the Physical and Technical Characteristics
of Coal Fuels

L. I. Mal'tsev, T. P. Belogurova, and I. V. Kravchenko

43

Results of Industrial Tests of Carbonate Additive to Fuel Oil

E. R. Zvereva, A. V. Dmitriev, M. F. Shageev, and G. R. Akhmetvalieva

50

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Equations for Calculating the Properties of Dissociated Steam

R. Z. Aminov and A. A. Gudym

57

Investigation into the Efficiency of a Fin and Wound Wire Intensifier

*A. T. Komov, A. N. Varaya, A. V. Dedov, A. V. Zakharenkov, E. A. Boltenko,
B. Yu. Agishev, and Yu. V. Smorchkova*

65

Metals and Strength Analysis

Calculation of Low-Cycle Fatigue in Accordance with the National Standard
and Strength Codes

T. S. Kontorovich and Yu. A. Radin

73

Water Treatment and Water Chemistry

Operation of a Pond-Cooler: the Case of Berezovskaya GRES-1

*O. G. Morozova, T. L. Kamoza, I. N. Koyupchenko, A. S. Savelyev,
R. Z. Pen, N. S. Veselkova, and M. D. Kudryavtsev*

81

Safe Corrosion Inhibitor for Treating Cooling Water on Heat Power Engineering Plants

*L. A. Nikolaeva, D. I. Khasanova, E. R. Mukhutdinova,
D. Kh. Safin, and I. G. Sharifullin*

89

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ
УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ОХЛАЖДАЮЩИХ
ПОДСИСТЕМ НА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

© 2017 г. S. AlSaqoor^a, A. Alahmer^{a, *}, F. Al Quran^b, A. Andruszkiewicz^c,
K. Kubas^c, P. Regucki^c, W. Wędrychowicz^c

^aDepartment of Mechanical Engineering Tafila Technical University, 66110, Jordan, Tafila, P. O. Box 179

^bDepartment of Mechanical Engineering, Al Balqa Applied University, Al Huson University College, 19117, Jordan, Al Balqa

^cFaculty of Mechanical and Power Engineering, Wrocław University of Technology,
50370, Poland, Wrocław, wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego, 27

*e-mail: a.alahmer@ttu.edu.jo

Поступила в редакцию 31.08.2015 г.

Принята в печать 21.12.2016 г.

Обсуждается возможность применения математической модели для анализа работы гидравлических систем (систем охлаждения) действующих электростанций. В качестве примера рассматривается система охлаждения вспомогательных устройств энергетического котла. Представлены решения, способствующие улучшению работы этой системы. Для их разработки необходимо было произвести расчеты параметров для конкретной системы охлаждения. Получена математическая модель последовательно-параллельного распределения охлаждающей воды. Для решения системы нелинейных уравнений применены итерационные методы (алгоритм Ньютона). Результаты расчетов дали возможность проанализировать различные варианты улучшения системы охлаждения, а также определить те элементы, которые подлежат замене. Экономический анализ вариантов модернизации гидравлической системы позволит выбрать наилучший способ ее реконструкции.

Ключевые слова: система охлаждения, модернизация, охлаждение, электростанция

DOI: 10.1134/S004036361708001X

Numerical Modeling for the Retrofit of the Hydraulic Cooling Subsystems in Operating Power Plant

S. AlSaqoor^a, A. Alahmer^{a,*}, F. Al Quran^b, A. Andruszkiewicz^c, K. Kubas^c,
P. Regucki^c, and W. Wędrychowicz^c

^a*Department of Mechanical Engineering Tafila Technical University, 66110, Jordan, Tafila, P. O. Box 179*

^b*Department of Mechanical Engineering, Al Balqa Applied University, Al Huson University College, 19117, Jordan, Al Balqa*

^c*Faculty of Mechanical and Power Engineering, Wrocław University of Technology, 50370, Poland, Wrocław*

*e-mail: a.alahmer@ttu.edu.jo

Received August 31, 2015; in final form, December 21, 2016

Abstract—This paper presents the possibility of using the numerical methods to analyze the work of hydraulic systems on the example of a cooling system of a power boiler auxiliary devices. The variety of conditions at which hydraulic system that operated in specific engineering subsystems requires an individualized approach to the model solutions that have been developed for these systems modernizing. A mathematical model of a series-parallel propagation for the cooling water was derived and iterative methods were used to solve the system of nonlinear equations. The results of numerical calculations made it possible to analyze different variants of a modernization of the studied system and to indicate its critical elements. An economic analysis of different options allows an investor to choose an optimal variant of a reconstruction of the installation.

Keywords: hydraulic, cooling subsystem, retrofit, cooling, power plant

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ
УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТУРБОАГРЕГАТОВ ТЭС И АЭС¹

© 2017 г. А. И. Куменко*, В. Н. Костюков, Н. Ю. Кузьминых, С. Н. Бойченко, А. В. Тимин

ООО “Научно-производственный центр “Динамика”, 644043, Россия, г. Омск, а/я 5223

*e-mail: 1949kai@mail.ru

Поступила в редакцию 07.12.2015 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Приведено обоснование необходимости совершенствования нормативной базы в части применения датчиков вала для оценки технического состояния турбоагрегатов в эксплуатации и разработки систем контроля всплытия вала и расцентровок опор. Предложены современная концепция и комплекс методов для мониторинга технического состояния элементов системы валопровод–масляная пленка опорных подшипников–опоры турбоагрегата на базе отечественной технологии КОМПАКС®. Исходными данными для системы являются конструктивные, технологические, монтажные и режимные параметры турбоагрегата; измеренные параметры абсолютной вибрации опор и механических величин, относительных смещений и относительной вибрации шипов роторов в соответствии с ГОСТ Р 55263-2012. В систему вводятся предварительно вычисленные монтажная линия валопровода в холодном состоянии, номинальные параметры положения шипов роторов на кривой подвижного равновесия, статические и динамические характеристики масляной пленки опорных подшипников, матрица жесткости валопровода от единичных перемещений опор. Системой КОМПАКС-Т в режиме реального времени планируется производить замеры положения и колебаний шипов роторов, рассчитывать соответствующие статические и динамические характеристики масляной пленки, статические и динамические нагрузки в опорах. По полученным данным система должна определять расцентровки опор и корректирующие центровки роторов по полумуфтам, напряжения в шипах роторов, сварных швах и болтах полумуфт и выдавать автоматическое заключение о соответствии параметров технического состояния нормативным значениям. Представлена часть методического обеспечения для предложенной системы, в том числе методы определения статических реакций опор в эксплуатации, методика определения матриц жесткости валопровода и методика решения обратной задачи – определение расцентровок опор по измерениям относительного положения шипов роторов в расточках подшипников. Изложен порядок расчета расцентровок опор валопровода турбоагрегата.

Ключевые слова: турбоагрегат, всплытие роторов, статические и динамические характеристики, расцентровки опор, центровки роторов, матрица жесткости валопровода, датчики вала, мониторинг технического состояния

DOI: 10.1134/S0040363617080057

Development of Elements of the Condition Monitoring System of Turbo Generators of Thermal Power Stations and Nuclear Power Plants

A. I. Kumenko*, V. N. Kostyukov, N. Yu. Kuz'minykh, S. N. Boichenko, and A. V. Timin

DYNAMICS Scientific & Production Center, Omsk, 644043 Russia

*e-mail: 1949kai@mail.ru

Received December 7, 2015; in final form, January 25, 2017

Abstract—The rationale is given for the improvement of the regulatory framework for the use of shaft sensors for the in-service condition monitoring of turbo generators and the development of control systems of shaft surfacing and misalignments of supports. A modern concept and a set of methods are proposed for the condition monitoring of the “shaft line–thrust bearing oil film–turbo generator supports” system elements based on the domestic COMPACS® technology. The system raw data are design, technology, installation, and operating parameters of the turbo generator as well as measured parameters of the absolute vibration of supports and mechanical quantities, relative displacements and relative vibration of the rotor teeth in accordance with GOST R 55263-2012. The precalculated shaft line assembly line in the cold state, the nominal parameters of rotor teeth positions on the dynamic equilibrium curve, the static and dynamic characteristics of the oil film of thrust bearings, and the shaft line stiffness matrix of unit support displacements have been introduced into the system. Using the COMPACS-T system, it is planned to measure positions and oscillations of rotor teeth, to count corresponding static and dynamic characteristics of the oil film, and the static and dynamic loads in the supports in real time. Using the obtained data, the system must determine the misalignments of supports and corrective alignments of rotors of coupling halves, voltages in rotor teeth, welds, and bolts of the coupling halves, and provide automatic conclusion if condition monitoring parameters correspond to standard values. A part of the methodological support for the proposed system is presented, including methods for determining static reactions of supports under load, the method for determining shaft line stiffness matrices, and the method for solving the inverse problem, i.e., the determination of the misalignments of the supports by measurements of rotor teeth relative positions in bearing housings. The procedure for calculating misalignments of turbo generator shaft line supports is set out.

Keywords: turbo generator, rotor surfacing, static and dynamic characteristics, misalignments of supports, alignment of rotors, shaft line stiffness matrix, shaft sensors, condition monitoring

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ
УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБОК ПНД-3 И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

© 2017 г. Н. Н. Трифонов^a, *, С. Б. Есин^a, Е. К. Николаенкова^a, Ю. Г. Сухоруков^a,
Ф. А. Святкин^a, Т. Г. Синцова^a, В. С. Модестов^b

^aНаучно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования
им. И.И. Ползунова, 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/6

^bСанкт-Петербургский государственный политехнический университет,
195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29

*e-mail: bdzu@ckti.ru

Поступила в редакцию 04.04.2016 г.

Принята в печать 21.12.2016 г.

Рассмотрены конструкции подогревателей низкого давления (ПНД), установленных на АЭС с турбоустановками К-1000-60/1500. Повреждения теплообменных трубок имеют только ПНД-3. За короткий срок эксплуатации количество поврежденных теплообменных трубок ПНД-3 составляет примерно 50 шт. для Калининской АЭС и 100–150 шт. для Балаковской АЭС. Подогреватели низкого давления изготовлены на АО “Уралхиммаш”, ОАО ТКЗ и заводе Vitkovice, однако характер повреждений теплообменных трубок идентичен для всех ПНД-3. Повреждения происходят в месте прохода теплообменных трубок через первую, вторую и третью перегородки над нижней трубной доской (первый ход основного конденсата). Одной из возможных причин повреждения теплообменных трубок ПНД-3 могут быть гидроудары. Анализ средней тепловой и динамической нагрузок трубных систем ПНД-1–ПНД-4 показал, что ПНД-3 по тепловой мощности нагружен в 1.4–1.6, а по динамическому воздействию – в 1.8–2.0 раза больше, чем остальные ПНД. Другой возможной причиной повреждения может быть каскадный слив сепаратора в ПНД-4 и далее, через охладитель дренажей, в ПНД-3. Дополнительным фактором может быть конструкция узла отвода конденсата. Предложены усовершенствованная схема движения греющего пара и насосная схема слива сепаратора с использованием существующих сливных насосов ПНД-3 для турбоустановок К-1000-60/1500 Балаковской и Калининской АЭС. Рассмотренные решения позволяют снизить расход конденсата греющего пара из ПНД-4 в ПНД-3 и скорость греющего пара в межтрубном пространстве ПНД-3 и исключить возникновение гидроударов и повреждения теплообменных трубок.

Ключевые слова: турбоустановка К-1000-60/1500, поверхностный подогреватель низкого давления, теплообменная трубка, основной конденсат, греющий пар, повреждение, гидроудар

DOI: 10.1134/S0040363617080100

Probable Causes of Damage of Heat-Exchange Tubes of Low-Pressure-Exchanges of PND-3 Type and Repair Methods

N. N. Trifonov^{a,*}, S. B. Esin^a, E. K. Nikolaenkova^a, Yu. G. Sukhorukov^a, F. A. Svyatkin^a,
T. G. Sintsova^a, and V. S. Modestov^b

^aOAO Polzunov Scientific and Development Association on Research and Design of Power Equipment,
St. Petersburg, 191167, Russia

^bPeter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, 195251 Russia

*e-mail: bdzu@ckti.ru

Received April 4, 2016; in final form, December 21, 2016

Abstract—The structures of low-pressure heaters (LPH), which are installed at nuclear power plants with the K-1000-60/1500 type turbine plants are considered. It was revealed that only the PND-3 type low-pressure heaters have the damages of the heat exchange tubes. For a short operation life, the number of the damaged heat-exchange tubes of PND-3 is approximately 50 pcs for Kalinin NPP and 100–150 pcs for Balakovo NPP. The low-pressure heaters were manufactured at AO Ural Plant of Chemical Machine-Building “Uralkhim-mash,” OAO Taganrog Boiler-Making Works “Krasny Kotelshchik,” and Vitkovice Machinery Group, but the damage nature of the heat-exchange tubes is identical for all PND-3. The damages occur in the place of passage of the heat exchange tubes through the first, the second, and the third partitions over the lower tube plate (the first path of the turbine condensate). Hydraulic shocks can be one of the possible causes of the damage of the heat-exchange tubes of PND-3. The analysis of the average thermal and dynamic loads of the tube systems of PND-1–PND-4 revealed that PND-3 by the thermal power are loaded 1.4–1.6 times and by the dynamic effects are loaded 1.8–2.0 times more than the remaining LPHs. Another possible cause of damage can be the cascaded drain of the separate into PND-4 and then through the drainage heat exchange into PND-3. An additional factor can be the structure of the condensate drainage unit. The advanced system of the heating steam flow and pumping scheme of the separate drain using the existing drainage pumps of PND-3 for K-1000-60/1500 turbine plants for Balakovo and Kalinin NPPs were proposed. The considered decisions make it possible to reduce the flow rate of the heating steam condensate from PND-3 into PND-4 and the speed of the heating steam in the tube space of PND-3 and eliminate the occurrence of hydraulic shocks and damages of the heat exchanger tubes.

Keywords: K-1000-60/1500 turbine plant, surface low pressure heater, heat exchange tube, turbine condensate, heating steam, damage, hydraulic shock

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО МАЛОЭМИССИОННОГО
ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

© 2017 г. П. В. Росляков^a, *, Ю. В. Проскурин^b, Д. А. Хохлов^a

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^bПАО “Транснефть”, 119180, Россия, Москва, ул. Большая Полянка, д. 57

*e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru

Поступила в редакцию 21.11.2016 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Водогрейные котлы малой мощности широко используются для автономного теплоснабжения в различных отраслях промышленности. На российском рынке широко представлены жаротрубные и водотрубные котлы отечественных и зарубежных производителей. Однако даже российские котлы снабжаются лицензионными зарубежными горелочными устройствами, что снижает их конкурентоспособность и усложняет условия эксплуатации. Задача разработки отечественных эффективных малоэмиссионных горелочных устройств для котлов малой мощности стоит достаточно остро. Особенностью процессов воспламенения и горения топлива в таких котлах является их протекание в стесненных условиях, связанных с малыми размерами топочных камер и жаровых труб. Эти процессы существенно отличаются от аналогичных, имеющих место в открытых топочных камерах энергетических котлов большой мощности, и в настоящее время недостаточно изучены. Целью работы являлись изучение процессов воспламенения и выгорания газообразных и жидких топлив, тепло-массообмена и эмиссии оксидов азота в стесненных условиях и разработка современного комбинированного малоэмиссионного горелочного устройства мощностью 2.2 МВт, обеспечивающего эффективное сжигание топлива. Разработана компьютерная модель горелки и проведены численные исследования ее работы на разных топливах в рабочем диапазоне нагрузок от 40 до 100% номинальной. Выявлены основные особенности процессов воспламенения и выгорания газообразных и жидких топлив в стесненных условиях жаровой трубы на номинальной и пониженных нагрузках, которые принципиально отличаются от аналогичных процессов в топках паровых котлов. Определено влияние конструкции горелочных устройств и их рабочих режимов на недожог топлива и образование оксидов азота. По результатам расчетных исследований предложена конструкция нового комбинированного малоэмиссионного горелочного устройства, которое имеет ряд преимуществ по сравнению с прототипом.

Ключевые слова: природный газ, жидкое топливо, горелка, закручивающее устройство, CFD-моделирование, факел, зона обратных токов, эмиссия оксидов азота

DOI: 10.1134/S0040363617080094

Development of Combined Low-Emissions Burner Devices for Low-Power Boilers

P. V. Roslyakov^a, *, Yu. V. Proskurin^b, and D. A. Khokhlov^a

^a*Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI, National Research University), Moscow, 111250 Russia*

^b*PAO Transneft, Moscow, 119180 Russia*

*e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru

Received November 21, 2016; in final form, January 25, 2017

Abstract—Low-power water boilers are widely used for autonomous heat supply in various industries. Fire-tube and water-tube boilers of domestic and foreign manufacturers are widely represented on the Russian market. However, even Russian boilers are supplied with licensed foreign burner devices, which reduce their competitiveness and complicate operating conditions. A task of developing efficient domestic low-emissions burner devices for low-power boilers is quite acute. A characteristic property of ignition and fuel combustion in such boilers is their flowing in constrained conditions due to small dimensions of combustion chambers and flame tubes. These processes differ significantly from those in open combustion chambers of high-duty power boilers, and they have not been sufficiently studied yet. The goals of this paper are studying the processes of ignition and combustion of gaseous and liquid fuels, heat and mass transfer and NO_x emissions in constrained conditions, and the development of a modern combined low-emissions 2.2 MW burner device that provides efficient fuel combustion. A burner device computer model is developed and numerical studies of its operation on different types of fuel in a working load range from 40 to 100% of the nominal are carried out. The main features of ignition and combustion of gaseous and liquid fuels in constrained conditions of the flame tube at nominal and decreased loads are determined, which differ fundamentally from the similar processes in steam boiler furnaces. The influence of the burner devices design and operating conditions on the fuel underburning and NO_x formation is determined. Based on the results of the design studies, a design of the new combined low-emissions burner device is proposed, which has several advantages over the prototype.

Keywords: natural gas, liquid fuel, burner device, swirling device, CFD simulation, flame, recirculation mixing zone, NO_x emissions

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГОЛЬНЫХ ТОПЛИВ

© 2017 г. Л. И. Мальцев^a, *, Т. П. Белогурова^b, **, И. В. Кравченко^c

^aИнститут теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
630090, Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, д. 1

^bИнститут химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева
Кольского научного центра РАН, 184209, Россия, Мурманская обл., г. Анапиты, мкр-н Академгородок, д. 26а

^cЗАО “Корпорация ПРОТЭН”, 630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3

*e-mail: maltzev@itp.nsc.ru

**e-mail: belog_tp@chemistry.kolasc.net.ru

Поступила в редакцию 13.07.2016 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

В настоящее время в мире в большой угольной энергетике наиболее распространенным является способ сжигания углей в виде пылеугольного топлива. В последние годы в этой области получает развитие технология приготовления и сжигания углей микропомола. Применительно к малой энергетике многие годы исследуется и обсуждается способ сжигания угля в виде водоугольной суспензии. Тонкие порошки угля производятся и используются при пылеугольной газификации. Поэтому угольные технологии, связанные с высокодисперсным измельчением углей, привлекают к себе повышенное внимание. В статье рассмотрены вопросы высокоэнергетического воздействия на уголь в процессе приготовления пылеугольного топлива и водоугольной суспензии, в частности его помола на шаровой барабанной мельнице, и последующего доизмельчения с помощью дезинтегратора или проведения кавитационной обработки водоугольной суспензии. Исследования выполнялись на образцах антрацита и бурого угля Беловского разреза (Кузбасс). Показано, что и дезинтеграция, и кавитационная обработка являются эффективными средствами управления характеристиками топлив. Оба метода позволяют повысить дисперсность угля. При этом содержание частиц малых размеров при доизмельчении кавитацией существенно превосходит аналогичный показатель при использовании дезинтегратора. Удельная поверхность углей в результате использования как кавитации, так и дезинтеграции увеличивается, причем при кавитационной обработке более существенно. После кавитационной обработки большинство частиц угля приобретают форму скола, для которой характерно термодинамически неравновесное состояние. Под влиянием внешних воздействий, в частности температуры, морфологическое строение таких частиц порошкообразного материала изменяется быстрее и, следовательно, горение обработанных углей должно происходить более эффективно. Дано физическое объяснение полученных результатов.

Ключевые слова: пылеугольное топливо, водоугольная суспензия, измельчение, дезинтегратор, кавитационная обработка суспензии

DOI: 10.1134/S0040363617080069

Influence of High-Energy Impact on the Physical and Technical Characteristics of Coal Fuels

L. I. Mal'tsev^{a, *}, T. P. Belogurova^{b, **}, and I. V. Kravchenko^c

^aKutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia

^bTananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials, Russian Academy of Sciences, Apatity, Murmansk oblast, 184209 Russia

^cZAO Korporatsiya PROTEN, Novosibirsk, 630068 Russia

*e-mail: maltzev@itp.nsc.ru

**e-mail: belog_tp@chemistry.kolasc.net.ru

Received July 13, 2016; in final form, January 25, 2017

Abstract—Currently, in the world's large-scale coal-fired power industry, the combustion of pulverized coal is the most widely spread technology of combusting the coals. In recent years, the micropulverization technology for preparation and combustion of the coal has been developed in this field. As applied to the small-scale power industry, the method of combusting the coal in the form of a coal–water slurry has been explored for years. Fine coal powders are produced and used in the pulverized-coal gasification. Therefore, the coal preparation methods that involve high-dispersion disintegration of coals attract the greatest interest. The article deals with the problems of high-energy impact on the coal during the preparation of pulverized-coal fuels and coal–water slurries, in particular, during the milling of the coal in ball drum mills and the subsequent regrounding in disintegrators or the cavitation treatment of the coal–water slurries. The investigations were conducted using samples of anthracite and lignite from Belovskii open-pit mine (Kuznetsk Basin). It is shown that both the disintegration and the cavitation treatment are efficient methods for controlling the fuel characteristics. Both methods allow increasing the degree of dispersion of the coal. The content of the small-sized particles reground by cavitation considerably exceeds the similar figure obtained using the disintegrator. The specific surface area of the coal is increased by both cavitation and disintegration with the cavitation treatment producing a considerably greater effect. Being subjected to the cavitation treatment, most coal particles assume the form of a split characterized by the thermodynamically nonequilibrium state. Under external action, in particular, of temperature, the morphological structure of such pulverized materials changes faster and, consequently, the combustion of the treated coal should occur more efficiently. The obtained results are explained from the physical point of view.

Keywords: pulverized-coal fuel, coal–water slurry, grinding, disintegrator, cavitation treatment of the slurry

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
КАРБОНАТНОЙ ПРИСАДКИ К МАЗУТУ¹

© 2017 г. Э. Р. Зверева*, А. В. Дмитриев, М. Ф. Шагеев, Г. Р. Ахметвалиева

Казанский государственный энергетический университет, 420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51

*e-mail: belyra6@list.ru

Поступила в редакцию 15.07.2016 г.

Принята в печать 26.10.2016 г.

Мазут играет важную роль в топливно-энергетическом балансе нашей страны. От качества мазута существенно зависят условия его транспортировки, хранения и сжигания, объем выбросов вредных веществ в атмосферу, работа основного и вспомогательного оборудования ТЭС. Согласно Энергетической стратегии развития России до 2030 года глубина переработки нефти последовательно увеличивается, в результате доля прямогонного мазута в котельных топливах неуклонно снижается, что приводит к ухудшению эксплуатационных свойств мазута. Следовательно, задача повышения качества топочного мазута весьма актуальна. В данной статье предлагается в процессе сжигания мазута обрабатывать его присадками, что позволит улучшить экологические и экономические показатели ТЭС, работающих на мазуте. К достоинствам этого метода следует отнести простоту реализации, низкие энергетические и капитальные затраты, возможность в качестве присадок применять отходы производства. В статье представлены результаты промышленных испытаний сжигания мазута с присадкой обезвоженного карбонатного шлама, образующегося в процессе коагуляции и известкования природных вод на ТЭС. Для испытаний была разработана схема дозировочного устройства для равномерной подачи присадки в воздуховод котла. Приведены значения основных параметров технического состояния котельной установки ТГМ-84Б. Рассмотрен механизм действия обезвоженного карбонатного шлама на оксиды серы, образующиеся при сжигании мазута. Результаты промышленных испытаний свидетельствуют о снижении массовой доли выбрасываемых оксидов серы на 36.5%. Оценка предотвращенного ущерба от выбросов оксидов серы в атмосферный воздух показала, что сжигание мазута марки 100 с использованием карбонатного шлама в качестве присадки (0.1% по массе) позволяет сэкономить при проведении природоохранных мероприятий примерно 6 млн руб/год при расходе мазута 138 240 т/год.

Ключевые слова: мазут, карбонатсодержащая присадка, оксиды серы, дозировочное устройство, предотвращенный ущерб атмосфере

DOI: 10.1134/S0040363617080112

Results of Industrial Tests of Carbonate Additive to Fuel Oil

E. R. Zvereva*, A. V. Dmitriev, M. F. Shageev, and G. R. Akhmetvalieva

Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia

*e-mail: 6elvira6@list.ru

Received July 15, 2016; in final form, October 26, 2016

Abstract—Fuel oil plays an important role in the energy balance of our country. The quality of fuel oil significantly affects the conditions of its transport, storage, and combustion; release of contaminants to atmosphere; and the operation of main and auxiliary facilities of HPPs. According to the Energy Strategy of Russia for the Period until 2030, the oil-refining ratio gradually increases; as a result, the fraction of straight-run fuel oil in heavy fuel oils consistently decreases, which leads to the worsening of performance characteristics of fuel oil. Consequently, the problem of the increase in the quality of residual fuel oil is quite topical. In this paper, it is suggested to treat fuel oil by additives during its combustion, which would provide the improvement of ecological and economic indicators of oil-fired HPPs. Advantages of this method include simplicity of implementation, low energy and capital expenses, and the possibility to use production waste as additives. In the paper, the results are presented of industrial tests of the combustion of fuel oil with the additive of de-watered carbonate sludge, which is formed during coagulation and lime treatment of environmental waters on HPPs. The design of a volume delivery device is developed for the steady additive input to the boiler air duct. The values are given for the main parameters of the condition of a TGM-84B boiler plant. The mechanism of action of dewatered carbonate sludge on sulfur oxides, which are formed during fuel oil combustion, is considered. Results of industrial tests indicate the decrease in the mass fraction of discharged sulfur oxides by 36.5%. Evaluation of the prevented damage from sulfur oxide discharged into atmospheric air shows that the combustion of the fuel oil of 100 brand using carbonate sludge as an additive (0.1 wt %) saves nearly 6 million rubles a year during environmental actions at the consumption of fuel oil of 138 240 t/year.

Keywords: fuel oil, carbonate-containing additive, sulfur oxides, volume delivery device, prevented damage to the atmosphere

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ СВОЙСТВ
ДИССОЦИИРОВАННОГО ВОДЯНОГО ПАРА¹

© 2017 г. Р. З. Аминов*, А. А. Гудым

Саратовский научный центр Российской академии наук, 410054, Россия, г. Саратов, Политехническая ул., д. 77

*e-mail: oepran@inbox.ru

Поступила в редакцию 20.09.2016 г.

Принята в печать 21.12.2016 г.

Разработаны уравнения состояния диссоциированного водяного пара в интервале температур 1250–2300 К, давлений 0.01–10.00 МПа для расчета термодинамических процессов, происходящих в теплоэнергетических установках, использующих высокотемпературный пар в качестве рабочего тела. В основу построения уравнений положены таблицы диссоцииированного водяного пара, полученные при температуре отсчета 0 К. Принято, что исходным веществом является водяной пар, при диссоциации которого в соответствии с наиболее вероятными химическими реакциями образуются молекулы водорода, кислорода, водяного пара, гидроксил, атомы кислорода и водорода. Используются дифференциальные зависимости термодинамики, учитывающие изменение химического потенциала и состава компонентов смеси в процессе диссоциации пара. Для базового состояния принята температура отсчета 0.01°C, используемая при вычислениях значений параметров недиссоцииированного пара, что позволяет выполнять расчеты протекающих в теплоэнергетических установках процессов без согласований по температуре отсчета и учитывать возможный переход диссоцииированного пара в обычный, для которого создана международная система уравнений с температурой отсчета от тройной точки воды 0.01°C. В исследуемой области определены отклонения свойств диссоцииированного пара от свойств недиссоцииированного, которые увеличиваются при снижении давления и повышении температуры. Для давления 0.02 МПа и температуры 2200 К отклонения составляют: для энталпии 512 кДж/кг, энтропии 0.2574 кДж/(кг · К), изобарной теплоемкости 3.431 кДж/(кг · К). Максимальные отклонения значений рассчитываемых свойств диссоцииированного пара по составленным уравнениям от значений, представленных в таблицах справочников, используемых при разработке уравнений, не превышают 0.03–0.05%.

Ключевые слова: диссоциированный пар, энталпия, энтропия, теплота образования, температура отсчета, теплоэнергетические установки

DOI: 10.1134/S0040363617080021

Equations for Calculating the Properties of Dissociated Steam

R. Z. Aminov* and A. A. Gudym

Saratov Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Saratov, 410054 Russia

*e-mail: oepran@inbox.ru

Received September 20, 2016; in final form, December 21, 2016

Abstract—The equations of state for dissociated steam have been developed in the temperature and pressure ranges of 1250–2300 K and 0.01–10.00 MPa for calculating thermodynamic processes in thermal power units operating on high-temperature steam. These equations are based on the property tables for dissociated steam derived at a reference temperature of 0 K. It is assumed that the initial substance is steam, the dissociation of which—in accordance with the most likely chemical reactions—results in formation of molecules of hydrogen, oxygen, steam, hydroxyl, and atoms of oxygen and hydrogen. Differential thermodynamic correlations, considering a change in the chemical potential and the composition of the mixture, during the steam dissociation are used. A reference temperature of 0.01°C used in the calculation of parameters of nondissociated steam has been adopted to predict processes in thermal power units without matching the reference temperatures and to account for transformation of dissociated steam into its usual form for which there is the international system of equations with the water triple point of 0.01°C taken as the reference. In the investigated region, the deviation of dissociated steam properties from those of nondissociated steam, which increases with decreasing the pressure or increasing the temperature, was determined. For a pressure of 0.02 MPa and a temperature of 2200 K, these deviations are 512 kJ/kg for the enthalpy, 0.2574 kJ/(kg K) for the entropy, and 3.431 kJ/(kg K) for the heat capacity at constant pressure. The maximum deviation of the dissociated steam properties calculated by the developed equations from the handbook values that these equations are based on does not exceed 0.03–0.05%.

Keywords: dissociated steam, enthalpy, entropy, formation heat, reference temperature, thermal power units

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕНСИФИКАТОРА
ТЕПЛООБМЕНА РЕБРО – ЗАКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА¹

© 2017 г. А. Т. Комов^a, А. Н. Варава^a, А. В. Дедов^a, А. В. Захаренков^{a, *},
Э. А. Болтенко^b, Б. Ю. Агишев^a, Ю. В. Сморчкова^a

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^bАкционерное общество “Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных
электростанций”, 142530, Россия, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д. 6

*e-mail: ZaharenkovAV@gmail.com

Поступила в редакцию 31.07.2016 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Работа является продолжением экспериментальных исследований по интенсификации теплообмена, проводимых в НИУ МЭИ. Для верификации полученных ранее результатов и расширения диапазона геометрических параметров интенсификатора были проведены дополнительные систематизированные эксперименты. Исследования выполнялись в рамках программы совершенствования ныне действующих водо-водяных реакторов в целях создания базы надежных экспериментальных данных и расчетных соотношений, которые могут быть востребованы при разработке реакторов четвертого поколения. Одним из способов повышения безопасности активной зоны и реакторной установки в целом является замена тепловыделяющих сборок на базе стержневых тепловыделяющих элементов на трубчатые, а также разработка оптимальных конструкций дистанционирующих элементов тепловыделяющих сборок. В данной статье рассматривается конструкция интенсификатора, который может быть использован при создании дистанционирующей решетки. Приводится краткое описание рабочего участка и конструкции разработанных авторами интенсификаторов, перечислены их основные геометрические параметры. Представлены новые систематизированные экспериментальные данные о коэффициентах гидравлического сопротивления и теплоотдаче в режиме однофазной конвекции при использовании интенсификатора типа ребро – закрученная проволока. В данной работе расширен диапазон геометрических характеристик интенсификатора и режимных параметров: массовая скорость $\rho_w = 1000 - 4000 \text{ кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$, давление $p = 3.0 - 7.0 \text{ МПа}$, температура теплоносителя на входе в рабочий участок около 100°C , плотность теплового потока $q = 0.23 - 0.70 \text{ МВт}/\text{м}^2$. Экспериментально обнаружено значительное увеличение коэффициента теплоотдачи на выпуклой обогреваемой поверхности. Выявлена зависимость коэффициентов гидравлического сопротивления и теплоотдачи от шага закрутки проволоки. Установлены значения относительной высоты ребра, при которых рост теплоотдачи превалирует над ростом гидравлического сопротивления. Предложены эмпирические соотношения для расчета коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления в зависимости от геометрических характеристик интенсификатора.

Ключевые слова: кольцевой канал, интенсификация теплообмена, взаимодействующие потоки, шаг закрутки, однофазная конвекция, экспериментальные данные

DOI: 10.1134/S0040363617080033

Investigation into the Efficiency of a Fin and Wound Wire Intensifier

A. T. Komov^a, A. N. Varava^a, A. V. Dedov^a, A. V. Zakharenkov^{a,*}, E. A. Boltenko^b,
B. Yu. Agishev ^a, and Yu. V. Smorchkova^a

^a*Moscow Power Engineering Institute, National Research University (NIU MPEI), Moscow, 111250 Russia*

^b*AO Elektrogorsk Research and Engineering Center on Nuclear Power Plants Safety, Elektrogorsk, 142530 Russia*

*e-mail: ZaharenkovAV@gmail.com

Received July 31, 2016; in final form, January 25, 2017

Abstract—The work continues the experimental investigations into heat transfer enhancement carried out at NIU MPEI. To verify the obtained results and extend the range of geometric characteristics of the intensifier, additional systematic experiments were performed. The investigations were carried out under the program of improvement of existing water-cooled water-moderated reactors to create a base of reliable experimental data and design correlations that could be required in developing reactors of the fourth generation. Among the methods for improving the safety of the core and of the overall reactor is the replacement of conventional fuel rods in fuel assemblies with tubular ones and development of spacers that best suit fuel assemblies. A design of an intensifier that can be used in a spacer grid is examined. A brief description of the test section and the design of developed intensifiers with a list of their basic geometric characteristics are presented. New systematic experimental data are given on hydraulic resistance factors and heat transfer coefficients for single-phase convection with the use of a fin-and-wound wire intensifier. This investigation extends, as compared to the previous work, the range of intensifier geometric characteristics and operating conditions: the mass flow rate range was $\rho w = 1000–4000 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ s})$, the pressure range was $p = 3.0–7.0 \text{ MPa}$, the coolant temperature at the test section inlet was 100°C , and the heat flux range was $q = 0.23–0.70 \text{ MW}/\text{m}^2$. The experiments revealed a considerable increase in the heat transfer coefficient on the convex heated surface and dependence of the hydraulic resistance factors and the heat transfer coefficients on the wire winding pitch. The relative pin heights offering a higher increase in heat transfer as compared with an increase in hydraulic resistance were established. Empirical correlations for predicting the heat transfer coefficients and the hydraulic resistance factors as a function of the intensifier geometric characteristics are proposed.

Keywords: annulus, heat transfer enhancement, interacting flows, winding pitch, single-phase convection, experimental data

РАСЧЕТ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ И НОРМАМ ПРОЧНОСТИ

© 2017 г. Т. С. Конторович*, Ю. А. Радин

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: kontorovich_ts@mail.ru

Поступила в редакцию 05.08.2016 г.

Принята в печать 21.12.2016 г.

В связи с тем что в энергетике России в течение последних 15 лет значительное место занимает импортное оборудование, изготовленное по зарубежным стандартам и методикам, возникает необходимость гармонизации их с нормативными документами РФ, в которых рассматриваются расчеты на прочность, малоцикловую усталость и оценивается ресурс оборудования. Важным нормативным документом, с помощью которого производятся обоснование циклической прочности и оценка ресурса высоконагруженных элементов котла и паропроводов пароводяного тракта, являются “Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды” РД 10-249-98. В январе 2015 г. был введен Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55682.3-2013/ЕН 12952-3:2001, рассматривающий вопросы конструирования и расчета узлов водотрубных котлов и котельно-вспомогательного оборудования, работающих под давлением. Таким образом, оказалось два документа, одновременно действующих в одной и той же области энергетики и использующих различные методы расчета малоцикловой усталостной прочности, что приводит к различающимся результатам. Складывающаяся в этой связи ситуация может привести к неверным представлениям о циклической прочности и ресурсе высокотемпературных деталей котлов. В статье показано, что результаты расчетов, выполненных по ГОСТ Р 55682.3-2013/ЕН 12952-3:2001, менее консервативны, чем результаты по стандарту РД 10-249-98. Так как при расчетах предполагаемого срока службы деталей котлов должен использоваться ГОСТ Р 55682.3-2013/ЕН 12952-3:2001, то возникает необходимость установления области применения каждого из указанных выше документов.

Ключевые слова: малоцикловая усталостная прочность, расчет, нормативный документ, область применения, консервативность результатов

DOI: 10.1134/S0040363617080045

Calculation of Low-Cycle Fatigue in Accordance with the National Standard and Strength Codes

T. S. Kontorovich* and Yu. A. Radin

OAO All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

*e-mail: kontorovich_ts@mail.ru

Received August 5, 2016; in final form, December 21, 2016

Abstract—Over the most recent 15 years, the Russian power industry has largely relied on imported equipment manufactured in compliance with foreign standards and procedures. This inevitably necessitates their harmonization with the regulatory documents of the Russian Federation, which include calculations of strength, low cycle fatigue, and assessment of the equipment service life. An important regulatory document providing the engineering foundation for cyclic strength and life assessment for high-load components of the boiler and steamline of a water/steam circuit is RD 10-249-98:2000: Standard Method of Strength Estimation in Stationary Boilers and Steam and Water Piping. In January 2015, the National Standard of the Russian Federation 12952-3:2001 was introduced regulating the issues of design and calculation of the pressure parts of water-tube boilers and auxiliary installations. Thus, there appeared to be two documents simultaneously valid in the same energy field and using different methods for calculating the low-cycle fatigue strength, which leads to different results. In this connection, the current situation can lead to incorrect ideas about the cyclic strength and the service life of high-temperature boiler parts. The article shows that the results of calculations performed in accordance with GOST R 55682.3-2013/EN 12952-3:2001 are less conservative than the results of the standard RD 10-249-98. Since the calculation of the expected service life of boiler parts should use GOST R 55682.3-2013/EN 12952-3:2001, it becomes necessary to establish the applicability scope of each of the above documents.

Keywords: low-cycle fatigue strength, calculation, regulatory document, applicability scope, conservatism of results

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ
НА ПРИМЕРЕ БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС-1**

© 2017 г. О. Г. Морозова^a, *, Т. Л. Камоза^a, И. Н. Коюпченко^a, А. С. Савельев^a,
Р. З. Пен^b, Н. С. Веселкова^a, М. Д. Кудрявцев^{a, b}, **

^aСибирский федеральный университет, 660041, Россия, г. Красноярск, Свободный просп., д. 79

^bСибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева,
660037, Россия, г. Красноярск, просп. им. газеты Красноярский рабочий, д. 31

*e-mail: ogmorozova45@mail.ru

**e-mail: kumid@yandex.ru

Поступила в редакцию 06.10.2016 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Водоемы-охладители при тепловых и атомных электростанциях представляют собой природно-техногенные системы, поэтому в программу мониторинга необходимо включать учет влияния элементов технологических циклов ГРЭС на экосистему водоема, в том числе теплового сброса охлаждающей воды. Задачи настоящего исследования – разработка, реализация программы мониторинга водоема-охладителя Березовской ГРЭС-1 (БГРЭС-1) по химическим и биологическим показателям качества воды и выявление закономерностей формирования термического и гидрохимического режима при работе в условиях последовательного повышения мощности ГРЭС (от 1996 до 2015 г.). Исследования качества охлаждающей воды водоема-охладителя БГРЭС-1 выполнялись в натурных условиях путем отбора и аналитического контроля проб воды водоема в соответствии с принципами комплексности, систематичности наблюдений, согласованности сроков их проведения с характерными гидрологическими фазами. Обработка полученного массива данных мониторинга методами математической статистики дает возможность выявить основные факторы, влияющие на качество воды водоема. Полученные в ходе мониторинга данные по качеству воды и их математическая обработка за длительный временной интервал являются научной базой для составления прогноза экологического состояния водоема, что необходимо для обеспечения экономически эффективного производства энергии и безопасности водопользования. Из предложенных авторами частично реализованы рекомендации по предотвращению развития процессов эвтрофирования водоема-охладителя: сооружение дамбы, отсекающей основной массив торфа, и проведение очистки берегов рек, формирующих водоем-охладитель.

Ключевые слова: водоем-охладитель ГРЭС, мониторинг, прогноз экологического состояния, гидрохимические, гидробиологические показатели качества воды, математический анализ результатов аналитического контроля воды, водомелиоративные мероприятия

DOI: 10.1134/S0040363617080070

Operation of a Pond-Cooler: the Case of Berezovskaya GRES-1

**O. G. Morozova^{a,*}, T. L. Kamoza, I. N. Koyupchenko^a, A. S. Savelyev^a, R. Z. Pen^b,
N. S. Veselkova^a, and M. D. Kudryavtsev^{a,b,**}**

^aSiberian Federal University, Krasnoyarsk, 660041 Russia

^bSiberian State Aerospace University, Krasnoyarsk, 660037 Russia

**e-mail: ogmorozova45@mail.ru*

***e-mail: kumid@yandex.ru*

Received October 6, 2016; in final form, January 25, 2017

Abstract—Pond-coolers at heat and nuclear power stations are natural-technological systems, so the program of their monitoring should include the effect made by the SRPS (state regional power station) on the pond ecosystem, including thermal discharge of cooling water. The objectives of this study were development and implementation of a monitoring program for the cooling pond of Berezovskaya SRPS-1 on the chemical

and biological water quality indicators and identification of patterns of the thermal and hydrochemical regime when operating the progressive power plant (from 1996 to 2015). The quality of the cooling water of the pond-cooler BGRES-1 was studied under full-scale conditions by selecting and analyzing the water samples of the pond in accordance with the principles of complexity, systematic observation, and consistency of timing their conduct with the characteristic hydrological phases. Processing of the obtained array of monitoring data by methods of mathematical statistics makes it possible to identify the main factors affecting the water quality of the pond. The data on water quality obtained during their monitoring and mathematical processing over a long time interval are the scientific basis for forecasting the ecological state of the pond, which is necessary to economically ensure the efficient energy production and safety of water use. Recommendations proposed by these authors, including those partially already implemented, have been to prevent the development of eutrophication processes in the pond-cooler: the construction of a dam that cuts off the main peat massif and cleaning the river banks forming the cooling pond.

Keywords: GRES pond-cooler, monitoring, prediction of ecological condition, hydrochemical and hydrobiological indicators of water, mathematical analysis of the results of analytical control of water, water reclamation measures

**ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ**

**ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ
НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ**

© 2017 г. Л. А. Николаева^a, *, Д. И. Хасанова^b, Э. Р. Мухутдинова^a,
Д. Х. Сафин^c, И. Г. Шарифуллин^b

^aКазанский государственный энергетический университет, 420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51

^bНТЦ ПАО “Нижнекамскнефтехим”, 423574, Россия, г. Нижнекамск

^cПАО “Казаньоргсинтез”, 420051, Россия, г. Казань, Беломорская ул., д. 101

*e-mail: larisanik16@mail.ru

Поступила в редакцию 08.06.2016 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Теплоэнергетика является главным потребителем значительных объемов воды. Поэтому возникают проблемы, связанные с коррозией, биологическими обрастаниями, солеотложениями, шламообразованием на функциональных поверхностях теплоэнергетического оборудования. Одним из эффективных способов решения этих проблем может быть ингибиторная защита. Разработка новых российских импортозамещающих экологически безопасных ингибиторов является весьма актуальной. В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований ингибитора ОПЦ-800 (ТУ 2415-092-00206 457-2013, производитель – Химический завод им. Л.Я. Карпова), который предназначен для удаления минеральных отложений, накипи, биологических обрастаний с поверхностей систем водооборотных узлов на объектах теплоэнергетики. Этот реагент успешно применяется в качестве эффективного ингибитора коррозии в системах оборотного водоснабжения нефтехимических предприятий Татарстана. В целях экономии свежей подпиточной воды оборотная система эксплуатируется в бесприводном режиме, который характеризуется высокими коэффициентами упаривания и солесодержания. Экспериментально установлено, что скорость коррозии при обработке оборотной воды ингибитором ОПЦ-800 составляет 0.08–0.10 мм/год. В теплоэнергетике используются главным образом ингибиторы на основе оксиэтилиденифосфоновой (ОЭДФ) и нитрилоритиметилфосфоновой (НТФ) кислоты. Приведена сравнительная характеристика эффективности ингибирования ОПЦ-800 и ОЭДФ-Zn-Y2. Согласно полученным результатам, ОПЦ-800 можно использовать в качестве ингибитора для обработки охлаждающей воды на объектах теплоэнергетики. При этом необходимо учитывать особенности водооборота той или иной тепловой электростанции.

Ключевые слова: ингибиторная защита, экологически безопасный реагент, химводоподготовка, показатели качества, водооборотные циклы

DOI: 10.1134/S0040363617080082

Safe Corrosion Inhibitor for Treating Cooling Water on Heat Power Engineering Plants

L. A. Nikolaeva^{a,*}, D. I. Khasanova^b, E. R. Mukhutdinova^a, D. Kh. Safin^c, and I. G. Sharifullin^b

^aKazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia

^bPAO Nizhnekamskneftekhim, Nizhnekamsk, 423574 Russia

^cPAO Kazanorgsintez, Kazan, 420051 Russia

*e-mail: larisanik16@mail.ru

Received June 8, 2016; in final form, January 25, 2017

Abstract—Heat power engineering (HPE) consumes significant volumes of water. There are, therefore, problems associated with corrosion, biological fouling, salt deposits, and sludge formation on functional surfaces of heat power equipment. One of the effective ways to solve these problems is the use of inhibitory protection. The development of new Russian import-substituting environmentally friendly inhibitors is very relevant. This work describes experimental results on the OPC-800 inhibitor (TU 2415-092-00206 457-2013), which was produced at Karpov Chemical Plant and designed to remove mineral deposits, scale, and biological fouling from the surfaces of water-rotation node systems on HPE objects. This reagent is successfully used as an effective corrosion inhibitor in the water recycling systems of Tatarstan petrochemical enterprises. To save fresh make-up water, the circulating system is operated in a no-blow mode, which is characterized by high evaporation and salt content coefficients. It was experimentally found that corrosion rate upon treatment of recycled water with the OPC-800 inhibitor is 0.08–0.10 mm/year. HPE mainly uses inhibitors based on oxyethylidene diphosphonic (OEDPA) and nitrilotrimethylphosphonic (NTMPA) acids. The comparative characteristic of inhibition efficiency for OPC-800 and OEDF-Zn-U2 is given. The results obtained indicate that OPC-800 can be used as an inhibitor for treatment of cooling water in HPE plants. In this case, it is necessary to take into account the features of water rotation of a thermal power plant.

Keywords: inhibitor protection, ecologically safe reagent, chemical water preparation, quality indicators, water rotation cycles