

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 9, 2017

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Гидротермальное сжижение микроводорослей для получения биотоплив:
современное состояние и перспективы развития

М. С. Власкин, Н. И. Чернова, С. В. Киселева, О. С. Попель, А. З. Жук

5

Технологии освоения высокоминерализованных геотермальных ресурсов

А. Б. Алхасов, Д. А. Алхасова, А. Ш. Рамазанов, М. А. Каспарова

17

Охрана окружающей среды

Исследование возможности термической утилизации загрязненной воды
в котлах малой мощности

П. В. Росляков, Ю. В. Проскурин, М. Н. Зайченко

25

Учет суммации действия вредных веществ при расчете
экологически безопасного расхода сточных вод

А. К. Соколов

34

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Использование датчиков положения вала для моделирования расцентровок
опор валопроводов турбоагрегатов

*А. И. Куменко, В. Н. Костюков, Н. Ю. Кузьминых,
А. В. Тимин, С. Н. Бойченко*

41

Совершенствование систем автоматического регулирования турбин
большой мощности ПАО “Турбоатом” для АЭС

В. Л. Швецов, И. Н. Бабаев

52

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Разработка схемы ступенчатого сжигания угля в инверторной топке энергоблока
мощностью 1000 МВт

В. Б. Прохоров, С. Л. Чернов, В. С. Киричков

58

Исследование и оптимизация глубины утилизации тепла дымовых газов
в поверхностных теплообменниках

В. В. Беспалов, В. И. Беспалов, Д. В. Мельников

64

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Влияние внешней турбулентности на эффективность пленочного охлаждения
при выдуве охладителя в поперечную траншею

А. А. Халатов, Н. А. Панченко, С. Д. Северин

71

Автоматизация и тепловой контроль в энергетике

ПИД-регулятор с предиктором и алгоритмом автоматической настройки:
исследование эффективности для тепловых объектов

B. Ф. Кузищин, Е. И. Мерзликина, Van Va Хоанг

80

Contents

Vol. 64, No. 9, 2017

A simultaneous English language translation of this journal is available from Pleiades Publishing, Inc.
Distributed worldwide by Springer. *Thermal Engineering* ISSN 0040-6015.

Energy Saving, New and Renewable Energy Sources

Hydrothermal Liquefaction of Microalgae to Produce Biofuels:
State of the Art and Future Prospects

M. S. Vlaskin, N. I. Chernova, S. V. Kiseleva, O. S. Popel', and A. Z. Zhuk

5

Technologies for the Exploration of Highly Mineralized Geothermal Resources

A. B. Alkhasov, D. A. Alkhasova, A. Sh. Ramazanov, and M. A. Kasparova

17

Environmental Protection

Study of the Possibility of Thermal Utilization of Contaminated Water
in Low-Power Boilers

P. V. Roslyakov, Y. V. Proskurin, and M. N. Zaichenko

25

Considering the Summation of the Effect of Harmful Substances
during the Calculation of the Environmentally Safe Waste Water Discharge

A. K. Sokolov

34

Steam-Turbines, Gas-Turbines, and Combined-Cycle Power Plants and Their Auxiliary Equipment

Using the Sensors of Shaft Position for Simulation of Misalignments
of Shafting Supports of Turbounits

*A. I. Kumenko, V. N. Kostyukov, N. Yu. Kuz'minykh,
A. V. Timin, and S. N. Boichenko*

41

Improvement of Automatic Control Systems of High-Power Turbines
of PAO Turboatom for Nuclear Power Plants

V. L. Shvetsov and I. N. Babaev

52

Steam Boilers, Power-Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment

Development of the Scheme of Stepwise Combustion of Coal in the Inverter Firebox
of a Power Unit of 1000 MW Power

V. B. Prokhorov, S. L. Chernov, and V. S. Kirichkov

58

Investigation and Optimization of the Depth of Flue Gas Heat Recovery
in Surface Heat Exchangers

V. V. Bespalov, V. I. Bespalov, and D. V. Melnikov

64

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Effect of External Turbulence on the Efficiency of Film Cooling
with Coolant Injection into a Transverse Trench

A. A. Khalatov, N. A. Panchenko, and S. D. Severin

71

Automation and Thermal Control in Power Engineering

PID-Controller with Predictor and Auto-Tuning Algorithm: Study of Efficiency
for Thermal Plants

V. F. Kuzishchin, E. I. Merzlikina, and Van Va Hoang

80

ГИДРОТЕРМАЛЬНОЕ СЖИЖЕНИЕ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ¹

© 2017 г. М. С. Власкин^a, *, Н. И. Чернова^b, С. В. Киселева^b, О. С. Попель^a, А. З. Жук^a

^aОбъединенный институт высоких температур РАН, 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2

^bМосковский государственный университет им. М. В. Ломоносова, географический факультет,
119991, Россия, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1

*e-mail: vlaskin@inbox.ru

Поступила в редакцию 21.11.2016 г.

Принята в печать 28.02.2017 г.

Представлен обзор современного состояния и направлений исследований в области гидротермального сжижения (ГТС) микроводорослей (МКВ). К основным преимуществам такого способа получения биотоплива относят отсутствие необходимости предварительной сушки исходного сырья и относительно высокий выход продукта (отношение массы готового продукта к массе исходного сырья) благодаря тому, что в биотопливо преобразуются все компоненты МКВ (липиды, белки и углеводы). Гидротермальное сжижение МКВ считается перспективным методом конверсии биомассы и является предметом серии научных исследований, и, насколько можно судить по имеющимся публикациям, научно-поисковые изыскания в этой области в последние годы только расширяются. Однако остаются нерешенными многие важные вопросы. В частности, продолжается активный поиск подходящих штаммов, обеспечивающих не только высокий выход липидов (необходимый в случае переработки микроводорослей в биодизельное топливо), но и более высокие урожайность по биомассе и выход получаемого биотоплива; исследуются химические реакции, протекающие при гидротермальной обработке; изучается влияние на процессы сжижения таких важных параметров, как температура, скорость нагрева, время выдержки при максимальной температуре, концентрация биомассы в водяной суспензии, биохимический состав и элементный состав микроводорослей, возможность использования катализаторов и др. Одной из насущных задач является также снижение количества азота в получаемом биотопливе. В целях повышения энергетической эффективности метода ГТС проводятся работы по организации непрерывного процесса, а также созданию рациональных теплотехнических схем установок по термической конверсии МКВ, в частности, с регенерацией тепла и сепарацией конечного продукта.

Ключевые слова: микроводоросли, гидротермальное сжижение, биотопливо, бионефть

DOI: 10.1134/S0040363617090107

Hydrothermal Liquefaction of Microalgae to Produce Biofuels: State of the Art and Future Prospects

M. S. Vlaskin^{a,*}, N. I. Chernova^b, S. V. Kiseleva^b, O. S. Popel^a, and A. Z. Zhuk^a

^a*Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia*

^b*Geographic Faculty, Moscow State University, Moscow, 119991 Russia*

*e-mail: vlaskin@inbox.ru

Received November 21, 2016; in final form, February 28, 2017

Abstract—The article presents a review of the state of the art and lines of research on hydrothermal liquefaction (HTL) of microalgae (MA). The main advantages of this technology for production of biofuel are that it does not require predrying of the feedstock and ensures a relatively high product yield—the ratio of the end product weight to the feedstock weight—owing to the fact that all the microalgal components, viz., lipids, proteins, and carbohydrates, are converted into biofuel. MA hydrothermal liquefaction is considered to be a promising technology for conversion of biomass and is a subject of a series of research studies and, judging by the available publications, the scope of research in this field is expanding currently. However, many significant problems remain unsolved. In particular, an active search is being conducted for suitable strains that will ensure not only a high lipid yield—necessary to convert microalgae into biodiesel—but also higher biomass productivity and a higher biofuel yield; the chemical reactions that occur during the hydrothermal treatment are being investigated; and the effect of significant process variables, such as temperature, heating rate, holdup time at the maximum temperature, biomass concentration in the water suspension, biochemical and elemental compositions of the microalgae, use of catalysts, etc., on the liquefaction processes is being studied. One of the urgent tasks is also the reduction of the nitrogen content in the resulting biofuel. Studies aimed at the development of a continuous process and rational heat-processing plants for thermal microalgal conversion are being conducted to increase the energy efficiency of the HTL process, in particular, to provide the heat recovery and separation of the end product.

Keywords: microalgae, hydrothermal liquefaction, biofuel, biocrude oil

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ¹

© 2017 г. А. Б. Алхасов*, Д. А. Алхасова, А. Ш. Рамазанов**, М. А. Каспарова

*Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН,
367030, Россия, г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 39а*

*e-mail: alibek_alhasov@mail.ru

**e-mail: a_ramazanov_@mail.ru

Поступила в редакцию 16.01.2017 г.

Принята в печать 28.02.2017 г.

Проведена оценка перспектив комплексной переработки высокопараметрических геотермальных ресурсов Восточно-Предкавказского артезианского бассейна (ВПАБ) с преобразованием их тепловой энергии в электрическую в бинарной ГеоЭС и последующим извлечением из термальных вод растворенных в них химических соединений. Указаны наиболее перспективные площади для освоения таких ресурсов. Комплексное освоение высокотемпературных гидрогеотермальных рассолов является новым направлением в геотермальной энергетике, которое позволит значительно нарастить объемы добычи гидрогеотермальных ресурсов и развивать геотермальную отрасль на более высоком уровне с реализацией энергоэффективных передовых технологий. Масштабное освоение рассолов даст возможность решить проблемы энергоснабжения региона и импортозамещения, полностью обеспечить потребности России в пищевой и технической соли и редких элементах. В связи с обострившимися экологическими проблемами показана необходимость первоочередного комплексного освоения попутных высокоминерализованных рассолов Южносуходумской группы газонефтяных скважин Северного Дагестана. В настоящее время попутные рассолы с радиоактивным фоном, превышающим допустимые нормы, сбрасываются на поверхностные поля фильтрации. Предложены технологические решения по их дезактивации и комплексному освоению. Реализация предлагаемых технологических решений позволит ежегодно получать 300 т карбоната лития, 1650 т порошка магнезитового каустического, 27 300 т химически осажденного мела, 116 100 т пищевой поваренной соли и до 1,4 млн м³ опресненной воды из попутных рассолов. Опресненная на выходе из геотехнологического комплекса вода может использоваться на различные хозяйствственные нужды, что важно для аридного Северокавказского региона, где остро ощущается дефицит в пресной воде, особенно в его равнинной части в пределах ВПАБ.

Ключевые слова: геотермальная энергия, бинарная геотермальная электростанция, теплообменник, рассол, химические компоненты, карбонат лития

DOI: 10.1134/S0040363617090016

Technologies for the Exploration of Highly Mineralized Geothermal Resources

A. B. Alkhasov*, D. A. Alkhasova, A. Sh. Ramazanov**, and M. A. Kasparova

Institute of Geothermal Problems, Dagestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Makhachkala, 367030 Russia

*e-mail: alibek_alkhasov@mail.ru

**e-mail: a_ramazanov_@mail.ru

Received January 16, 2017; in final form, February 28, 2017

Abstract—The prospects of the integrated processing of the high-parameter geothermal resources of the East Ciscaucasia of artesian basin (ECAB) with the conversion of their heat energy into electric energy at a binary GeoPP and the subsequent extraction of solved chemical compounds from thermal waters are evaluated. The most promising areas for the exploration such resources are overviewed. The integrated exploration of high-temperature hydrogeothermal brines is a new trend in geothermal power engineering, which can make it possible to significantly increase the production volume of hydrogeothermal resources and develop the geothermal field at a higher level with the realization of the energy-efficient advanced technologies. The large-scale exploration of brines can solve the regional problems of energy supply and import substitution and fulfill the need of Russia in food and technical salt and rare elements. The necessity of the primary integrated exploration of the oil-field highly mineralized brines of the South Sukhokumskii group of gas–oil wells of Northern Dagestan was shown in view of the exacerbated environmental problems. Currently, the oil-field brines with the radioactive background exceeding the allowable levels are discharged at disposal fields. The technological solutions for their deactivation and integrated exploration are proposed. The realization of the proposed technological solutions provides 300 t of lithium carbonate, 1650 t of caustic magnesite powder, 27300 t of chemically precipitated chalk, 116100 t of food salt, and up to 1.4 mln m³ of desalinated water from oil-field brines yearly. Desalinated water at the output of a geotechnological complex can be used for different economic needs, which is important for the arid North Caucasus region, where the fresh water deficiency is acute, especially in its plain part within the ECAB.

Keywords: geothermal energy, binary geothermal power plant, heat exchanger, brine, chemical components, lithium carbonate

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ В КОТЛАХ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

© 2017 г. П. В. Росляков^a, *, Ю. В. Проскурин^b, М. Н. Зайченко^a

^aНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

^bПАО “Транснефть”, 119180, Россия, Москва, ул. Большая Полянка, д. 57

*e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru

Поступила в редакцию 21.11.2016 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Для ТЭС и котельных актуальной проблемой является утилизация воды, загрязненной нефтепродуктами. Использование для ее очистки специального оборудования целесообразно только для крупных объектов энергетики и промышленности. Как альтернативный вариант утилизации загрязненной воды предлагается ее термическая переработка в топке котла. В связи с наличием на многих предприятиях водогрейных жаротрубных котлов необходимо исследовать возможность термической утилизации загрязненной нефтепродуктами воды в их топках. В данной работе объектом исследования являлся котел КВ-ГМ-2.0 тепловой мощностью 2 МВт. В качестве горелочного устройства для подачи жидкого топлива рассматривалась наддувная горелка, разработанная в НИУ МЭИ. Численные исследования проводились путем компьютерного моделирования процессов распыла, смешения, воспламенения и выгорания жидкого топлива, а также образования оксидов азота с помощью программных комплексов вычислительной гидродинамики ANSYS Fluent с учетом радиационного и конвективного теплообмена. Анализ результатов численных экспериментов по совместной подаче сырой нефти и загрязненной нефтепродуктами воды показал, что термическая переработка загрязненной воды в жаротрубных котлах не может быть рекомендована. Основными причинами этого являются наброс капель нефти на стенки жаровой трубы, затягивание процесса горения, увеличение эмиссии оксидов азота. Термическая утилизация загрязненной воды совместно с дизельным топливом может быть организована при расходе воды не более 3%, однако при этом происходит увеличение эмиссии оксидов азота. При дальнейшем повышении расхода загрязненной воды снизится надежность процесса горения.

Ключевые слова: жаротрубный котел, сырая нефть, дизельное топливо, загрязненная вода

DOI: 10.1134/S0040363617090077

Study of the Possibility of Thermal Utilization of Contaminated Water in Low-Power Boilers

P. V. Roslyakov^{a,*}, Y. V. Proskurin^b, and M. N. Zaichenko^a

^aMoscow Power Engineering Institute, National Research University (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

^bTransneft, Moscow, 119180 Russia

**e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru*

Received November 21, 2016; in final form, January 25, 2017

Abstract—The utilization of water contaminated with oil products is a topical problem for thermal power plants and boiler houses. It is reasonable to use special water treatment equipment only for large power engineering and industry facilities. Thermal utilization of contaminated water in boiler furnaces is proposed as an alternative version of its utilization. Since there are hot-water fire-tube boilers at many enterprises, it is necessary to study the possibility of thermal utilization of water contaminated with oil products in their furnaces. The object of this study is a KV-GM-2.0 boiler with a heating power of 2 MW. The pressurized burner developed at the Moscow Power Engineering Institute, National Research University, was used as a burner device for supplying liquid fuel. The computational investigations were performed on the basis of the computer simulation of processes of liquid fuel atomization, mixing, ignition, and burnout; in addition, the formation of nitrogen oxides was simulated on the basis of ANSYS Fluent computational dynamics software packages, taking into account radiative and convective heat transfer. Analysis of the results of numerical experiments on the combined supply of crude oil and water contaminated with oil products has shown that the thermal utilization of contaminated water in fire-tube boilers cannot be recommended. The main causes here are the impingement of oil droplets on the walls of the flame tube, as well as the delay in combustion and increased emissions of nitrogen oxides. The thermal utilization of contaminated water combined with diesel fuel can be arranged provided that the water consumption is not more than 3%; however, this increases the emission of nitrogen oxides. The further increase in contaminated water consumption will lead to the reduction of the reliability of the combustion process.

Keywords: fire-tube boiler, crude oil, diesel fuel, contaminated water

УЧЕТ СУММАЦИИ ДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАСЧЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО РАСХОДА СТОЧНЫХ ВОД

© 2017 г. А. К. Соколов

Ивановский государственный энергетический университет, 153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС РФ, 153040, Россия, г. Иваново, просп. Строителей, д. 33

e-mail: sokolov@bjd.ispu.ru, aks2411@yandex.ru

Поступила в редакцию 22.07.2016 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Представлена методика оценки нормативно допустимого объема сброса в водоем сточных вод, содержащих несколько вредных веществ. Методика позволяет учесть сумму действия их при одинаковых лимитирующих показателях вредности. Выражения для определения нормативно допустимого расхода сточных вод получены из условий допустимости воздействия нескольких вредных веществ на воды водоема. Перечислены математические условия допустимости воздействия сточных вод на водоем для характерных сочетаний лимитирующих показателей вредности и классов опасности нескольких веществ. Условия допустимости воздействия записаны в виде логических произведений сумм относительных концентраций, которые не должны превышать единицы. Показано, что расчет процесса разбавления сточных вод в проточном водоеме для оценки нормативно допустимого расхода сточных вод возможен только численным методом. Для проверки методики приведен пример численного расчета нормативно допустимого расхода сточных вод промышленного предприятия, содержащих три вещества: многосернистую нефть, флокулянт ВПК-101 и фунгицид капитан. В водоеме выше места сброса сточных вод кроме названных трех вредных веществ содержалось четвертое вещество – гербицид Зелек-супер. Для ВПК-101, капитана и Зелек-супер учитывалась суммация вредного действия. Достоверность методики проверена расчетом концентраций четырех веществ в контрольном створе проточного водоема при сбросе расчетного нормативно допустимого расхода сточных вод. Показано, что для рассмотренного примера при учете односторонности действия вредных веществ почти в 2 раза было ограничено значение нормативно допустимого расхода сточных вод и тем самым обеспечена более высокая степень их экологической безопасности.

Ключевые слова: экологическая безопасность, сточные воды, лимитирующий показатель вредности, нормативно допустимый расход, численный метод

DOI: 10.1134/S0040363617090090

Considering the Summation of the Effect of Harmful Substances during the Calculation of the Environmentally Safe Waste Water Discharge

A. K. Sokolov

Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, 153003 Russia

Ivanovo Fire and Rescue Academy, State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia, Ivanovo, 153040 Russia

e-mail: sokolov@bjd.ispu.ru, aks2411@yandex.ru

Received July 22, 2016; in final form, January 25, 2017

Abstract—This article presents the technique of assessing the maximum allowable (standard) discharge of waste waters with several harmful substances into a water reservoir. The technique makes it possible to take into account the summation of their effect provided that the limiting harmful indices are the same. The expressions for the determination of the discharge limit of waste waters have been derived from the conditions of admissibility of the effect of several harmful substances on the waters of a reservoir. Mathematical conditions of admissibility of the effect of wastewaters on a reservoir are given for the characteristic combinations of limiting harmful indices and hazard classes of several substances. The conditions of admissibility of effects are presented in the form of logical products of the sums of relative concentrations that should not exceed the value of 1. It is shown that the calculation of the process of wastewater dilution in a flowing water reservoir is possible only on the basis of a numerical method to assess the wastewater discharge limit. An example of the numerical calculation of the standard limit of industrial enterprise wastewater discharges that contain polysulfide oil, flocculant VPK-101, and fungicide captan is given to test this method. In addition to these three harmful substances, the water reservoir also contained a fourth substance, namely, Zellek-Super herbicide, above the waste discharge point. The summation of the harmful effect was taken into account for VPK-101, captan, and Zellek-Super. The reliability of the technique was tested by the calculation of concentrations of the four substances in the control point of the flowing reservoir during the estimated maximum allowable wastewater discharge. It is shown that the value of the maximum allowable discharge limit was almost two times higher for the example under consideration, taking into account that the effect of harmful substances was unidirectional, which provides a higher level of environmental safety for them.

Keywords: environmental safety, wastewaters, limiting harmful index, maximum allowable (standard) discharge, numerical method

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ ВАЛА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСЦЕНТРОВОК ОПОР
ВАЛОПРОВОДОВ ТУРБОАГРЕГАТОВ¹

© 2017 г. А. И. Куменко*, В. Н. Костюков, Н. Ю. Кузьминых, А. В. Тимин, С. Н. Бойченко

ООО “Научно-производственный центр “Динамика”, 644043, Россия, г. Омск, а/я 5223

*e-mail: 1949kai@mail.ru

Поступила в редакцию 07.12.2015 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Приведены примеры применения методического обеспечения, разработанного для предложенной ранее концепции системы мониторинга технического состояния турбоагрегата. Продемонстрированы способы решения обратной задачи — вычисление расцентровок опор по результатам измерений положения шипов роторов в расточках подшипников в процессе эксплуатации турбоагрегата. Представлены результаты определения статических реакций опор при эксплуатационных расцентровках. Примеры моделирования и расчета расцентровок опор выполнены для трехопорной системы “ротор высокого давления—ротор среднего давления” (РВД—РСД) турбоагрегата мощностью 250 МВт и 14-опорного валопровода турбоагрегата мощностью 1000 МВт. Приведены результаты вычисления коэффициентов матрицы жесткости валопроводов и тестирования методов решения обратной задачи путем моделирования. Показана высокая точность решения обратной задачи при обращении матрицы жесткости валопровода, используемой для определения корректирующих центровок роторов многоопорного валопровода. Матрица жесткости может быть рекомендована для анализа влияния перемещений одной или нескольких опор на изменение опорных реакций валопровода турбоагрегата в процессе его наладки после монтажа или ремонта. Рассмотренные методы оценки расцентровок предлагается использовать в системах мониторинга изменения взаимного положения опор и центровок роторов по полумуфтам турбоагрегатов, особенно для сейсмически опасных районов и районов с повышенной просадкой фундаментов из-за обводнения грунтов.

Ключевые слова: валопровод, опора, турбоагрегат, масляная пленка, подшипники, всплытие роторов, расцентровки опор, матрица жесткости валопровода, вибрация, датчики вала, корректирующие центровки роторов

DOI: 10.1134/S0040363617090041

Using the Sensors of Shaft Position for Simulation of Misalignments of Shafting Supports of Turbounits

A. I. Kumenko*, V. N. Kostyukov, N. Yu. Kuz'minykh, A. V. Timin, and S. N. Boichenko

OOO Scientific-and-Production Center Dynamics, Omsk, 644043 Russia

*e-mail: 1949kai@mail.ru

Received December 7, 2015; in final form, January 25, 2017

Abstract—Examples of using the method developed for the earlier proposed concept of the monitoring system of the technical condition of a turbounit are presented. The solution methods of the inverse problem—the calculation of misalignments of supports based on the measurement results of positions of rotor pins in the borings of bearings during the operation of a turbounit—are demonstrated. The results of determination of static responses of supports at operation misalignments are presented. The examples of simulation and calculation of misalignments of supports are made for the three-point “high-pressure rotor–middle-pressure rotor” (HPR–MPR) system of a turbounit with 250 MW capacity and for 14-supporting shafting of a turbounit with 1000 MW capacity. The calculation results of coefficients of the stiffness matrix of shaftings and testing of methods for solving the inverse problem by modeling are presented. The high accuracy of the solution of the inverse problem at the inversion of the stiffness matrix of shafting used for determining the correcting centerings of rotors of multisupporting shafting is revealed. The stiffness matrix can be recommended to analyze the influence of displacements of one or several supports on changing the support responses of shafting of the turbounit during adjustment after assembling or repair. It is proposed to use the considered methods of evaluation of misalignments in the monitoring systems of changing the mutual position of supports and centerings of rotors by half-couplings of turbounits, especially for seismically dangerous regions and regions with increased sagging of foundations due to watering of soils.

Keywords: shafting, support, turbounit, oil film, bearings, floating-up of rotors, misalignments of supports, stiffness matrix of shafting, vibration, sensors of shaft, correcting centerings of rotors

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРБИН БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
ПАО “ТУРБОАТОМ” ДЛЯ АЭС

© 2017 г. В. Л. Швецов*, И. Н. Бабаев**

ПАО “Турбоатом”, 61037, Украина, г. Харьков, Московский просп., д. 199

*e-mail: shvetsov@turboatom.com.ua

**e-mail: in_babayev@mail.ru

Поступила в редакцию 20.05.2016 г.

Принята в печать 28.02.2017 г.

Основными техническими решениями, принятymi ПАО “Турбоатом” в качестве компенсирующих мероприятий при увеличении периода безостановочной работы турбин АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000 до 18 мес, являются: замена штатного гидравлического регулятора скорости на электронный, внедрение электронной противоразгонной защиты, модернизация блоков стопорно-регулирующих клапанов высокого давления, установка стопорных заслонок на ресиверных трубах турбин первой и второй модификаций, повышение качества ремонта благодаря пересмотру требований к его выполнению. Как отдельное перспективное направление выделяется внедрение комплексного диагностирования гидравлической части системы регулирования на основе автоматизированной обработки результатов регистрации рабочих параметров турбины. Внедрение электронного регулятора скорости позволяет упростить процедуру включения его в работу при отказе электрогидравлической системы регулирования и наоборот. В функции электронного регулятора скорости введены режимы поддержания частоты вращения ротора турбины, давления пара на входе в турбину, положения главных сервомоторов. Электронный регулятор скорости включает в себя собственный электрогидравлический преобразователь, датчики частоты вращения ротора турбины и датчики положения главных сервомоторов. В функции электрогидравлической системы регулирования и электронного регулятора скорости введена функция противоразгонной защиты, определяющая формирование команд на останов турбины при превышении как заданного уровня частоты вращения, так и заданного сочетания достигнутой частоты вращения и углового ускорения ротора. В целях упрощения корректировки усилий, действующих на чашки регулирующих клапанов, конструкция чашек изменена – в ней имеются профильные вставки. Предложенные решения внедрены на турбинах К-1100-60/1500-2М Ростовской АЭС. Из состава системы регулирования вновь изготовленных турбин исключены устройства переключения скорости перемещения заслонок регулирования на открытие, гидравлические демпферы в сервомоторах регулирующих заслонок, применены кулаки регулирующих клапанов, обеспечивающие увеличенный ход клапанов на открытие, изменена конструкция фильтров регулирования, электрогидравлических преобразователей, маслосбрасывающего устройства и др.

Ключевые слова: турбина, система регулирования, клапан, автомат безопасности, сервомотор, электронный регулятор скорости, Турбоатом

DOI: 10.1134/S0040363617090089

Improvement of Automatic Control Systems of High-Power Turbines of PAO Turboatom for Nuclear Power Plants

V. L. Shvetsov* and I. N. Babaev**

PAO Turboatom, Kharkiv, 61037 Ukraine

*e-mail: shvetsov@turboatom.com.ua

**e-mail: in_babayev@mail.ru

Received May 20, 2016; in final form, February 28, 2017

Abstract—The main technical solutions applied by PAO Turboatom used as the compensatory measures at the increase of the period of nonstop operation of nuclear power plants' (NPP) turbines with VVER-1000 type reactors up to 18 months are replacing the standard hydraulic speed controller with an electronic one, introduction of overclocking protection, modernization of units of stop-control valves of high pressures, installation of locking dampers on the receiver tubes of turbines of the first and second modification, and improving the quality of repairs by reviewing the requirements for their implementation. The introduction of complex diagnostics of a control system on the basis of automatic treatment of results of registration of working parameters of the turbine is allocated as a separate prospective direction. Using an electronic controller of speed makes it possible to simplify the procedure of its inclusion in work at the failure of an electro-hydraulic system of control and vice versa. The regimes of maintaining the turbine rotor speed, steam pressure on the outlet of turbine, and the positions of main servomotors were introduced into the functions of the electronic controller. An electronic controller of speed includes its own electro-hydraulic transducer, turbine rotor speed sensor, and sensors of the position of main servomotors. Into the functions of electro-hydraulic control system and electronic speed controller, the function of overclocking protection, which determines the formation of commands for stopping the turbine at the exceeding of both the defined level of rotation speed and the defined combination of achieved rotation speed and angular acceleration of rotor, was introduced. To simplify the correction of forces acting on the control valve cups, the design of the cups was changed, and it has the profiled inserts. The solutions proposed were implemented on K-1100-60/1500-2M turbines of Rostov NPP. From the composition of control system of already made turbines, the devices of speed switching of moving of control flaps for opening and hydraulic damper in the servomotors of regulating flaps were excluded; the fists of the control valves providing the increased valve stroke for opening and the construction of filters for regulation, electro-hydraulic converters, oil draining device, etc. was changed.

Keywords: turbine, control system, valve, automatic safety device, servomotor, electronic speed controller, Turboatom

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СТУПЕНЧАТОГО СЖИГАНИЯ УГЛЯ
В ИНВЕРТОРНОЙ ТОПКЕ ЭНЕРГОБЛОКА МОЩНОСТЬЮ 1000 МВт¹

© 2017 г. В. Б. Прохоров*, С. Л. Чернов, В. С. Киричков

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: ProkhorovVB@mail.ru

Поступила в редакцию 25.10.2016 г.

Принята в печать 15.03.2017 г.

Стремление увеличить эффективность использования тепла сжигаемого твердого топлива приводит к существенному росту начальных параметров пара на паротурбинных установках. При максимальных температурах свежего и вторичного пара 700–720°C стоимость соединительных паропроводов между котлом и турбиной составляет до 20% стоимости всего энергоблока, что диктует необходимость уменьшить их длину. Одним из способов достижения этой цели является применение инверторной топки. В НИУ МЭИ разработан М-образный профиль котла, позволяющий уменьшить длину жаростойких паропроводов. Отличительная черта профиля – два наклонных соединительных газохода между топкой и конвективной шахтой, начинающихся от газовых окон, расположенных в нижней трети по высоте топки. Котел рассчитан на производительность пара 2493 т/ч с параметрами свежего пара 35 МПа и 710°C. Тепловые и аэродинамические расчеты позволили получить размеры котла и габариты поверхностей нагрева, а также значения температур в характерных точках по газовому тракту. По результатам расчета КПД брутто котла составил 93.07%, расход топлива – 91.13 кг/с. Для этого котла предлагается технология эффективного ступенчатого сжигания каменного угля в прямоточно-вихревом факеле (ПВФ) в системе вертикальных и горизонтальных тангенциальных факелов в режиме твердого шлакоудаления, ранее успешно применявшаяся в котлах с традиционным профилем и модернизированная под инверторную топку. Предложены компоновки прямоточных горелок и сопл для четных и нечетных вертикальных сечений топки, а также в горизонтальном сечении. Организация стадийного подвода воздуха по вертикали при высокой доле внутритопочной рециркуляции раскаленных газов приводит к низкой концентрации оксидов азота.

Ключевые слова: паровой котел, ультрасверхкритические параметры пара, инверторная топка, прямоточно-вихревой факел, тепловые и аэродинамические расчеты

DOI: 10.1134/S0040363617090065

Development of the Scheme of Stepwise Combustion of Coal in the Inverter Firebox of a Power Unit of 1000 MW Power

V. B. Prokhorov*, S. L. Chernov, and V. S. Kirichkov

Moscow Power Engineering Institute, National Research University (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

*e-mail: ProkhorovVB@mail.ru

Received October 25, 2016; in final form, March 15, 2017

Abstract—The desire to increase the efficiency of using the heat of burned solid fuel leads to the significant growth of the initial steam parameter at steam-turbine plants. At the maximum temperatures of fresh and secondary steam of 700–720°C, the price of connecting of steam pipelines between the boiler and turbine is up to 20% of the price of a power plant unit, which dictates the necessity to decrease their length. One of the methods to achieve this is the application of an inverter firebox. An M-shaped profile of boiler, allowing one to decrease the length of heat-resistant steam pipelines, was developed at NRU MPEI. A distinctive feature of the profile is two inclined connecting gas flues between the firebox and convective shaft, starting from the gas windows located in the lower third of the firebox height. The boiler was designed for the steam production of 2493 t/h with the parameters of fresh steam of 35 MPa and 710°C. Thermal and aerodynamic calculations made it possible to get the sizes of boiler and dimensions of heating surfaces, and they also allow one to get the values of temperatures in the characteristic points along the gas path. On the basis of the results of calculations, the coefficient of efficiency of the boiler was 93.07% and the fuel consumption was 91.13 kg/s. For this boiler, the technology of effective stepwise burning of coal in a direct-flow-vortex torch (DFVT) in a system of vertical and horizontal tangential torches in the mode of solid slag removal, previously successively used in boilers with a traditional profile and upgraded to an inverter firebox, is proposed. The layouts of the direct-flow burners and nozzles for even and odd vertical sections of the firebox and also in a horizontal section were proposed. Organization of staged air supply in the vertical direction with a high fraction of in-firebox recycle of hot gases leads to low concentration of nitrogen oxides.

Keywords: steam boiler, ultra-supercritical steam parameters, inverter firebox, cocurrent-vortex torch, thermal and aerodynamics calculations

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГЛУБИНЫ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКАХ

© 2017 г. В. В. Беспалов*, В. И. Беспалов, Д. В. Мельников

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, д. 30

*e-mail: vic@tpu.ru

Поступила в редакцию 08.04.2016 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Рассматриваются экономические аспекты проектирования установок глубокой утилизации тепла дымовых газов котлов, работающих на природном газе. Основным параметром, влияющим на производительность и стоимость конденсационных теплоутилизаторов поверхностного типа, является площадь поверхности теплообмена. Глубина утилизации тепла при сжигании природного газа зависит от конечной температуры дымовых газов на выходе из конденсатора и обуславливает количество сконденсировавшихся водяных паров. Исследовано влияние конечной температуры дымовых газов в теплоутилизаторе на дополнительно извлекаемую им тепловую мощность. Получена целевая функциональная зависимость, позволяющая определить оптимальную глубину утилизации тепла (конечную температуру охлаждения) дымовых газов, при которой достигается максимальное значение ожидаемой приведенной годовой прибыли энергопредприятия от внедрения энергосберегающих мероприятий. Представлены результаты оптимизационных расчетов конденсационного поверхностного газовоздушного теплоутилизатора пластинчатого типа для климатических и экономических условий г. Томска. Результаты расчетов показали, что экономически целесообразно проектировать подобные теплоутилизаторы на конечную температуру дымовых газов 10°C. При этом срок окупаемости капитальных вложений в установку составил 1.5 года. Проведен анализ влияния различных факторов на оптимальную конечную температуру дымовых газов. Большинство климатических, экономических и технологических факторов слабо влияют на оптимальную температуру, которая при варьировании факторов остается в пределах 5–20°C. Полученная целевая функция позволяет предварительно оценить конечную температуру дымовых газов, на которую следует проектировать поверхность теплообмена теплоутилизатора для газового котла применительно к конкретным климатическим условиям.

Ключевые слова: энергосбережение, утилизация тепла, оптимизация, поверхностный теплообменник, конденсация водяных паров, дымовые газы

DOI: 10.1134/S0040363617090028

Investigation and Optimization of the Depth of Flue Gas Heat Recovery in Surface Heat Exchangers

V. V. Bespalov*, V. I. Bespalov, and D. V. Melnikov

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, 634050 Russia

**e-mail: vic@tpu.ru*

Received April 8, 2016; in final form, January 25, 2017

Abstract—Economic issues associated with designing deep flue gas heat recovery units for natural gas-fired boilers are examined. The governing parameter affecting the performance and cost of surface-type condensing heat recovery heat exchangers is the heat transfer surface area. When firing natural gas, the heat recovery depth depends on the flue gas temperature at the condenser outlet and determines the amount of condensed water vapor. The effect of the outlet flue gas temperature in a heat recovery heat exchanger on the additionally recovered heat power is studied. A correlation has been derived enabling one to determine the best heat recovery depth (or the final cooling temperature) maximizing the anticipated reduced annual profit of a power enterprise from implementation of energy-saving measures. Results of optimization are presented for a surface-type condensing gas–air plate heat recovery heat exchanger for the climatic conditions and the economic situation in Tomsk. The predictions demonstrate that it is economically feasible to design similar heat recovery heat exchangers for a flue gas outlet temperature of 10°C. In this case, the payback period for the investment in the heat recovery heat exchanger will be 1.5 years. The effect of various factors on the optimal outlet flue gas temperature was analyzed. Most climatic, economical, or technological factors have a minor effect on the best outlet temperature, which remains between 5 and 20°C when varying the affecting factors. The derived correlation enables us to preliminary estimate the outlet (final) flue gas temperature that should be used in designing the heat transfer surface of a heat recovery heat exchanger for a gas-fired boiler as applied to the specific climatic conditions.

Keywords: energy saving, heat recovery, optimization, surface heat exchanger, water vapor condensation, fuel gases

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ВЫДУВЕ ОХЛАДИТЕЛЯ
В ПОПЕРЕЧНУЮ ТРАНШЕЮ

© 2017 г. А. А. Халатов^{a, b, *}, Н. А. Панченко^{a, b}, С. Д. Северин^a

^aИнститут технической теплофизики НАНУ, 03057, Украина, г. Киев, ул. Желябова, д. 2а

^bНТУУ “Киевский политехнический институт им. И. Сикорского”, 03056, Украина, г. Киев, просп. Победы, д. 37

*e-mail: artem.khalatov@mail.ru

Поступила в редакцию 03.11.2016 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Пленочное охлаждение является одним из основных способов тепловой защиты лопаток современных высокотемпературных газовых турбин. В статье представлены результаты компьютерного моделирования пленочного охлаждения при выдуве охлаждающего потока через традиционный ряд наклонных отверстий и через ряд отверстий в траншее. Для CFD-моделирования был использован коммерческий пакет ANSYS CFX 14. Исследовано влияние турбулентности основного потока на эффективность пленочного охлаждения при изменении параметра вдува в диапазоне 0.6–2.3 для трех значений степени турбулентности: 1; 5 и 10%. Скорость основного потока составляла 150 и 400 м/с, температура основного и вдуваемого потоков – 1100 и 500°C соответственно. Показано, что для схемы подачи охладителя через один ряд наклонных отверстий в траншее рост степени турбулентности основного потока приводит к снижению эффективности пленочного охлаждения во всем исследованном диапазоне изменения параметра вдува. Выявлено, что внешняя турбулентность влияет на эффективность пленочного охлаждения по-разному в зависимости от значений параметра вдува и скорости основного потока в межлопаточном канале. Так, с увеличением степени турбулентности основного потока от 1 до 10% средняя по поверхности эффективность пленочного охлаждения снижается на 3–10% для высокого значения скорости основного потока в канале (400 м/с) и на 12–23% для умеренного (150 м/с), при этом меньшие значения эффективности охлаждения соответствуют большим значениям параметра вдува. Влияние степени турбулентности основного потока на эффективность пленочного охлаждения уменьшается с ростом скорости потока в моделируемом канале для обеих исследуемых систем.

Ключевые слова: лопатки газовых турбин, эффективность пленочного охлаждения, схема подачи охладителя, турбулентность, отверстия в траншее, компьютерное моделирование

DOI: 10.1134/S004036361709003X

Effect of External Turbulence on the Efficiency of Film Cooling with Coolant Injection into a Transverse Trench

A. A. Khalatov^{a, b,*}, N. A. Panchenko^{a, b}, and S. D. Severin^a

^a*Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 03057 Ukraine*

^b*Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, National Technical University of Ukraine, Kyiv, 03056, Ukraine*

*e-mail: artem.khalatov@mail.ru

Received November 3, 2016; in final form, January 25, 2017

Abstract—Film cooling is among the basic methods used for thermal protection of blades in modern high-temperature gas turbines. Results of computer simulation of film cooling with coolant injection via a row of conventional inclined holes or a row of holes in a trench are presented in this paper. The ANSYS CFX 14 commercial software package was used for CFD-modeling. The effect is studied of the mainstream turbulence on the film cooling efficiency for the blowing ratio range between 0.6 and 2.3 and three different turbulence intensities of 1, 5, and 10%. The mainstream velocity was 150 and 400 m/s, while the temperatures of the mainstream and the injected coolant were 1100 and 500°C, respectively. It is demonstrated that, for the coolant injection via one row of trenched holes, an increase in the mainstream turbulence intensity reduces the film cooling efficiency in the entire investigated range of blowing ratios. It was revealed that freestream turbulence had varied effects on the film cooling efficiency depending on the blowing ratio and mainstream velocity in a blade channel. Thus, an increase in the mainstream turbulence intensity from 1 to 10% decreases the surface-averaged film cooling efficiency by 3–10% at a high mainstream velocity (400 m/s) in the blade channel and by 12–23% at a moderate velocity (of 150 m/s). Here, lower film cooling efficiencies correspond to higher blowing ratios. The effect of mainstream turbulence intensity on the film cooling efficiency decreases with increasing the mainstream velocity in the modeled channel for both investigated configurations.

Keywords: gas turbine blades, film cooling efficiency, cooling injection configuration, turbulence, trenched holes, computer modeling

**АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ**

**ПИД-РЕГУЛЯТОР С ПРЕДИКТОРОМ И АЛГОРИТМОМ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ: ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ**

© 2017 г. В. Ф. Кузин*, Е. И. Мерзликина, Ван Ва Хоанг

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: Kuzishchinv@yandex.ru

Поступила в редакцию 12.12.2016 г.

Принята в печать 25.01.2017 г.

Рассматривается задача оценки эффективности автоматической системы регулирования (ACP) с предиктором Смита и ПИД-регулятором для тепловых объектов. Для применения предиктора предлагается использовать структуру регулирующего контроллера, в составе которого имеется блок автоматической настройки регулятора (АНР), с расчетом параметров модели объекта второго порядка с запаздыванием. Исследования проведены с применением программируемых логических контроллеров (ПЛК), один из которых выполнял функции регулирования, АНР и предиктора. В качестве объекта управления использована имитационная модель, реализованная в двух вариантах: на базе отдельного контроллера ПЛК и с применением физического имитатора теплового объекта в виде электронагревателя. Выполнен анализ эффективности ACP с предиктором для нескольких вариантов модели объекта второго порядка с запаздыванием, характерных для тепловых процессов, на основе сравнения процессов регулирования при изменении задания и подаче возмущения на вход объекта. Приведены рекомендации по корректировке параметров ПИД-регулятора при включении предиктора путем использования корректирующего коэффициента k для параметров регулятора. Показано, что при изменении задания применение предиктора является эффективным с учетом корректировки параметров при $k = 2$. По отношению к возмущениям, действующим на объект управления, применение предиктора оказывается под сомнением в связи с тем, что процесс регулирования существенно затягивается во времени. Это связано с тем, что в окрестности нулевой частоты амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) системы с предиктором имеет подъем по сравнению с АЧХ системы без предиктора.

Ключевые слова: объект управления, регулятор, предиктор, модель, автоматическая настройка, контроллер, симулятор, частотные характеристики

DOI: 10.1134/S0040363617090053

PID-Controller with Predictor and Auto-Tuning Algorithm: Study of Efficiency for Thermal Plants

V. F. Kuzishchin*, E. I. Merzlikina, and Van Va Hoang

Moscow Power Engineering Institute, National Research University (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

*e-mail: Kuzishchinv@yandex.ru

Received December 12, 2016; in final form, January 25, 2017

Abstract—The problem of efficiency estimation of an automatic control system (ACS) with a Smith predictor and PID-algorithm for thermal plants is considered. In order to use the predictor, it is proposed to include an auto-tuning module (ATC) into the controller; the module calculates parameters for a second-order plant module with a time delay. The study was conducted using programmable logical controllers (PLC), one of which performed control, ATC, and predictor functions. A simulation model was used as a control plant, and there were two variants of the model: one of them was built on the basis of a separate PLC, and the other was a physical model of a thermal plant in the form of an electrical heater. Analysis of the efficiency of the ACS with the predictor was carried out for several variants of the second order plant model with time delay, and the analysis was performed on the basis of the comparison of transient processes in the system when the set point was changed and when a disturbance influenced the control plant. The recommendations are given on correction of the PID-algorithm parameters when the predictor is used by means of using the correcting coefficient k for the PID parameters. It is shown that, when the set point is changed, the use of the predictor is effective taking into account the parameters correction with $k = 2$. When the disturbances influence the plant, the use of the predictor is doubtful, because the transient process is too long. The reason for this is that, in the neighborhood of the zero frequency, the amplitude-frequency characteristic (AFC) of the system with the predictor has an ascent in comparison with the AFC of the system without the predictor.

Keywords: control plant, controller, predictor, model, auto-tuning, simulator, frequency characteristics