

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 12, 2017

С днем энергетика, дорогие читатели!

Паротурбинные, газотурбинные, парогазовые установки и их вспомогательное оборудование

Термобарьерные покрытия лопаток газовых турбин: метод химического осаждения из паровой фазы (обзор)

И. К. Игуменов, А. Н. Аксёнов 5

Высокоэффективный конденсатор пара из парогазовой смеси

О. О. Мильман, В. С. Крылов, А. В. Птахин, А. В. Кондратьев, Г. Г. Янков 16

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства и вспомогательное оборудование котлов

Опыт внедрения внутритопочных методов снижения NO_x на котлах Е-320-13.8-560ГМ: проблемы и пути их решения

*А. Н. Тугов, В. М. Супранов, М. А. Изюмов, В. А. Верещетин,
Ю. М. Усман, А. С. Натальин* 27

Малоэмиссионное сжигание топлива в авиапроизводных газотурбинных установках

Л. А. Булысова, В. Д. Васильев, А. Л. Берне 35

Тепло- и массообмен, свойства рабочих тел и материалов

Расчет сопротивления трения двухфазных потоков низкого давления на основе приближенных аналитических моделей

Н. О. Зубов, О. Н. Кабаньков, В. В. Ягов, Л. А. Сукомел 43

Металлы и вопросы прочности

Снижение передачи вибрации от энергетических установок активными методами

А. В. Кирюхин, О. О. Мильман, А. В. Птахин 58

Охрана окружающей среды

Повышение экологических и эксплуатационных характеристик водоподготовительных установок ТЭС на основе баромембранных технологий

Н. Д. Чичирова, А. А. Чичиров, А. А. Филимонова, С. Р. Саитов 67

Анализ условия частичной суммации вредного воздействия газов SO_2 и NO_2 при нормировании выбросов

А. К. Соколов 78

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии

Использование природного газа, метанола- и этанолотопливных эмульсий
как экологических энергоносителей для мобильных теплоэнергетических установок

В. А. Лиханов, О. П. Лопатин

82

Сдано в набор 16.01.2015 г.	Подписано к печати 16.04.2015 г.	Дата выхода в свет 30.06.2015 г.	Формат $60 \times 88 \frac{1}{8}$
Офсетная печать	Усл. печ. л. 10.0	Усл. кр.-отг. 7.0 тыс.	Уч.-изд. л. 10.0
	Тираж 666 экз.	Зак. 275	Бум. л. 5.0
		Цена свободная	

Учредители: Российская академия наук,
Российское научно-техническое общество энергетиков и электротехников

Издатель: ООО МАИК «НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА», 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Отпечатано в типографии ООО «Буки Веди», 119415 Москва, просп. Вернадского, 37, корп. 1

Contents

Vol. 64, No. 12, 2017

A simultaneous English language translation of this journal is available from Pleiades Publishing, Inc.
Distributed worldwide by Springer. *Thermal Engineering* ISSN 0040-6015.

Steam-, Gas-Turbine, and Combined-Cycle Power Installations, and Their Auxiliary Equipment

Thermal Barrier Coatings on Gas Turbine Blades: Chemical Vapor Deposition (Review)

I. K. Igumenov and A. N. Aksenov 5

High-Efficiency Condenser of Steam from a Steam–Gas Mixture

O. O. Milman, V. S. Krylov, A. V. Ptakhin, A. V. Kondratev, and G. G. Yankov 16

Steam Boilers, Power-Plant Fuels, Burner Units, and Boiler Auxiliary Equipment

Experience of Implementation of In-furnace Methods of Decreasing NO_x
in E-320-13.8-560GM Boilers: Problems and Ways for Their Solution

*A. N. Tugov, V. M. Supranov, M. A. Izyumov,
V. A. Vereshchetin, Yu. M. Usman, and A. S. Natal'in* 27

Low-Emission Combustion of Fuel in Aeroderivative GTUs

L. A. Bulysova, V. D. Vasil'ev, and A. L. Berne 35

Heat and Mass Transfer and Properties of Working Fluids and Materials

Friction Pressure Drop Analysis for Two-Phase Flows at Low-Pressure Conditions
Using Approximate Analytical Models

N. O. Zubov, O. N. Kaban'kov, V. V. Yagov, and L. A. Sukomel 43

Metals and Strength Analysis

Reducing Vibration Transfer from Power Plants by Active Methods

A. V. Kiryukhin, O. O. Milman, and A. V. Ptakhin 58

Environment Protection

Enhancing the Ecological and Operational Characteristics of Water Treatment Units
at TPPs Based on Baromembrane Technologies

N. D. Chichirova, A. A. Chichirov, A. A. Filimonova, and S. R. Saitov 67

Conditions for a Partial Summation of SO₂ and NO₂ Hazardous Effect
in Gas Emission Regulations

A. K. Sokolov 78

Energy Conservation, New and Renewable Energy Sources

Use of Natural Gas, Methanol, and Ethanol Fuel Emulsions as Environmentally Friendly Energy Carriers for Mobile Heat Power Plants

V. A. Likhanov and O. P. Lopatin

82

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕРМОБАРЬЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ЛОПАТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН:
МЕТОД ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ ПАРОВОЙ ФАЗЫ (ОБЗОР)

© 2017 г. И. К. Игуменов^{а, *}, А. Н. Аксёнов^{б, **}

^аИнститут неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН,
630090, Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, д. 3

^бПАО “Тюменские моторостроители”,
625007, Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского, д. 1

*e-mail: igumen@niic.nsc.ru

**e-mail: a.aksenov@tmotor.ru

Поступила в редакцию 21.12.2016 г.

Принята к печати 31.05.2017 г.

Излагаются вопросы формирования керамических термобарьерных покрытий для охлаждаемых лопаток газовых турбин. Обсуждаются перспективные современные оксидные материалы со структурой пироклора и перовскита, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками и низкой теплопроводностью. Описаны современные физические методы формирования защитных покрытий электронно-лучевым испарением, плазменным напылением, а также новые процессы магнетронного распыления металлических мишеней с плазмохимическим синтезом оксидов. Основное внимание уделено методу химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ). Анализируются возможности, достоинства и недостатки данного метода. Приведены схемы экспериментальных установок (реакторов), разработанные в ведущих научных центрах, связанных с разработкой технологий получения покрытий методом ХОПФ: в Техническом университете г. Брауншвейга (Германия), Французском центре аэрокосмических исследований, Институте исследования материалов (Университет Тохоку, Япония) и Национальной лаборатории Ок-Ридж (США). Рассматриваются условия и режимы получения покрытий с высокими эксплуатационными параметрами. Установлено, что по своим свойствам формируемые термобарьерные покрытия (столбчатая микроструктура, термоциклическая стойкость, коэффициент теплопроводности) принципиально не отличаются от стандартных электронно-лучевых конденсатов, но наибольшие скорости роста и совершенство кристаллической структуры достигаются при плазмохимических процессах и в реакторах с дополнительным лазерным или индукционным нагревом обрабатываемой детали. Показано, что реакторы ХОПФ могут быть основой для разработки рациональных и более совершенных технологий покрытия лопаток газовых турбин, не уступающих стандартным электронно-лучевым установкам по качеству создаваемых покрытий, но имеющих значительно более простую и дешёвую конструкцию. Обсуждается возможность разработки новой технологии формирования термобарьерных покрытий с высокими эксплуатационными параметрами, основанной на процессах ХОПФ, включая совокупность требований к промышленным реакторам, высокопроизводительным источникам паров исходных прекурсоров и новым перспективным материалам.

Ключевые слова: керамические термобарьерные покрытия, химическое осаждение из паровой фазы, коэффициент теплопроводности, покрытия со столбчатой структурой, скорости роста

DOI: 10.1134/S0040363617120037

Thermal Barrier Coatings on Gas Turbine Blades: Chemical Vapor Deposition (Review)

I. K. Igumenov^{a,*} and A. N. Aksenov^{b,**}

^a Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Novosibirsk 630090, Russia

^b JSC Tyumen Engine Builders, Tyumen 625007, Russia

*e-mail: igumen@niic.nsc.ru,

**e-mail: a.aksenov@tmotor.ru

Received December 21, 2016; in final form, May 31, 2017

Abstract—Schemes are presented for experimental setups (reactors) developed at leading scientific centers connected with the development of technologies for the deposition of coatings using the CVD method: at the Technical University of Braunschweig (Germany), the French Aerospace Research Center, the Materials Research Institute (Tohoku University, Japan) and the National Laboratory Oak Ridge (USA). Conditions and modes for obtaining the coatings with high operational parameters are considered. It is established that the formed thermal barrier coatings do not fundamentally differ in their properties (columnar microstructure, thermocyclic resistance, thermal conductivity coefficient) from standard electron-beam condensates, but the highest growth rates and the perfection of the crystal structure are achieved in the case of plasma-chemical processes and in reactors with additional laser or induction heating of a workpiece. It is shown that CVD reactors can serve as a basis for the development of rational and more advanced technologies for coating gas turbine blades that are not inferior to standard electron-beam plants in terms in the quality of produced coatings, but having a much simpler and cheaper structure. The possibility of developing a new technology based on CVD processes for the formation of thermal barrier coatings with high operational parameters is discussed, including a set of requirements for industrial reactors, high-performance sources of vapor precursors and new promising materials.

Keywords: ceramic thermal barrier coatings, chemical vapor deposition, thermal conductivity coefficient, coatings, columnar structure, growth rate

**ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОНДЕНСАТОР ПАРА
ИЗ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ¹**

© 2017 г. О. О. Мильман^{a, b, *}, В. С. Крылов^{a, b}, А. В. Птахин^{a, c}, А. В. Кондратьев^{a, c}, Г. Г. Яньков^d

^aЗАО “Научно-производственное внедренческое предприятие “Турбокон”,
248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роцца, д. 43

^bКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
248023, Россия, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26

^cКалужский филиал Национального исследовательского университета “МГТУ им. Н.Э. Баумана”,
248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2

^dНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Поступила в редакцию 11.06.2017 г.

Принята к печати 21.06.2017 г.

Разработана конструкция модуля высокоэффективного конденсатора пара с большим (до 15%) содержанием неконденсирующихся газов (НКГ), обеспечивающего примерно постоянную скорость парогазовой смеси (ПГС) по мере конденсации пара. Модуль позволяет оценить эффективность работы шести зон конденсатора при движении пара от входа к точке отсоса ПГС. Представлены результаты экспериментальных исследований опытного образца модуля высокоэффективного конденсатора. Получена зависимость среднего коэффициента теплопередачи \bar{k} от объемной концентрации неконденсирующихся газов \bar{v} . Показано, что модуль высокоэффективного конденсатора может обеспечить умеренное снижение \bar{k} с 4400–4600 до 2600–2800 Вт/(м² · К) при $\bar{v} \approx 0.5$ –9.0%. Получено распределение коэффициента теплопередачи по различным зонам модуля при тепловой нагрузке, близкой к номинальной. Из распределения видно, что при концентрации НКГ $\bar{v} = 7.5\%$ значение среднего коэффициента теплопередачи уменьшается до 2600 Вт/(м² · К), но первые секции конденсатора (1–3) сохраняют высокие значения \bar{k} – не ниже 3200 Вт/(м² · К), а последние секции работают хуже, имея \bar{k} на уровне 1700 Вт/(м² · К). При нагрузке, близкой к номинальной, получена зависимость среднего коэффициента теплопередачи от скорости воды в трубах конденсатора, при экстраполяции которой до скорости воды, равной 2 м/с, можно ожидать для относительно чистого пара $\bar{k} = 5000$ Вт/(м² · К), при $\bar{v} = 8\%$ прирост \bar{k} будет более скромным. Описано влияние характеристики газодуляющего устройства на работу модуля высокоэффективного конденсатора. Представлена конструкция конденсатора пара для газопаротурбинной установки мощностью 25 МВт с расходом пара 40.2 т/ч и концентрацией CO₂ до 12%, разработанная с учетом результатов проведенных исследований.

Ключевые слова: теплообмен, парогазовая смесь, неконденсирующиеся газы, тепловая нагрузка, коэффициент теплопередачи, переменные режимы, газодуляющее устройство

DOI: 10.1134/S0040363617120074

High-Efficiency Condenser of Steam from a Steam–Gas Mixture

O. O. Milman^{a, b, *}, V. S. Krylov^{a, b}, A. V. Ptakhin^{a, c}, A. V. Kondratev^{a, c}, and G. G. Yankov^d

^a ZAO Research-and-Production Commissioning Enterprise Turbocon, Kaluga, 248010 Russia

^b Tsiolkovsky Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia

^c National Research University Bauman Moscow State Technical University, Kaluga Branch, Kaluga, 248000 Russia

^d National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

*e-mail: turbocon@kaluga.ru

Received June 11, 2017; in final form, June 21, 2017

Abstract—The design of a module for a high-efficiency condenser of steam with a high content (up to 15%) of noncondensable gases (NCGs) with a nearly constant steam–gas mixture (SGM) velocity during the condensation of steam has been developed. This module provides the possibility to estimate the operational efficiency of six condenser zones during the motion of steam from the inlet to the SGM suction point. Some results of the experimental tests of the pilot high-efficiency condenser module are presented. The dependence of the average heat transfer coefficient \bar{k} on the volumetric NCG concentration \bar{v} has been derived. It is shown that the high-efficiency condenser module can provide a moderate decrease in \bar{k} from 4400–4600 to 2600–2800 W/(m² · K) at $\bar{v} \approx 0.5$ –9.0%. The heat transfer coefficient distribution over different module zones at a heat duty close to its nominal value has been obtained. From this distribution, it can be seen that the average heat transfer coefficient decreases to 2600 W/(m² · K) at an NCG concentration $\bar{v} = 7.5\%$, but the first condenser sections (1–3) retain high values of \bar{k} at a level of no lower than 3200 W/(m² · K), and the last sections operate less well, having \bar{k} at a level of 1700 W/(m² · K). The dependence of the average heat transfer coefficient on the water velocity in condenser tubes has been obtained at a nearly nominal duty such that the extrapolation of this dependence to the water velocity of 2 m/s may be expected to give $\bar{k} = 5000$ W/(m² · K) for relatively pure steam, but an increase in \bar{k} at $\bar{v} = 8\%$ will be smaller. The effect of the gas removal device characteristic on the operation of the high-efficiency condenser module is described. The design developed for the steam condenser of a gas-turbine plant with a power of 25 MW, a steam flow rate of 40.2 t/h, and a CO₂ concentration of up to 12% with consideration for the results of performed studies is presented.

Keywords: heat transfer, steam–gas mixture, noncondensable gases, heat duty, heat transfer coefficient, variable regimes, gas removal device

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ВНУТРИТОПОЧНЫХ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ NO_x
НА КОТЛАХ Е-320-13.8-560ГМ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

© 2017 г. А. Н. Тугов^{а, *}, В. М. Супранов^{б,}, М. А. Изюмов^{б,}, В. А. Верещетин^{а, *},
Ю. М. Усман^{а, *}, А. С. Натальин^{а, *}

^аОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

^бНациональный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14

*e-mail: vii-boiler@mail.ru

Поступила в редакцию 31.03.2017 г.

Принята к печати 31.05.2017 г.

На многих находящихся в эксплуатации котлах Е-320-13.8-560ГМ при сжигании природного газа содержание оксидов азота в продуктах сгорания составляет около 450 мг/м^3 , что более чем в 3.5 раза выше установленных предельных концентраций NO_x в дымовых газах для подобных котлов. Оценки по существующим методикам показали, что при сжигании газа с применением внутритопочных мероприятий: ввода продуктов сгорания вместе с воздухом в горелки в количестве 15% и двухступенчатого сжигания с подачей 20% воздуха через сопла выше горелок – можно снизить выбросы NO_x до концентраций менее 100 мг/м^3 , что ниже предельно допускаемых значений. Однако реализация на котле любого из предложенных мероприятий существенно усложняет его работу на номинальной нагрузке, так как и в одном, и в другом случае тепловая мощность пароперегревателя становится больше, что приводит к повышению температуры перегретого пара сверх предельно допустимой. С использованием разработанной адаптированной модели котла, созданной с применением программы Boiler Designer, были выполнены численные исследования с целью определить необходимый объем реконструкции котла, реализация которой сделает возможной надежную эксплуатацию во всем рабочем диапазоне нагрузок и обеспечит нормативные значения выбросов NO_x . По результатам тепловых расчетов предложено уменьшить “холодную” ступень пароперегревательного тракта и нарастить экономайзер. Отмечается, что внедрение природоохранных мероприятий, как правило, снижает КПД котла. В то же время установлено, что для котла Е-320-13.8-560ГМ благодаря увеличению поверхности экономайзера и снижению присосов и перетоков воздуха в регенеративных воздухоподогревателях технико-экономические показатели не ухудшаются, а в случае сокращения присосов с имеющихся 30 до 20% сохраняются на прежнем уровне. Принципиальные решения, примененные на котле Е-320-13.8-560ГМ для снижения выбросов NO_x , могут быть использованы и для других газомазутных котлов производства БКЗ.

Ключевые слова: газомазутный котел, оксиды азота, рециркуляция дымовых газов, ступенчатое сжигание, тепловые расчеты

DOI: 10.1134/S0040363617120098

Experience of Implementation of In-furnace Methods of Decreasing NO_x in E-320-13.8-560GM Boilers: Problems and Ways for Their Solution

A. N. Tugov^{a,*}, V. M. Supranov^b, M. A. Izyumov^b, V. A. Vereshchetin^{a,*},
Yu. M. Usman^{a,*}, and A. S. Natal'in^{a,*}

^a *All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia*

^b *National Research University Moscow Power Engineering Institute Moscow (NRU MPEI), 111250 Russia*

**e-mail: vti-boiler@mail.ru*

Received March 31, 2017; in final form, May 31, 2017

Abstract—During natural gas combustion, the content of nitrogen oxides in combustion products is approximately 450 mg/m³ in many E-320-13.8-560GM boilers in service, which is more than 3.5 times higher than the established maximum NO_x concentrations in flue gases for such boilers. Estimates according to the existing techniques have shown that gas combustion on the basis of in-furnace techniques (the feeding of combustion products to burners together with air in the volume of 15% and two-stage combustion with 20% air feeding through the nozzles upstream of the burners) enables one to decrease NO_x emissions to the level of concentrations of less than 100 mg/m³, which is lower than the maximum allowable values. However, the application of any of the proposed measures with respect to a boiler makes its operation under normal load significantly difficult, since the thermal capacity of the superheater is higher in both cases, which leads to an increase in the temperature of superheated steam above the maximum allowable temperature. On the basis of the developed adapted boiler model, which was created using the Boiler Designer software, we performed numerical studies to determine the required boiler reconstruction volume; the implementation of this reconstruction will provide reliable boiler operation at all working loads and ensure the normative values of NO_x emissions. According to the results of thermal calculations, it was proposed to reduce the surface of the cold stage of the superheater circuit and increase the size of the economizer. It is noted that the implementation of environmental protection measures usually decreases the boiler efficiency. At the same time, it has been established that the technical and economic performance of the E-320-13.8-560GM boiler does not decrease owing to an increase in the economizer surface and a decrease in air inflows and overflows in regenerative air heaters and remains at the same level if the air inflow volume decreases from the available 30 to 20%. The fundamental solutions that were used for the E-320-13.8-560GM boiler to decrease NO_x emissions can also be used for other BKZ gas-and-oil-fired boilers.

Keywords: gas-and-oil-fired boiler, nitrogen oxides, flue gas recirculation, staged combustion, thermal calculations

**ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ**

**МАЛОЭМИССИОННОЕ СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА
В АВИАПРОИЗВОДНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ¹**

© 2017 г. Л. А. Булысова*, В. Д. Васильев, А. Л. Берне

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: bulysov@mail.ru

Поступила в редакцию 04.05.2017 г.

Принята к печати 31.05.2017 г.

Статья является первой из запланированной авторами серии статей, посвященных мировому опыту создания малоэмиссионных камер сгорания (МЭКС) для наземных газотурбинных установок (ГТУ). Цель статьи – обобщить и проанализировать наиболее успешный опыт внедрения принципов малоэмиссионного сжигания так называемых “бедных” (с низкой концентрацией топлива в воздухе, когда коэффициент избытка воздуха составляет примерно 1.9–2.1) хорошо перемешанных топливовоздушных смесей в МЭКС ГТУ и способов снижения неустойчивости горения. В данной статье рассмотрены наиболее успешные и широко используемые на мировом рынке газовые турбины, разработанные на базе авиационных двигателей. При создании таких турбин возникает много проблем, связанных с предъявляемыми к ним требованиями и условиями работы промышленных и энергетических ГТУ, отличающимися от авиационных. Одна из основных – создание камер сгорания, обеспечивающих низкую эмиссию вредных веществ, в первую очередь оксидов азота NO_x . Показаны пути модернизации/замены штатных камер сгорания на малоэмиссионные. Представлены два подхода – размещение многорелочного фронтального устройства в старых осевых размерах корпуса и изменение корпусов для размещения выносных камер сгорания. Наиболее актуальны ГТУ, работающие на природном газе без добавления воды. В связи с высокими требованиями к экономичности современные ГТУ разрабатываются на давление за компрессором более 3 МПа и температуру на входе в турбину выше 1500°C. Приведены примеры конструкции малоэмиссионных камер сгорания на основе организации предварительно хорошо перемешанных топливовоздушных смесей (воздух–природный газ). В каждой МЭКС применяется свой принцип регулирования работы в зависимости от нагрузки ГТУ. Для многорелочной камеры сгорания используется постепенное подключение горелок по определенной программе; в выносных камерах сгорания предусмотрены зоны горения, которые последовательно включаются в работу при изменении нагрузки двигателя. Рассмотрены проблемы неустойчивости горения, возникающие при сжигании “бедных” топливовоздушных смесей, и пути их решения в каждом конкретном случае. Приведены результаты испытаний ГТУ, подтверждающие широкий диапазон их устойчивой работы и удовлетворительный уровень эмиссии NO_x и CO . Анализ и обобщение мирового опыта и изучение тенденций дальнейшего развития ГТУ с повышенными параметрами помогут специалистам в разработке собственной МЭКС для перспективных ГТУ.

Ключевые слова: газотурбинные установки, малоэмиссионное сжигание, топливовоздушная смесь, горелочное устройство, пульсации давления, пассивное демпфирование

DOI: 10.1134/S0040363617120013

Low-Emission Combustion of Fuel in Aero-derivative GTUs

L. A. Bulysova*, V. D. Vasil'ev, and A. L. Berne

OAo All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia

**e-mail: bulysov@mail.ru*

Received May 4, 2017; in final form, May 31, 2017

Abstract—The paper is the first of the planned set of papers devoted to the world experience in development of Low Emission combustors (LEC) for industrial Gas Turbines (GT). The paper goals are to analyze and generalize the most successful experiences in application of the lean air–fuel mixture low emission combustion and mitigation of combustion noise. The consideration examples are the most successful and widely used aero-derivative GT. The GT development meets problems related to the difference in requirements and operation conditions between the aero, industrial and power production GT. One of the main problems to be solved is the LEC development to mitigate emissions of the harmful products first of all the Nitrogen oxides NO_x . Are shown the ways to modify or convert the initial combustors to the LEC. This development may follow location of multi-burner mixers within the initial axial envelope dimensions or circular combustor replacement with the can type one. The most interesting are Natural Gas firing GT without water injection into the operating process, or Dry Low emission (DLE) combustors. The current GT efficiency requirement may be satisfied at compressor exit pressure above 3 MPa and Turbine Entry temperature (TET) above 1500°C. The paper describes LEC examples based on the concept of preliminary prepared air–fuel mixtures combustion. Each combustor employs its own fuel supply control concept based on the fuel flow–power output relation. In the case of multi-burner combustors the burners are started subsequently under a specific scheme. The can type combustors have combustion zones gradually ignited following the GT power change. Also is considered the combustion noise problem experienced in lean mixtures combustion, the problem solutions are described. The GT test results show wide ranges of stable operation at needed levels of NO_x and CO emissions. The world experience analysis and generalization and investigation of the further development directions for the high performance GT will assist development of domestic LEC for prospective GTs.

Keywords: Gas Turbine units, Low Emission combustion, air–fuel mixture, burner assembly, pressure pulsation, passive damping

**ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ**

**РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРЕНИЯ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИБЛИЖЕННЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ¹**

© 2017 г. Н. О. Зубов*, О. Н. Кабаньков, В. В. Ягов, Л. А. Сукомел****

*Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14*

**e-mail: nikita_zubov@mail.ru*

***e-mail: kon09.tiger@yandex.ru*

Поступила в редакцию 11.05.2017 г.

Принята к печати 31.05.2017 г.

В связи с широким использованием контуров естественной циркуляции, работающих при низких давлениях, объективно возрастают требования к надежности методов расчета режимов течения и гидравлического сопротивления двухфазных потоков в этой области параметров. Хотя водовоздушные потоки при давлениях, близких к атмосферному, – самый распространенный объект исследований в двухфазной гидродинамике, проблема надежного расчета сопротивления трения едва ли может считаться решенной. Большие различия удельных объемов жидкости и пара (газа) предопределяют сильное изменение структуры потока даже при незначительном изменении массового паросодержания. Часто предпринимаемые попытки использовать тот или иной универсальный подход к расчету гидравлического сопротивления в широком диапазоне паросодержаний не оправданы и ведут к большим отклонениям расчетных значений от результатов опытных измерений. В работе проводится анализ существующих методов расчета гидравлического сопротивления двухфазных потоков при низких давлениях путем сопоставления с результатами опытных исследований. Показана целесообразность построения расчетных методик для определения сопротивления трения и истинного объемного паросодержания двухфазных потоков с учетом их структуры (режима течения). Для условий низких приведенных давлений удовлетворительные результаты дает использование гомогенной модели для квазигомогенных режимов течения и модели кольцевого потока при высоких значениях истинного объемного паросодержания. Сформулированы и апробированы рекомендации по переходу от одной модели к другой при практических расчетах. Модифицированная модель кольцевого течения позволяет надежно рассчитывать не только градиент давления, но и толщину жидкой пленки; учет уноса и осаждения капель обеспечивает разумные поправки к расчетам. Насколько известно авторам, унос капель с поверхности пленки в модели дисперсно-кольцевого течения учитывается впервые.

Ключевые слова: контур естественной циркуляции, низкие приведенные давления, сопротивление трения, гомогенная модель, кольцевое течение, толщина пленки, унос капель

DOI: 10.1134/S0040363617120116

Friction Pressure Drop Analysis for Two-Phase Flows at Low-Pressure Conditions Using Approximate Analytical Models

N. O. Zubov*, O. N. Kaban'kov**, V. V. Yagov, and L. A. Sukomel**

National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia

**e-mail: nikita_zubov@mail.ru*

***e-mail: kon09.tiger@yandex.ru*

Received May 11, 2017; in final form, May 31, 2017

Abstract—Wide use of natural circulation loops operating at low pressures generates the real need to develop more reliable methods for calculating flow modes and friction pressure drop for two-phase flows in this region of parameters. Although water–air flows existing at close-to-atmospheric pressure are the most widely studied subject in the field of two-phase hydrodynamics, the problem of reliably calculating friction pressure drop can hardly be regarded to have been fully solved. The specific volumes of liquid differ very much from those of steam (gas) under such conditions, due to which even a small change in steam quality may cause the flow structure to alter very significantly. Frequently made attempts to use some or another universal approach to calculating friction pressure drop in a wide range of steam quality values do not seem to be justified and yield predicted values that are poorly consistent with experimentally measured data. The article analyzes the existing methods used to calculate friction pressure drop for two-phase flows at low pressures by comparing their results with the experimentally obtained data. The advisability of elaborating calculation procedures for determining the friction pressure drop and void fraction for two-phase flows taking their structure (flow mode) into account is demonstrated. It is shown that, for flows characterized by low reduced pressures, satisfactory results are obtained from using a homogeneous model for quasi-homogeneous flow modes, whereas satisfactory results are obtained from using an annular flow model for flows characterized by high values of void fraction. Recommendations for making a shift from one model to another in carrying out engineering calculations are formulated and tested. By using the modified annular flow model, it is possible to obtain reliable predictions for not only the pressure gradient but also for the liquid film thickness; the consideration of droplet entrainment and sedimentation phenomena allows reasonable corrections to be introduced into calculations. To the best of the authors' knowledge, it is for the first time that the entrainment of droplets from the film surface is taken into consideration in the dispersed–annular flow model.

Keywords: natural circulation loop, low reduced pressures, friction pressure drop, homogeneous model, annular flow, film thickness, droplet entrainment

**МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ**

**СНИЖЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ВИБРАЦИИ
ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК АКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ¹**

© 2017 г. А. В. Кирюхин^{a, b}, О. О. Мильман^{a, b, *}, А. В. Птахин^{a, b}

^aКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,
248023, Россия, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26

^bЗАО НПВП “Турбокон”, 248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 43

^{*}e-mail: turbocon@kaluga.ru

Поступила в редакцию 05.04.2017 г.

Принята к печати 31.05.2017 г.

Рассмотрены возможности применения методов активного гашения вибрации и пульсаций давления для снижения их передачи от энергетических установок в окружающую среду, на фундамент и в производственные помещения. Приводятся результаты экспериментальных работ авторов по активному широкополосному гашению вибрации и динамических сил после амортизации до 15 дБ в полосе частот до 150 Гц, пульсаций давления воды в трубопроводе до 20 дБ в полосе до 600 Гц, пространственного низкочастотного воздушного шума в помещении от дизель-генератора на дискретной частоте до 20 дБ. Показано, что наиболее сложным и практически не разработанным до настоящего времени является снижение передачи вибрации через виброизолирующие развязки (компенсаторы) трубопроводов с жидкостью. Эта задача важна для виброизоляции энергетического оборудования от фундамента и окружающей среды по линии трубопроводов с водой и паром в энергетическом и транспортном машиностроении, судостроении, а также нефте- и газопроводов на перекачивающих станциях. Для повышения эффективности, снижения затрат энергии и уменьшения габаритов оборудования целесообразно совмещать работу активной системы со средствами пассивного гашения, применение которых не всегда достаточно. Исполнительные элементы систем активного гашения следует размещать за виброизоляторами (компенсаторами). Показано, что наличие рабочей среды и связанность вибрации с пульсацией давления в существующих конструкциях компенсаторов трубопроводов приводят к росту вибрационной жесткости компенсатора со средой на два порядка и более по сравнению со статической жесткостью и затрудняют использование активных методов. Для активного гашения передачи вибрации через компенсаторы трубопроводов с жидкостью требуется разработка конструкций компенсаторов с минимальной связанностью вибраций и пульсаций и минимальной вибрационной жесткостью в заданном частотном диапазоне. Приводятся пример конструкции такого компенсатора и результаты его испытаний.

Ключевые слова: энергетическая установка, вибрация, пульсация давления, динамические силы, воздушный шум, виброзащита, трубопровод, компенсатор, активная виброзащитная система

DOI: 10.1134/S0040363617120049

Reducing Vibration Transfer from Power Plants by Active Methods

A. V. Kiryukhin^{a, b}, O. O. Milman^{a, b, *}, and A. V. Ptakhin^{a, b}

^a Tsiolkovskii State University, Kaluga, 248023 Russia

^b ZAO Scientific Production and Innovation Enterprise Turbokon, Kaluga, 248023 Russia

* e-mail: turbocon@kaluga.ru

Received April 5, 2017; in final form, May 31, 2017

Abstract—The possibility of applying the methods of active damping of vibration and pressure pulsations for reducing their transfer from power plants into the environment, the seating, and the industrial premises are considered. The results of experimental works implemented by the authors on the active broadband damping of vibration and dynamic forces after shock-absorption up to 15 dB in the frequency band up to 150 Hz, of water pressure pulsations in the pipeline up to 20 dB in the frequency band up to 600 Hz, and of spatial low-frequency air noise indoors of a diesel generator at discrete frequency up to 20 dB are presented. It is shown that a reduction of vibration transfer through a vibration-isolating junction (expansion joints) of pipelines with liquid is the most complicated and has hardly been developed so far. This problem is essential for vibration isolation of power equipment from the seating and the environment through pipelines with water and steam in the power and transport engineering, shipbuilding, and in oil and gas pipelines in pumping stations. For improving efficiency, reducing the energy consumption, reducing the energy consumption, and decreasing the overall dimensions of equipment, it is advisable to combine the work of an active system with passive damping means, the use of which is not always sufficient. The executive component of the systems of active damping should be placed behind the vibration isolators (expansion joints). It is shown that the existence of working medium and connection of vibration with pressure pulsations in existing designs of pipeline expansion joints lead to growth of vibration stiffness of the expansion joint with the environment by two and more orders as compared with the static stiffness and makes difficulties for using the active methods. For active damping of vibration transfer through expansion joints of pipelines with a liquid, it is necessary to develop expansion joint structures with minimal connection of vibrations and pulsations and minimal vibration stiffness in the specified frequency range. The example of structure of such expansion joint and its test results are presented.

Keywords: power plant, vibration, pressure pulsation, dynamic forces, air noise, active vibroprotection, pipeline, expansion joint, active vibroprotection system

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТЭС
НА ОСНОВЕ БАРОМЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ¹**

© 2017 г. Н. Д. Чичирова, А. А. Чичиров, А. А. Филимонова, С. Р. Сайтов*

Казанский государственный энергетический университет, 420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51

**e-mail: saapel@mail.ru*

Поступила в редакцию 15.03.2017 г.

Принята к печати 31.05.2017 г.

Внедрение новых баромембранных технологий обессоливания воды на тепловых электрических станциях РФ началось более 25 лет назад. За время использования в отечественной энергетике эти технологии продемонстрировали определенные преимущества перед традиционными ионообменной и термической технологиями подготовки добавочной воды для паровых котлов. Водоподготовительные установки на основе баромембранной технологии компактны, комфортны в эксплуатации, а также высокоавтоматизированы. Опыт эксплуатации этих установок свидетельствует о том, что надежность их работы напрямую зависит от предварительной очистки воды. Применяемая повсеместно технология предочистки с коагуляцией оксихлоридом алюминия показала свою ненадежность в периоды сезонного изменения качества исходной воды на некоторых станциях. При уровне рН = 8 и выше использование алюминиевого коагулянта не обеспечивает стабильный качественный режим предочистки – происходит проскок растворимых форм алюминия на мембраны ультрафильтрационной установки, вследствие чего наблюдаются загрязнение, отравление и нарушение структуры мембран или ухудшение их механических свойств. Возможно решить проблему повышенного уровня рН и сезонного изменения качества исходной воды, заменив традиционный коагулянт на новый. Для подбора более подходящего для предочистки коагулянта выполнены эксперименты по качественному и количественному анализу содержания природных органических веществ в волжской воде и их структуры. Разработана компьютерная программа и проведены расчеты концентраций растворимых форм солей алюминия и железа при разных значениях рН исходной воды. Анализ результатов расчета показал, что сульфат железа при рН = 6.0–10.2 не обладает повышенной растворимостью, в отличие от оксихлорида алюминия. Поэтому были предложены принципиальные технологические схемы водоподготовки для тепловых электроцентралей на основе баромембранных технологий, в которых на стадии предварительной очистки осуществляется коагуляция солями железа, а количество сточных вод в этих схемах сокращается с 60–40 до 5–2%.

Ключевые слова: водоподготовка, баромембранные технологии, предварительная очистка воды, коагуляция солями алюминия, коагуляция солями железа, тепловые электрические станции

DOI: 10.1134/S0040363617120025

Enhancing the Ecological and Operational Characteristics of Water Treatment Units at TPPs Based on Baromembrane Technologies

N. D. Chichirova, A. A. Chichirov, A. A. Filimonova, and S. R. Saitov*

Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia

** e-mail: caapel@mail.ru*

Received March 15, 2017; in final form, May 31, 2017

Abstract—The innovative baromembrane technologies for water demineralization were introduced at Russian TPPs more than 25 years ago. While being used in the power engineering industry of Russia, these technologies demonstrated certain advantages over the traditional ion-exchange and thermal technologies of makeup water treatment for steam boilers. Water treatment units based on the baromembrane technology are compact, easy to operate, and highly automated. The experience gained from the use of these units shows that their reliability depends directly on preliminary water treatment. The popular water pretreatment technology with coagulation by aluminum oxychloride proved to be inefficient during the seasonal changes of source water quality that occurs at some stations. The use of aluminum coagulant at pH = 8 and higher does not ensure the stable and qualitative pretreatment regime: soluble aluminum forms slip on membranes of the ultrafiltration unit, thereby causing pollution and intoxication as well as leading to structural damages or worsening of mechanical properties of the membranes. The problem of increased pH and seasonal changes of the source water quality can be solved by substitution of the traditional coagulant into a new one. To find the most successful coagulant for water pretreatment, experiments have been performed on both qualitative and quantitative analysis of the content of natural organic matters in the Volga water and their structure. We have developed a software program and measured the concentrations of soluble aluminum and iron salts at different pH values of the source water. The analysis of the obtained results has indicated that iron sulfate at pH = 6.0–10.2, in contrast to aluminum oxychloride, is not characterized by increased solubility. Thus, the basic process diagrams of water pretreatment based on baromembrane technologies with pretreatment through coagulation by iron salts and wastewater amount reducing from 60–40 to 5–2% have been introduced for thermal power stations.

Keywords: water treatment, baromembrane technologies, water pretreatment, coagulation by aluminum salts, coagulation by iron salts, thermal power stations

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**АНАЛИЗ УСЛОВИЯ ЧАСТИЧНОЙ СУММАЦИИ ВРЕДНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВ SO₂ И NO₂ ПРИ НОРМИРОВАНИИ ВЫБРОСОВ**

© 2017 г. А. К. Соколов

*Ивановский государственный энергетический университет, 153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС РФ, 153040, Россия, г. Иваново, просп. Строителей, д. 33
e-mail: sokolov@bjd.ispu.ru*

Поступила в редакцию 03.05.2017 г.

Принята к печати 31.05.2017 г.

В целях обеспечения экологической безопасности концентрации SO₂ и NO₂ в приземном слое атмосферного воздуха не должны превышать соответствующих разовых предельно допустимых концентраций (ПДК). Единственным документом, в котором приводится нормативный расчет рассеяния вредных веществ в атмосферном воздухе, до настоящего времени является ОНД-86. В нем установлено, что при учете суммации (однаправленности) вредного действия веществ (в том числе газов SO₂ и NO₂) сумма их относительных концентраций не должна превышать единицу. В новом нормативе ГН 2.1.6.2326-08 установлено, что “азот диоксид и сера диоксид обладают частичной суммацией действия, поэтому сумма их относительных концентраций не должна превышать 1.6”. В статье проанализирован учет суммации действия газов SO₂ и NO₂ и доказано, что установленное в ГН 2.1.6.2326-08 условие недостаточно корректно. По условию ГН 2.1.6.2326-08 получается, что при некоторых сочетаниях концентраций вредное действие газов не суммируется, а один газ компенсирует действие другого, что противоречит положениям ОНД-86. Например, при концентрациях SO₂ и NO₂ равных 0.6 и 0.04 соответственно условие ГН 2.1.6.2326-08 выполняется, хотя концентрация SO₂ превышает нормативно установленное значение ПДК = 0.5. Графический анализ области концентраций газов SO₂ и NO₂ наглядно показывает участки, на которых выполняется условие ГН 2.1.6.2326-08, но не обеспечивается экологическая безопасность по ОНД-86. Предложены рекомендации по коррекции требований, установленных ГН 2.1.6.2326-08.

Ключевые слова: экологическая безопасность, нормирование выбросов, газы SO₂ и NO₂, суммация действия

DOI: 10.1134/S0040363617120086

Conditions for a Partial Summation of SO₂ and NO₂ Hazardous Effect in Gas Emission Regulations

A. K. Sokolov

Ivanovo State Energy University, Ivanovo, 153003, Russia

*Ivanovo Fire and Rescue Academy, State Fire Service of the Russian Federation Ministry for Emergencies,
Ivanovo, 153040, Russia*

e-mail: sokolov@bjd.ispu.ru

Received May 3, 2017; in final form, May 31, 2017

Abstract—In order to provide environmental safety, the concentrations of SO₂ and SO₂ in the surface layer of atmospheric air should not exceed corresponding one-time values accepted for maximum permissible concentrations (MPCs). The only document that provides a normative calculation of hazardous substance dispersion in the atmospheric air up to the present time is presented by regulations OND-86. It has established that, in taking into account the summation (unidirectionality) of hazardous action of substances (including SO₂ and NO₂ gases), the sum of their relative concentrations should not exceed unity. A novel standard GN 2.1.6.2326-08 stipulates that “nitrogen dioxide and sulfur dioxide have a partial summation of action; therefore the sum of their relative concentrations should not exceed 1.6.” This paper is devoted to analyzing the calculation of the summation of action for SO₂ and NO₂ gases and proving that the condition established in GN 2.1.6.2326-08 is not quite correct. According to the condition required by standard GN 2.1.6.2326-08, it turns out that, for some combinations of concentrations, the hazardous effect of gases is not added together, but one gas compensates an effect of the other, which contradicts the points of OND-86. For example, at SO₂ and NO₂ concentrations amounting to 0.6 and 0.04, respectively, the condition required by standard GN 2.1.6.2326-08 is satisfied, although the concentration of SO₂ exceeds a normatively fixed value of MPC = 0.5. The graphical analysis of a concentration region for SO₂ and NO₂ gases clearly shows the areas where the condition required by standard GN 2.1.6.2326-08 is satisfied, but the environmental safety according to OND-86 is not provided. Recommendations are proposed for the correction of requirements established by standard GN 2.1.6.2326-08.

Keywords: environmental safety, emission control, SO₂ and NO₂ gases, summation of action

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА,
МЕТАНОЛО- И ЭТАНОЛОТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
КАК ЭКОЛОГИЧНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК**

© 2017 г. В. А. Лиханов, О. П. Лопатин*

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, 610017, г. Киров, Октябрьский просп., д. 133

**e-mail: nirs_vsaa@mail.ru*

Поступила в редакцию 16.01.2017 г.

Принята к печати 31.05.2017 г.

Обоснована необходимость использования экологичных энергоносителей для мобильных теплоэнергетических установок (ТЭУ). Исследованы такие экологически чистые источники энергии, как природный газ, возобновляемые: метиловый и этиловый спирты. В целях разработки, определения и оптимизации состава экологичных энергоносителей для ТЭУ проведены ее испытания при работе на дизельном топливе (ДТ), компримированном природном газе (КПГ), метано- и этано-топливных эмульсиях (МТЭ, ЭТЭ). Экспериментальными исследованиями установлено, что для применения экологичных энергоносителей для дизеля 4Ч 11.0/12.5 мобильной ТЭУ при работе на КПГ необходимо поддерживать следующее соотношение компонентов: газа – 80%, запальной порции ДТ – 20%; при работе на смеси со спиртами были использованы эмульсии такого состава: спирт (метанол или этанол) – 25%, моюще-диспергирующая присадка сукцинимид С-5А – 0.5%, вода – 7%, ДТ – 67.5%. Перевод указанного дизеля с нефтяного ДТ на экологичные энергоносители позволил снизить содержание в отработавших газах (ОГ) при работе на КПГ с рециркуляцией ОГ (РОГ) (рециркуляция была применена для ликвидации возросших в результате использования КПГ оксидов азота) сажи в 5.8 раза, диоксида углерода на 45.9%, оксида углерода на 23.8%; при работе на МТЭ – сажи в 6.4 раза, оксидов азота на 29.6%, диоксида углерода на 10.1%, оксида углерода на 47.6%; при работе на ЭТЭ – сажи в 4.8 раза, оксидов азота на 40.3%, диоксида углерода на 26.6%, оксида углерода на 28.6%. Сделан вывод о перспективности использования в дизелях мобильных ТЭУ экологичных энергоносителей, таких как природный газ, этанол и метанол.

Ключевые слова: энергетическая установка, энергоноситель, дизельный двигатель, природный газ, метанол, этанол, эмульсия

DOI: 10.1134/S0040363617120062

Use of Natural Gas, Methanol, and Ethanol Fuel Emulsions as Environmentally Friendly Energy Carriers for Mobile Heat Power Plants

V. A. Likhanov and O. P. Lopatin*

Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, 610017 Russia

**e-mail: nirs_vsaa@mail.ru*

Received January 16, 2017; in final form, May 31, 2017

Abstract—The need for using environmentally friendly energy carriers for mobile heat power plants (HPPs) is grounded. Ecologically friendly sources of energy, such as natural gas as well as renewable methyl and ethyl alcohols, are investigated. In order to develop, determine, and optimize the composition of environmentally friendly energy carriers for an HPP, the latter has been tested when working on diesel fuel (DF), compressed natural gas (CNG), and methanol and ethanol fuel emulsions (MFE, EFE). It has been experimentally established that, for the application of environmentally friendly energy carriers for a 4Ch 11.0/12.5 diesel engine of a mobile fuel and power plant, it is necessary to maintain the following ratio of components when working on CNG: 80% gas and 20% DF primer portion. When working on an alcohol mixture, emulsions of the following composition were used: 25% alcohol (methanol or ethanol), 0.5% detergent-dispersant additive succinimide C-5A, 7% water, and 67.5% DF. When this diesel passed from oil DF to environmentally friendly energy sources, it allowed for the reduction of the content of exhaust gases (EG) (1) when working on CNG with recirculation of exhaust gases (EGR) (recirculation was used to eliminate the increased amount of nitric oxides by using CNG): carbon black by 5.8 times, carbon dioxide by 45.9%, and carbon monoxide by 23.8%; (2) when working on MFE: carbon black by 6.4 times, nitrogen oxides by 29.6%, carbon dioxide by 10.1%, and carbon oxide by 47.6%; (3) when working on EFE: carbon black by 4.8 times; nitrogen oxides by 40.3%, carbon dioxide by 26.6%, and carbon monoxide by 28.6%. The prospects of use of environmentally friendly energy carriers in diesels of mobile HPPs, such as natural gas, ethanol, and methanol, has been determined.

Keywords: power plant, energy carrier, diesel engine, natural gas, methanol, ethanol, emulsion